

私立学校施設の耐震化への取組み状況（令和3年度末 耐震化未了建物一覧）

学校法人名	学校名	所在地	建物名	建築年	建物区分	学校種	構造	階数	耐震診断	I s 値	耐震化 予定	対応	備考
興國学園	興國高等学校	大阪市天王寺区	南館	昭和 48年	校舎	高等学校	RC	4階	実施済	0.36	有	耐震改築	
興國学園	興國高等学校	大阪市天王寺区	オンリーワン棟	昭和 52年	校舎	高等学校	RC	6階 以上	実施済	0.21	有	未使用化	
藍野大学	明浄学院高等学校	大阪市阿倍野区	5号館	昭和 34年	校舎	高等学校	RC	3階	実施済	0.18	有	取壊し	*
相愛学園	相愛中学校・高等学校	大阪市中央区	相愛学園7号館（E棟）	昭和 39年	校舎	高等学校	RC	5階	実施済	0.27	有	取壊し	*
相愛学園	相愛中学校・高等学校	大阪市中央区	相愛学園8号館（D棟）	昭和 39年	校舎	高等学校	RC	6階 以上	実施済	0.21	有	取壊し	*
泉州学園	近畿大学泉州高等学校	岸和田市	渡り廊下棟1	昭和 50年	校舎	高等学校	RC	4階	実施済	0.34	有	耐震改修（補強）	
泉州学園	近畿大学泉州高等学校	岸和田市	渡り廊下棟2	昭和 48年	校舎	高等学校	RC	2階	実施済	0.47	有	耐震改修（補強）	
泉州学園	近畿大学泉州高等学校	岸和田市	本館B棟	昭和 50年	校舎	高等学校	RC	4階	実施済	0.43	有	耐震改修（補強）	
泉州学園	近畿大学泉州高等学校	岸和田市	本館C棟	昭和 50年	校舎	高等学校	RC	4階	実施済	0.45	有	耐震改修（補強）	
宣真学園	宣真高等学校	池田市	体育館	昭和 40年	屋体	高等学校	RC	2階	実施済	0.28	有	耐震改築	*
藍野大学	藍野高等学校	茨木市	校舎	昭和 45年	校舎	高等学校	S	2階	未実施	-	有	未使用化	
ピーエル学園	ピーエル学園高等学校	富田林市	ピーエル学園学園2号館	昭和 45年	校舎	高等学校	RC	4階	実施済	0.31	有	未使用化	*
ピーエル学園	ピーエル学園高等学校	富田林市	ピーエル学園学園4号館	昭和 51年	校舎	高等学校	RC	4階	実施済	0.39	有	未使用化	*
ピーエル学園	ピーエル学園高等学校	富田林市	ピーエル学園図書館	昭和 49年	校舎	高等学校	RC	2階	未実施	-	有	未使用化	*
ピーエル学園	ピーエル学園高等学校	富田林市	ピーエル学園剣道場	昭和 48年	屋体	高等学校	S	1階	未実施	-	有	未使用化	*
ピーエル学園	ピーエル学園高等学校	富田林市	ピーエル学園金剛寮	昭和 55年	寄宿舍	高等学校	RC	5階	未実施	-	有	未使用化	
ピーエル学園	ピーエル学園高等学校	富田林市	ピーエル学園葛城寮	昭和 53年	寄宿舍	高等学校	RC	5階	未実施	-	有	未使用化	
天満学園	太成学院大学高等学校	大東市	錬誠館	昭和 41年	校舎	高等学校	RC	4階	実施済	0.17	未定	検討中	
天満学園	太成学院大学高等学校	大東市	南館	昭和 45年	校舎	高等学校	RC	4階	実施済	0.28	有	未使用化	*
薫英学園	大阪薫英女学院高等学校	摂津市	双葉寮（寄宿舍）	昭和 43年	寄宿舍	高等学校	S	3階	実施済	0.08	有	耐震改築	*
浪工学園	星翔高等学校	摂津市	機械実習室C	昭和 52年	校舎	高等学校	S	1階	実施済	0.11	有	取壊し	*
羽衣学園	羽衣学園高等学校	高石市	特別棟	昭和 50年	校舎	高等学校	RC	3階	実施済	0.26	有	耐震補強	
アナン学園	アナン学園高等学校	東大阪市	中央館	昭和 40年	校舎	高等学校	RC	3階	実施済	0.21	有	未使用化	
アナン学園	アナン学園高等学校	東大阪市	別館	昭和 40年	校舎	高等学校	RC	4階	実施済	0.35	有	検討中	
アナン学園	アナン学園高等学校	東大阪市	東館	昭和 52年	校舎	高等学校	S	2階	未実施	-	有	検討中	
アナン学園	アナン学園高等学校	東大阪市	第1体育館	昭和 33年	屋体	高等学校	RC	1階	実施済	0.08	有	取壊し	
アナン学園	アナン学園高等学校	東大阪市	講堂	昭和 52年	屋体	高等学校	RC	1階	未実施	-	有	検討中	

\* 令和4年度に対策を行い、令和4年度末には対応が完了する予定の建物