

要緊急安全確認大規模建築物・要安全確認計画記載建築物両方に該当

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果		耐震改修等の予定		備考	
					現状値	目標値	内容	実施時期		
1	ジョイフル国分	柏原市国分本町1-1	物販店舗	4	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{SO}=0.51$ 、 $C_{TU} \cdot S_D=0.32$	$I_s/I_{SO}=1.00$ 、 $C_{TU} \cdot S_D=0.3$			