

説明会における質問と回答

NO	分類	質問	回答	備考欄
1	特記仕様	特記仕様書P.4 2) 電源引き込み 全体電気容量が50kVA未満とあるが、本ライトアップ全体で50kVA未満ということか？	3工区の合計容量ではなく、1工区当たりにおける電気容量が50KVA未満です。低圧受電の範囲での提案をお願いします。	説明会当日回答
2	特記仕様	特記仕様書P.4 3) 盤仕様 ① 溶融亜鉛メッキHDZ55と記載されているがこの通りか？	仕様書に記載の盤仕様の通りです。また、同等以上の品質を確保した仕様での提案も可能です。	今回の新たな回答
3	特記仕様	特記仕様書P.4 4) 現場条件⑤ 応募ノ切までに壁面緑化金網の加工を施設管理者と協議しても良いということか？	協議が必要なものは管理者に直接行わず、一旦質問の形で提出してください。	説明会当日回答
4	工事の期間	次年度以降の工事期間が明確でないが、設計仕様にも関わるし、工事費用算出にも関わる。応募者の方で、工期を想定して算出すると考えてよいか。	基本的に整備工事のみで単年度施工と考えてください。また、提案書の中に整備工事の工程計画を記載していただく必要がありますので、提案内容の施工に必要な工期を記載してください。	今回の新たな回答
5				
6				
7				
8				
9				
10				