

説明会における質問と回答

NO	分類	質問	回答
1	特記仕様	特記仕様書P.4 2) 電源引き込み 全体電気容量が50kVA未満とあるが、本ライトアップ全体で50kVA未満ということか？	3工区の合計容量ではなく、1工区当たりにおける電気容量が50KVA未満です。低圧受電の範囲での提案をお願いします。
2	特記仕様	特記仕様書P.4 3) 盤仕様 ① 溶融亜鉛メッキHDZ55と記載されているがこの通りか？	確認して、後日、募集ホームページにて回答させていただきます。
3	特記仕様	特記仕様書P.4 4) 現場条件⑤ 応募ノ切までに壁面緑化金網の加工を施設管理者と協議しても良いということか？	協議が必要なものは管理者に直接行わず、一旦質問の形で提出してください。
4	工事の期間	次年度以降の工事期間が明確でないが、設計仕様にも関わるし、工事費用算出にも関わる。応募者の方で、工期を想定して算出すると考えてよいか。	後日、募集ホームページにて回答させていただきます。
5			
6			
7			
8			
9			
10			