

日本万国博覧会記念公園 管理対象設備機器一覧（空調設備）

施設名	室名	階	機器名	仕様（１）室内機	仕様（２）特記なければ室外機能力	設置年
千里庵	立礼席用	1階	空冷ヒートポンプエアコン	床置形	冷房：16.0kw暖房：17.0kw	2011/3
千里庵	立礼席用(ビット内)	1階	空冷ヒートポンプエアコン	隠蔽形	冷房：14.0kW暖房：16.0kW	2012/2
千里庵	管理室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：4.0kw暖房：5.0kw	2010/3
汎庵	汎庵	1階	空冷ヒートポンプエアコン	床置形	冷房：28kW暖房：31.5kW	2021/1
万里庵	万里庵	1階	空冷ヒートポンプエアコン	床置形	冷房：8.0kW 暖房：9.0kW	2019/2
3号棟	事務所（西）	1階	空冷ヒートポンプエアコン	床置形	冷房12.5kw暖房14kw	2010/12
3号棟	事務所（東）	1階	空冷ヒートポンプエアコン	床置形	冷房12.5kw暖房14kw	2010/12
3号棟	事務所（中央）	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天吊形	冷房10kw暖房11.2kw	2010/12
3号棟	ビデオルーム	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天吊形	冷房25kw暖房28kw	2010/12
3号棟	中央休憩所（東側）	2階	空冷ヒートポンプエアコン	天井埋込ユニット形	冷房：25kw暖房：25kw	2009/7
3号棟	中央休憩所（西側）	2階	空冷ヒートポンプエアコン	天井埋込ユニット形	冷房：25kw暖房：25kw	2009/7
4号棟	警備室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	床置形	冷房：7.1kW 暖房：8.0kW	2019/2
4号棟	管理室西	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛形	冷房：4.0KW暖房：5.6KW	2003/12
4号棟	管理室東	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛形	冷房：4.0KW暖房：5.6KW	2019/2
5号棟	はず庵レストラン	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天吊露出型	冷房能力50.0KW・暖房能力56.0KW	2021/9
5号棟	はず庵厨房	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天吊露出型	冷房能力12.5KW・暖房能力14.0KW	2019/2
大地の池	機械室	地階	水冷ヒートポンプパッケージ	床置形	冷房：31.5kw 圧縮7.5kw 水量：114 L/min	2010/12
パークカフェ	レストラン	1階	ガスヒートポンプパッケージ	天吊露出型	冷房能力45.0KW・暖房能力50.0KW（2台）	2020/3
パークカフェ	厨房	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天吊露出型	冷房能力28.0KW・暖房能力33.0KW	2016/9
花とみどりの休憩所		1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：4.0KW暖房：6.0KW	2016/6
花とみどりの休憩所		1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：3.6KW暖房：4.0KW	2019/2
自然観察学習館	展示室	1階	空冷ヒートポンプエアコン（ビル用マルチエアコン）	天井埋込カセット（四方）	冷房：28kw暖房：31.5kw	2001/1
自然観察学習館	実習室	1階	空冷ヒートポンプエアコン（ビル用マルチエアコン）	天井埋込カセット（二方）	冷房：25.0KW暖房：28.0KW	2008/3
中央休憩所		1階	空冷ヒートポンプエアコン	床置形	冷房：14.0kw 暖房：16.0kw	2009/3
中央休憩所		1階	空冷ヒートポンプエアコン	床置形	冷房：25kw 暖房：28kw	2010/12
一括変電所	監視室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井埋込カセット（四方）	冷房：12.5kw暖房：14kw	2008/9
一括変電所	電気室	1階	空冷ヒートポンプエアコン（ビル用マルチエアコン）	天井カセット形（四方）	冷房：28.9kw暖房：31.5kw	2008/9
一括変電所	休養室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：2.2kW 暖房：2.5kW	2019/2
鉄鋼館	機械室	地階	空冷ヒートポンプエアコン（ビル用マルチエアコン）	床置タクト形室内ユニット	冷房：125kw 暖房：140kw	2009/12
鉄鋼館	機械室	地階	空冷ヒートポンプエアコン（ビル用マルチエアコン）	床置タクト形室内ユニット	冷房：125kw 暖房：140kw	2009/12
鉄鋼館	事務室、多目的室、控室	1階	空冷ヒートポンプエアコン（ビル用マルチエアコン）	天井カセット形	冷房：33.5kw 暖房：37.5kw	2009/12
鉄鋼館	回廊 東	2階	空冷ヒートポンプエアコン（ビル用マルチエアコン）	床置タクト露出形	冷房：22.4kw 暖房：25kw	2009/12

施設名	室名	階	機器名	仕様（１）室内機	仕様（２）特記なければ室外機能力	設置年
鉄鋼館	回廊 西	2階	空冷ヒートポンプエアコン（ビル用マルチエアコン）	床置ダクト露出形	冷房：22.4kw 暖房：25kw	2009/12
鉄鋼館	回廊 南	2階	空冷ヒートポンプエアコン（ビル用マルチエアコン）	床置ダクト露出形	冷房：22.4kw 暖房：25kw	2009/12
鉄鋼館	回廊 北	2階	空冷ヒートポンプエアコン（ビル用マルチエアコン）	床置ダクト露出形	冷房：22.4kw 暖房：25kw	2009/12
中央口管理棟	警備室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：2.8KW暖房：3.6kW	2019/2
中央口管理棟	窓口	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：4.0kW暖房：5.0kW	2019/2
中央口管理棟	案内所	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：5.0kW暖房：5.6KW	2019/2
中央口管理棟	案内所	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形	冷房：10kW暖房：11.2KW	2019/2
中央口管理棟	案内所	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：2.8kW暖房：3.6KW	2019/2
フェスティバルスタンド	更衣室	地階	空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形	冷房12.5kw 暖房14kw	2010/12
フェスティバルスタンド	控室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形	冷房7.1kw 暖房8kw	2010/12
フェスティバルスタンド	放送室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房2.8kw 暖房3.2kw	2010/12
フェスティバルスタンド	放送室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房1.4kw 暖房1.6kw	2010/12
フェスティバルスタンド	警備室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井吊型（同時ツイン）	冷房：14.0kw 暖房：16.0kw	2013/8
太陽の塔	1Fホール	1階	空冷ヒートポンプエアコン（ビル用マルチエアコン）	床置型・天井埋込型	冷房：109.0kw 暖房：118.0kw	2018/5
太陽の塔	エントランスホール・事務室	1階	空冷ヒートポンプエアコン（ビル用マルチエアコン）	天井埋込型	冷房：69.0kw 暖房：77.5kw	2018/5
太陽の塔	2Fホール	2階	空冷ヒートポンプエアコン（ビル用マルチエアコン）	天井埋込型	冷房：33.5kw 暖房：39.5kW	2020/10
日本民芸館	事務室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：2.8KW暖房：4.0KW	2019/2
日本民芸館	休憩室	2階	空冷ヒートポンプエアコン	床置形	冷房：4.0kw 暖房：5.6kw	2019/2
日本民芸館	玄関ホール	1階	空冷ヒートポンプエアコン	隠蔽形	冷房22.4KW暖房：25.0KW	2012/2
日本民芸館	玄関ホール	1階	空冷ヒートポンプエアコン	隠蔽形	冷房22.4KW暖房：25.0KW	2012/2
日本民芸館	応接室(常務室)	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房能力2.8KW 暖房能力3.6KW	2012/9
日本民芸館	屋外	屋外	空冷ヒートポンプチャラー	※熱源機器	冷温水チャラー（2台モジュール連結型） 冷却能力：150KW 加熱能力：170KW	2021/9
迎賓館ロゲート	警備員室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：2.5kw暖房：2.5kw	2009/11
千里橋ゲート	警備員室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：2.8KW暖房：3.6KW	2011/9
記念競技場	事務所	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井埋込カセット形（4方）	冷房：11.2KW暖房：14.0KW（3組）	2002/3
記念競技場	会議室1	1階	空冷ヒートポンプエアコン	床置形	冷房：10.0kw 暖房：11.2kw	2008/2
記念競技場	会議室2	1階	空冷ヒートポンプエアコン	床置形	冷房：7.1kw 暖房：8.0kw	2004/10
記念競技場	医務室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形	冷房：7.1kw 暖房：8.0kw	2008/2
記念競技場	消防控室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形	冷房：10.0kw 暖房：11.2kw	2008/2
記念競技場	インタビュー室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形	冷房：10.0kw 暖房：11.2kw（3台）	2008/2
記念競技場	大会本部室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形	冷房：10.0kw 暖房：11.2kw（2台）	2008/2
記念競技場	放送室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形	冷房：7.1kw 暖房：8.0kw	2008/2
記念競技場	トレーニングルーム	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井埋込カセット形（4方）	冷房：14KW 暖房：16KW（1組）	2012/3

施設名	室名	階	機器名	仕様（１）室内機	仕様（２）特記なければ室外機能力	設置年
記念競技場	トレーニングルーム	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井埋込カセット形（４方）	冷房：14KW 暖房：16KW（１組）	2012/10
記念競技場	トレーニングルーム	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井埋込カセット形（４方）	冷房：14KW 暖房：16KW（２組）	2019/2
記念競技場	トレーニング指導員室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：2.5KW 暖房：2.8KW	2019/2
記念競技場	レストラン	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井埋込カセット形（４方）	冷房：14KW 暖房：16KW（１組）	2012/3
記念競技場	レストラン	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井埋込カセット形（４方）	冷房：14KW 暖房：16KW（１組）	2014/3
記念競技場	レストラン	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井埋込カセット形（４方）	冷房：14KW 暖房：16KW（１組）	2014/10
記念競技場	男子ロッカー室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形	冷房：10.0kw 暖房：11.2kw（２台）	2008/2
記念競技場	女子ロッカー室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形	冷房：10.0kw 暖房：11.2kw（２台）	2008/2
記念競技場	男子審判控室（西）	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形	冷房：10.0kw 暖房：11.2kw	2008/2
記念競技場	女子審判控室（東）	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形	冷房：5.0kw 暖房：5.6kw	2008/2
記念競技場	清掃員室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛形	冷房：5.0kw 暖房：6.6kw（２組）	2002/3
記念競技場	選手控室（北側）	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形	冷房：14.0kw 暖房：16.0kw	2008/2
記念競技場	選手控室（南側）	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形	冷房：14.0kw 暖房：16.0kw	2008/2
記念競技場	役員ロビー	2階	空冷ヒートポンプエアコン	床置形	冷房：7.1kw 暖房：8.0kw（２台）	2008/2
記念競技場	貴賓室（奥室）	3階	空冷ヒートポンプエアコン	天井埋込カセット形（二方）	冷房：10.0kw 暖房：11.2kw（２台）	2008/2
記念競技場	貴賓室（ロビー）	3階	空冷ヒートポンプエアコン	天井埋込カセット形（二方）	冷房：12.5kw 暖房：14.0kw	2008/2
記念競技場	ラウンジ	3階	空冷ヒートポンプエアコン	天井埋込カセット形（二方）	冷房：12.5kw 暖房：14.0kw	2008/2
記念競技場	放送室 1	4階	空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形	冷房：4.5kw 暖房：5.0kw	2008/2
記念競技場	放送室 2	4階	空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形	冷房：4.5kw 暖房：5.0kw	2008/2
記念競技場	放送室 3	4階	空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形	冷房：4.5kw 暖房：5.0kw	2008/2
記念競技場	放送室 4	4階	空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形	冷房：4.5kw 暖房：5.0kw	2008/2
記念競技場	放送室 5	4階	空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形	冷房：10.0kw 暖房：11.2kw	2008/2
記念競技場	指令室	4階	空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形	冷房：7.1kw 暖房：8.0kw（２台）	2008/2
記念競技場	調整室	4階	空冷ヒートポンプエアコン	天井吊形	冷房：22.4KW 暖房：25.0KW	2019/2
記念競技場	写真判定室	5階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：5.6KW 暖房：6.3KW	2017/6
記念競技場	電光掲示盤	屋外	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：3.6kw 暖房：4.2kw	2008/9
東駐車場	料金所	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：4.0KW 暖房：5.0KW	2012/3
東駐車場	ガードマンBOX	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：2.2KW 暖房：3.2KW	1999/6
野球場	放送室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：4.5kw 暖房：5.0kw	2010/5
野球場	記者席	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：4.0kw 暖房：5.0kw	2011/7
野球場	役員本部席	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：4.5kw 暖房：5.0kw	2009/5
レストハウス	会議室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：5.0kw 暖房：6.0kw	2010/3
スポーツ広場管理事務所	事務所	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井カセット（４方向）	冷房：12.5kw 暖房：14.0kw	2013/10

施設名	室名	階	機器名	仕様（１）室内機	仕様（２）特記なければ室外機能力	設置年
スポーツ広場管理事務所	更衣室（男子・女子）	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：10.0kw 暖房：11.2kw（2組）	2013/10
スポーツ広場管理事務所	救護室、多目的室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：4.0kw 暖房：5.0kw（3組）	2013/10
南第1駐車場	料金所	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：4.0kw 暖房：5.6kw	2019/2
北口管理棟	事務所	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：5.0kw暖房：6.0kw	2010/3
西口管理棟	事務所	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：4.0KW暖房：5.0KW	2012/7
スポーツハウス	1F・2F全館	屋外	空冷ヒートポンプエアコン（ビル用マルチエアコン）	天井埋込形カセット（二方）	冷房：90.0kw 暖房：100.0kw	2006/11
テニスコート大会本部棟	貴賓室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：7.1KW 暖房：8.0KW	2003/3
テニスコート大会本部棟	本部室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：7.1KW 暖房：8.0KW	2003/3
インドアテニス	管理棟	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：4.0kw 暖房：5.0kw	2012/3
インドアテニス	管理棟	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：5.0kw 暖房：6.0kw	2012/3
フットサルハウス	事務室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：2.8KW 暖房：4.0KW	2020/12
フットサルハウス	フロント	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井カセット（4方向）	冷房：5.6KW 暖房：6.3KW	2020/12
フットサルハウス	休憩室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井カセット（4方向）	冷房：16KW 暖房：20KW	2013/6
フットサルハウス	応接室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：2.8KW 暖房：4.0KW	2020/12
フットサルハウス	男子更衣室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井吊型	冷房：6.3KW 暖房：7.5KW	2016/5
フットサルハウス	女子更衣室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井カセット（1方向）	冷房：2.8KW 暖房：4.2KW	2020/12
フットサルハウス	ミーティングルーム	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井カセット（4方向）	冷房：11.2KW 暖房：12.5KW	2020/12
弓道場	審判控室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：5.0KW 暖房：5.6KW	2019/01
弓道場	事務室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	壁掛ルームエアコン	冷房：2.5KW 暖房：2.8KW	2017/8
弓道場	男子更衣室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井カセット（4方向）	冷房：10.0KW 暖房：11.2KW	2019/2
弓道場	女子更衣室	1階	空冷ヒートポンプエアコン	天井カセット（4方向）	冷房：5.0KW 暖房：5.6KW	2019/2