

第6回 I R 予定区域等における液状化対策に関する専門家会議 議事概要

日時：令和5年7月19日（水）13時00分から14時10分

実施方法：ウェブ会議システムによるオンライン開催

出席委員：大島座長、岩田専門委員、鬼丸専門委員、鍬田専門委員

関係部局：大阪府・大阪市 I R 推進局、大阪港湾局

<議事>

1) 液状化対策の検討状況について

事務局より液状化対策の検討状況について説明。

■主な内容

- ・ 地盤調査分析結果などを踏まえ、外構部については液状化被害が小規模で局所的であることから対策は行わず、復旧により対応していく方向性を確認した。
- ・ 液状化対策の検討プロセスを再確認するとともに、建物周囲の余改良範囲や格子状に改良する場合の考え方について確認した。
- ・ セメント改良層厚としては概ね3～5mとするが、改良形式などの詳細は、引き続き検証・検討を深めて、次回以降も議論することとした。