

(3) 有効率と有収率

令和元年度の有効率、有収率を事業規模別に見ると表－3のとおりである。

計画的な漏水防止対策等の施設整備により、令和元年度では有効率 95.7%、有収率 93.2%と、依然として高い水準を維持している。

表－3 有収率、有効率（上水道）

事業規模	事業数	給水量 (千m ³)	有効水量 (千m ³)	有収水量 (千m ³)	有効率 (%)	有収率 (%)
給水人口 100万人以上	1	402,907	380,079	368,456	94.3	91.4
〃 40万～100万人	3	194,142	186,212	181,675	95.9	93.6
〃 20万～40万人	6	208,464	201,554	197,386	96.7	94.7
〃 10万～20万人	12	172,167	167,139	163,147	97.1	94.8
〃 5万～10万人	11	82,901	80,557	78,604	97.2	94.8
〃 5万人未満	10	20,268	18,447	18,035	91.0	89.0
府 計	43	1,080,849 3,121	1,033,988 3,121	1,007,303 3,121	95.7	93.2

※府計の下段は、分水で外数である。

※府計の有効率、有収率は、分水量を除いて算出している。