

大阪府當千里佐竹台住宅(2丁目)
民活プロジェクト

入札説明書等に関する質問に対する回答(再回答)

平成19年7月2日

大阪府

s

○この回答は、平成19年6月25日(月)から6月28日(木)までの間で受け付けた、入札説明書等に関する質問に対する回答の修正版に対する質問を公表するものです。

○合計で1件のご質問を頂きました。ありがとうございました。

No	No	該当箇所								内 容	回 答
		資料名	区分	頁	大	中	小	他	他		
56	1	質問回答書 (修正版)		6				NO. 43	府営住宅の仕様 (電気容量)	「6KVA未満」は電気契約上の目安を示されていると理解しますが、設備設計上の負荷容量はいくらにすれば良いでしょうか。	6KVA未満は電気契約上の目安です。なお、負荷容量については、1DKは4400VA、その他は5400VAを標準とし、それを超えるものについては提案による。