

(枚岡公園管理マニュアル) 訂正表

資料名	ページ	訂正理由	訂正後	訂正前																										
枚岡公園管理マニュアル	15 ページ	誤記載事項の修正のため	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設</th> <th colspan="2">管理水準</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>区分</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">給水設備</td> <td>【日常管理】</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・ポンプやユニットからの水漏れ ・運転音や振動などの有無 ・外観の変状や異常・外被温度確認<ポンプユニットの発熱> ・残留塩素測定(毎週) </td> <td></td> </tr> <tr> <td>【定期管理】</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> (1か月点検) ・基礎ボルトの異常 ・通気口、オーバーフロー排水管の詰まり ・マンホール蓋の異常 (6か月点検) ・ボルト締結部の緩み・受水槽の異常変形・塗装メッキ部の発錆 ・絶縁抵抗、電流電圧確認・制御盤の結露・リレー類の異常 ・圧力発信器の動作・アキュムレータの封入ガス ・吐出し楊程の確認・水質検査(1年点検) ・受水槽の清掃 </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	施設	管理水準		備考	区分	内容	給水設備	【日常管理】	<ul style="list-style-type: none"> ・ポンプやユニットからの水漏れ ・運転音や振動などの有無 ・外観の変状や異常・外被温度確認<ポンプユニットの発熱> ・残留塩素測定(毎週) 		【定期管理】	<ul style="list-style-type: none"> (1か月点検) ・基礎ボルトの異常 ・通気口、オーバーフロー排水管の詰まり ・マンホール蓋の異常 (6か月点検) ・ボルト締結部の緩み・受水槽の異常変形・塗装メッキ部の発錆 ・絶縁抵抗、電流電圧確認・制御盤の結露・リレー類の異常 ・圧力発信器の動作・アキュムレータの封入ガス ・吐出し楊程の確認・水質検査(1年点検) ・受水槽の清掃 		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設</th> <th colspan="2">管理水準</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>区分</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">給水設備</td> <td>【日常管理】</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・ポンプやユニットからの水漏れ ・運転音や振動などの有無 ・外観の変状や異常・外被温度確認<ポンプユニットの発熱> ・残留塩素測定(毎週) </td> <td></td> </tr> <tr> <td>【定期管理】</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> (1か月点検) ・基礎ボルトの異常 ・通気口、オーバーフロー排水管の詰まり ・マンホール蓋の異常 (6か月点検) ・ボルト締結部の緩み・受水槽の異常変形・塗装メッキ部の発錆 ・絶縁抵抗、電流電圧確認・制御盤の結露・リレー類の異常 ・圧力発信器の動作・アキュムレータの封入ガス ・吐出し楊程の確認・水質検査(1年点検) ・受水槽の清掃 </td> <td> 水質検査 ○遊離残留塩素 1回/週 ○水質検査 1回/月 </td> </tr> </tbody> </table>	施設	管理水準		備考	区分	内容	給水設備	【日常管理】	<ul style="list-style-type: none"> ・ポンプやユニットからの水漏れ ・運転音や振動などの有無 ・外観の変状や異常・外被温度確認<ポンプユニットの発熱> ・残留塩素測定(毎週) 		【定期管理】	<ul style="list-style-type: none"> (1か月点検) ・基礎ボルトの異常 ・通気口、オーバーフロー排水管の詰まり ・マンホール蓋の異常 (6か月点検) ・ボルト締結部の緩み・受水槽の異常変形・塗装メッキ部の発錆 ・絶縁抵抗、電流電圧確認・制御盤の結露・リレー類の異常 ・圧力発信器の動作・アキュムレータの封入ガス ・吐出し楊程の確認・水質検査(1年点検) ・受水槽の清掃 	水質検査 ○遊離残留塩素 1回/週 ○水質検査 1回/月
			施設		管理水準			備考																						
区分	内容																													
給水設備	【日常管理】	<ul style="list-style-type: none"> ・ポンプやユニットからの水漏れ ・運転音や振動などの有無 ・外観の変状や異常・外被温度確認<ポンプユニットの発熱> ・残留塩素測定(毎週) 																												
	【定期管理】	<ul style="list-style-type: none"> (1か月点検) ・基礎ボルトの異常 ・通気口、オーバーフロー排水管の詰まり ・マンホール蓋の異常 (6か月点検) ・ボルト締結部の緩み・受水槽の異常変形・塗装メッキ部の発錆 ・絶縁抵抗、電流電圧確認・制御盤の結露・リレー類の異常 ・圧力発信器の動作・アキュムレータの封入ガス ・吐出し楊程の確認・水質検査(1年点検) ・受水槽の清掃 																												
施設	管理水準		備考																											
	区分	内容																												
給水設備	【日常管理】	<ul style="list-style-type: none"> ・ポンプやユニットからの水漏れ ・運転音や振動などの有無 ・外観の変状や異常・外被温度確認<ポンプユニットの発熱> ・残留塩素測定(毎週) 																												
	【定期管理】	<ul style="list-style-type: none"> (1か月点検) ・基礎ボルトの異常 ・通気口、オーバーフロー排水管の詰まり ・マンホール蓋の異常 (6か月点検) ・ボルト締結部の緩み・受水槽の異常変形・塗装メッキ部の発錆 ・絶縁抵抗、電流電圧確認・制御盤の結露・リレー類の異常 ・圧力発信器の動作・アキュムレータの封入ガス ・吐出し楊程の確認・水質検査(1年点検) ・受水槽の清掃 	水質検査 ○遊離残留塩素 1回/週 ○水質検査 1回/月																											