

官庁施設におけるＥＳＣＯ事業導入・実施マニュアル

国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 設備・環境課

平成２６年３月

3. 2. 3 計測・検証方法の設定

事業の実施時において、計測・検証が確実に行えるよう、適切な計測・検証方法の提案を求める。提案には、計測・検証に係るベースラインの適切な設定も含める。

なお、「3. 2. 1 業務要求水準の設定」で、水準の設定を現状と異なるものに設定した場合は、これを踏まえた計測・検証方法についても提案を求める。

また、改修対象範囲ごと又は提案技術ごとに、計測・検証方法を指定する必要がある場合には、次の代表的な4つのオプション（選択肢）を参考に、適切に設定する。ただし、「3. 3. 2 技術提案の評価」との整合についても留意する。

なお、オプションは省エネルギー対策範囲のエネルギー用途、機器の特性及び計測・検証に要する費用を考慮して選択しなければならない。

設備更新型ESCO事業において、発注者が指定した設備機器の更新による省エネルギー効果とその他の技術による省エネルギー効果との計測・検証の区分が困難な場合は、事業全体での省エネルギー効果の計測・検証方法の提案を求める。

1) オプションA

省エネルギー対象機器ごとのエネルギー消費量の差を算出するのに、設備容量、稼働時間、及び省エネルギー率を乗じて省エネルギー効果を評価する。設備容量の設定は、省エネルギー対策の前後に1回又は短期の実測を行う場合と、メーカーのカatalogデータを使用して推定する場合がある。

[ベースラインの設定例]

・一定消費電力機器、器具、システムの場合

＝対策前機器の消費電力×機器数×稼働時間

2) オプションB

省エネルギー対策前後に、対象機器の出力（能力）、エネルギー消費などを一定期間あるいは長期計測する。

[ベースラインの設定例]

- ・ 一定消費電力機器、器具、システムの場合
＝対策前機器の消費電力×機器数×稼働時間
- ・ 負荷連動機器＝相関が強いパラメータを用いた統計解析モデル式

3) オプションC

施設全体のエネルギー又は系統別エネルギー消費の実測結果、あるいはエネルギー供給会社の料金請求書を基に統計的処理を行う。

[ベースラインの設定例]

相関が強いパラメータを用いた統計解析モデル式

4) オプションD

空調熱負荷シミュレーター、空調用エネルギー消費シミュレーター等を使用し、熱負荷又はエネルギー消費を推計して、省エネルギー効果を求める。

3. 2. 4 光熱水の原単位の設定

光熱水費削減額の原単位及び二酸化炭素排出削減量の原単位は、「2. 4 (2) フィージビリティ・スタディの実施」により設定する。

照明改修仕様書

1. 直管形蛍光灯器具の改修仕様について

直管形蛍光灯器具の照明改修については、直管形 LED ランプ又は LED 照明器具への改修に限定したものとす。

直管形 LED ランプへの改修仕様については、以下に示すとおりとする。また、LED 照明器具への改修仕様については、我慢の省エネに類するものでないものとし、これに抛りがたい仕様については、以下の直管形 LED ランプの要求水準に概ね準じることとする。

ただし、光源が直管形蛍光灯である既設誘導灯の改修については、本仕様は適用せず、消防法に適合したものとす。

(1)直管形蛍光灯器具 40 形の直管形 LED ランプへの改修仕様

(Hf32 形も同様の扱いとする。)

■基本的仕様

- ① 既設直管形蛍光灯器具本体に取り付け可能である直管形 LED ランプであること。
- ② 直管形 LED ランプと電源部の組み合わせ形式は、ランプ内蔵形、別置形どちらでも可能とする。ただし、電源部別置形の場合、電源部に関して電気用品安全法に適合（PSE マーク取得）していること。
- ③ 直管形 LED ランプは、商用電源直結形であること。
電源部別置形の場合は、電源部に対して商用電源直結形とし、適当な場所にて固定設置すること。電源部が重い場合は、支持ボルト等にて固定すること。
- ④ 口金ピンからの給電方式は、ランプの片側、両側、もしくはくぼみ形コンタクト口金とし、ランプ交換時に感電リスクの無い方式が望ましい。
- ⑤ 既設直管形蛍光灯器具が、防雨形器具もしくは防湿形器具の場合、原則として直管形 LED ランプは、既設直管形蛍光灯器具と同等の防水性能を有し、既存防水ソケットに適合すること。
- ⑥ 高演色仕様など特殊な蛍光灯が設置されている既設直管形蛍光灯器具の場合、特殊仕様を満たす直管形 LED ランプであること。

■改修内容に関して

- ① 既設直管形蛍光灯器具本体の配線及び安定器は、直管形 LED ランプ設置のため切り離しを行い、切り離された配線は端末処理を施すこと。切り離された配線及び安定器は、復旧可能な状態にて残置とする。ただし、安定器については PCB 含有状況を確認し、含有の恐れがある場合は取り外し、取りまとめのうえ、施設に引き渡すこと。
- ② 既設直管形蛍光灯器具本体の G13 受金及び配線はそのまま利用しても構わないが、劣化しているものについては取替えること。
(劣化の基準：ソケットについてはひびが入っている、変色している、ランプの保持に支障がある等、配線については腐食している等、長期の使用に耐えられないもの)

- ③ 直管形 LED ランプの口金が G13 以外の形式である場合は、既設蛍光灯器具本体の受金をそのランプ口金に対応したものに全数取替えること。
- ④ 既設回路に対して接続台数が制限される場合や、突入電流が許容電流値を超える場合は、既設回路を改修すること。
- ⑤ 取り外した器具及び蛍光灯は全て適切な処理にて廃棄すること。
- ⑥ 契約期間中に受金が外れた場合や器具内部での不具合が発生した場合には、取替え・修繕を実施すること。
- ⑦ 既設非常照明器具の蛍光灯を直管形 LED ランプに改修する場合、別途で非常照明器具を設置すること。

■特記仕様

- ① 寸法
JIS C 7617-2 で定められている規格に適合すること。また、既設直管形蛍光灯 40 形に適合する寸法であること。
- ② 口金（ランプ保持部）
G13（JIS C 7709-1）、GX16t-5（JEL801:2010）、又は専用口金
- ③ 質量
500g 以下
ただし、電源別置形の場合、電源部質量は含まない。
- ④ 材質
直管形 LED ランプ本体は、難燃性を有し、破碎されたときには飛散する恐れのないものであること。また、点灯時 LED 素子が目立たないよう発光面は乳白色相当とする。
- ⑤ 全光束
1,900lm 以上
- ⑥ 消費電力
25.0W 以下
※電源部消費電力を含めてのランプ 1 本当たりとする。
- ⑦ 定格電圧
100V 及び 200V
- ⑧ 色温度
4,600～6,500K
※改修後の色温度については、既設直管形蛍光灯に合わせることを原則とする。
- ⑨ 平均演色評価数(Ra)
70 以上

- ⑩ 電源装置の出力電流波形
JEL801:2010「9. 制御装置の要求事項」のリップル率 1.3 未満の基準を満たすこと。
※リップル率とは、ランプ電流波形の変動幅（最大値－最小値）をランプ電流値の平均で除した値を言う。
- ⑪ 配光
JEL801:2010「6.ランプの性能要求事項」のランプ配光は下方立体角 120° の範囲に 70%を超えて光束を集中させない基準を満たすこと。
- ⑫ 1/2 照度角
45° 以上
※1/2 照度角とは、光源直下の水平面照度に対して、同一水平面上で 1/2 の照度になる点と光源とを結ぶ線と光源の垂直軸とのなす角度を言う。
- ⑬ 寿命
40,000 時間以上
- ⑭ ランプ本体耐熱性
JEL801:2010「5.ランプの安全性要求事項」の周囲温度差 50K（絶対温度）における熱収縮変化は±2.0mm 以下であり、自重によるたわみは中央部で 10mm 以下とする基準を満たすこと。
- ⑮ 絶縁抵抗・耐電圧
JIS C 8105-1「第 10 章 絶縁抵抗、耐電圧、接触電流及び保護電流導体 10.2 絶縁抵抗及び耐電圧」で定められているクラス 1 に準拠すること。
- ⑯ 高調波
JIS C 61000-3-2 で定められているクラス C の有効入力電力に応じた基準を満たすこと。
- ⑰ 電磁波雑音 1
「電気用品の技術基準の解釈」の「〔附属の表の 2〕電気用品の雑音の強さの測定方法」の「第 7 章 照明器具等」の基準を満たすこと。
- ⑱ 電磁波雑音 2
国際無線障害特別委員会 CISPR15 で定める「蛍光ランプを使用する蛍光灯器具」の基準を満たすこと。
- ⑲ 生産物賠償責任保険
有効な生産物賠償責任保険（PL 保険）証券の写しを提出可能な場合は提出すること。
- ⑳ パテント
LED チップ、LED モジュール、LED ランプ及びその電源装置が、他社の知的財産権を侵害していないこと。

(2) 40 形直管蛍光灯器具以外についての直管形 LED ランプへの改修仕様

現状と同等以上の照度及び各種環境水準が確保できるものとし、改修内容及び仕様等については前項(1)の要求水準に概ね準拠することとする。

2. 直管形蛍光灯器具以外の照明器具の改修仕様について

直管形蛍光灯器具以外の照明改修については、LED 照明に限定しないものとする。ただし、現状の環境水準を確保できるものであり、我慢の省エネに類するものでなく、電気用品安全法に適合したものであること。改修後の器具の色温度については、既設照明のランプに合わせることを原則とし、その他仕様に関しては、「1.直管形蛍光灯器具の改修仕様」の要求水準に出来る限り準拠することとする。

■改修内容に関して

- ① 既設器具本体の配線及び安定器は、改修の際は切り離しを行い、切り離された配線は端末処理を施すこと。
- ② 既設器具本体の口金及び配線については、そのまま利用しても構わないが、劣化しているものについては取替えること。(劣化の基準：ソケットについてはひびが入っている、変色している等、配線については腐食している等、長期の使用に耐えられないもの)
- ③ 取り外したランプ及び安定器については、適切な処理にて廃棄すること。
- ④ 既設器具が防雨形器具もしくは防湿形器具の場合、原則として既設器具と同等の防水性能を有するよう防水措置を施すこと。
- ⑤ ポール式照明器具の改修など、高所における機器の取り付けを行う場合は、器具の落下防止措置を施すこと。
- ⑥ 契約期間中に生じた器具本体や器具内部での不具合については、取替え・修繕を実施すること。

3. 照度計算について

既設照明器具を LED 照明器具等に改修する提案を行う場合は、大阪府の指定するエリアにおける改修前後の照度分布について、DIALux 等の照度計算ソフトにて計算し、照度計算書として提出すること。また、メーカー等がカタログ等で一般に公表している照度分布図により代用できる場合は照度計算書を省略することができる。

本案件では、照度計算を行うエリア指定は行わない。ただし、提案内容に疑義がある場合など、別途照度計算結果を求めることがある。

■照度計算書記載項目

提出する照度計算書は、最低限下記に示す項目を記載したものであること。

- 照度分布
- 使用する LED 照明器具の品名もしくは品番
- 計算上の器具取付け高さ
- 保守率
- 照度計算点の高さ

4. 仕様報告書の提出について

提案する直管形 LED ランプの仕様については、様式 10-2-10 直管形 LED ランプ仕様報告書に記載のうえ提出すること。

直管形 LED ランプ以外の照明改修については、様式 10-2-11 照明改修仕様報告書の書式に従い、照明の仕様を記載のうえ提出すること。様式 10-2-11 照明改修仕様報告書への記入方法については、以下の記入例を参考とすること。

■ 記入例

照明改修仕様報告書											様式10-2-8
No	器具名 (別紙-4より)	改修方法	光源	消費電力 [W]	定格寿命 [時間]	全光束 [lm]	色温度 [K]	大きさ [mm]	質量 [g]	□金	その他 (自由記入欄)
1	FL40W-2灯 直付型	器具ごと改修	LED	30.7	40,000	4,130	6,500	〈幅〉290mm 〈長さ〉1250mm 〈高さ〉53mm	2.2	-	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書〈電気設備工事〉平成25年版の仕様に適合しており、本ESCO事業の要求水準についても満足している。

5. 試験設置結果報告書の提出について

最優秀提案者となった場合、LED 照明器具等の性能等を確認するために試験設置を求められることがある。

その場合、改修前と改修後の照度、及び消費電力をそれぞれ測定し、比較結果を報告書として提出すること。

照度分布や消費電力の性能等が提案内容より大きく劣る場合は、LED 照明器具等の選定見直しを実施することが有り得る。

6. 照度測定について

更新前後の照度測定を行うこと。ただし、廊下、便所、倉庫等は実施しなくても良い。

7. その他

撤去器具の 40 形直管蛍光灯及び安定器について、予備品として使用する為、蛍光灯については黒ずみが発生していないものを清掃し 100 本程度、安定期については PCB の含有が無いものについて 30 台分程度取り外しのうえ、施設に引き渡すこと。(府立学校)

大阪府立阿倍野高等学校外 29 件の照明稼働状況表

【特記事項】

一日平均点灯時間[h]が 7 以上の部屋における照明器具のうち、特記ESCO提案募集要項20. ③ c 記載の条件に該当する照明器具については、LED照明へ改修する提案を必ず行うこと。

上記の場合に関わらず、以下の取り扱いとする。

- ・その他欄が「LED改修済み」等の記載があり、室内全てがLEDへ改修済みとなっている部屋は対象外とする。
- ・その他欄が「2か所LED改修済」等の記載があり、室内が部分的にLEDへ改修済みとなっている部屋は、その台数分は、特記ESCO提案募集要項20. ② c の「部屋名（エリア）単位」から除外すること。

大阪府立阿倍野高等学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒

1	年中(365日)稼動しているエリア
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)

… 250日相当
… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理・特別教室・教室棟					
1 F					
㊦					
1	倉庫	2	0.5		
2	便所	2	1		
3	応接室	2	4		
4	ポンプ室	2	0.5		
5	生徒指導室	2	8		
6	準備室	2	8		
7	地学教室	3	4		
8	技師室	2	8		
9	階段	2	1		
10	玄関	2	10		
11	事務室	2	10		
12	付属室	2	4		
13	湯沸室	2	1		
14	校長室	2	8		LED改修済
15	電気室	2	0.5		
16	薬品庫	2	0.5		
17	廊下	2	1		
2 F					
㊦					
1	国語準備室	2	8		
2	便所	2	1		
3	講義室	3	4		
4	準備室	2	8		
5	暗室	2	1		
6	化学教室	3	4		
7	自習室	3	4		
8	階段	2	1		
9	進路指導室	2	8		
10	放送室	2	4		
11	印刷室	2	4		
12	職員室	2	10		
13	廊下	2	1		
3 F					
㊦					
1	数学準備室	2	8		
2	便所	2	1		
3	講義室	3	4		
4	準備室	2	8		
5	恒温室	2	1		
6	生物教室	3	4		
7	控室	3	4		
8	自治会	3	4		
9	階段	2	1		
10	普通教室	3	8		LED改修済
11	普通教室	3	8		LED改修済
12	普通教室	3	8		LED改修済
13	普通教室	3	8		LED改修済
14	廊下	2	1		
4 F					
㊦					
1	LAN準備室	2	8		
2	便所	2	1		
3	LAN教室	3	4		
4	準備室	2	8		
5	暗室	2	1		
6	物理教室	3	4		
7	展開教室 本4	3	4		LED改修済
8	階段	2	1		
9	普通教室	3	8		LED改修済
10	講義室	3	4		LED改修済
11	普通教室	3	8		LED改修済
12	普通教室	3	8		LED改修済
13	廊下	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理・特別教室・教室棟					
5 F					
㊦					
1	男子更衣室	3	1		
2	便所	3	1		
3	機械室	2	0.5		
4	女子更衣室	3	1		
5	倉庫	2	0.5		
6	階段	2	1		
7	プール	3	2		
特別教室棟					
1 F					
㊦、㊦					
1	階段	2	1		
2	便所	2	1		
3	便所	2	1		
4	集会室	3	4		
5	相談室	3	4		
6	倉庫	2	0.5		
7	展開東1	3	4		
8	準備室	2	8		
9	保健室	2	8		
10	階段	2	1		
11	廊下	2	1		
2 F					
㊦、㊦					
1	階段	2	1		
2	便所	2	1		
3	便所	2	1		
4	図書室	3	4		
5	司書室	2	8		
6	書庫	2	0.5		
7	会議室	2	4		
8	女子更衣室	2	1		
9	男子更衣室	2	1		
10	階段	2	1		
11	廊下	2	1		
3 F					
㊦					
1	階段	2	1		
2	便所	2	1		
3	便所	2	1		
4	社会教室	3	4		
5	準備室	2	8		
6	調理教室	3	4		
7	準備室	2	8		
8	被服教室	3	4		
9	階段	2	1		
10	廊下	2	1		
4 F					
㊦、㊦					
1	階段	2	1		
2	便所	2	1		
3	便所	2	1		
4	視聴覚教室	3	4		
5	準備室	3	4		
6	送風機室	2	0.5		
7	準備室	2	8		
8	音楽教室	3	4		
9	送風機室	2	0.5		
10	階段	2	1		
11	廊下	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
教室・特別教室棟					
1 F					
㊦					
1	書道教室	3	4		
2	準備室	2	8		
3	美術教室	3	4		
4	準備室	2	8		
5	展開教室 北1	3	4		
6	廊下	2	1		
2 F					
㊦					
1	普通教室	3	8		LED改修済
2	普通教室	3	8		LED改修済
3	水飲み場	2	1		
4	普通教室	3	8		LED改修済
5	普通教室	3	8		LED改修済
6	普通教室	3	8		LED改修済
7	展開教室 北2	3	4		LED改修済
8	廊下	2	1		
3 F					
㊦					
1	普通教室	3	8		LED改修済
2	普通教室	3	8		LED改修済
3	水飲み場	2	1		
4	普通教室	3	8		LED改修済
5	普通教室	3	8		LED改修済
6	北館職員室	2	10		
7	家庭科実習室	3	4		
8	廊下	2	1		
4 F					
㊦					
1	普通教室	3	8		LED改修済
2	普通教室	3	8		LED改修済
3	水飲み場	2	1		
4	普通教室	3	8		LED改修済
5	普通教室	3	8		LED改修済
6	普通教室	3	8		LED改修済
7	普通教室	3	8		LED改修済
8	廊下	2	1		
体育館					
1 F					
㊦-1、㊦-2					
1	女子便所	2	1		
2	男子便所	2	1		
3	女子更衣室	3	1		
4	男子更衣室	3	1		
5	柔道場	3	4		
6	剣道場	3	4		
7	下足室	2	4		
8	廊下	2	1		
2 F					
㊦-1					
1	階段	2	1		
2	ホール	3	4		
3	教官室	2	10		
4	競技場	3	4		
5	控室	3	1		
6	ステージ	3	1		
7	控室	2	1		
3 F					
㊦-1					
1	ギャラリー	3	1		
2	階段	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
記念会館					
1 F					
㊦					
1	食堂	3	2		
作法室					
1 F					
㊦					
1	作法室	3	4		
倉庫					
1 F					
㊦					
1	体育倉庫	2	0.5		
部室					
1 F					
㊦					
1	部室	3	3		

屋外照明灯					
敷地内照明					
1	自転車置場	2	3		
2	運動場敷地(第一)	3	1.5		
3	運動場敷地(第二)	3	1.5		
4	テニスコート	3	1.5		
5	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立阪南高等学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒

1	年中(365日)稼動しているエリア
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)

… 250日相当
… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理・普通教室棟					
1 F					
①-1、①-2					
1	生活指導室	2	4		生徒指導室
2	LR	3	2		
3	LR	3	2		
4	階段	2	24		
5	生徒相談室	3	4		普通教室1102
6	HR	3	8		
7	LR	3	2		
8	LR	3	2		
9	階段	2	24		
10	HR	3	8		
11	HR	3	8		
12	LR	3	2		
13	LR	3	2		
14	階段	2	24		
15	HR	3	8		
16	普通教室(数学)	3	4		
17	LR	2	1		倉庫
18	LR	3	2		
19	階段	2	24		
20	普通教室(英語)	3	4		
2 F					
①-1、①-2					
1	保健室	2	9		
2	便所	2	2		
3	便所	2	2		
4	階段	2	24		
5	校務員室	2	9		
6	休養室	2	1		
7	倉庫	2	1		
8	階段	2	24		
9	事務室	2	10		
10	小会議室	2	4		第1会議室
11	応接室	2	4		教育相談室
12	階段	2	24		
13	会議室	2	4		第2・第3会議室
14	便所	2	2		
15	階段	2	24		
16	便所	2	2		
17	小講義室(多目的)	3	4		展開教室
18	廊下	2	1		
19	屋外玄関前スロープ	2	12		追加
3 F					
①-1、①-2					
1	普通教室(国語)	3	4		
2	LR	2	1		倉庫
3	LR	3	2		
4	階段	2	24		
5	普通教室(家庭科総合A)	3	4		
6	HR	3	8		
7	LR	3	2		
8	倉庫	2	1		
9	階段	2	24		
10	LAN教室	3	4		
11	LAN準備室	2	9		
12	社会科準備室	2	9		
13	階段	2	24		
14	倉庫	2	1		
15	社会科教室	3	4		
16	HR	3	8		
17	LR	3	2		
18	LR	3	2		
19	階段	2	24		
20	HR	3	8		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理・特別教室棟					
1 F					
②-1、②-2					
1	被服教室	3	4		
2	家庭科準備室	2	9		
3	休養室	2	1		
4	階段	2	24		
5	調理教室	3	4		
6	普通教室(多目的)	3	4		
7	便所	2	2		
8	便所	2	2		
9	倉庫	2	1		
10	階段	2	24		
11	和作法室	3	4		作法室
12	廊下	2	1		
2 F					
②-1、②-2					
1	音楽準備室	2	9		
2	音楽教室	3	4		
3	便所	2	2		
4	便所	2	2		
5	階段	2	24		
6	放送室	2	4		
7	教員室	2	10		
8	印刷室	2	4		
9	便所	2	2		
10	便所	2	2		
11	階段	2	24		
12	校長室	2	9		
13	廊下	2	1		
3 F					
②-1、②-2					
1	生物準備室	2	9		
2	生物教室	3	4		
3	階段	2	24		
4	化学教室	3	4		
5	化学準備室	2	9		
6	物理教室	3	4		
7	物理準備室	2	9		
8	階段	2	24		
9	階段教室	3	4		
10	廊下	2	1		
渡り廊下					
1F					
③					
1	渡り廊下	2	0		照明なし
2F					
③					
1	渡り廊下	2	2		
渡り廊下					
1F					
⑥					
1	渡り廊下	2	0		照明なし
2F					
⑥					
1	渡り廊下	2	2		
電気室					
1F					
④					
1	電気室	2	0.5		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
門衛所					
1 F					
⑩					
1	門衛所	2	1		
倉庫					
1 F					
⑦					
1	倉庫	2	1		
第2倉庫					
1 F					
⑭					
1	第2倉庫	2	1		
特別・普通教室棟					
1 F					
⑤					
1	普通教室(3101)	3	4		
2	LR	3	2		
3	LR	3	2		
4	階段	2	24		
5	普通教室(3102)	3	4		
6	普通教室	3	8		
7	LR	3	2		
8	LR	3	2		
9	階段	2	24		
10	普通教室	3	8		
11	自習室	3	4		
12	倉庫	2	1		
13	LR	3	2		
14	家庭科B室	3	4		家庭科総合B室
15	階段	2	24		
2 F					
⑤					
1	普通教室(3201)	3	4		
2	LR	3	2		
3	便所	2	2		
4	階段	2	24		
5	準備室	2	9		進路準備室
6	進路指導室	2	9		
7	便所	2	2		
8	準備室	2	9		数字準備室付属室
9	階段	2	24		
10	数字準備室	2	9		
11	国語準備室	2	9		
12	便所	2	2		
13	便所	2	2		
14	階段	2	24		
15	英語準備室	2	9		外国語準備室
16	廊下	2	1		
3 F					
⑤					
1	普通教室	3	8		
2	LR	3	2		
3	LR	3	2		
4	階段	2	24		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室(3303)	3	4		
7	便所	2	2		
8	LR	3	2		
9	階段	2	24		
10	普通教室	3	4		普通教室3304
11	普通教室	3	8		
12	LR	3	2		
13	LR	3	2		
14	階段	2	24		
15	普通教室	3	8		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
特別・普通教室棟					
4 F					
⑤					
1	普通教室	3	8		
2	LR	3	2		
3	LR	3	2		
4	階段	2	24		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	LR	3	2		
8	LR	3	2		
9	階段	2	24		
10	普通教室	3	8		
11	普通教室	3	8		
12	LR	3	2		
13	階段	2	24		
14	LR	3	2		
15	普通教室	3	8		
倉庫・部屋					
1 F					
⑫					
1	玄関	2	1		
2	倉庫	2	1		
3	倉庫	2	1		
4	多目的室	3	4		
小競技場・図書室					
1 F					
⑬-1					
1	小競技場	3	4		セミナーホール
2	玄関ポーチ	2	1		
3	階段	2	1		
4	同窓会室	2	2		
5	小会議室	2	2		
6	便所	2	1		
7	器具庫	2	1		
2 F					
⑬-2					
1	閲覧室	3	4		
2	玄関ポーチ	2	1		
3	階段	2	1		
4	司書室	2	4		
体育館					
1 F					
⑯-1					
1	便所	2	2		LED改修済
2	倉庫	2	1		
3	階段	2	2		
4	更衣室	3	1		LED改修済
5	器具庫	2	1		LED改修済
6	防具庫	2	1		
7	剣道場	3	4		LED改修済
8	厨房	3	5		
9	食堂	3	3		
10	柔道場	3	4		LED改修済
11	廊下	2	1		
2 F					
⑯-1 ⑯-2					
1	体育準備室	2	9		
2	ホール	2	4		
3	階段	2	2		
4	競技場	3	8		LED改修済
5	控室	3	1		
6	ステージ	3	4		
7	器具庫	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
体育館					
3 F					
⑨-1					
1	ギャラリー	3	1		LED改修済
2	階段	2	2		
特別教室棟					
1 F					
⑮					
1	階段	2	2		
2	倉庫	2	1		
3	美術教室	3	4		
4	美術準備室	2	9		
2 F					
⑮					
1	階段	2	2		
2	倉庫	2	1		
3	地学教室	3	4		
4	地学準備室	2	9		
3 F					
⑮					
1	階段	2	2		
2	倉庫	2	1		
3	書道教室	3	4		
4	書道準備室	2	9		
5	倉庫	2	1		
4 F					
⑮					
1	階段	2	2		
2	機械室	2	0.5		
3	視聴覚準備室	2	4		
4	視聴覚教室	3	4		
プール附属棟					
1 F					
⑧-2					
1	部室	3	3		
2	部室	3	3		
3	階段	2	1		
2 F					
⑧-1					
1	便所	2	2		
2	更衣室	3	2		
3	更衣室	3	2		
4	更衣室	3	2		
5	便所	2	2		
屋外照明灯					
敷地内照明					
1	自転車置場	2	3		
2	運動場敷地	3	0		照明なし
3	プール	3	0		照明なし
4	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立教育センター附属高等学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒

1	年中(365日)稼動しているエリア	
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)	… 250日相当
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)	… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理棟					
1 F					
⑥/⑦/⑧					
1	会議室	3	4		
2	階段	2	1		
3	事務室	2	10		
4	附属室	2	4		
5	校長室	2	8		
6	応接室	2	4		
7	便所	2	1		
8	階段	2	1		
9	保健室	2	8		
10	技能員室	2	8		
11	宿直室	2	4		
12	女子更衣室	2	1		
13	廊下	2	1		
14	渡り廊下	2	1		
15	渡り廊下	2	1		
2 F					
⑥/⑦/⑧					
1	職員室	2	10		
2	放送室	2	4		
3	印刷室	2	10		
4	階段	2	1		
5	英語準備室	2	8		
6	国語準備室	2	8		
7	国語資料室	2	4		
8	生活指導室	2	8		
9	便所	2	1		
10	階段	2	1		
11	第1講義室	3	4		
12	第2講義室	3	4		
13	生徒会室	3	4		
14	廊下	2	1		
15	渡り廊下	2	1		
16	渡り廊下	2	1		
3 F					
⑥/⑦/⑧					
1	新タイプ自習室	3	4		
2	準備室	2	8		
3	進路指導室	2	8		
4	階段	2	1		
5	廊下	2	1		
6	図書室	3	4		
7	司書室	2	8		
8	便所	2	1		
9	階段	2	1		
10	視聴覚教室	3	4		
11	廊下	2	1		
12	渡り廊下	2	1		
13	渡り廊下	2	1		
食堂棟					
1 F					
⑩					
1	更衣室	3	1		
2	厨房	3	8		
3	食堂	3	2		
設備棟					
1 F					
②					
1	ポンプ室	2	0.5		
2	電気室	2	0.5		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
普通教室棟					
1 F					
①/④					
1	講義室D	3	4		
2	講義室E	3	4		
3	便所	2	1		
4	階段	2	1		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	階段	2	1		
10	便所	2	1		
11	普通教室	3	8		
12	普通教室	3	8		
13	廊下	2	1		
14	渡り廊下	2	1		
15	渡り廊下	2	1		
2 F					
①/④					
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	便所	2	1		
4	階段	2	1		
5	講義室C	3	4		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	倉庫	2	0.5		
9	階段	2	1		
10	便所	2	1		
11	普通教室	3	8		
12	普通教室	3	8		
13	廊下	2	1		
14	渡り廊下	2	1		
15	渡り廊下	2	1		
3 F					
①/④					
1	講義室A	3	4		
2	講義室B	3	4		
3	便所	2	1		
4	階段	2	1		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	階段	2	1		
10	便所	2	1		
11	普通教室	3	8		
12	普通教室	3	8		
13	廊下	2	1		
14	渡り廊下	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
特別教室棟					
1 F					
④					
1	第2LAN教室	3	4		
2	理科実験室	3	4		
3	倉庫	2	0.5		
4	暗室	2	0.5		
5	準備室	2	8		
6	生物実験室	3	4		
7	書道教室	3	4		
8	準備室	2	8		
9	便所	2	1		
10	階段	2	1		
11	暗室	2	0.5		
12	準備室	2	8		
13	化学実験室	3	4		
14	廊下	2	8		
2 F					
④					
1	調理教室	3	4		
2	研究室	3	4		
3	準備室	2	8		
4	準備室	2	8		
5	美術教室	3	4		
6	被服教室	3	4		
7	和室	3	4		
8	便所	2	1		
9	階段	2	1		
10	準備室	2	8		
11	LAN教室	3	4		
12	廊下	2	8		
3 F					
④					
1	第3講義室	3	4		
2	準備室	2	8		
3	録音室	3	4		
4	ピアノ教室	3	4		
5	準備室	2	8		
6	音楽教室	3	4		
7	マルチ教室	3	4		
8	便所	2	1		
9	階段	2	1		
10	準備室	2	8		
11	物理実験室	3	4		
12	廊下	2	1		
普通教室棟					
1 F					
⑬					
1	適応指導教室	3	8		
2	階段	2	1		
3	適応指導教室	3	8		
4	適応指導教室	3	8		
5	廊下	2	1		
2 F					
⑬					
1	授業研究室	3	4		
2	階段	2	1		
3	相談室	2	8		
4	社会科準備室	2	8		
5	廊下	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
体育館					
1 F					
⑨					
1	剣道場	3	4		
2	下足室	2	4		
3	柔道場	3	4		
4	器具庫	2	0.5		
5	更衣室	3	1		
6	更衣室	3	1		
7	シャワー室	3	1		
8	便所	2	1		
9	便所	2	1		
10	ホール	3	4		
11	階段	2	1		
2 F					
⑨					
1	器具庫	2	0.5		
2	ステージ	3	1		
3	器具庫	2	0.5		
4	体育館	3	4		
5	教官室	2	8		
6	ホール	3	4		
7	階段	2	1		
2 F					
⑨					
1	スタンド	3	1		
2	階段	2	1		
プール附属室					
1 F					
⑪					
1	附属室	3	2		
倉庫					
1 F					
⑮					
1	倉庫	2	0.5		
薬品庫					
1 F					
⑯					
1	薬品庫	2	0.5		
プール機械室					
1 F					
⑰					
1	機械室	2	0.5		
部室棟					
1 F					
⑱					
1	部室	3	4		
倉庫					
1 F					
⑲					
1	倉庫	2	0.5		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
屋外照明灯					
敷地内照明					
1	自転車置場	2	3		
2	運動場敷地	3	1.5		
3	運動場敷地(第二)	3	1.5		
4	プール	3	2		
5	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立大塚高等学校 照明稼働状況表

稼働区分⇒

1	年中(365日)稼働しているエリア
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員)
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒)

… 250日相当
… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
校舎棟					
1 F					
①⑧⑨					
1	薬品庫	2	0.5		
2	階段	2	1		
3	化学教室	3	4		
4	準備室	2	8		
5	講義室	3	4		
6	男子便所	2	1		
7	階段	2	1		
8	技術員室	2	8		
9	保健室	2	8		
10	校長室	2	8		
11	附属室	2	4		
12	湯沸室	2	1		
13	事務室	2	10		
14	廊下	2	1		
15	玄関ホール	2	8		
16	電気室	2	0.5		
17	ポンプ	2	0.5		
18	男子便所	2	1		
19	女子便所	2	1		
20	応接室	2	4		
21	女子更衣室	2	1		
22	倉庫	2	0.5		
23	生活指導室	2	8		
24	職員室	2	10		
25	放送室	2	4		
26	印刷室	2	4		
27	階段	2	1		
28	廊下	2	1		
29	階段	2	1		
30	女子便所	2	1		LED改修済
31	更衣室	2	1		
32	下足室	2	3		
33	準備室	2	8		
34	美術室	3	4		
35	倉庫	2	0.5		
36	下足室	2	3		
37	倉庫	2	0.5		
38	会議室	2	4		
39	廊下	2	1		
2 F					
①⑧⑨					
1	物理教室	3	4		
2	準備室	2	8		
3	講義室	3	4		
4	女子便所	2	1		
5	階段	2	1		
6	教育相談室	2	8		
7	講習室	3	4		
8	講習室	3	4		
9	普通教室	3	8		
10	廊下	2	1		
11	水飲場	2	1		
12	進路指導室	2	8		
13	進路面談室	2	8		
14	国数資料室	2	8		
15	書道教室	3	4		
16	準備室	2	8		
17	倉庫	2	4		
18	3年職員控室	2	10		
19	普通教室	3	8		
20	普通教室	3	8		
21	自治会室	3	4		LED改修済
22	階段	2	1		
23	廊下	2	1		
24	階段	2	1		
25	男子便所	2	1		LED改修済
26	司書室	2	8		
27	図書室	3	4		
28	フューチャールーム	3	4		
29	普通教室	3	8		
30	普通教室	3	8		
31	普通教室	3	8		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
校舎棟					
2 F					
①⑧⑨					
32	水飲場	2	1		
33	廊下	2	1		
3 F					
①⑧⑨					
1	生物教室	3	4		
2	準備室	2	8		
3	講義室	3	4		
4	男子便所	2	1		
5	階段	2	1		
6	家庭科総合実習室B	3	4		
7	講習室	3	4		
8	講習室	3	4		
9	多目的室	3	4		
10	廊下	2	1		
11	水飲場	2	1		
12	被服教室	3	4		
13	準備室	2	8		
14	調理教室	3	4		
15	2年職員控室	2	10		
16	講習室	3	4		
17	普通教室	3	8		
18	普通教室	3	8		
19	階段	2	1		
20	廊下	2	1		
21	階段	2	1		
22	女子便所	2	1		LED改修済
23	準備室	2	8		
24	社会教室	3	4		
25	男子更衣室	2	1		
26	作法室	3	4		
27	倉庫	2	0.5		
28	普通教室	3	8		
29	普通教室	3	8		
30	普通教室	3	8		
31	普通教室	3	8		
32	水飲場	2	1		
33	廊下	2	1		
4 F					
①⑧⑨					
1	第1LAN室	3	4		
2	準備室	2	8		
3	第2LAN室	3	4		
4	女子便所	2	1		
5	階段	2	1		
6	準備室	2	8		
7	倉庫	2	0.5		
8	講習室	3	4		
9	講習室	3	4		
10	講習室	3	4		
11	廊下	2	1		
12	水飲場	2	1		
13	準備室	2	8		
14	英語実習室	3	4		
15	音楽室	3	4		
16	準備室	2	8		
17	楽器庫	2	0.5		
18	楽器庫	2	0.5		
19	楽器庫	2	0.5		
20	普通教室	3	8		
21	普通教室	3	8		
22	普通教室	3	8		
23	普通教室	3	8		
24	階段	2	1		
25	廊下	2	1		
26	階段	2	1		
27	男子便所	2	1		LED改修済
28	視聴覚室	3	4		
29	準備室	3	4		
30	送風機室	2	0.5		
31	倉庫	2	0.5		
32	多目的室	3	4		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
校舎棟					
4 F					
①⑧⑨					
33	1年職員控室	2	10		
34	普通教室	3	8		
35	普通教室	3	8		
36	水飲場	2	1		
37	廊下	2	1		
体育館					
1 F					
⑤					
1	剣道場	3	4		LED改修済
2	器具庫	2	0.5		
3	防具庫	2	0.5		
4	更衣室	3	1		
5	便所	2	1		
6	倉庫	2	1		
7	柔道場	3	4		LED改修済
8	小競技場	3	4		
9	廊下	2	1		
10	階段	2	1		
2 F					
⑤					
1	器具庫	2	0.5		
2	ステージ	3	1		LED改修済
3	控室	2	0.5		
4	競技場	3	4		LED改修済
5	教官室	2	8		
6	ホール	2	8		
7	階段	2	1		
3 F					
⑤					
1	ギャラリー	3	4		
2	階段	2	1		
仮設体育館					
1 F					
③					
1	トレーニング室	3	4		
倉庫					
1 F					
⑥					
1	倉庫	2	1		
プール食堂棟					
1 F					
④					
1	食堂	3	2		
2	厨房	3	8		
3	倉庫・多目的室	3	4		
4	倉庫	2	0.5		
5	便所	2	1		
6	更衣室	3	2		
7	更衣室	3	2		
8	機械室	2	0.5		
9	ピロティー	2	1		
2 F					
④					
1	附属室	2	1		
競技場					
1 F					
⑦					
1	競技場	3	4		
2	倉庫	2	0.5		
3	倉庫	2	8		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
屋外照明灯					
敷地内照明					
1	自転車置場	2	3		
2	運動場敷地	3	1.5		
3	運動場敷地(第2)	3	1.5		
4	プール	3	2		
5	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立河南高等学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒

1	年中(365日)稼動しているエリア
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)

… 250日相当
… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
特別教室棟					
1 F					
⑥					
1	調理教室	3	1		
2	調理準備室	2	1		
3	美術準備室	2	8		
4	美術教室	3	6		
5	階段	2	1		
6	廊下	2	1		
2 F					
⑥					
1	被服教室	3	3		
2	被服準備室	2	8.5		
3	書道準備室	2	5		
4	書道教室	3	5		
5	階段	2	1		
6	廊下	2	1		
3 F					
⑥					
1	社会科教室	3	2		
2	社会科準備室	2	12		
3	数学準備室	2	10		
4	情報処理室	3	4		
5	階段	2	1		
6	廊下	2	1		
4 F					
⑥					
1	英語教室	3	2		
2	英語資料室	2	1.5		
3	作法室	2	0.5		
4	国英準備室	2	8		
5	クラブ室	3	1		
6	階段	2	1		
7	廊下	2	1		
食堂					
1 F					
⑤					
1	給品部	2	1		
2	食堂	3	8.5		
3	厨房	2	12		
4	便所	2	0.5		
5	和室	2	1		
6	倉庫	2	0.5		
7	サービスヤード	2	0.5		
音楽室					
1 F					
②					
1	練習室	3	6		LED改修済
2	練習室	3	6		LED改修済
3	練習室	3	6		LED改修済
4	音楽室	3	6		LED改修済
5	器具庫	2	0.5		LED改修済
6	音楽準備室	2	1.5		LED改修済
電気室					
1 F					
③					
1	電気室	2	0.5		
倉庫					
1 F					
⑪					
1	倉庫	2	0.5		
渡り廊下					
1 F					
⑦②					
1	渡り廊下	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理教室棟					
1 F					
①②①-1,2,3					
1	家庭科総合B	3	3		
2	家庭科総合A	3	3		
3	階段	2	1		
4	便所	2	1		
5	宿直室	2	8		
6	校務員室	2	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	進路指導室	2	12.5		
10	進路資料室	2	12.5		
11	生活指導室	2	10		
12	自治会室	3	4		
13	階段	2	1		LED改修済
14	便所	2	1		LED改修済
15	自習室	3	7.5		
16	普通教室	3	8		
17	普通教室	3	8		
18	廊下	2	1		
2 F					
①②①-1,2,3					
1	職員休養室	2	2		
2	2階講義室1	3	7		
3	階段	2	1		
4	便所	2	1		
5	職員室	2	12		
6	印刷室	2	8		
7	放送室	2	1		
8	小会議室	2	4		
9	校長室	2	10		
10	事務室	2	11		LED改修済
11	応接室	2	2		
12	階段	2	1		LED改修済
13	便所	2	1		LED改修済
14	面談室・備蓄倉庫	2	1		
15	2階講義室2	3	8		
16	普通教室	3	8		
17	廊下	2	1		LED改修済
3 F					
①②①-1,2,3					
1	プレゼンテーション室	3	4		
2	3階講義室1	3	7		
3	階段	2	1		
4	便所	2	1		
5	階段	2	1		
6	3階講義室2	3	7		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	普通教室	3	8		
12	階段	2	1		LED改修済
13	便所	2	1		LED改修済
14	普通教室	3	8		
15	普通教室	3	8		
16	普通教室	3	8		
17	廊下	2	1		
4 F					
①②①-1,2,3					
1	便所	2	1		
2	階段	2	1		
3	4階講義室1	3	7		
4	4階講義室2	3	7		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	階段	2	1		LED改修済
10	便所	2	1		LED改修済
11	普通教室	3	8		
12	普通教室	3	8		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理教室棟					
4 F					
13	普通教室	3	8		
14	廊下	2	1		
特別教室棟					
1 F					
②①-4					
1	生徒 ロッカー室	2	2		
2 F					
②①-4					
1	司書室	2	11		
2	図書室	3	3		
3 F					
②①-4					
1	視聴覚室	3	2		
2	録音室	2	0.5		石綿有建築対象外
特別教室棟					
1 F					
⑤					
1	化学実験室	3	3		
2	化学準備室	2	10		
3	化学講義室	3	1		
4	倉庫	2	0.5		
5	地学準備室	2	7		
6	階段	2	1		
7	便所	2	1		
8	廊下	2	1		
2 F					
⑤					
1	生物実験室	3	2		
2	生物準備室	2	2		
3	生物講義室	3	2		
4	地学教室	3	1		
5	地学教室	2	1		
6	階段	2	1		
7	便所	2	1		
8	廊下	2	1		
3 F					
⑤					
1	物理実験室	3	2		
2	物理準備室	2	8		
3	物理講義室	3	2		
4	生徒相談室3	3	2		
5	生徒相談室2	3	1		
6	生徒相談室1	3	1		
7	階段	2	1		
8	便所	2	1		
9	廊下	2	1		
クラブ室					
1 F					
⑭					
1	クラブ室	3	4		
2	クラブ室	3	4		
3	クラブ室	3	4		
4	クラブ室	3	4		
5	クラブ室	3	4		
倉庫					
1 F					
⑫					
1	倉庫	2	0.5		
倉庫					
1 F					
⑩					
1	倉庫	2	0.5		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
教室棟					
1 F					
⑮					
1	カウンセリング室	2	1		
2	保健室	2	9.5		
3	階段	2	1		
4	廊下	2	1		
2 F					
⑮					
1	便所	2	1		
2	階段	2	1		
3	普通教室	3	8		LED改修済
4	普通教室	3	8		LED改修済
5	廊下	2	1		
3 F					
⑮					
1	便所	2	1		
2	会議室	2	4		
3	階段	2	1		
廊下					
1 F					
⑬					
1	廊下	2	1		
2 F					
⑬					
1	廊下	2	1		
3 F					
⑬					
1	廊下	2	1		
屋内運動場					
1 F					
⑰					
1	倉庫	2	0.5		
2	便所	2	1		
3	ホール	2	4		
4	階段	2	1		
5	多目的室	1	3.5		
6	柔道場	1	5		LED改修済
7	更衣室	1	2		LED改修済
8	器具庫	2	0.5		
9	剣道場	1	4		LED改修済
10	防具庫	2	0.5		LED改修済
11	廊下	2	1		
2 F					
⑰					
1	教官室	2	11		
2	ホール	3	4		
3	競技場	3	7		LED改修済
4	器具庫	2	0.5		
5	ステージ	3	1		
6	控室	2	0.5		
3 F					
⑰					
1	ギャラリー	3	1		
2	階段	2	1		
プール・附属棟					
1 F					
1	倉庫	2	2		
2	女子更衣室	3	2		
3	女子便所	2	1		
4	男子便所	2	1		
5	男子更衣室	3	2		
6	機械室	2	0.5		

大阪府立金剛高等学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒

1	年中(365日)稼動しているエリア
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)

… 250日相当
… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
本館					
1 F					
①⑦⑧					
1	化学教室	3	4		
2	準備室	2	4		
3	マルチメディアルーム	3	4		
4	職員便所	2	2		
5	階段	2	1		
6	薬品庫	2	0.5		
7	技術員室	2	4		
8	保健室	2	8		
9	校長室	2	8		
10	附属室	2	1		LED改修済
11	湯沸室	2	1		LED改修済
12	事務室	2	10		LED改修済
13	廊下	2	4		
14	玄関ホール	2	8		
15	電気室	2	0.5		
16	設備室	2	0.5		
17	倉庫	2	0.5		
18	倉庫	2	0.5		
19	下足室	2	3		
20	階段	2	2		
21	女子便所	2	2		
22	玄関ホール	2	8		
23	応接室	2	4		
24	相談室	2	4		
25	男子便所	2	2		
26	女子便所	2	2		
27	階段	2	1		
28	下足室	2	3		
29	生活指導室	2	8		
30	廊下	2	1		
31	視聴覚教室	3	4		
32	準備室	3	4		
33	送風機室	2	0.5		
34	倉庫	2	0.5		
35	準備室	2	4		
36	美術教室	3	6		
37	準備室	2	4		
38	準備室	2	4		
39	廊下	2	1		
2 F					
①⑦⑧					
1	物理教室	3	4		
2	準備室	2	4		
3	物理講義室	3	4		
4	女子便所	2	2		
5	階段	2	1		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	水飲場	2	1		
11	廊下	2	1		
12	生徒会室	3	2		
13	女子更衣室	2	1		
14	男子更衣室	2	1		
15	職員室	2	10		
16	印刷室	2	4		
17	放送室	2	4		
18	資料室	2	1		
19	階段	2	1		
20	男子便所	2	1		
21	普通教室	3	8		
22	普通教室	3	8		
23	男子便所	2	1		
24	女子便所	2	1		
25	階段	2	1		
26	ラーニングコモンズ	3	4		
27	進路指導室	2	8		
28	水飲場	2	1		
29	廊下	2	1		
30	会議室	2	6		
31	書道教室	3	6		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
本館					
2 F					
①⑦⑧					
32	準備室	2	4		
33	普通教室	3	8		
34	普通教室	3	8		
35	普通教室	3	8		
36	普通教室	3	8		
37	廊下	2	1		
3 F					
①⑦⑧					
1	生物教室	3	4		
2	準備室	2	4		
3	生命科学教室	3	4		
4	男子便所	3	2		
5	階段	2	1		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	水飲場	2	1		
11	廊下	2	1		
12	小セミナー室	3	4		
13	調理準備室	2	4		
14	調理教室	3	6		
15	洗濯コーナー	3	4		
16	被服教室	3	6		
17	準備室	2	4		
18	階段	2	1		
19	女子便所	3	2		
20	普通教室	3	8		
21	普通教室	3	8		
22	準備室	2	4		
23	男子便所	3	2		
24	女子便所	3	2		
25	階段	2	1		
26	家庭科総合実習室B	3	6		
27	普通教室	3	8		
28	水飲場	2	1		
29	廊下	2	1		
30	作法室	3	4		
31	倉庫	2	0.5		
32	準備室	2	4		
33	人文教室	3	6		
34	福祉実習室	3	4		
35	普通教室	3	8		
36	普通教室	3	8		
37	普通教室	3	8		
38	廊下	2	1		
4 F					
①⑦⑧					
1	LAN教室	3	6		
2	準備室	2	4		
3	第2LAN教室	3	6		
4	女子便所	3	2		
5	階段	2	1		
6	展開教室	3	4		
7	地球科学教室	3	4		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	水飲場	2	1		
11	廊下	2	1		
12	LL教室	3	4		
13	準備室	2	4		
14	送風機室	2	0.5		
15	倉庫	2	0.5		
16	準備室	2	4		
17	練習室	3	4		
18	練習室	3	4		
19	練習室	3	4		
20	音楽室	3	6		
21	階段	2	1		
22	男子便所	3	2		
23	普通教室	3	8		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
本館					
4 F					
①⑦⑧					
24	普通教室	3	8		
25	便所	3	2		
26	男子便所	3	2		
27	階段	2	1		
28	普通教室	3	8		
29	普通教室	3	8		
30	水飲場	2	1		
31	廊下	2	1		
32	司書室	2	4		
33	図書室	3	6		
34	普通教室	3	8		
35	普通教室	3	8		
36	普通教室	3	8		
37	普通教室	3	8		
38	廊下	2	1		
倉庫					
1 F					
②③					
1	倉庫	2	0.5		
2	倉庫	2	0.5		
プール附属棟					
1 F					
⑥					
1	機械室	2	0.5		
2	女子更衣室	3	2		
3	便所	3	1		
4	男子更衣室	3	2		
5	倉庫	2	0.5		
体育倉庫					
1 F					
④					
1	倉庫	3	2		部室使用有
2	倉庫	3	2		部室使用有
体育館					
1 F					
⑤					
1	物置	2	0.5		
2	厨房	2	7		
3	食堂兼多目的室	3	7		
4	柔道場	3	4		
5	女子更衣室	3	2		
6	男子更衣室	3	2		
7	防具庫	2	0.5		
8	器具庫	2	0.5		
9	剣道場	3	4		
10	倉庫	2	0.5		
11	便所	2	2		
12	ホール	3	4		
13	廊下	2	1		
2 F					
⑤					
1	階段	2	1		
2	ホール	3	4		
3	器具庫	2	0.5		
4	競技場	1	8		休日は部活
5	控室	2	0.5		
6	ステージ	3	1		
7	教官室	2	8		
3 F					
⑤					
1	階段	2	1		
2	ギャラリー	3	3		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
屋外照明灯					
敷地内照明					
1	自転車置場	1	4		タ方外灯連動
2	運動場敷地	1	4		タ方外灯連動
3	プール	3	2		
4	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立長野高等学校 照明稼働状況表

稼働区分⇒	1	年中(365日)稼働しているエリア	
	2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員)	… 250日相当
	3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒)	… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
普通教室棟					
1 F					
①、④-1、④-2					
1	会議室	2	7		
2	男子休養室	2	1		
3	女子休養室	2	1		
4	階段	2	1		
5	職員便所	2	7		
6	更衣室	2	1		
7	職員室	2	10		
8	印刷室	2	7		
9	放送室	2	7		
10	応接室	2	7		
11	校長室	2	8		LED改修済
12	付属室	2	4		
13	事務室	2	10		
14	玄関	2	2		
15	階段	2	1		
16	職員便所	2	7		
17	生活指導室	2	8		
18	生徒会指導室	2	8		
19	校務員室	2	8		
20	階段	2	1		
21	廊下	2	1		
2 F					
①、④-1、④-2					
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	階段	2	1		
5	女子便所	2	1		
6	数学準備室	2	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	普通教室	3	8		
12	普通教室	3	8		
13	マルチメディア教室	3	8		
14	倉庫	2	0.5		
15	階段	2	1		
16	男子便所	2	7		
17	進路閲覧室	3	8		
18	進路指導室	2	8		
19	階段	2	1		
20	廊下	2	1		
3 F					
①、④-1、④-2					
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	階段	2	1		
5	男子便所	2	1		
6	国語準備室	2	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	普通教室	3	8		
12	普通教室	3	8		
13	普通教室	3	8		
14	倉庫	2	0.5		
15	階段	2	1		
16	女子便所	2	7		
17	普通教室	3	8		
18	家庭総合実習室B	3	7		
19	階段	2	1		
20	廊下	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
普通教室棟					
4 F					
①、④-1、④-2					
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	階段	2	1		
5	女子便所	2	1		
6	英語準備室	2	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	普通教室	3	8		
12	普通教室	3	8		
13	普通教室	3	8		
14	倉庫	2	0.5		
15	階段	2	1		
16	男子便所	2	7		
17	セミナー教室	3	7		
18	小教室	3	7		
19	小教室	3	7		
20	階段	2	1		
21	廊下	2	1		
特別教室棟					
1 F					
②-1、⑤-1					
1	階段	2	1		
2	女子便所	2	7		
3	調理教室	3	7		
4	家庭科準備室	2	8		
5	被服教室	3	7		
6	作法室	3	7		
7	保健室	2	8		
8	男子便所	2	7		
9	階段	2	1		
10	化学実験室	3	7		
11	化学準備室	2	8		
12	化学講義室	3	7		
13	薬品庫	2	0.5		
14	廊下	2	1		
2 F					
②-1、⑤-0					
1	階段	2	1		
2	男子便所	2	7		
3	美術教室	3	7		
4	美術準備室	2	8		
5	書道準備室	2	8		
6	書道教室	3	7		
7	コール教室	3	7		
8	コール準備室	2	8		
9	生徒相談室	3	7		
10	女子便所	2	7		
11	階段	2	1		
12	物理実験室	3	7		
13	物理準備室	2	8		
14	物理講義室	3	7		
15	廊下	2	1		
3 F					
②-0、⑤-0					
1	階段	2	1		
2	女子便所	2	7		
3	社会準備室	2	8		
4	社会教室	3	7		
5	図書司書室	2	8		
6	図書室	3	7		
7	図書倉庫	2	0.5		
8	男子便所	2	7		
9	階段	2	1		
10	生物実験室	3	7		
11	生物準備室	2	8		
12	生物講義室	3	7		
13	廊下	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
特別教室棟					
4 F					
②-0、⑤-0					
1	階段	2	1		
2	男子便所	2	7		
3	音楽教室	3	7		
4	音楽準備室	2	8		
5	倉庫	2	1		
6	送風機室	2	1		
7	視聴覚準備室	3	7		
8	視聴覚教室	3	7		LED改修済
9	女子便所	2	7		
10	階段	2	1		
11	地学実験室	3	7		
12	地学準備室	2	8		
13	LAN教室	3	7		
14	廊下	2	1		
体育館					
1 F					
⑨-1、⑨-2					
1	厨房	3	8		
2	食堂	3	7		
3	男子更衣室	3	7		
4	女子更衣室	3	7		
5	剣道場	3	7		
6	下足室	2	7		
7	器具庫	2	0.5		
8	柔道場	3	7		
9	男子便所	2	1		LED改修済
10	女子便所	2	1		LED改修済
11	玄関ホール	2	7		
2 F					
⑨-1					
1	倉庫	2	0.5		
2	ステージ	3	7		
3	倉庫	2	0.5		
4	競技場	3	7		
5	ホール	3	7		
6	体育準備室	2	8		
下足室					
1 F					
⑦					
1	下足室	2	7		
プール付属室					
1 F					
⑧					
1	プール付属室	3	2		
渡り廊下					
2 F					
③					
1	渡り廊下	2	1		
3 F					
③					
1	渡り廊下	2	1		
渡り廊下					
2 F					
⑩					
1	渡り廊下	2	1		
3 F					
⑩					
1	渡り廊下	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
屋外照明灯					
敷地内照明					
1	自転車置場	2	3		
2	運動場敷地	3	1.5		
3	プール	3	2		
4	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立狭山高等学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒

1	年中(365日)稼動しているエリア
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)

… 250日相当
… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
校舎棟					
1 F					
⑨、⑧-1、⑧-2、①					
1	送風機室	2	1		
2	倉庫	2	1		
3	視聴覚準備室	3	4		
4	視聴覚教室	3	4		
5	便所	2	4		
6	階段	2	6		
7	下足室	2	6		
8	倉庫	2	1		
9	倉庫	2	1		
10	ポンプ室	2	1		
11	電気室	2	1		
12	玄関ホール	2	4		
13	階段	2	6		
14	便所	2	4		
15	化学講義室	3	8		
16	化学準備室	2	8		
17	化学教室	3	8		
18	相談室	3	2		
19	生徒指導室	2	4		
20	美術教室	3	8		
21	美術準備室	2	8		
22	男子更衣室	2	8		
23	階段	2	6		
24	便所	2	4		
25	便所	2	4		
26	生徒指導室	2	8		
27	応接室	2	4		
28	事務室	2	10		
29	付属室	2	4		
30	湯沸室	2	1		
31	校長室	2	8		
32	保健室	2	8		
33	校務員室	2	8		
34	廊下	2	6		
2 F					
⑨、⑧-2、①					
1	準備室	2	8		
2	書道教室	3	8		
3	会議室	2	4		
4	便所	2	4		
5	階段	2	6		
6	資料室	3	8		
7	印刷室	2	4		
8	放送室	2	4		
9	職員室	2	10		
10	男子更衣室	2	1		
11	女子更衣室	2	1		
12	倉庫	2	1		
13	階段	2	6		
14	便所	2	4		
15	コンピュータ室	3	8		
16	物理準備室	2	8		
17	物理教室	3	8		
18	普通教室	3	8		
19	普通教室	3	8		
20	普通教室	3	8		
21	普通教室	3	8		
22	水飲み場	2	6		
23	普通教室	3	8		
24	普通教室	3	8		
25	階段	2	6		
26	便所	2	4		
27	便所	2	4		
28	普通教室	3	8		
29	進路指導室	2	8		
30	水飲み場	2	6		
31	普通教室	3	8		
32	普通教室	3	8		
33	普通教室	3	8		
34	普通教室	3	8		
35	廊下	2	6		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
校舎棟					
3 F					
⑨、⑧-2、①					
1	社会科教室	3	8		
2	社会科準備室	2	8		
3	倉庫	2	1		
4	作法室	3	2		
5	便所	2	4		
6	階段	2	6		
7	被服準備室	2	8		
8	被服教室	3	8		
9	洗濯室	3	4		
10	調理教室	3	8		
11	調理準備室	2	8		
12	階段	2	6		
13	便所	2	4		
14	生物講義室	3	8		
15	生物準備室	2	8		
16	生物教室	3	8		
17	普通教室	3	8		
18	普通教室	3	8		
19	普通教室	3	8		
20	普通教室	3	8		
21	水飲み場	2	6		
22	普通教室	3	8		
23	普通教室	3	8		
24	階段	2	6		
25	便所	2	4		
26	便所	2	4		
27	家庭総合実習室B	3	4		
28	グローカル室	3	4		
29	水飲み場	2	6		
30	普通教室	3	8		
31	普通教室	3	8		
32	普通教室	3	8		
33	普通教室	3	8		
34	廊下	2	6		
4 F					
⑨、⑧-2、①					
1	図書室	3	8		
2	司書室	2	4		
3	便所	2	4		
4	階段	2	6		
5	音楽教室	3	8		
6	準備室1	3	8		
7	準備室2	3	2		
8	準備室3	3	2		
9	準備室4	3	2		
10	送風機室	2	1		
11	倉庫	2	1		
12	準備室	2	4		
13	CCR	3	4		
14	階段	2	6		
15	便所	2	4		
16	地学講義室	3	8		
17	地学準備室	2	8		
18	地学教室	3	8		
19	普通教室	3	8		
20	普通教室	3	8		
21	普通教室	3	8		
22	普通教室	3	8		
23	水飲み場	2	6		
24	普通教室	3	8		
25	普通教室	3	8		
26	階段	2	6		
27	便所	2	4		
28	便所	2	4		
29	普通教室	3	8		
30	普通教室	3	8		
31	水飲み場	2	6		
32	普通教室	3	8		
33	普通教室	3	8		
34	普通教室	3	8		
35	普通教室	3	8		
36	廊下	2	6		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
体育館					
1 F					
④-1、④-2					
1	柔道場	2	1		LED改修済
2	食堂	2	10		
3	厨房	2	10		
4	階段	2	6		
5	器具庫	2	1		
6	剣道場	3	8		LED改修済
7	器具庫	3	8		
8	更衣室	3	1		
9	女子便所	2	4		
10	身障用便所	2	2		
11	男子便所	2	4		
12	廊下	3	8		
2 F					
④-1、④-2					
1	器具庫	2	1		
2	ステージ	3	1		
3	控室	3	1		
4	競技場	3	10		
5	体育教官室	2	8		
6	ホール	3	4		
7	階段	2	6		
3 F					
④-1、④-2					
1	ギャラリー	3	4		
プール付属棟					
1 F					
③					
1	機械室	2	1		
2	更衣室	3	2		
3	便所	3	1		
4	更衣室	3	2		
5	倉庫	2	1		

屋外照明灯					
敷地内照明					
1	自転車置場	2	3		
2	運動場敷地	3	2		
3	プール	3	2		
4	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立農芸高等学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒
1 年中(365日)稼動しているエリア
2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)
3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)
… 250日相当
… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
教室棟					
1 F					
①					
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	廊下	2	1		
2 F					
①					
1	階段	2	1		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	廊下	2	1		
牛乳加工室					
1 F					
⑦					
1	牛乳加工室	3	4		
種鶏舎					
1 F					
⑩					
1	種鶏舎	3	4		
鶏舎					
1 F					
⑨-1、⑨-2					
1	ケージ鶏舎	3	4		
1	鶏舎	3	4		
温室					
1 F					
55					
1	温室	3	4		
牛乳処理実習室					
1 F					
⑥-1、⑥-2					
1	牛乳処理実習室	3	4		
管理室					
1 F					
⑧					
1	宿泊室	3	4		
2	育すう室	3	4		
畜産管理室					
1 F					
⑪					
1	畜産管理室	3	4		
油庫					
1 F					
⑫					
1	油庫	2	0.5		
園芸管理室					
1 F					
⑬					
1	園芸管理室	3	4		
育成舎					
1 F					
⑭					
1	育成舎	3	4		
ブロイラー舎					
1 F					
⑮					
1	飼料調理室	3	4		
2	飼料室	3	4		
3	ブロイラー室	3	4		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
武道場					
1 F					
67					
1	武道場	3	4		
畜産実験室					
1 F					
⑯					
1	畜産実験室	3	4		
2	準備室	3	4		
鶏舎					
1 F					
72					
1	鶏舎	3	4		
温室					
1 F					
⑰					
1	温室	3	4		
温室					
1 F					
⑱					
1	温室	3	4		
温室					
1 F					
⑲-1、⑲-2					
1	温室	3	4		
1	温室	3	4		
温室					
1 F					
⑲-1、⑲-2					
1	温室	3	4		
1	温室	3	4		
温室					
1 F					
⑳					
1	温室	3	4		
管理室					
1 F					
㉑					
1	農芸管理室	3	4		
農場便所					
1 F					
㉒					
1	農場便所	2	1		
温室					
1 F					
㉓					
1	温室	3	4		
ボイラー室					
1 F					
㉔					
1	ボイラー室	2	0.5		
プール機械室					
1 F					
61					
1	プール機械室	2	0.5		
豚舎					
1 F					
㉕					
1	豚舎	3	4		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
水禽舎					
1 F					
71					
1	水禽舎	3	4		
多目的トイレ					
1 F					
73					
1	多目的トイレ	2	1		
実験・実習棟					
1 F					
㉖-1、㉖-2					
1	農業機械格納庫	2	4		
2	オイル庫	2	0.5		
3	農機具整備準備室(1)	2	8		
4	農機具整備準備室(2)	2	8		
5	全日制農具室	2	0.5		
6	農具室	2	0.5		
7	便所	2	1		
8	農産加工実習室	3	4		
9	製パン実習室	3	4		
10	食品加工実習室	3	4		
11	多目的スペース	3	4		
12	熟成室	2	0.5		
13	ボイラー室	2	0.5		
14	器具庫	2	0.5		
15	農機具整備実習室	3	8		
16	階段	2	1		
17	ホール	3	4		
18	食品加工科職員室	2	10		
19	発酵室	2	0.5		
20	発酵室	2	0.5		
21	製品倉庫	2	0.5		
22	冷蔵庫	2	0.5		
23	資材庫	2	0.5		
24	廊下	2	1		
2 F					
㉖-1、㉖-2					
1	園芸実習室(1)	3	8		
2	園芸準備室	3	8		
3	園芸実験室	3	8		
4	グリーンライフ講義室	3	8		
5	グリーンライフ実習室	3	4		
6	便所	2	1		
7	商業準備室	2	8		
8	商業実験室	2	8		
9	倉庫	2	0.5		
10	天秤室	3	4		
11	土肥料、飼料、畜産加工実験室	3	4		
12	畜産作物準備室	3	4		
13	畜産作物実験室	3	4		
14	園芸科職員室	2	10		
15	園芸実習室(2)	3	8		
16	準備室(2)	2	8		
17	準備室(3)	2	8		
18	園芸実習室(3)	3	8		
19	園芸実習室(4)	3	8		
20	準備室(4)	2	8		
21	園芸講義室	3	8		
22	階段	2	1		
23	ホール	3	4		
24	準備室	2	8		
25	園芸畜産実験室	3	4		
26	農業土木準備室	2	8		
27	器具庫	2	0.5		
28	流通情報実習室	3	4		
29	材料庫	2	0.5		
30	LAN室	3	4		
31	資源動物科職員室	2	10		
32	廊下	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
本館棟					
1 F					
㊦					
1	通路	2	1		
2	玄関	2	2		
3	事務室	2	10		
4	付属室	2	4		
5	校長室	2	8		
6	応接室	2	4		
7	階段	2	1		
8	便所	2	1		
9	便所	2	1		
10	保健室	2	8		
11	相談室	3	4		
12	倉庫	2	0.5		
13	校務員室	2	8		
14	倉庫	2	0.5		
15	電気室	2	0.5		
16	廊下	2	1		
2 F					
㊧					
1	会議室	2	4		
2	生徒指導室	2	8		
3	国教英事備室	2	8		
4	更衣室(女)	2	1		
5	更衣室(男)	2	1		
6	階段	2	1		
7	便所	2	1		
8	印刷室	2	4		
9	職員室(全)	2	10		
10	放送室	2	4		
11	進路指導室	2	8		
12	廊下	2	1		
3 F					
㊨					
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	階段	2	1		
7	便所	2	1		
8	便所	2	1		
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	普通教室	3	8		
12	普通教室	3	8		
13	廊下	2	1		
畜産加工実習棟					
1 F					
㊩					
1	製造加工室	3	4		
2	資材検査室	3	4		
3	機械室	2	0.5		
4	冷凍室	1	0.5		
5	冷蔵室	1	0.5		
6	燻煙湯煮処理室	3	4		
機械室					
1 F					
㊪					
1	測定室	3	4		
2	機械室	2	0.5		
3	脱水機置場	2	0.5		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
園芸管理室					
1 F					
41					
1	園芸管理室	3	8		
収納・調整室					
1 F					
42					
1	収納・調整室	3	4		
2 F					
42					
1	倉庫	2	0.5		
2	倉庫	2	0.5		
園芸実習室					
1 F					
10					
1	貯蔵庫	2	0.5		
2	肥料室	2	0.5		
3	材料庫	2	0.5		
実習宿泊棟					
1 F					
44					
1	便所	3	1		
2	談話室	3	4		
3	個室	3	4		
4	個室	3	4		
5	個室	3	4		
動物活用室					
1 F					
45					
1	動物活用室	3	4		
畜産実習室					
1 F					
46					
1	管理室	3	4		
2	飼料室	3	4		
3	飼料室	3	4		
豚舎					
1 F					
47					
1	飼料室	3	4		
2	調理室	3	4		
3	豚舎	3	4		
ボイラー室					
1 F					
48					
1	ボイラー室	2	0.5		
ポンプ室					
1 F					
49					
1	ポンプ室	1	0.5		
雨水槽機械室					
1 F					
51					
1	雨水槽機械室	1	0.5		石綿含有物質対策外
倉庫					
1 F					
50					
1	倉庫	2	0.5		
2	倉庫	2	0.5		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
プール付廊棟					
1 F					
54					
1	倉庫	2	0.5		
2	男子更衣室	3	2		
3	便所	2	1		
4	便所	2	1		
5	女子更衣室	3	2		
牛舎					
1 F					
57					
1	牛舎	3	4		
2	生物工学実験室	3	4		
2 F					
57					
1	飼料室	2	0.5		
堆肥舎					
1 F					
58					
1	堆肥舎	1	0.5		
倉庫					
1 F					
59					
1	倉庫	2	0.5		
園芸実習室					
1 F					
60					
1	培養苗生産室	3	8		
2	発芽室	3	4		
3	環境制御室	3	8		
4	温室	1	1		
5	温室	1	1		
体育倉庫(1)					
1 F					
62					
1	倉庫	2	0.5		
体育倉庫(2)					
1 F					
63					
1	倉庫	2	0.5		
体育倉庫(3)					
1 F					
64					
1	倉庫	2	0.5		
体育倉庫(4)					
1 F					
68					
1	倉庫	2	0.5		
体育倉庫(5)					
1 F					
58					
1	倉庫	2	0.5		
販売所					
1 F					
70					
1	販売所	3	4		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
屋外照明灯					
敷地内照明					
1	自転車置場	2	3		
2	運動場敷地	3	1.5		
3	実習地	3	1.5		
4	プール	3	2		
5	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立今宮工科高等学校 照明稼動状況表

稼動区分→	1	年中(365日)稼動しているエリア	
	2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)	… 250日相当
	3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)	… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
定時制専門棟					
1 F					
㊦					
1	多目的室	3	3		
2	カウンセリングルーム	2	1		
3	倉庫	2	0.5		
4	階段	2	4		
5	廊下	2	4		
2 F					
㊦					
1	IT教室	3	2		
2	小教室	3	2		
3	準備室	2	2		
4	階段	2	4		
5	廊下	2	2		
同窓会館(管理・教室棟)					
1 F					
㊦					
1	倉庫	2	0.5		
2	階段	2	1		
3	資料室	2	0.5		
4	和室	2	1		
2 F					
㊦					
1	就学相談室	3	0.5		
2	資料室	2	0.5		
3	階段	2	1		
4	廊下	2	1		
5	会議室	2	3		
プール更衣室					
1 F					
㊦					
1	プール更衣室	3	2		
教室・実習棟					
1 F					
㊦					
1	視聴覚室	2	5		
2	送風機室	2	0.5		
3	倉庫	2	0.5		
4	廊下	2	1		
2 F					
㊦					
1	廊下	2	8		
2	保健室	2	8		
3	美術室	3	6		
4	準備室	2	4		
3 F					
㊦					
1	準備室	2	1		
2	薬品庫	2	0.5		
3	廊下	2	2		
4	化学教室	3	2		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
実習棟					
1 F					
㊦					
1	準備室	2	0.5		
2	倉庫	2	0.5		
3	便所	2	2		
4	廊下	2	13		
5	会議室	2	4		
6	技師室	2	13		
7	休息室	2	0.5		
8	倉庫	2	0.5		
9	自治会室	2	0.5		
10	自治会指導室	2	0.5		
11	図書室	3	5		
12	司書室	2	10		
1 F					
㊦					
1	生活指導室	2	4		
2	職員室	2	10		
3	生徒会室	2	8		
4	生徒会室	2	8		
5	職員室	2	10		
6	更衣室	2	1		
7	廊下	2	13		
8	階段	2	2		
3 F					
㊦					
1	倉庫	2	2		
2	廊下	2	2.5		
3	準備室	2	8		
4	物理教室	3	1		
5	音楽教室	3	3		
6	ICT教室	3	0.5		
7	準備室	2	8		
8	外部講師控室	2	8		
9	準備室	2	0.5		
10	階段	2	1.5		
屋内運動場					
1 F					
㊦					
1	倉庫	2	0.5		LED改修済
2	階段	2	13		
3	男子更衣室	3	8		
4	厨房	3	8		LED改修済
5	食堂	3	3		
6	給食室(夜)	3	0		LED改修済
7	剣道場	3	1.5		
8	路込	2	0.5		
9	倉庫	2	1.5		
10	柔道場	3	4		
11	女子更衣室	3	2		
12	女子便所	2	4		
13	男子便所	2	4		
14	廊下	2	1.5		
2 F					
㊦					
1	器具庫	2	0.5		
2	階段	2	13		LED改修済
3	ホール	2	6		
4	体育教官室	2	13		
5	競技場	3	9		
6	器具庫	2	0.5		
7	ステージ	3	1		
8	控室	2	1		
3 F					
㊦					
1	階段	2	1		LED改修済
2	ギャラリー	3	1.5		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
1号棟 2号棟 3号棟					
B1 F					
㊦㊦㊦					
1	電気室	2	0.5		
2	受水槽ポンプ室	2	0.5		
1 F					
㊦㊦㊦					
1	計画設備実習室	3	2		
2	前室	2	0.5		
3	機械室	2	0.5		
4	器具室	2	0.5		
5	測量実習室	3	2		
6	階段	2	4		
7	倉庫	2	0.5		
8	器具庫	2	0.5		
9	構造実習室	3	0.5		
10	倉庫	2	0.5		
11	便所	2	2		
12	木工実習室	3	3.5		
13	施工実習室	3	3.5		
14	器具庫	2	1		
15	材料実験室	3	2		
16	精密実験室	3	0.5		
17	廊下	2	4		
18	内燃実習室	3	0.5		
19	手仕上実習室	3	5		
20	講義室	3	5		
21	階段	2	4		
22	便所	2	2		
23	講義室	3	4		
24	材料実習室	3	0.5		
25	廊下	2	4		
26	渡り廊下	2	4		
27	ボンベ庫	2	0.5		
28	溶接実習室	3	1.5		
29	鋳造実習室	3	1.5		
30	機械加工実習室	3	8		
31	NC実習室	3	2		
32	恒温室	3	2		
33	精密工作室	3	2		
2 F					
㊦㊦㊦					
1	造形室	3	3.5		
2	器具室	2	0.5		
3	模型室	3	2		
4	情報処理室	3	2		
5	階段	2	4		
6	製図実習室	3	3		
7	便所	2	2		
8	便所	2	2		
9	製図実習室	3	2		
10	資料室	2	0.5		
11	製図実習室	3	4.5		
12	準備室	2	8		
13	準備室	2	8		
14	廊下	2	4		
15	分解組立実習室	3	2		
16	木工実習室	3	1		
17	準備室	2	7		
18	階段	2	4		
19	倉庫	2	0.5		
20	冷凍実習室	3	3		
21	器具室	2	4		
22	流体実習室	3	1		
23	廊下	2	4		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
1号棟 2号棟 3号棟					
3 F					
㊦㊦㊦					
1	渡り廊下	2	5		
2	画像処理室	3	7		
3	第2LAN教室	3	8		
4	階段	2	4		
5	工業基礎室	3	3		
6	便所	2	2		
7	便所	2	2		
8	CAI室	3	8		
9	第2LAN教室	3	8		
10	倉庫	2	0.5		
11	G科情報処理室	3	8		
12	工学系準備室	3	10		
13	廊下	2	4		
14	製図実習室	3	4		
15	スケッチ室	3	3		
16	階段	2	4		
17	便所	2	2		
18	資料室	2	1		
19	準備室	2	8		
20	廊下	2	4		
21	渡り廊下	2	4		
22	渡り廊下	2	4		
23	テニスコート	3	1		
4 F					
㊦㊦㊦					
1	校正室	3	2		
2	平版印刷室	3	4		LED改修済
3	凸版印刷室	3	4		LED改修済
4	階段	2	4		
5	暗室	3	1		LED改修済
6	文字処理室	3	4		LED改修済
7	便所	2	1		
8	便所	2	1		
9	凹版印刷室	3	0.5		
10	特殊印刷室	3	6		
11	製本加工実習室	3	1		
12	材料実験室	3	3		
13	準備室	2	8		
14	暗室	3	1		
15	スタジオ室	3	4		
16	廊下	2	1		
17	制御実習室	3	1		
18	計測実習室	3	1		
19	階段	2	4		
20	便所	2	1		
21	電気実習室	3	1		
22	器具庫	2	0.5		
23	電気実習室	3	3		
24	廊下	2	1		
5 F					
㊦㊦㊦					
1	機械工作室	3	3		
2	電気工作室	3	4		
3	準備室	2	7		
4	第1デザイン室	3	2		
5	階段	2	4		
6	第2デザイン室	3	7		
7	倉庫	2	0.5		
8	便所	2	2		
9	情報処理室	3	4		
10	準備室	2	12		
11	準備室	2	2		
12	電気磁器室	3	4.5		
13	廊下	2	4		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
1号棟 2号棟 3号棟					
6 F					
㊦㊦㊦					
1	電気機器実習室	3	3		
2	電気工事室	3	3		
3	製図実習室	3	2.5		
4	倉庫	2	0.5		
5	便所	2	0.5		
6	自動制御実習室	3	3		
7	電子制御実習室	3	5		
8	照明実習室	3	1		
9	通信機器実習室	3	2		
10	電子実習室	3	4.5		
11	廊下	2	4		
家庭科棟					
1 F					
㊦					
1	階段	2	1		
2	総合実習室	3	4		
3	廊下	2	1		
2 F					
㊦					
1	階段	2	1		
2	準備室	2	8		
3	食物実習室	3	4		
4	廊下	2	1		
倉庫					
1 F					
㊦					
1	倉庫	2	1		
2 F					
㊦					
1	倉庫	2	1		
屋外照明灯					
敷地内照明					
1	自転車置場	2	5		
2	運動場敷地	3	1.5		LED改修済
3	プール	3	2		
4	その他敷地内外灯	1	7		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
教室棟					
1 F					
2140					
1	倉庫	2	0.5		
2	特活室	3	2		
3	相談室	2	8		石綿有提案対象外
4	保健室	2	8		石綿有提案対象外
5	相談室	2	8		石綿有提案対象外
6	給品室	2	0.5		石綿有提案対象外
7	准校長室	2	8		石綿有提案対象外
8	事務室	2	13		石綿有提案対象外
9	校長室	2	8		
10	進路指導室	2	8		
11	進路指導室	2	4		
12	便所	2	2		LED改修済
13	生活指導室	2	8		
14	廊下	2	13		石綿有提案対象外
15	廊下	2	13		石綿有提案対象外
2 F					
2140					
1	便所	2	3		
2	普通教室	3	10		
3	普通教室	3	10		
4	普通教室	3	10		
5	普通教室	3	10		
6	普通教室	3	10		
7	普通教室	3	10		
8	普通教室	3	10		
9	便所	2	3		LED改修済
10	普通教室	3	10		
11	廊下	2	5		
12	廊下	2	5		
3 F					
2140					
1	便所	2	3		
2	相談室 ガイダンス室	2	8		石綿有提案対象外
3	職員室	2	8		石綿有提案対象外
4	普通教室	3	10		
5	普通教室	3	10		
6	普通教室	3	10		
7	普通教室	3	10		
8	普通教室	3	10		
9	普通教室	3	10		
10	便所	2	3		LED改修済
11	普通教室	3	10		
12	廊下	2	5		
13	廊下	2	5		
4 F					
2140					
1	便所	2	0.5		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	便所	2	1		LED改修済
10	普通教室	3	8		
11	廊下	2	1		
12	廊下	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
倉庫					
1 F					
31					
1	倉庫	2	0.5		石綿有提案対象外
1 F					
31					
1	倉庫	2	0.5		

大阪府立藤井寺工科高等学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒
1 年中(365日)稼動しているエリア
2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)
3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)

… 250日相当
… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理教室棟					
1 F					
①⑦⑱					
1	階段	2	12		
2	便所	2	12		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	選択教室	3	12		
10	選択教室	3	12		
11	廊下	2	12		
12	被服教室	3	4		
13	準備室	2	4		
14	食物教室	3	4		
15	階段	2	12		
16	教育相談室	3	8		
17	男子休養室	2	12		
18	家庭科A	3	4		
19	家庭科B	3	4		
20	(夜)更衣室	2	8		
21	(夜)生徒指導室	2	8		
22	廊下	2	12		
2 F					
①⑦⑱					
1	階段	2	12		
2	便所	2	12		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	応接室	2	12		
10	校長室	2	8		
11	事務室	2	12		
12	廊下	2	12		
13	准校長室	2	8		
14	(夜)生物地学教室	3	8		
15	準備室(夜)	2	8		
16	放送室	2	12		
17	印刷室	2	12		
18	定時制職員室(夜)	2	8		
19	階段	2	12		
20	保健室	2	8		
21	職員室	2	8		
22	倉庫	2	0.5		
23	宿直室	2	0.5		
24	技師室	2	12		
25	浴室	2	0.5		
26	女子更衣室	2	0.5		
27	廊下	2	12		
3 F					
①⑦⑱					
1	階段	2	12		
2	便所	2	12		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	選択教室	3	12		
10	選択教室	3	12		
11	廊下	2	12		
12	生活指導室	2	8		
13	階段	2	12		
14	司書室兼書庫	2	8		
15	司書室	2	8		
16	図書室	3	12		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
特別教室実習棟					
1 F					
㉙⑤㉚⑫					
1	下足	2	8		
2	機械科職員室(全)	2	8		
3	電気室	2	0.5		
4	製図室	3	4		
5	暗室	2	0.5		
6	青焼	2	0.5		
7	準備室	2	4		
8	製図室	3	4		
9	物理準備室	2	4		
10	物理実験室	2	4		
11	普通科職員室	2	8		LED改修済み
12	生徒指導室	2			
13	1年職員室	2	8		
14	普通科第2職員室	2	8		
15	選択教室	3	4		
16	廊下	2	12		
17	便所	2			LED改修済み
18	精密測定実習室	3	4		
19	修理室	3	4		
20	暗室	2	1		
21	工業計測実習室	3	4		
22	工業計測実習室	3	4		
23	材料試験実習室	3	4		
24	電気実習室	3	4		
25	廊下	2	12		
26	渡り廊下	2	12		
27	渡り廊下	2	12		
28	トイレ棟1階事務倉庫	2	0.5		
29	トイレ棟1階女子トイレ	2	12		
2 F					
㉙⑤㉚⑫					
1	進路指導室(芸能教室)	2	8		
2	進路応	2	8		
3	情報第1実習室	3	4		
4	3年職員室	2	8		
5	電気応用実習室	3	4		
6	自動制御実習室(CAD実習室)	3	4		
7	自動制御実習室	3	4		
8	準備室	2	4		
9	電気計測実習室	3	4		
10	工業計測実習室	3	4		
11	電子工学実習室	3	4		
12	準備室	2	4		
13	電子工学実習室	3	4		
14	電気計測第2実験室	3	4		
15	電気科職員室	2			LED改修済み
16	廊下	2	12		
17	便所	2			LED改修済み
18	製図室	3	4		
19	電気工作実習室	3	4		
20	準備室	2	4		
21	機械電気工作実習室	3	4		
22	電気応用実習室	3	4		
23	準備室	2	4		
24	電気機器実習室	3	4		
25	電力実習室	3			LED改修済み
26	廊下	2	12		
27	渡り廊下	2	12		
28	渡り廊下	2	12		
29	トイレ棟2階男子女子トイレ	2	12		
3 F					
㉙⑤㉚⑫					
1	視聴覚室	3	6		
2	倉庫	2	0.5		
3	放送室	2	8		
4	控室	2	0.5		
5	電気応用実習室	3	4		
6	メカトロ制作1電子制作1実習室	3	4		
7	準備室	2	4		
8	第2LAN教室	3	4		
9	制御1電子制作実習室	3	4		
10	制御制作室	3	4		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
特別教室実習棟					
3 F					
㉙⑤㉚⑫					
11	準備室	2	4		
12	化学実験室	3	4		
13	化学準備室	2	4		
14	2年職員室	2	8		
15	ソフト基礎プログラミング入門実習室	3	4		
16	準備室	2	4		
17	化学システム職員室	2	8		
18	廊下	2	12		
19	便所	2			LED改修済み
20	製図実習室	3	4		
21	通信実習室	3	4		
22	準備室	2	4		
23	産業ロボット実習室	3	4		
24	メカトロ制作実習室	3	4		
25	廊下	2	12		
26	渡り廊下	2	12		
27	渡り廊下	2	12		
28	トイレ棟3階女子トイレ	2			LED改修済み
実習棟(本工場)					
1 F					
⑥					
1	放電加工室	3	4		
2	精密工作実習室	3	4		
3	研削工具室	2	0.5		
4	工具室	2	0.5		
5	機械実習室	3			提案対象外
2 F					
⑥					
1	電気工事実習室	3	4		
2	機械実習室	3	4		
3	工具室	2	0.5		
4	準備室	2	4		
実習棟(溶接・鋳造)					
1 F					
⑨					
1	板金溶接実習室	3	4		
2	鋳造実習室	3	4		
3	工具室	2	0.5		
4	工具室	2	0.5		
5	鋳造実習室	3	4		
6	陶芸教室	3	4		
7	工具室	2	0.5		
8	送風機室	2	0.5		
実習棟(原動機・FA)					
1 F					
⑩					
1	流体機械実習室	3	4		
2	工具室	2	0.5		
3	熱機械実習室	3	4		
実習棟(自動車)					
1 F					
⑩					
1	車体実習室	3	2		
2	自動車実習室	3	2		
3	準備室	2	4		
2 F					
⑩					
1	(夜)自動車実習室	3	2		
2	(夜)準備室	2	4		
3	自動車実習室	3	2		
守衛室					
1 F					
②					
1	守衛室	2	12		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
倉庫(管財倉庫)					
1 F					
⑮					
1	倉庫	2	0.5		
電気室					
1 F					
④					
1	電気室	2	0.5		
2	ポンプ室	2	0.5		
倉庫(危険物倉庫)					
1 F					
⑧					
1	倉庫	2	0.5		
材料倉庫					
1 F					
⑯					
1	材料倉庫	2	0.5		
プール					
1 F					
⑯					
1	機械室	2	0.5		
便所(屋外トイレ)					
1 F					
⑬					
1	便所	2	12		
屋内運動場					
1 F					
⑭					
1	デリバリー	3	8		
2	厨房	3	12		
3	食堂	3	12		
4	男子更衣室	2	0.5		
5	器具庫	2	0.5		
6	女子更衣室	2	0.5		
7	便所	2	12		
8	給品部	3	0.5		
9	柔剣道場	3	6		
10	廊下	2	12		
2 F					
⑭					
1	器具庫	2	0.5		
2	ホール	3	6		
3	階段	2	12		
4	体育場	3	6		
5	放送室	2	12		
6	ステージ	3	6		
7	体育教官室	2	12		
3 F					
⑭					
1	ギャラリー	3	6		
2	階段	2	12		
下足室(クラブ棟)					
1 F					
⑭					
1	下足室	2	0.5		
教室棟(夜)((定)専用棟)					
1 F					
⑳					
1	(定)教室B	3	4		
2	(定)教室A	3	4		
3	(定)生徒相談室	2	8		
4	(定)保健室	2	8		

大阪府立住吉高等学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒

1	年中(365日)稼動しているエリア
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)

… 250日相当
… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
特別教室棟					
1 F					
①-1、①-3、①①、①②、①③					
1	階段	2	1		
2	化学講義室	3	4		
3	前室	2	0.5		
4	薬品庫	2	0.5		
5	化学実験室	3	8		
6	暗室	2	1		
7	化学準備室	2	8		
8	階段	2	1		
9	倉庫	2	0.5		
10	調理教室	3	8		
11	家庭科準備室	2	8		
12	階段	2	1		
13	便所	2	1		
14	廊下	2	1		
2 F					
①-1、①-2、①-3、①①、①②、①③					
1	階段	2	1		
2	物理講義室	3	4		
3	物理実験室	3	8		
4	物理準備室	2	8		
5	階段	2	1		
6	倉庫	2	0.5		
7	被服教室	3	4		
8	洗濯室	3	4		
9	被服準備室	2	4		
10	階段	2	1		
11	便所	2	1		
12	廊下	2	1		
3 F					
①-1、①-2、①-3、①①、①②、①③					
1	階段	2	1		
2	第1LAN教室	3	4		
3	生物実験室	3	8		
4	生物準備室	2	8		
5	階段	2	1		
6	倉庫	2	0.5		
7	生物講義室	3	4		
8	作法室	3	4		
9	階段	2	1		
10	便所	2	1		
11	廊下	2	1		
4 F					
①①					
1	第2LAN教室	3	8		
2	情報準備室	2	4		
3	暗室	2	1		
4	階段	2	1		
5	廊下	2	1		
同窓会館					
1 F					
①⑤-1					
1	多目的室	3	6		
2	便所	2	1		
3	エントランスホール	2	6		
4	事務室	2	6		
2 F					
①⑤-2					
1	会議室	3	6		
2	收藏庫	2	6		
3	便所	2	1		
4	作業室	2	0.5		
5	階段	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
プール付属室					
1 F					
②					
1	女子便所	2	1		
2	女子更衣室	3	2		
3	管理室	2	2		
4	玄関	2	2		
5	男子更衣室	3	2		
6	男子便所	2	1		
7	クラブ室	3	3		
8	機械室	2	0.5		
普通教室棟					
1 F					
③-1					
1	階段	2	1		LED改修済
2	便所	2	1		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	階段	2	1		
8	普通教室	3	8		
9	廊下	2	1		
2 F					
③-1					
1	階段	2	1		LED改修済
2	便所	2	1		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	階段	2	1		
8	普通教室	3	8		
9	廊下	2	1		
3 F					
③-1					
1	階段	2	1		LED改修済
2	便所	2	1		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	階段	2	1		
8	普通教室	3	8		
9	廊下	2	1		
4 F					
③-1					
1	階段	2	1		LED改修済
2	便所	2	1		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	階段	2	1		
8	普通教室	3	8		
9	廊下	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理教室棟					
1 F					
④-1、④-2					
1	美術教室	3	8		
2	階段	2	1		
3	応接室	2	4		
4	会議室	2	4		
5	倉庫	2	0.5		
6	便所	2	1		
7	階段	2	1		
8	保健室	3	8		
9	美術準備室	2	8		
10	校務員室	2	8		
11	便所	2	1		
12	事務室	2	10		
13	付属室	2	4		
14	校長室	2	8		LED改修済
15	自習室	3	8		
16	資料室	3	4		
17	相談室	3	4		
18	休養室	2	1		
19	廊下	2	8		
2 F					
④-1、④-2					
1	職員室	2	10		
2	印刷室	2	4		
3	倉庫	2	0.5		
4	階段	2	1		
5	LL準備室	2	4		
6	LL教室	3	8		
7	CALL教室	3	8		
8	便所	2	1		
9	階段	2	1		
10	社会科準備室	2	8		
11	生活指導室	2	4		
12	倉庫	2	0.5		
13	便所	2	1		
14	放送室	2	4		
15	給品部	2	4		
16	進路指導室	2	8		
17	普通教室	3	8		
18	普通教室	3	8		
19	社会科講義室	3	8		
20	国語科準備室	2	8		
21	廊下	2	8		
3 F					
④-1、④-2					
1	書道教室	3	8		
2	書道準備室	2	8		
3	階段	2	1		
4	司書室	2	8		
5	図書室	3	8		
6	便所	2	1		
7	倉庫	2	0.5		
8	生徒会室	3	4		
9	センター教室	3	8		
10	数学準備室	2	8		
11	便所	2	1		
12	倉庫	2	0.5		
13	普通教室	3	8		
14	普通教室	3	8		
15	普通教室	3	8		
16	普通教室	3	8		
17	家庭科教室	3	4		
18	廊下	2	8		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理教室棟					
4 F					
④-1、④-2					
1	地学教室	3	8		
2	地学準備室	2	8		
3	倉庫	2	0.5		
4	クラブ室	3	3		
5	便所	2	1		
6	音楽教室	3	8		
7	便所	2	1		
8	倉庫	2	0.5		
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	普通教室	3	8		
12	普通教室	3	8		
13	倉庫	2	0.5		
14	音楽練習室	3	4		
15	音楽準備室	2	8		
16	廊下	2	8		
倉庫棟					
1 F					
⑨					
1	倉庫	3	4		
2	倉庫	3	4		
3	倉庫	3	4		
4	倉庫	3	4		
5	倉庫	3	4		
6	倉庫	3	4		
7	倉庫	3	4		
2 F					
⑨					
1	倉庫	3	4		
2	倉庫	3	4		
3	倉庫	3	4		
4	倉庫	3	4		
5	倉庫	3	4		
6	倉庫	3	4		
7	倉庫	3	4		
食堂・視聴覚棟					
1 F					
⑦					
1	厨房	2	6		
2	食堂	3	8		LED改修済
2 F					
⑦					
1	ファン室	2	0.5		
2	視聴覚準備室	2	4		
3	視聴覚教室	3	4		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
体育館					
1 F					
⑥-1、⑥-2					
1	下足室	3	8		
2	剣道場	3	4		
3	器具庫	2	0.5		
4	器具庫	2	0.5		
5	器具庫	2	0.5		
6	玄関ホール	3	8		
7	女子更衣室	3	8		
8	男子更衣室	3	8		
9	シャワー	3	1		
10	シャワー	3	1		
11	柔道場	3	4		
12	男子便所	2	1		
13	女子便所	2	1		
14	器具庫	2	0.5		
15	廊下	3	8		
2 F					
⑥-2					
1	器具庫	2	0.5		
2	ホール	3	4		
3	階段	2	1		
4	競技場	3	8		
5	体育教官室	2	8		
6	ステージ	3	1		
7	控室	2	1		
3 F					
⑥-2					
1	ギャラリー	3	4		
2	階段	2	1		

屋外照明灯					
敷地内照明					
1	自転車置場	2	3		

大阪府立生野高等学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒

1	年中(365日)稼動しているエリア
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)

... 250日相当
... 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理・教室棟					
1 F					
①⑩					
1	湯沸室	2	8		
2	校務員室	2	0.5		
3	浴室	2	0.5		
4	倉庫	2	0.5		
5	警備員室	2	0.5		
6	宿直室	2	0.5		
7	倉庫	2	0.5		
8	会議室	2	4		
9	応接室	2	4		
10	女子トイレ	2	1		
11	男子トイレ	2	1		
12	階段	2	1		
13	玄関	2	3		
14	事務室	2	10		
15	附属室	2	8		
16	校長室	2	9		
17	休養	2	0.5		
18	診療室	2	1		
19	保健室	2	9		
20	階段	2	1		
21	トレーニング室	3	2		
22	廊下	2	1		LED改修済
2 F					
①⑩					
1	調理室	3	4		
2	家庭科準備室	2	9		
3	被服室	3	4		
4	洗染室	3	0.5		
5	女子トイレ	2	1		
6	男子トイレ	2	1		
7	階段	2	1		
8	更衣室	2	0.5		
9	印刷室	2	2		
10	職員室	2	12		
11	教材研究室	2	0.5		
12	放送室	2	1		
13	生活指導室	2	9		
14	数学準備室	2	9		
15	階段	2	1		
16	英語準備室	2	9		
17	廊下	2	1		LED改修済
3 F					
①⑩					
1	美術教室	3	4		
2	美術準備室	2	9		
3	家庭科総合実習室(B)	3	2.5		
4	多目的室B	3	4		
5	女子トイレ	2	1		
6	男子トイレ	2	1		
7	階段	2	1		
8	多目的室A	3	4		
9	普通教室	3	9		
10	普通教室	3	9		
11	普通教室	3	9		
12	普通教室	3	9		
13	階段	2	1		
14	生徒相談室	3	0.5		
15	廊下	2	1		
4 F					
①⑩					
1	音楽教室	3	8		
2	前室	2	0.5		
3	器具庫	2	0.5		
4	音楽準備室	2	4		
5	練習室	3	4		
6	練習室	3	0.5		
7	練習室	3	0.5		
8	書道準備室	2	9		
9	書道教室	3	4		
10	女子トイレ	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理・教室棟					
4 F					
①⑩					
11	男子トイレ	2	1		
12	階段	2	1		
13	普通教室	3	9		
14	普通教室	3	9		
15	普通教室	3	9		
16	普通教室	3	9		
17	普通教室	3	9		
18	階段	2	1		
19	生徒会室	3	2.5		
20	廊下	2	1		
特別教室・教室棟					
1 F					
②⑪					
1	薬品庫	2	0.5		
2	化学実験室	3	4		
3	化学準備室	2	9		
4	化学講義室	3	4		
5	女子トイレ	2	1		LED改修済
6	男子トイレ	2	1		LED改修済
7	階段	2	1		
8	普通教室	3	9		
9	普通教室	3	9		
10	普通教室	3	9		
11	普通教室	3	9		
12	普通教室	3	9		
13	階段	2	1		
14	多目的室1	3	4		
15	廊下	2	1		
2 F					
②⑪					
1	生物実験室	3	4		
2	生物準備室	2	9		
3	生物講義室	3	4		
4	女子トイレ	2	1		LED改修済
5	男子トイレ	2	1		LED改修済
6	階段	2	1		
7	総合実習室	3	2		
8	普通教室	3	9		
9	普通教室	3	9		
10	普通教室	3	9		
11	普通教室	3	9		
12	普通教室	3	9		
13	進路指導室	2	9		
14	廊下	2	1		
3 F					
②⑪					
1	物理教室	3	4		
2	物理準備室	2	9		
3	物理講義室	3	4		
4	女子トイレ	2	1		LED改修済
5	男子トイレ	2	1		LED改修済
6	階段	2	1		
7	普通教室	3	9		
8	普通教室	3	9		
9	普通教室	3	9		
10	普通教室	3	9		
11	普通教室	3	9		
12	階段	2	1		
13	多目的室A	3	4		
14	廊下	2	1		
4 F					
②⑪					
1	パーソナルコンピュータ教室	3	4		
2	国語情報準備室	2	9		
3	社会科準備室	2	9		
4	社会科教室	2	4		
5	女子トイレ	2	1		LED改修済
6	男子トイレ	2	1		LED改修済
7	階段	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
特別教室・教室棟					
1 F					
②⑪					
8	普通教室	3	9		
9	普通教室	3	9		
10	普通教室	3	9		
11	普通教室	3	9		
12	多目的室4B	3	4		
13	階段	2	1		
14	多目的室4A	3	4		
15	廊下	2	1		
図書・特別教室棟					
1 F					
③					
1	男子休養室	2	0.5		
2	集会室	2	0.5		
3	視聴覚室	3	4		
4	視聴覚準備室	2	2.5		
5	LL準備室	2	0.5		
6	LL教室	3	4		
7	階段	2	1		
8	渡り廊下	2	1		
9	渡り廊下	2	1		
2 F					
③					
1	書庫	2	0.5		
2	司書室	2	9		
3	図書室	3	9		
4	作法室	3	2.5		
5	渡り廊下	2	1		
6	渡り廊下	2	1		
屋内運動場					
1 F					
⑨					
1	女子更衣室	3	2		
2	男子更衣室	3	2		
3	柔道場	3	4		LED改修済
4	女子トイレ	2	1		
5	男子トイレ	2	1		
6	下足室	2	3		
7	下足室	2	3		
8	器具庫	2	0.5		
9	剣道場	3	4		LED改修済
10	階段	2	1		
11	廊下	2	1		
2 F					
⑨					
1	階段	2	1		
2	更衣室	3	0.5		
3	シャワー室	3	0.5		
4	器具庫	2	0.5		
5	競技場	3	11		
6	器具庫	2	0.5		
7	ステージ	3	2		
8	体育準備室	2	9		
プール附属棟					
1 F					
⑪					
1	プール附属棟	3	4		
トレーニング室					
1 F					
⑫					
1	第2トレーニング室	3	2		
倉庫					
1 F					
⑬					
1	倉庫	2	0.5		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
倉庫					
1 F					
⑭					
1	倉庫	2	0.5		
渡り廊下					
1 F					
④					
1	渡り廊下	2	0.5		
2 F					
④					
1	渡り廊下	2	0.5		
3 F					
④					
1	渡り廊下	2	0.5		
同窓会館					
1 F					
⑮					
1	同窓会館	3	6		
2 F					
⑮					
1	同窓会館	2	0.5		
至誠ホール					
1 F					
⑦					
1	至誠ホール	3	4		
食堂					
1 F					
⑩					
1	トイレ	2	1		
2	厨房	2	8		
3	食堂	3	8		
記念館					
1 F					
⑯					
1	記念館	3	2		
2 F					
⑯					
1	和室	3	4		
2	和室	3	4		
3	トイレ	2	1		
4	トイレ	2	1		
設備棟					
1 F					
⑧					
1	ポンプ室	2	0.5		石綿有調査対象外
2	電気室	2	0.5		
屋外照明灯					
敷地内照明					
1	自転車置場	3	2		LED改修済
2	運動場敷地	3	3		LED改修済
3	プール	1	12		
4	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立港南造形高等学校 照明稼働状況表

稼働区分⇒
1 年中(365日)稼働しているエリア
2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員)
3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒)

… 250日相当
… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
校舎棟					
1 F					
①~1、⑨					
1	会議室	2	6		
2	生徒会室	3	4		
3	生徒指導室	2	4		
4	下足室	2	10		
5	倉庫	2	0.5		
6	電気室	2	0.5		
7	設備室	2	0.5		
8	応接室	2	6		
9	準備室	2	8		
10	ガイダンス室	2	8		
11	ホール	2	2		LED改修済
12	階段	2	1		LED改修済
13	技師室	2	8		
14	進路指導室	2	8		
15	給品室	3	8		
16	下足室	2	10		
17	便所	2	1		LED改修済
18	階段	2	1		LED改修済
19	保健室	2	10		
20	校長室	2	8		LED改修済
21	附属室	2	4		LED改修済
22	事務室	2	10		LED改修済
23	便所	2	1		
24	廊下	2	10		
2 F					
①~1、⑨					
1	社会科準備室	2	8		
2	社会科教室	3	4		
3	印刷室	2	4		
4	放送室	2	4		
5	職員室	2	10		
6	資料室	2	4		
7	LAN	3	10		
8	物理準備室	2	8		
9	物理教室	3	4		
10	便所	2	1		
11	階段	2	1		LED改修済
12	階段	2	1		
13	教科準備室	2	8		
14	実習教室	3	4		
15	実習教室	3	4		
16	女子更衣室	2	1		
17	男子更衣室	2	1		
18	便所	2	1		LED改修済
19	階段	2	1		LED改修済
20	展開教室	3	6		
21	作品保管室	2	4		
22	モダンクラフト美術科	3	4		
23	モダンクラフト美術科	3	4		
24	廊下	2	10		
3 F					
①~1、⑨					
1	図書室	3	4		
2	司書室	2	8		
3	作法室	3	1		
4	倉庫	2	0.5		
5	化学保管庫	2	0.5		
6	講義室	3	4		
7	準備室	2	8		
8	化学教室	3	4		
9	便所	2	1		
10	階段	2	1		LED改修済
11	階段	2	1		
12	普通教室	3	8		LED改修済
13	普通教室	3	8		LED改修済
14	普通教室	3	8		LED改修済
15	普通教室	3	8		
16	便所	2	1		LED改修済
17	階段	2	1		LED改修済
18	普通教室	3	8		LED改修済
19	学年室	2	8		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
校舎棟					
3 F					
①~1、⑨					
20	実習教室	3	6		
21	実習教室	3	6		
22	廊下	2	10		
4 F					
①~1、⑨					
1	被服教室	3	3		
2	準備室	2	8		
3	調理教室	3	3		
4	相談室	3	2		
5	倉庫	2	0.5		
6	講義室	3	4		
7	準備室	2	8		
8	生物教室	3	4		
9	便所	2	1		
10	階段	2	1		LED改修済
11	階段	2	1		
12	家庭科総合実習B室	3	4		
13	普通教室	3	8		LED改修済
14	普通教室	3	8		LED改修済
15	学年室	2	8		
16	便所	2	1		LED改修済
17	階段	2	1		LED改修済
18	展開教室	3	6		
19	普通教室	3	8		LED改修済
20	普通教室	3	8		LED改修済
21	普通教室	3	8		LED改修済
22	廊下	2	10		
5 F					
①~1、⑨					
1	送風機室	2	0.5		
2	視聴覚準備室	2	6		
3	視聴覚室	3	10		
4	倉庫	2	0.5		
5	準備室	2	0.5		
6	コンピュータグラフィクス室	3	4		
7	送風機室	2	0.5		
8	音楽準備室	2	4		
9	楽器庫	2	0.5		
10	音楽室	3	4		
11	便所	2	1		
12	階段	2	1		LED改修済
13	階段	2	1		
14	展開教室	3	6		
15	普通教室	3	8		LED改修済
16	普通教室	3	8		LED改修済
17	学年室	2	8		
18	便所	2	1		LED改修済
19	階段	2	1		LED改修済
20	展開教室	3	6		
21	普通教室	3	8		LED改修済
22	普通教室	3	8		LED改修済
23	普通教室	3	8		LED改修済
24	廊下	2	10		
プール棟					
1 F					
⑥					
1	機械室	2	0.5		
2	女子更衣室	2	1		
3	女子便所	2	1		
4	男子便所	2	1		
5	男子更衣室	2	1		
6	倉庫	2	0.5		
倉庫					
1 F					
④					
1	倉庫	2	0.5		
倉庫					
1 F					
⑦					
1	倉庫	2	0.5		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
体育館					
1 F					
⑤					
1	階段	2	10		
2	厨房	3	8		
3	食堂	3	4		
4	柔道場	3	4		LED改修済
5	倉庫	2	0.5		
6	便所	2	1		
7	男子更衣室	3	2		
8	女子更衣室	3	2		
9	防具庫	2	0.5		
10	器具庫	2	0.5		
11	剣道場	3	4		LED改修済
12	廊下	2	10		
2 F					
⑤					
1	階段	2	10		
2	ホール	2	4		
3	体育準備室	2	8		
4	競技場	3	7		
5	器具庫	2	0.5		
6	ステージ	3	1		
7	控室	3	1		
3 F					
⑤					
1	階段	2	1		
2	ギャラリー	2	1		
新実習室					
1 F					
⑧					
1	屋外展示スペース	2	1		
2	デッサン室	3	8		
3	デザイン実習室	3	8		
4	準備室	2	8		
5	金属加工実習室	3	6		
6	男子便所	2	1		
7	女子便所	2	1		
8	作品保管庫	2	0.5		
9	準備室	2	8		
10	木材加工実習室	3	4		
11	階段	2	10		
12	廊下	2	10		
2 F					
⑧					
1	デッサン実習室	3	8		
2	準備室	2	8		
3	デザイン実習室	3	6		
4	女子便所	2	1		
5	作品保管庫	2	0.5		
6	準備室	2	8		
7	デザイン(立体)実習室	3	6		
8	階段	2	10		
9	廊下	2	10		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
実習棟					
1 F					
⑤					
1	材料作品保管室	2	0.5		
2	準備室	2	8		
3	モデリング2	3	4		
4	モデリング1	3	4		
5	陶芸S教室	3	4		
6	階段	2	1		LED改修済
7	材料作品保管室	2	0.5		
8	準備室	2	8		
9	陶芸L教室	3	8		
10	多目的教室	3	4		
11	便所	2	1		
12	階段	2	1		LED改修済
13	クラフト教室	3	6		
14	準備室	2	8		
15	材料作品保管室	2	0.5		
16	ガラス室	3	6		
17	廊下	2	10		
18	廊下	2	10		
2 F					
⑤					
1	暗室	2	0.5		
2	腐蝕	2	0.5		
3	写真室	3	4		
4	材料作品保管室	2	0.5		
5	準備室	2	8		
6	日本画教室	3	8		
7	階段	2	1		LED改修済
8	材料作品保管室	2	0.5		
9	準備室	2	8		
10	染織教室	3	4		
11	染織教室	3	4		
12	便所	2	1		
13	階段	2	1		LED改修済
14	グラフィック教室	3	8		
15	準備室	2	8		
16	材料作品保管室	2	0.5		
17	ビジュアル室	3	8		
18	廊下	2	10		
19	廊下	2	10		
3 F					
⑤					
1	洋画教室1	3	4		
2	材料作品保管室	2	0.5		
3	準備室	2	8		
4	洋画教室2	3	8		
5	階段	2	1		LED改修済
6	材料作品保管室	2	0.5		
7	準備室	2	8		
8	洋画室	3	6		
9	版画A	3	8		
10	便所	2	1		
11	階段	2	1		LED改修済
12	スタジオ	3	4		
13	調整室	3	4		
14	準備室	2	8		
15	暗室	3	4		
16	材料作品保管室	2	0.5		
17	版画B	3	4		
18	廊下	2	10		
19	廊下	2	10		
焼成室					
1 F					
③					
1	焼成室	3	4		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
屋外照明灯					
敷地内照明					
1	自転車置場	2	3		
2	運動場敷地	3	1.5		
3	プール	3	2		
4	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立西成高等学校 照明稼動状況表

稼動区分→

1	年中(365日)稼動しているエリア
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)

… 250日相当
… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
普通教室棟					
1 F					
①㊦					
1	階段	2	1		
2	校務員室	2	8		
3	生徒会室	3	4		
4	相談室	2	4		
5	便所	2	1		LED改修済
6	階段	2	1		
7	玄関ホール	2	8		
8	事務室	2	10		
9	附属室	2	4		
10	校長室	2	8		LED改修済
11	応接室	2	4		
12	放送室	2	4		
13	印刷室	2	4		
14	図書室	3	8		授業で使用
15	多目的室D	2	8		非常勤講師控 室で使用
16	男子休養室	2	4		
17	女子休養室	2	4		
18	便所	2	1		
19	階段	2	1		
20	多目的室B	3	4		
21	多目的室A	3	8		授業、会議、 学校行事で使 用
22	廊下	2	1		
2 F					
①㊦					
1	階段	2	1		
2	福祉実習室	3	4		
3	福祉講義室	3	8		授業で使用
4	便所	2	1		LED改修済
5	階段	2	1		
6	福祉準備室	2	4		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	普通教室	3	8		
12	普通教室	3	8		
13	普通教室	3	8		
14	生徒指導室	2	4		
15	便所	2	1		
16	階段	2	1		
17	ブレイルーム	3	8		授業で使用
18	介助室	3	4		
19	多目的室	3	4		
20	相談室	3	4		
21	廊下	2	1		
3 F					
①㊦					
1	階段	2	1		
2	家庭科総合実習室B	3	4		
3	福祉介護実習室	3	4		
4	便所	2	1		LED改修済
5	階段	2	1		
6	英語準備室	2	4		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	普通教室	3	8		
12	普通教室	3	8		
13	普通教室	3	8		
14	カウンセリング室	2	4		
15	便所	2	1		
16	階段	2	1		
17	普通教室	3	8		
18	普通教室	3	8		
19	多目的室E	3	4		
20	廊下	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
普通教室棟					
4 F					
①㊦					
1	階段	2	1		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	便所	2	1		LED改修済
5	階段	2	1		
6	生活指導室	2	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	普通教室	3	8		
12	普通教室	3	8		
13	普通教室	3	8		
14	相談室	3	4		
15	便所	2	1		
16	階段	2	1		
17	普通教室	3	8		
18	普通教室	3	8		
19	普通教室	3	8		
20	廊下	2	1		
5 F					
①㊦					
1	階段	2	1		
2	階段	2	1		
特別教室棟					
1F					
②㊦					
1	化学教室	3	8		授業で使用
2	準備室	2	4		
3	講義室	3	4		
4	階段	2	1		
5	便所	2	1		
6	保健室	2	8		
7	作法室	3	4		
8	洗染室	3	4		
9	被服室	3	8		授業で使用
10	準備室	2	4		
11	調理室	3	8		授業で使用
12	便所	2	1		
13	階段	2	1		
14	廊下	2	1		
2F					
②㊦					
1	物理教室	3	4		
2	準備室	2	4		
3	講義室	3	8		授業で使用
4	階段	2	1		
5	便所	2	1		
6	国語準備室	2	4		
7	地域連携室	2	8		
8	進路保障室	2	8		
9	準備室	2	4		
10	書道室	3	8		授業で使用
11	準備室	2	4		
12	美術室	3	8		授業で使用
13	便所	2	1		
14	階段	2	1		
15	廊下	2	1		
3F					
②㊦					
1	生物室	3	4		
2	準備室	2	4		
3	講義室	3	4		
4	階段	2	1		
5	便所	2	1		
6	女子休養室	2	4		
7	職員室	2	10		
8	教務室	2	10		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
特別教室棟					
3 F					
②㊦					
10	教務ロッカー室	2	8		授業、入試で 使用
11	便所	2	1		
12	階段	2	1		
13	廊下	2	1		
4 F					
②㊦					
1	情報処理室	3	8		授業で使用
2	準備室	2	4		
3	第2情報処理室	3	8		授業で使用
4	階段	2	1		
5	便所	2	1		
6	視聴覚室	3	8		授業、クラブ、 学校行事で使 用
7	準備室	3	4		
8	送風機室	2	0.5		
9	倉庫	2	0.5		
10	練習室	3	4		
11	練習室	3	4		
12	練習室	3	4		
13	準備室	2	4		
14	音楽室	3	8		授業で使用
15	便所	2	1		
16	階段	2	1		
17	廊下	2	1		
5 F					
②㊦					
1	機械室	2	0.5		
2	機械室	2	0.5		
渡り廊下					
1 F					
③					
1	渡り廊下	2	1		
2 F					
③					
1	渡り廊下	2	1		
3 F					
③					
1	渡り廊下	2	1		
渡り廊下					
1 F					
⑬					
1	渡り廊下	2	1		
2 F					
⑬					
1	渡り廊下	2	1		
3 F					
⑬					
1	渡り廊下	2	1		
工芸実習室					
1 F					
⑫					
1	工芸実習室	3	4		
プール附属室					
1 F					
⑭					
1	プール附属室	3	2		
設備棟					
1 F					
⑭					
1	設備棟	2	0.5		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
屋内運動場					
1 F					
⑨					
1	剣道場	3	4		
2	下足室	2	4		
3	倉庫	2	0.5		
4	階段	2	1		
5	器具庫	2	0.5		
6	器具庫	2	0.5		
7	柔道場	3	4		
8	更衣室	3	1		
9	トレーニングルーム	3	4		
10	男子便所	2	1		
11	女子便所	2	1		
12	廊下	2	1		
2 F					
⑨					
1	控室	2	0.5		
2	ステージ	3	1		
3	控室	2	0.5		
4	競技場	3	8		授業、クラ ブ、学校行事 で使用
5	階段	2	1		
6	ホール	3	4		
7	準備室	2	4		
3 F					
⑨					
1	階段	2	1		
2	ギャラリー	3	1		
食堂					
1 F					
⑪					
1	厨房	3	8		
2	食堂	3	8		授業、昼食、 学校行事で使 用
倉庫					
1 F					
④⑤⑭⑮					
1	倉庫	2	0.5		
2	倉庫	2	0.5		
3	倉庫	2	0.5		
4	倉庫	2	0.5		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
屋外照明灯					
敷地内照明					
1	自転車置場	2	3		
2	運動場敷地	3	1.5		
3	プール	3	2		
4	その他敷地内外灯	1	12		

9 準備室	2	4		
-------	---	---	--	--

大阪府立東住吉総合高等学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒

1	年中(365日)稼動しているエリア	...	250日相当
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)	...	200日相当
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)		

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
実習棟					
1 F					
⑩					
1	美術室	3	4		
2	準備室	2	8		
3	美術倉庫	2	1		
4	廊下	2	1		
5	階段	2	1		
2 F					
⑩					
1	書道教室	3	4		
2	準備室	2	4		
3	クラフト室	3	4		
4	廊下	2	1		
5	階段	2	1		
3 F					
⑩					
1	楽器庫	2	1		
2	音楽教室	3	4		
3	準備室	2	8		
4	レッスン室	3	1		
5	廊下	2	1		
6	階段	2	1		
管理・教室棟					
1 F					
①②					
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	選択教室	3	8		
9	進路指導室	2	8		
10	進路資料室	3	4		
11	生活指導室	2	8		
12	生徒会室	3	4		
13	階段	2	10		
14	階段	2	10		
15	廊下	2	10		
16	渡り廊下	2	10		
17	便所	2	1		
2 F					
①②					
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	選択教室	3	8		
9	進路指導室	2	8		
10	進路資料室	3	4		
11	生活指導室	2	8		
12	生徒会室	3	4		
13	階段	2	10		
14	階段	2	10		
15	廊下	2	10		
16	渡り廊下	2	10		
17	便所	2	1		
3 F					
①②					
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	応接室	2	4		
8	校長室	2	8		
9	事務室	2	10		
10	中会議室	2	4		
11	2年次職員室	2	10		
12	倉庫	2	0.5		
13	校務員室	2	4		
14	湯沸室	2	4		
15	浴室	2	0.5		
16	女子職員更衣室	2	0.5		
17	階段	2	10		
18	階段	2	10		
19	廊下	2	10		
20	渡り廊下	2	10		
3 F					
①②					
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理・教室棟					
3 F					
⑩					
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	1年次職員室	2	10		
9	準備室	2	4		
10	小会議室	2	4		
11	教育相談室	2	4		
12	司書室	2	10		
13	図書室	3	4		
14	階段	2	10		
15	階段	2	10		
16	廊下	2	10		
17	渡り廊下	2	10		
18	便所	2	1		
屋内運動場					
1 F					
①					
1	小体育館	3	4		
2	女子更衣室	3	1		
3	シャワー室	3	0.5		
4	女子更衣室	3	0.5		
5	体育器具室	2	0.5		
6	倉庫	2	0.5		
7	生徒会室	3	0.5		
8	便所	2	1		
9	便所	2	1		
10	食堂	3	8		
11	厨房	3	8		
12	廊下	2	1		
13	階段	2	1		
2 F					
①					
1	器具庫	2	0.5		
2	ステージ	3	1		
3	器具庫	2	0.5		
4	体育館	3	8		LED改修済
5	体育教官室	2	8		
6	器具庫	2	0.5		
7	シャワー室	2	0.5		
8	廊下	2	1		
9	階段	2	1		
3 F					
①					
1	ギャラリー	3	1		
2	階段	2	1		
特別教室棟					
1 F					
⑤②					
1	トレーニングルーム	3	4		
2	階段	2	10		
3	男子更衣室	2	4		
4	空調測定室	3	4		
5	空調設備室	3	1		
6	準備室	2	8		
7	放送室	2	0.5		
8	便所	2	1		
9	階段	2	8		
10	空調機械室	2	4		
11	印刷室	2	4		
12	情報管理室	3	0.5		
13	材料試験室	3	4		
14	職員休憩室	2	1		
15	大会議室	2	4		
16	教務・3年次職員室	2	10		
17	衛生設備室	3	2		
18	選 ゼミ 1-A	3	8		
19	音響室	3	0.5		
20	計器室	3	2		
21	住環境計画室	3	4		
22	ロッカー	2	8		
23	廊下	2	10		
24	渡り廊下	2	10		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
特別教室棟					
1 F					
⑤②					
2 F					
⑤②					
1	総合実習室	3	1		
2	選 ゼミ 2-E	3	8		
3	階段	2	10		
4	化学教室	3	4		
5	準備室	2	4		
6	CAD実習室(第1製図)	3	4		
7	選 ゼミ 2-F	3	8		
8	便所	2	1		
9	階段	2	10		
10	TRYルーム	3	4		
11	準備室	2	0.5		
12	情報処理実習室(第3製図)	3	4		
13	高度情報処理室	3	8		
14	選 ゼミ 2-D	3	8		
15	選 ゼミ 2-C	3	8		
16	保健室	2	9		
17	第2製図室	3	4		
18	準備室	2	8		
19	理科教室	3	4		
20	準備室	2	4		
21	準備室	2	4		
22	生物実験室	3	4		
23	廊下	2	10		
24	渡り廊下	2	10		
25	便所	2	1		
3 F					
⑤②					
1	視聴覚室	3	4		
2	暗室	2	0.5		
3	ホール	2	4		
4	ライブラリー	3	0.5		
5	準備室	3	0.5		
6	準備室	3	0.5		
7	準備室	3	0.5		
8	階段	2	10		
9	電気応用2	3	0.5		
10	電気応用1	3	4		
11	作法室	3	1		
12	電力実習室	3	4		
13	準備室	2	0.5		
14	電子工学1	3	1		
15	便所	2	1		
16	階段	2	10		
17	準備室	2	0.5		
18	暗室	2	0.5		
19	暗室	2	0.5		
20	電気工事2(電気工作)	3	1		
21	準備室	2	0.5		
22	電気工事1(機械工作)	3	1		
23	電力室	3	1		
24	自動制御室	3	4		
25	電気機器室	3	1		
26	準備室	2	0.5		
27	選 ゼミ 3-H	3	8		
28	電気計測	3	1		
29	準備室	2	8		
30	電子工学2	3	4		
31	選 ゼミ3-G	3	8		
32	準備室	2	8		
33	廊下	2	10		
34	渡り廊下	2	10		
35	便所	2	1		
プール附属棟					
1 F					
⑦					
1	準備室	2	2		
2	機械室	2	0.5		
3	機械室	2	0.5		
4	シャワー室	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
家庭科棟					
1 F					
㉔					
1	便所	2	1		
2	準備室	2	8		
3	被服実習室	3	4		
4	廊下	2	1		
2 F					
㉔					
1	準備室	2	0.5		
2	食物自習室	3	4		
3	廊下	2	1		
倉庫					
1 F					
㉔					
1	倉庫	2	0.5		
実習棟					
1 F					
⑥					
1	精密工作室	3	4		
2	工具室	2	4		
3	機械仕上組立室	3	4		
2 F					
㉔					
1	第2次電気室	3	0.5		
2	管理室	2	8		
3	管理自習室	3	4		
実習棟					
1 F					
⑨					
1	自動車整備室	3	4		
2	管工事室	3	4		
3	設備計画室	3	4		
4	多目的実習室1	3	4		
5	板金溶接室	3	4		
6	溶接室	3	4		
7	多目的実習室2	3	4		
8	エントランス	2	1		
9	調整室	3	0.5		
10	便所	2	1		
11	準備室	2	0.5		
12	便所	2	1		
2 F					
⑨					
1	制御室	3	0.5		
実習棟					
1 F					
㉔					
1	設備科実習室	3	0.5		
2	準備室	2	0.5		
3	設備(電気)科実習室	3	0.5		
倉庫					
1 F					
㉔					
1	倉庫	2	0.5		
倉庫					
1 F					
㉔					
1	倉庫	2	0.5		
車庫					
1 F					
㉔					
1	車庫	2	0.5		
倉庫					
1 F					
㉔					
1	倉庫	2	0.5		

大阪府立大阪南視覚支援学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒
1 年中(365日)稼動しているエリア
2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)
3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)

… 250日相当
… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
教室棟(1期棟)					
1 F					
㊦					
1	機械室	2	0.5		
2	階段	1	12		
3	検収室	2	13		
4	食品庫	2	10		
5	下処理室	2	13		
6	調理場	2	13		
7	事務室兼休養室	2	10		
8	栄養管理室	2	11		
9	更衣室	2	4		
10	廊下	2	13		
11	洗浄室	2	8		
12	食堂	3	8		
13	保健室	2	8		
14	校史資料室	3	4		
15	男子便所	2	1		
16	女子便所	2	1		
17	男子便所	3	1		
18	女子便所	3	1		
19	階段	2	24		
20	ラウンジ	2	8		
21	小学部普通教室	3	7		
22	小学部普通教室	3	7		
23	小学部普通教室	3	7		
24	廊下	2	8		
2 F					
㊦					
1	電気室・発電機室	2	1		
2	準備室	2	4		
3	幼少音楽室	3	4		
4	被服室	3	4		
5	洗濯室	3	4		
6	和室	3	4		
7	準備室	2	4		
8	準備室	2	4		
9	調理室	3	4		
10	小会議室	2	8		
11	便所	2	1		
12	便所	2	1		
13	階段	1	24		
14	小学部多目的教室	3	7		
15	小学部HR	3	7		
16	小学部HR	3	7		
17	小学部HR	3	7		
18	小学部HR	3	7		
19	小学部HR	3	7		
20	小学部普通教室	3	7		
21	小学部普通教室	3	7		
22	小学部普通教室	3	7		
23	技術室	3	4		
24	ラウンジ	2	8		
25	廊下	2	8		
3 F					
㊦					
1	階段	1	12		
2	中高教材室	2	4		
3	中高女子更衣室	3	4		
4	中高多目的室	3	8		
5	自立兼学習室	3	8		
6	自立兼学習室	3	8		
7	自立兼学習室	3	8		
8	自立兼学習室	3	8		
9	自立兼学習室	3	8		
10	自立兼学習室	3	8		
11	便所	2	1		
12	便所	2	1		
13	階段	1	24		
14	高等部普通教室	3	8		
15	高等部普通教室	3	8		
16	高等部普通教室	3	8		
17	中等部普通教室	3	8		
18	中等部普通教室	3	8		
19	中等部普通教室	3	8		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
教室棟(1期棟)					
3 F					
㊦					
20	自立兼学習室	3	8		
21	自立兼学習室	3	8		
22	ラウンジ	2	8		
23	廊下	2	8		
4 F					
㊦					
1	階段	1	12		
2	装具加工室	3	4		
3	機能訓練室	3	4		
4	日常動作訓練室	3	4		
5	専・更衣室	3	4		
6	便所	2	1		
7	便所	2	1		
8	階段	1	24		
9	理学教材室	2	4		
10	理学治療室	3	4		
11	理学普通教室	3	8		
12	理学普通教室	3	8		
13	理学普通教室	3	8		
14	理学普通教室	3	8		
15	理学普通教室	3	8		
16	ラウンジ	2	8		
17	廊下	2	8		
5 F					
㊦					
1	階段	1	12		
2	控室放送室	2	1		
3	ステージ	3	1		
4	器具庫	2	0.5		
5	体育室	3	8		
6	便所	2	1		
7	便所	2	1		
8	体育準備室	2	4		
9	器具庫	2	0.5		
10	ラウンジ	2	8		
11	廊下	2	8		
12	階段	1	24		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
教室棟(2期棟)					
1 F					
㊦					
1	階段	1	12		
2	水治室	2	4		
3	洗濯室	2	4		
4	電気治療室	2	4		
5	臨床室3	2	4		
6	臨床室2	3	7		
7	受付	3	7		
8	診察室	3	7		
9	臨床室1	3	7		
10	待合室	3	4		
11	廊下	2	7		
12	基礎医学室	3	4		
13	倉庫	2	4		
14	カンファレンスルーム	3	4		
15	教育支援室1	2	8		
16	教育支援室2	2	8		
17	教育相談室	3	4		
18	臨床用玄関	2	7		
19	便所	2	1		
20	便所	2	1		
21	便所	2	1		
22	便所	2	4		
23	便所	2	4		
24	技師室	2	4		
25	諸室	2	4		
26	階段	1	24		
27	下足室	2	8		
28	事務室	2	10		
29	外部受付室	2	8		
30	応接室	2	4		
31	倉庫	2	0.5		
32	校長室	2	8		
33	准校長室	2	4		
34	教材室	2	0.5		
35	普通教室	3	8		
36	普通教室	3	8		
37	普通教室	3	8		
38	遊戯室	3	8		
39	シャワー室	3	1		
40	廊下	2	8		
41	玄関ホール	2	8		
42	エントランスホール	2	8		
43	廊下	2	8		
2 F					
㊦					
1	階段	1	12		
2	保護者控室	3	4		
3	点字印刷室	2	4		
4	教材室	2	8		
5	理科室	3	4		
6	更衣・休息室1	2	4		
7	更衣・休息室1	2	4		
8	進路指導室	2	4		
9	階段	1	24		
10	印刷室	2	4		
11	職員室	2	10		
12	廊下	2	8		
13	生徒会室	3	4		
14	便所	2	4		
15	便所	2	4		
16	陶芸室準備室	2	4		
17	美術図工室	3	7		
3 F					
㊦					
1	練習室2	3	4		
2	放送室	2	4		
3	放送室	2	4		
4	練習室1	3	7		
5	ピアノ室	3	7		
6	音楽室	3	7		
7	中高音楽室	3	7		
8	準備室	2	2		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
教室棟(2期棟)					
3 F					
㊦					
9	階段	1	24		
10	器材室	2	0.5		
11	書庫	2	0.5		
12	録音室	3	7		
13	図書室	3	7		
14	会議室	2	8		
15	準備室	2	8		
16	LAN教室	3	8		
17	廊下	2	8		
18	便所	2	1		
19	便所	2	1		
20	中高男子更衣室	3	4		
4 F					
㊦					
1	柔整普通教室	3	8		
2	柔整実技室	3	8		
3	ギブス加工室	3	4		
4	解剖学教室1	3	4		
5	準備室	2	4		
6	解剖学教室2	3	4		
7	柔整普通教室	3	8		
8	柔整普通教室	3	8		
9	教材室	2	4		
10	階段	1	24		
11	和室実技室	3	4		
12	理療実技室	3	4		
13	実技準備室	2	4		
14	教材室	2	4		
15	マッサージ実技室1	3	4		
16	マッサージ実技室1	3	4		
17	理量普通教室	3	8		
18	理量普通教室	3	8		
19	理量普通教室	3	8		
20	専更衣室	3	4		
21	保理普通教室	3	8		
22	理量準備室	2	4		
23	便所	2	1		
24	便所	2	1		
25	廊下	1	8		
5 F					
㊦					
1	プール	3	0		
2	機械室	2	1		
3	操作室器具庫	2	0.5		
4	女子更衣室	3	2		
5	男子更衣室	3	2		
6	柔道場	3	4		
7	球技場	3	4		
8	廊下	2	8		
ゴミ庫					
1 F					
㊦					
1	ゴミ庫	2	0		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
寄宿舎棟					
1 F					
㊦					
1	学習室	3	4		
2	階段	2	24		
3	宿直室	2	4		
4	更衣室	2	1		
5	更衣室	2	1		
6	便所	2	1		
7	多目的ホール	3	7		
8	事務・指導員室	2	10		
9	応接室	3	4		
10	小会議室	3	4		
11	玄関	2	8		
12	ホール	2	8		
13	廊下	2	8		
2 F					
㊦					
1	静養室	3	4		
2	階段	2	24		
3	宿直室	2	4		
4	便所	2	1		
5	洗面室	3	7		
6	洗面室	3	7		
7	男子浴室	3	4		
8	倉庫	3	8		
9	倉室	3	8		
10	倉室	3	8		
11	倉室	3	8		
12	倉室	3	8		
13	倉室	3	8		
14	倉室	3	8		
15	倉室	3	8		
16	倉庫	2	0.5		

大阪府立生野聴覚支援学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒
1 年中(365日)稼動しているエリア
2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)
3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)
... 250日相当
... 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
校舎					
1 F					
②					
1	階段6	1	24		LED改修済
2	受水槽置場	2	0.5		
3	ポンプ室	2	0.5		
4	機械室	2	0.5		
5	廊下7	2	1		
6	美術室	3	7		
7	窯業室	3	4		
8	準備室	2	8		
9	図工室	3	7		
10	便所7	2	6		
11	準備室	2	8		
12	被服室	3	7		
13	家庭科室	3	7		
14	廊下6	2	8		
15	廊下5	2	8		
16	ピロティ	2	4		
17	理科室1(中)	3	7		
18	理科室2(小)	3	7		
19	図書室	3	5		
20	多目的ホール	3	6		
21	倉庫	2	1		
22	階段7	1	24		LED改修済
23	階段9	1	24		
24	ピロティ	2	8		
25	玄関ピロティ	2	8		
26	コリドール	2	8		
2 F					
②					
1	階段5	1	24		
2	職員休憩室	2	4		
3	調理室	3	6		
4	被服室	3	7		
5	準備室	2	8		
6	家庭科室(小)	3	5		
7	便所	2	8		
8	教室4	3	7		
9	教室3	3	7		
10	教室2	3	7		
11	教室1	3	7		
12	小学部職員室	2	10		
13	更衣室	2	4		
14	廊下6	2	4		
15	廊下5	2	8		
16	玄関5	2	8		
17	階段7	1	24		LED改修済
18	階段9	1	24		
19	広場3	2	4		
20	ブリッジ1	2	4		
21	廊下	2	4		
3 F					
②					
1	階段6	1	24		
2	視聴覚室	3	6		
3	情報処理室	3	6		
4	音楽室2	3	7		
5	準備室	2	8		
6	音楽室1	2	8		
7	便所9	2	7		
8	教室5	3	7		
9	教室6	3	7		
10	教室7	3	7		
11	教室8	3	7		
12	教室9	3	7		
13	教室10	3	7		
14	教室11	3	7		
15	廊下6	2	4		
16	廊下5	2	8		
17	廊下9	2	7		
18	便所	2	6		
19	便所	2	6		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
校舎					
3 F					
②					
20	生活指導室	2	8		
21	廊下1	2	6		
22	教室6	3	8		
23	テラス	2	1		
24	発音・発語訓練室	3	7		
25	聴覚学習室	3	7		
26	準備室	2	8		
27	聴力測定室	3	7		
28	倉庫	2	0.5		
29	倉庫	2	0.5		
30	階段7	1	24		LED改修済
31	廊下8	2	6		
4 F					
②					
1	階段6	1	24		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
校舎					
1 F					
①					
1	ホール	2	8		
2	事務室	2	10		
3	湯沸室	2	6		
4	校長室	2	8		
5	廊下1	2	8		
6	階段1	1	24		LED改修済
7	倉庫1	2	0.5		
8	職員更衣室	2	2		
9	倉庫2	2	1		
10	印刷室	2	7		
11	小会議室	2	4		
12	保健室	2	8		
13	更衣室	2	1		
14	幼稚部職員室	2	10		
15	ホール2	2	3		
16	玄関2	2	8		
17	教室1	3	7		
18	教室2	3	7		
19	教室3	3	7		
20	教室4	3	7		
21	廊下2	2	8		
22	廊下3	2	8		
23	保護者控室	3	5		
24	教務室	2	8		
25	技能員室	2	8		
26	会議室	2	4		
27	便所	2	8		
28	湯沸室	2	1		
29	階段2	1	24		LED改修済
30	ホール3	2	6		
31	事務室	2	10		
32	下処理室	3	8		
33	倉庫	2	0.5		
34	厨房	3	8		
35	配膳室	3	5		
36	返却コーナー	3	5		
37	倉庫4	2	0.5		
38	便所	2	4		
39	教室5	3	7		
40	教室6	3	7		
41	教室7	3	7		
42	教室8	3	7		
43	教室9	3	7		
44	倉庫	2	0.5		
45	階段5	1	24		
46	廊下4	2	6		
47	ホール	2	6		
48	コリドール	2	4		
49	倉庫	2	1		
50	倉庫	2	1		
51	ゆうぎ室	3	4		
52	階段4	1	24		
2 F					
①					
1	ホール	2	8		
2	玄関	2	8		
3	中学部職員室	2	10		
4	階段1	1	24		LED改修済
5	ホール2	2	8		
6	生徒更衣室	3	2		
7	教室1	3	7		
8	教室2	3	7		
9	遊戯室	3	5		
10	廊下2	2	8		
11	教室10	3	7		
12	教室11	3	7		
13	教室12	3	7		
14	教室13	3	7		
15	渡り廊下	2	6		
16	ホール3	2	7		
17	廊下3	2	7		
18	教室3	3	7		
19	教室4	3	7		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
校舎					
2 F					
①					
20	教室6	3	7		
21	教材室	2	8		
22	便所	2	7		
23	階段2	1	24		LED改修済
24	ホール4	2	6		
25	教室14	3	7		
26	発電機室	2	0.5		
27	電気室	2	0.5		
28	倉庫	2	0.5		
29	階段3	1	24		LED改修済
30	便所	2	4		
31	教室15	3	7		
32	湯沸室	2	1		
33	教室18	3	7		
34	教室17	3	7		
35	教室16	3	7		
36	階段5	1	24		
37	廊下4	2	6		
38	玄関2	2	4		
39	コリドール	2	4		
40	放送室	2	1		
41	階段4	1	24		
42	相談室	3	6		
3 F					
①					
1	廊下1	2	7		
2	教室7	3	7		
3	教室8	3	7		
4	教室9	3	7		
5	階段1	1	24		LED改修済
6	ホール	2	3		
7	倉庫	2	0.5		
8	舞台	3	7		
9	屋内運動場	3	7		
10	放送室	2	4		
11	ホール2	2	6		
12	器具庫	2	0.5		
13	便所	2	6		
14	ホール3	2	7		
15	教室12	3	7		
16	教室13	3	7		
17	教室14	3	7		
18	教室15	3	7		
19	教室16	3	7		
20	教室17	3	7		
21	教室18	3	7		
22	倉庫2	2	1		
23	階段3	1	24		LED改修済
4 F					
①					
1	階段1	1	24		LED改修済
5 F					
①					
1	階段1	1	24		LED改修済
2	女子更衣室	3	2		
3	男子更衣室	3	2		
4	シャワー室	3	1		
5	足洗室	3	1		
6	プール	3	4		
7	階段6	1	24		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
体育倉庫					
1 F					
③					
1	体育倉庫	2	0.5		
ゴミ置き場					
1 F					
④					
1	ゴミ置き場	2	0.5		
屋外照明灯					
敷地内照明					
1	自転車置場	2	3		
2	運動場敷地	3	1.5		
3	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立東大阪支援学校 照明移動状況表

稼働区分⇒
1 年中(365日)稼働しているエリア
2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員)
3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒)
… 250日相当
… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
特別教室棟					
1 F					
④-1、④-2					
1	便所	3	7		
2	便所	3	7		
3	美術書道教室	3	7		
4	家庭科室	3	4		
5	階段	1	24		
6	倉庫	2	0.5		
7	普通教室	3	7		
8	普通教室	3	7		
9	普通教室	3	7		
10	廊下	3	7		
2 F					
④-1、④-2					
1	便所	3	7		
2	便所	3	7		
3	普通教室	3	7		
4	調理室	3	4		
5	階段	1	24		
6	普通教室	3	7		
7	普通教室	3	7		
8	普通教室	3	7		
9	廊下	3	7		
北棟					
1 F					
⑩					
1	進路相談室	2	8		
2	染色教室	2	4		
3	理科室	3	4		
4	理科準備室	2	4		
5	普通教室	3	7		
6	便所	3	7		
7	便所	3	7		
8	普通教室	3	7		LED改修済
9	普通教室	3	7		LED改修済
10	普通教室	3	7		
11	普通教室	3	7		
12	廊下	3	7		
2F					
⑩					
1	視聴覚教室	3	7		
2	美術教室	3	4		
3	美術準備室	2	4		
4	便所	3	7		
5	便所	3	7		
6	普通教室	3	7		
7	普通教室	3	7		
8	普通教室	3	7		
9	普通教室	3	7		
10	廊下	3	7		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理棟					
1 F					
⑨					
1	調理室(厨房)	2	8		
2	検収室(厨房)	2	8		
3	下処理室(厨房)	2	8		
4	給食室	2	8		
5	給食事務室	2	8		
6	応接室	2	4		
7	配膳室	2	4		
8	技能員室	2	8		
9	女子休養室	2	2		
10	多目的室	2	1		
11	便所	2	3		
12	便所	2	3		
13	校長室	2	10		
14	会議室	2	7		
15	男子更衣室	2	2		
16	事務室	2	12		
17	湯沸室	2	3		
18	附属室	2	1		
19	放送室	2	1		
20	昇降口	2	2		
21	昇降口	2	2		
22	昇降口	2	2		
23	廊下	2	7		
2 F					
⑨					
1	職員室	2	10		
2	便所	2	3		
3	便所	2	3		
4	教頭室	2	7		
5	男子休養室	2	4		
6	職員室2	2	10		
7	相談室	2	7		
8	職員室3	2	10		
9	職員女子更衣室	2	3		
10	階段	1	24		
11	廊下	2	10		
渡り廊下					
1 F					
⑪					
1	廊下	2	4		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理訓練棟					
1 F					
①					
1	保健室	2	8		
2	心理室	2	4		
3	録音室	2	1		
4	資料室	3	7		
5	器材室	2	1		
6	言語訓練室	3	7	全部	LED改修済
7	控室	3	1		
8	LAN教室	3	7		
9	準備室	2	1		
10	便所	3	7		
11	便所	3	7		
12	普通教室	3	7		
13	便所	3	7		
14	便所	3	7		
15	自立活動室	3	7		
16	図書室	3	7		
17	普通教室	3	7	全部	LED改修済
18	普通教室	3	7	全部	LED改修済
19	中央ホール	3	7		
20	普通教室	3	7		
21	普通教室	3	7		
22	普通教室	3	7		
23	普通教室	3	7		
24	普通教室	3	7		
25	普通教室	3	7		
26	普通教室	3	7		
27	廊下	3	7		
28	ホール	3	7		
南棟					
1 F					
⑧					
1	普通教室	3	7		
2	普通教室	3	7		
3	普通教室	3	7		
4	普通教室	3	7		
5	普通教室	3	7		
6	普通教室	3	7		
7	普通教室	3	7		
8	普通教室	3	7		
9	普通教室	3	7		
10	便所	3	7		
11	便所	3	7		
12	廊下	3	7		
13	ホール	3	7		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
作業棟					
1 F					
⑥					
1	窯業室	3	4		
2	木工室	3	4		
3	便所	3	4		
4	便所	3	4		
5	階段	1	24		
6	廊下	3	4		
2 F					
⑥					
1	倉庫	2	0.5		
2	作業室	3	4		
3	倉庫	2	0.5		
4	階段	1	24		
体育館					
1 F					
⑤					
1	体育室				
2	器具庫	2	1		
3	階段	1	24		
4	倉庫	2	1		
5	便所	3	7		
6	便所	3	7		
7	廊下	3	7		
2 F					
⑤					
1	準備室	2	0.5		
2	倉庫	2	0.5		
プール					
1 F					
⑦					
1	便所兼更衣室	2	0.5		
2	便所兼更衣室	2	0.5		
3	管理室	2	0.5		
4	機械室	2	0.5		
設備棟					
1 F					
⑦					
1	ボイラー室	2	0.5		
2	発電機室	2	0.5		
3	受変電室	2	0.5		
4	ポンプ室	2	0.5		
屋外照明灯					
敷地内照明					
1					
2	運動場敷地	1	12		
3	プール	1	12		
4	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立藤井寺支援学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒	1	年中(365日)稼動しているエリア
	2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)
	3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)

… 250日相当
… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
特別教室体育館棟・校舎棟					
1 F					
⑥⑦					
1	準備室	2	4		
2	工芸室	3	4		
3	準備室	2	4		
4	理科室	3	4		
5	視聴覚室	3	4		
6	準備室	2	4		
7	調理室	3	4		
8	準備室	2	4		
9	木工室	3	4		
10	器具室	2	0.5		
11	園芸室	3	4		
12	準備室	2	4		
13	倉庫	2	0.5		
14	倉庫	2	0.5		
15	階段	1	24		
16	美術室	3	4		
17	シャワー室	3	2		
18	便所	3	7		
19	倉庫	2	0.5		
20	普通教室	3	7		
21	普通教室	3	7		
22	普通教室	3	7		
23	普通教室	3	7		
24	廊下	2	9		
2 F					
⑥⑦					
1	倉庫	2	0.5		
2	管理室	2	0.5		
3	体育館	3	4		7台LED改修済
4	音楽室	3	4		
5	前室	2	1		
6	準備室	2	4		
7	階段	1	24		
8	ホワイエ	2	1		
9	普通教室	3	7		
10	便所	3	7		
11	普通教室	3	7		
12	普通教室	3	7		
13	普通教室	3	7		
14	普通教室	3	7		
15	廊下	2	9		
給食棟・校舎棟					
1 F					
③					
1	技能員室	2	8		
2	倉庫	2	0.5		
3	調理員室	2	8		
4	厨房	2	8		
5	シャワー室	3	0.5		
6	階段	1	24		
7	便所	3	7		
8	スロープ・廊下	2	4		
9	保健室	2	8		LED改修済
10	検査室	3	8		LED改修済
11	相談室	3	8		LED改修済
12	感覚の教室	3	4		
13	特別教室	3	4		
14	階段	1	24		
15	からだの教室	3	4		
16	教材試作室	2	4		
17	倉庫	2	0.5		
18	保護者控室	2	4		
19	聴力室	3	4		
20	個人検査室	3	4		
21	特別教室	3	4		
22	図書室	3	4		
23	コンピュータ学習室	3	4		
24	廊下	2	9		
25	倉庫	2	0.5		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
給食棟・校舎棟					
2 F					
③					
1	スロープ・廊下	2	5		
2	事務室	2	10		LED改修済
3	附属室	2	4		
4	倉庫	2	0.5		
5	応接室	2	4		
6	校長室	2	8		LED改修済
7	便所	2	2		
8	便所	2	2		
9	女子更衣室	2	3		
10	階段	1	24		LED改修済
11	コンピュータ管理室	2	7		
12	男子更衣室	2	3		
13	職員室	2	10		
14	会議室	2	4		
15	廊下	2	10		
教室棟・校舎棟					
1 F					
①					
1	生徒昇降口	2	3		
2	自立活動ホール	3	7		
3	倉庫	2	0.5		
4	昇降口	2	7		
5	倉庫	2	0.5		
6	小学部準備室	2	8		
7	普通教室	3	7		
8	普通教室	3	7		
9	普通教室	3	7		
10	普通教室	3	7		
11	普通教室	3	7		
12	普通教室	3	7		
13	便所	3	7		
14	普通教室	3	7		
15	普通教室	3	7		
16	普通教室	3	7		
17	普通教室	3	7		
18	教具室	2	0.5		
19	便所	3	7		
20	普通教室	3	7		
21	普通教室	3	7		
22	便所	3	4		
23	準備室	2	4		
24	理科室	3	4		
25	普通教室	3	7		
26	普通教室	3	7		
27	普通教室	3	7		
28	普通教室	3	7		
29	特別教室	3	7		
30	廊下	2	9		
2 F					
①					
1	ギャラリー	2	0.5		
設備棟					
1 F					
②					
1	機械室	2	0.5		
2	ポンプ室	2	0.5		
3	自家発電室	2	0.5		
4	電気室	2	0.5		
5	倉庫	2	0.5		
プール附属棟					
1 F					
⑧					
1	男子更衣室	3	2		
2	男子便所	2	1		
3	女子便所	2	1		
4	女子更衣室	3	2		
5	機械室	2	0.5		
6	廊下	2	1		
7	管理室	2	2		
8	倉庫	2	0.5		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
屋外照明灯					
敷地内照明					
1	自転車置場	2	3		
2	運動場敷地	3	1.5		
3	プール	3	2		
4	その他敷地内外灯	1	5		

大阪府立平野支援学校 照明稼働状況表

稼働区分⇒

1	年中(365日)稼働しているエリア	
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員)	… 250日相当
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒)	… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理室棟・屋体棟・普通教室棟					
1 F					
①③⑨					
1	給食室	3	8		
2	管理作業員室	3	8		
3	階段	1	24		
4	便所	2	1		
5	からだの部屋	3	4		
6	パソコン教室	3	4		
7	身障便所	3	4		LED改修済
8	陶芸教室	3	4		
9	技術教室	3	4		
10	倉庫	2	0.5		
11	身障便所	3	4		
12	普通教室	3	8		
13	多目的室	3	8		
14	階段	1	24		
15	普通教室	3	8		
16	普通教室	3	8		
17	普通教室	3	7		
18	普通教室	3	7		
19	普通教室	3	7		
20	身障便所	3	4		LED改修済
21	普通教室	3	7		
22	普通教室	3	7		
23	普通教室	3	7		
24	更衣休養室	3	4		
25	保健室	2	8		
26	アリーナ	3	4		
27	ステージ	3	1		
28	放送室	3	4		
29	倉庫	2	0.5		
30	階段	1	24		
31	スロープ	2	1		
32	廊下	2	1		
33	屋外階段	2	1		
34	廊下	2	1		
2 F					
①③⑨					
1	職員室	2	10		
2	校長室	2	8		
3	事務室	2	10		
4	会議室	2	4		
5	控室	2	4		
6	階段	2	1		
7	便所	2	1		
8	調理室	3	4		
9	被服室	3	4		
10	倉庫	2	0.5		
11	身障便所	3	4		LED改修済
12	理科教室	3	4		
13	音楽教室	3	4		
14	倉庫	2	0.5		
15	身障便所	2	1		
16	普通教室	3	8		
17	普通教室	3	8		
18	階段	2	1		
19	普通教室	3	8		
20	普通教室	3	8		
21	普通教室	3	7		
22	普通教室	3	7		
23	普通教室	3	7		
24	身障便所	3	4		LED改修済
25	更衣室	3	1		
26	普通教室	3	8		
27	多目的室	3	8		
28	スヌーズレン室	3	4		
29	図書室	3	4		
30	更衣室	2	1		
31	倉庫	2	0.5		
32	倉庫	2	0.5		
33	スロープ	2	1		
34	階段	1	24		
35	廊下	2	10		
36	屋外階段	2	1		
37	廊下	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
設備棟					
1 F					
②					
1	電気機械室	2	0.5		
2	機械室	2	0.5		
倉庫					
1 F					
⑥					
1	倉庫	2	0.5		
倉庫					
1 F					
⑦					
1	倉庫	2	0.5		
体育倉庫					
1 F					
⑧					
1	体育倉庫	2	0.5		
レストハウス					
1 F					
⑤					
1	レストハウス	3	4		
プール附属棟					
1 F					
1	更衣室	3	2		
2	便所	2	1		
3	更衣室	3	2		
4	プール機械室	2	0.5		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
屋外照明灯					
敷地内照明					
1	自転車置場	2	3		
2	運動場敷地	3	1.5		
3	プール	3	2		
4	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立八尾支援学校 照明稼働状況表

稼働区分⇒

1	年中(365日)稼働しているエリア	…	250日相当
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員)	…	200日相当
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒)		

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
小学部棟					
1 F					
①ー1					
1	普通教室	3	7		
2	普通教室	3	7		
3	普通教室	3	7		
4	遊戯室	3	4		
5	普通教室	3	7		
6	普通教室	3	7		
7	倉庫	2	0.5		
8	便所	2	1		
9	倉庫	2	0.5		
10	便所	2	1		
11	普通教室	3	7		
12	廊下	2	1		
13	廊下	2	1		
2 F					
①ー1					
1	普通教室	3	7		
2	普通教室	3	7		
3	便所	2	1		
4	普通教室	3	7		
5	普通教室	3	7		
6	普通教室	3	7		
7	普通教室	3	7		
8	便所	2	1		
9	階段	1	24		
10	階段	1	24		
11	廊下	2	1		
12	廊下	2	1		
小学部棟					
1 F					
①ー2、②、⑦、⑧					
1	小特別教室	3	7		
2	教材室1	2	8		
3	普通教室	3	7		
4	普通教室	3	7		
5	シャワー室	3	1		
6	便所	2	1		
7	普通教室	3	7		
8	廊下	3	7		
9	渡り廊下	2	1		
10	普通教室	3	7		
11	普通教室	3	7		
12	廊下	2	1		
13	渡り廊下	2	1		
14	普通教室	3	7		
15	普通教室	3	7		
16	廊下	2	1		
小学部棟					
1 F					
①ー3、⑤					
1	普通教室	3	7		
2	準備室	2	8		
3	プレールーム	3	4		
4	更衣室	2	1		
5	教材倉庫	2	0.5		
6	倉庫	2	0.5		
7	普通教室	3	7		
8	保健室	2	8		
9	廊下	2	1		
10	準備室	2	8		
11	普通教室	3	7		
12	普通教室	3	7		
13	普通教室	3	7		
2 F					
①ー3、⑤					
1	階段	1	24		
2	教育相談室②	3	4		
3	控室	2	0.5		
4	更衣室	2	1		
5	倉庫	2	0.5		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
小学部棟					
2 F					
①ー3、⑤					
6	集会室	3	4		
7	作業員室	2	8		
8	廊下	2	1		
管理棟					
1 F					
⑤ー1、⑤ー2					
1	女子更衣室	3	1		
2	倉庫	2	0.5		
3	階段	1	24		
4	厨房	2	8		
5	調理員室	2	8		
6	便所	2	1		LED改修済
7	階段	1	24		
8	家庭科室	3	4		
9	廊下	2	1		
10	給食室	2	8		
11	教育相談室	3	4		
12	栄養士室	2	8		
13	廊下	2	1		
14	女子更衣室	2	1		
15	電気室	2	0.5		
16	便所	2	1		LED改修済
17	中特別教室	3	4		
18	普通教室	3	7		
19	普通教室	3	7		
20	普通教室	3	7		
21	普通教室	3	7		
22	廊下	2	1		
23	階段	1	24		
24	階段	1	24		
2 F					
⑤ー1、⑤ー2					
1	小職員室	2	10		
2	階段	1	24		
3	中学部職員室	2	10		
4	准校長室	2	8		
5	便所	2	1		LED改修済
6	階段	1	24		
7	高等部職員室	2	10		
8	校長室	2	8		
9	倉庫	2	0.5		
10	湯沸室	2	1		
11	事務室	2	10		
12	玄関	2	8		
13	OA室	2	4		
14	廊下	2	1		
15	便所	2	1		LED改修済
16	普通教室	3	7		
17	普通教室	3	7		
18	普通教室	3	7		
19	普通教室	3	7		
20	普通教室	3	7		
21	廊下	2	1		
22	階段	1	24		
23	階段	1	24		
3 F					
⑤ー1、⑤ー2					
1	倉庫	2	0.5		
2	音楽教室	3	4		
3	倉庫	2	0.5		
4	階段	2	1		
5	更衣室	3	1		
6	調理教室	3	4		
7	倉庫	2	0.5		
8	便所	2	1		LED改修済
9	階段	1	24		
10	倉庫	2	0.5		
11	図書視聴覚室	3	4		
12	準備室	2	8		
13	生活指導室	2	8		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理棟					
3 F					
⑤ー1、⑤ー2					
14	第1美術教室	3	4		
15	準備室	2	8		
16	第2美術教室	3	4		
17	廊下	2	1		
18	便所	2	1		LED改修済
19	廊下	2	1		
20	普通教室	3	7		
21	普通教室	3	7		
22	普通教室	3	7		
23	普通教室	3	7		
24	中特別教室2	3	7		
25	階段	1	24		
26	階段	1	24		
27	廊下	2	1		
28	塔屋(高等部教材室)	2	1		
作業棟					
1 F					
⑧、⑨、⑩					
1	便所	2	1		
2	階段	1	24		LED改修済
3	金工塗装室	3	4		
4	準備室	2	8		
5	階段	1	24		LED改修済
6	木工室	3	4		
7	第1組立室	3	4		
8	粘土室	3	4		
9	窯場	3	4		
10	廊下	2	1		LED改修済
2 F					
⑧、⑨、⑩					
1	廊下	2	1		
2	廊下	2	1		
3	便所	2	1		
4	階段	1	24		LED改修済
5	デザイン室	3	4		
6	LAN教室	3	4		
7	第3美術室	3	4		
8	倉庫	2	0.5		
9	階段	1	24		LED改修済
10	更衣室	3	1		
11	普通教室	3	7		
12	普通教室	3	7		
13	普通教室	3	7		
14	普通教室	3	7		
15	普通教室	3	7		
16	普通教室	3	7		
17	廊下	2	1		LED改修済
3 F					
⑧、⑨、⑩					
1	便所	2	1		
2	階段	1	24		LED改修済
3	階段	1	24		LED改修済
4	第2多目的室	3	7		
5	高特別教室	3	7		
6	普通教室	3	7		
7	普通教室	3	7		
8	更衣室	3	1		
9	廊下	2	1		LED改修済
体育館					
1 F					
⑮					
1	体育館	3	4		
2	倉庫	2	1		
3	放送室	2	4		
4	シャワー室	2	1		
5	便所	2	1		
6	更衣室	3	1		
7	洗面	2	1		
8	便所	2	1		
9	更衣室	3	1		
10	シャワー室	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
プレハブ棟					
1 F					
⑮					
1	高特別教室3	3	7		
2	普通教室	3	7		
3	普通教室	3	7		
4	普通教室	3	7		
5	階段	1	24		
6	更衣室	2	1		
7	廊下	2	1		
2 F					
⑮					
1	普通教室	3	7		
2	普通教室	3	7		
3	高特別教室4	3	7		
4	更衣室	3	1		
5	階段	1	24		
6	教材庫	2	0.5		
7	廊下	2	1		
受水槽ポンプ室					
1 F					
②					
1	受水槽ポンプ室	2	0.5		
車庫					
1 F					
⑥、⑨、⑩、⑬					
1	車庫	2	5		
運転手控室					
1 F					
⑰					
1	運転手控室	2	8		
発電機室					
1 F					
⑳					
1	発電機室	2	0.5		
便所					
1 F					
㉒					
1	便所	2	1		
守衛室					
1 F					
㉓					
1	守衛室	2	8		
プール附属棟					
1 F					
㉔					
1	便所	3	1		

大阪府立富田林支援学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒

1	年中(365日)稼動しているエリア	…	250日相当
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)	…	200日相当
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)		

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
校舎棟					
1 F					
㉔㉕㉖㉗㉘㉙					
1	倉庫4	2	0.5		
2	C階段	1	24		
3	窯業室	3	4		
4	窯業釜置場	2	0.5		
5	生徒便所	2	1		
6	中学部普通教室	3	8		
7	屋外階段	1	24		
8	調理室	3	4		
9	ピロティ	2	1		
10	生徒便所	2	1		
11	身障者便所	2	1		
12	一般便所(女)	2	1		
13	一般便所(男)	2	1		
14	校長室	2	8		
15	A階段	1	24		
16	会議視聴覚室	2	4		
17	前室	2	1		
18	第一保健室	2	8		
19	受水槽ポンプ室	2	0.5		
20	消火ポンプ室	2	0.5		
21	発電機室	2	0.5		
22	電気室	2	0.5		
23	空調機械室	2	0.5		
24	倉庫	2	0.5		
25	交流ホール	3	7		
26	玄関	2	8		
27	事務室	2	10		
28	保健室	2	8		
29	中学部普通教室	3	8		
30	中教材庫	2	0.5		
31	実習室	3	4		
32	技術員室	2	8		
33	高等部玄関	2	8		
34	中学部普通教室	3	8		
35	中学部普通教室	3	8		
36	中学部玄関	2	8		
37	倉庫	2	0.5		
38	D階段	1	24		
39	中学部普通教室	3	8		
40	中学部普通教室	3	8		
41	中学部普通教室	3	8		
42	中学部普通教室	3	8		
43	生徒便所	2	1		
44	木工室2	3	4		
45	木工準備室	2	8		
46	木工室1	3	4		
47	ピロティ2	2	1		
48	中学部普通教室	3	8		
49	中学部普通教室	3	8		
50	倉庫	2	0.5		
51	生徒便所	2	1		
52	中学部普通教室	3	8		
53	中学部普通教室	3	8		
54	中学部普通教室	3	8		
55	中学部普通教室	3	8		
56	中学部普通教室	3	8		
57	中学部普通教室	3	8		
58	中学部普通教室	3	8		
59	中学部普通教室	3	8		
60	B階段	1	24		
61	廊下	2	7		
62	中学部ホール	2	7		
63	廊下	2	7		
64	廊下	2	7		
65	外部階段	1	24		
66	屋外便所	2	1		
2 F					
㉚㉛㉜㉝㉞㉟					
1	C階段	1	24		
2	高等部普通教室	3	8		
3	高等部普通教室	3	8		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
校舎棟					
2 F					
㉔㉕㉖㉗㉘㉙					
5	屋外階段	1	24		
6	生徒指導室	2	8		
7	パソコン室	3	4		
8	生徒便所	2	1		
9	印刷室	2	4		
10	小学部普通教室	3	7		
11	A階段	1	24		
12	中高職員室	2	10		
13	更衣室	2	1		
14	ペインティングルーム	3	4		
15	小学部普通教室	3	7		
16	小学部普通教室	3	7		
17	小学部普通教室	3	7		
18	児童用便所	2	1		
19	小学部普通教室	3	7		
20	第2遊戯訓練室	3	4		
21	小学部普通教室	3	7		
22	児童用便所	2	1		
23	小学部普通教室	3	7		
24	小学部普通教室	3	7		
25	小学部普通教室	3	7		
26	小学部普通教室	3	7		
27	小学部普通教室	3	7		LED改修済
28	児童用便所	2	1		
29	小学部普通教室	3	7		
30	小学部普通教室	3	7		
31	児童用便所	2	1		
32	小学部普通教室	3	7		
33	小学部普通教室	3	7		
34	倉庫	2	0.5		
35	遊戯訓練室	3	4		
36	音楽室1	3	4		
37	楽器庫	2	0.5		
38	音楽室2	3	4		
39	生徒指導室	2	8		
40	高等部普通教室	3	8		
41	高等部普通教室	3	8		
42	階段	1	24		
43	高等部普通教室	3	8		
44	高等部普通教室	3	8		
45	高等部普通教室	3	8		
46	高等部普通教室	3	8		
47	生徒便所	2	1		
48	美術教室	3	4		
49	美術準備室	2	8		
50	被服教室	3	4		
51	女子更衣室家庭科室	3	4		
52	工芸室	3	4		
53	倉庫	2	0.5		
54	生徒便所	2	1		
55	高等部普通教室	3	8		
56	高等部普通教室	3	8		
57	高等部普通教室	3	8		
58	高等部普通教室	3	8		
59	高等部普通教室	3	8		
60	生徒指導室	2	8		
61	図書室	3	4		
62	生活訓練室	3	4		
63	B階段	1	24		
64	廊下	2	7		
65	中学部ホール	2	7		
66	廊下	2	7		
67	廊下	2	7		
68	外部階段	1	24		
69	廊下	2	7		
70	廊下	2	7		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
増築棟					
1 F					
㉔					
1	階段	1	24		
2	下足室	2	3		
3	職員更衣室	2	1		
4	倉庫	2	0.5		
2 F					
㉔					
1	渡り廊下	2	1		
2	小学部職員室	2	10		
3	給湯室	2	1		
4	職員男子便所	2	1		
5	職員女子便所	2	1		
6	小学部普通教室	3	7		
7	小学部普通教室	3	7		
8	男子便所	2	1		
9	多目的便所	2	1		
10	女子便所	2	1		
11	小学部普通教室	3	7		
12	階段	2	1		
13	スロープ	2	1		
14	階段	1	24		
15	廊下	2	7		
3 F					
㉔					
1	小学部普通教室	3	7		
2	階段	1	24		
3	紙工室	3	4		
4	紙工室	3	4		
5	更衣室	2	1		
6	男子便所	2	1		
7	多目的便所	2	1		
8	女子便所	2	1		
9	多目的室	3	8		普通教室転用予定あり
10	多目的室	3	8		普通教室転用予定あり
11	小学部普通教室	3	7		
12	小学部普通教室	3	7		
13	階段	1	24		
14	廊下	2	7		
4 F					
㉔					
1	職員更衣室	2	1		
2	階段	1	24		
3	高等部普通教室	3	8		
4	高等部普通教室	3	8		
5	更衣室	2	1		
6	男子便所	2	1		
7	多目的便所	2	1		
8	女子便所	2	1		
9	高等部普通教室	3	8		
10	高等部普通教室	3	8		
11	高等部普通教室	3	8		
12	高等部普通教室	3	8		
13	階段	1	24		
14	廊下	2	7		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
体育館棟					
1 F					
㉔					
1	アリーナ	3	4		
2	倉庫	2	0.5		
3	階段	1	24		
4	ホール	3	4		
5	身障者便所	2	1		
6	便所	2	1		
7	器具庫	2	0.5		
8	放送室	3	4		
2 F					
㉔					
1	階段	1	24		
2	小アリーナ	3	4		
3	倉庫	2	0.5		
4	便所	2	1		
給食棟					
1 F					
㉔					
1	配膳室	3	4		
2	調理室	3	8		
3	洗浄室	3	8		
4	下処理室	3	8		
5	食品庫	3	4		
6	検収室	3	4		
7	検収前室	3	4		
2 F					
㉔					
1	更衣室1	2	1		
2	更衣室2	2	1		
3	栄養士室	2	8		
4	脱衣室	2	1		
5	便所	2	1		
6	休憩室	2	4		
7	階段	1	24		
プール棟					
1 F					
㉔					
1	更衣室	3	2		
2	便所	3	1		
3	機械室	2	0.5		
4	控室	2	2		
5	倉庫	2	0.5		
農園芸室					
1 F					
㉔					
1	農園芸室	3	4		
2 F					
㉔					
1	階段	1	24		
2	便所	2	1		
3	和室	2	4		
4	第2会議室	2	4		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
屋外照明灯					
敷地内照明					
1	自転車置場	2	3		
2	運動場敷地	3	1.5		
3	プール	3	2		
4	その他敷地内外灯	1	12		

4	准校長室	2	8		
---	------	---	---	--	--

大阪府立西浦支援学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒

1	年中(365日)稼動しているエリア
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)

… 250日相当
… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
体育館					
1 F					
⑥					
1	アリーナ	3	6		
2	多目的室	3	6		
3	便所	2	1		
4	水耕室	3	2		
5	倉庫	2	0.5		
6	給食調理場	3	8		
7	廊下	2	5		
8	階段	2	9		
2 F					
⑥					
1	倉庫	2	0.5		
2	ステージ	3	0.5		
3	控室倉庫	2	0.5		
4	競技場	3	6		
5	便所	2	1		
6	ホール	2	3		
7	階段	2	9		
2 F					
⑥					
1	ギャラリー	3	1		
プール附属棟					
1 F					
⑤					
1	倉庫	2	0.5		
2	更衣室	3	1		
3	便所	3	1		
4	更衣室	3	1		
5	機械室	2	0.5		
倉庫					
1 F					
③					
1	倉庫	2	0.5		
倉庫					
1 F					
④					
1	倉庫	2	0.5		
倉庫					
1 F					
⑧					
1	倉庫	2	0.5		
渡り廊下					
1 F					
⑪					
1	渡り廊下	2	1		
渡り廊下					
1 F					
⑫					
1	渡り廊下	2	5		
渡り廊下					
1 F					
⑬					
1	渡り廊下	2	5		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
校舎棟					
1 F					
⑭					
1	自立活動室	3	4		
2	保健室	2	8		
3	検査室	3	4		
4	相談室	3	4		
5	普通教室	3	7		
6	便所	3	4		
7	普通教室	3	7		
8	教材室	2	1		
9	更衣室	2	2		
10	放送室	3	0.5		
11	普通教室	3	7		
12	普通教室	3	7		
13	普通教室	3	7		
14	普通教室	3	7		
15	普通教室	3	7		
16	便所	3	3		
17	普通教室	3	7		
18	普通教室	3	7		
19	便所	3	3		
20	普通教室	3	7		
21	プレイルーム	3	4		
22	職員室	2	10		
23	更衣室	2	2		
24	更衣室	2	2		
25	便所	2	2		
26	廊下	2	5		
2 F					
⑭					
1	図書室	3	3		
2	自主活動室	3	4		
3	普通教室	3	7		
4	便所	3	4		
5	普通教室	3	7		
6	児童会室	3	2		
7	更衣室	3	2		
8	普通教室	3	7		
9	普通教室	3	7		
10	普通教室	3	7		
11	普通教室	3	7		
12	普通教室	3	7		
13	便所	3	3		
14	被服室	3	4		
15	調理室	3	2		
16	パソコン室	3	4		
17	音楽室	3	4		
18	準備室	2	2		
19	音楽室	3	4		
20	視聴覚室	3	4		
21	廊下	2	5		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
校舎棟					
1 F					
①⑨⑩					
1	送風機室	2	0.5		
2	倉庫	2	0.5		
3	準備室	2	0.5		
4	視聴覚室	3	4		
5	女子便所	3	2		
6	階段	2	9		
7	中高等部下足室	2	3		
8	倉庫	2	0.5		
9	倉庫	2	0.5		
10	ポンプ室	2	0.5		
11	電気室	2	0.5		
12	喫茶コーナー	3	4		
13	倉庫	3	4		
14	階段	2	9		
15	男子便所	2	3		
16	パソコン室	3	4		
17	木工準備室	2	2		
18	木工室	3	4		
19	ADL室	3	4		
20	窯業室	3	4		
21	窯業室	3	4		
22	地域支援室	2	7		
23	階段	2	9		
24	学園農園下足室	2	5		
25	女子便所	2	1		
26	男子便所	2	1		
27	准校長室	2	9		
28	応接室	2	6		
29	下足室	2	4.5		
30	事務室	2	10		
31	附属室	2	3		
32	湯沸室	2	1		
33	校長室	2	10		
34	清掃室	2	4		
35	技能員室	2	8		
36	廊下	2	5		
2 F					
①⑨⑩					
1	更衣室	3	1		
2	紙加工室	3	4		
3	会議室	2	4		
4	男子便所	3	5		
5	階段	2	9		
6	印刷室	2	4		
7	放送室	2	2		
8	職員室	2	10		
9	更衣室	2	2		
10	更衣室	2	2		
11	階段	2	9		
12	女子便所	3	4		
13	自立活動室	3	4		
14	更衣室	2	1		
15	教材室	2	0.5		
16	被服室	3	4		
17	普通教室	3	7		
18	普通教室	3	7		
19	普通教室	3	7		
20	普通教室	3	7		
21	女子便所	3	4		
22	普通教室	3	7		
23	普通教室	3	7		
24	階段	2	9		
25	女子便所	2	2		
26	男子便所	2	2		
27	普通教室	3	7		
28	普通教室	3	7		
29	男子便所	3	4		
30	普通教室	3	7		
31	普通教室	3	7		
32	普通教室	3	7		
33	普通教室	3	7		
34	廊下	2	5		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
校舎棟					
3 F					
①⑨⑩					
1	美術教室	3	4		
2	美術教室	3	4		
3	倉庫	2	0.5		
4	生徒指導室	2	1		
5	女子便所	3	4		
6	階段	2	9		
7	更衣室	3	1		
8	被服室	3	4		
9	調理教室	3	4		
10	調理準備室	2	2		
11	階段	2	9		
12	男子便所	3	4		
13	更衣室	3	1		
14	実習室	3	4		
15	教材室	2	0.5		
16	工芸室	3	4		
17	普通教室	3	7		
18	普通教室	3	7		
19	普通教室	3	7		
20	普通教室	3	7		
21	男子便所	3	4		
22	普通教室	3	7		
23	普通教室	3	7		
24	階段	2	9		
25	女子便所	2	2		
26	男子便所	2	2		
27	普通教室	3	7		
28	普通教室	3	7		
29	女子便所	3	4		
30	普通教室	3	7		
31	普通教室	3	7		
32	普通教室	3	7		
33	普通教室	3	7		
34	廊下	2	5		
4 F					
①⑨⑩					
1	図書室	3	4		
2	職員室	2	10		
3	学習室	3	4		
4	男子便所	2	4		
5	階段	2	9		
6	音楽室	3	4		
7	準備室	2	2		
8	音楽室2	3	1		
9	音楽室3	3	1		
10	音楽室4	3	1		
11	送風機室	2	0.5		
12	倉庫	2	0.5		
13	更衣室	3	1		
14	更衣室	3	1		
15	図書室	3	4		
16	階段	2	9		
17	女子便所	3	4		
18	作業室	3	4		
19	教材室	2	0.5		
20	自主活動室	3	4		
21	普通教室	3	7		
22	普通教室	3	7		
23	普通教室	3	7		
24	普通教室	3	7		
25	女子便所	2	4		
26	普通教室	3	7		
27	普通教室	3	7		
28	階段	2	9		
29	女子便所	2	2		
30	男子便所	2	2		
31	普通教室	3	7		
32	普通教室	3	7		
33	男子便所	3	4		
34	普通教室	3	7		
35	普通教室	3	7		
36	普通教室	3	7		
37	普通教室	3	7		
38	普通教室	3	7		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
屋外照明灯					
敷地内照明					
1	自転車置場	2	5		
2	運動場敷地	3	1.5		
3	プール	3	2		
4	その他敷地内外灯	1	12		

大阪府立難波支援・なにわ高等支援学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒

1	年中(365日)稼動しているエリア	…	250日相当
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)	…	200日相当
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)		

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
特別普通教室棟					
1 F					
②⑧⑩					
1	普通教室	3	7		
2	普通教室	3	7		
3	普通教室	3	7		
4	普通教室	3	7		
5	身障便所	3	4		
6	階段	3	1		
7	多目的室	3	4		
8	多目的室	3	4		
9	普通教室	3	7		
10	普通教室	3	7		
11	普通教室	3	7		LED改修済
12	階段	3	1		
13	廊下	3	1		
2 F					
②⑧⑩					
1	普通教室	3	7		LED改修済
2	多目的室	3	4		LED改修済
3	多目的室	3	4		
4	普通教室	3	7		
5	普通教室	3	7		
6	身障便所	3	4		
7	階段	3	1		
8	普通教室 高	3	8		
9	普通教室 高	3	8		
10	普通教室 高	3	8		
11	普通教室 高	3	8		LED改修済
12	階段	3	1		
13	廊下	3	1		
14	渡り廊下	3	1		
15	渡り廊下	3	1		
3 F					
②⑧⑩					
1	第2LAN教室	3	4		
2	相談室	3	4		
3	女子更衣室	3	1		
4	普通教室	3	1.6		LED改修済
5	普通教室	3	1.6		
6	身障便所	3	4		
7	階段	3	1		
8	普通教室	3	7		
9	普通教室	3	7		
10	普通教室	3	7		
11	普通教室	3	7		LED改修済
12	階段	3	1		
13	廊下	3	1		
14	渡り廊下	3	1		
15	渡り廊下	3	1		
4 F					
②⑧⑩					
1	機械室	3	0.5		
2	階段	3	1		
3	階段	3	1		
特別普通教室棟					
1 F					
③⑨⑪					
1	階段	3	1		
2	普通教室	3	7		
3	普通教室	3	7		
4	普通教室	3	7		
5	普通教室	3	7		
6	普通教室	3	7		
7	普通教室	3	7		
8	普通教室	3	7		
9	普通教室	3	7		
10	普通教室	3	7		
11	普通教室	3	7		
12	階段	3	1		
13	廊下	3	1		
14	渡り廊下	3	1		
15	渡り廊下	3	1		
2 F					
④⑭					
1	機械室	3	0.5		
2	普通教室 高	3	8		
3	普通教室 高	3	8		
4	多目的室	3	4		
5	多目的室	3	4		
6	普通教室 高	3	8		
7	身障便所	3	4		
8	階段	3	1		
9	音楽室	3	4		
10	音楽室	3	4		
11	廊下	3	1		
12	身障便所	3	4		
13	階段	3	1		
14	共同作業場	3	4		
15	陶芸差室	3	4		
16	陶芸室	3	4		
2 F					
④⑭					
1	機械室	3	0.5		
2	普通教室 高	3	8		
3	普通教室 高	3	8		
4	多目的室	3	4		
5	多目的室	3	4		
6	普通教室 高	3	8		
7	身障便所	3	4		
8	階段	3	1		
9	普通教室	3	1		
10	普通教室	3	1		
11	普通教室	3	1		
12	階段	3	1		
13	廊下	3	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
特別普通教室棟					
2 F					
③⑨⑪					
1	階段	3	1		
2	多目的室	3	4		
3	多目的室	3	4		
4	作業室	3	4		
5	普通教室 高	3	8		
6	普通教室 高	3	8		
7	身障便所	3	4		
8	階段	3	1		
9	普通教室 高	3	8		
10	普通教室 高	3	8		
11	普通教室 高	3	8		
12	普通教室 高	3	8		
13	階段	3	1		
14	廊下	3	1		
15	渡り廊下	3	1		
16	渡り廊下	3	1		
3 F					
③⑨⑪					
1	階段	3	1		
2	普通教室	3	7		
3	普通教室	3	7		
4	普通教室	3	7		
5	普通教室	3	7		
6	身障便所	3	4		
7	階段	3	1		
8	普通教室	3	7		
9	普通教室	3	7		
10	普通教室	3	7		
11	普通教室	3	7		
12	階段	3	1		
13	廊下	3	1		
14	渡り廊下	3	1		
15	渡り廊下	3	1		
4 F					
③⑨⑪					
1	階段	3	1		
2	機械室	3	0.5		
3	階段	3	1		
4	階段	3	1		
特別普通教室棟 作業場棟					
1 F					
④⑭					
1	天象室	3	4		
2	陶芸室	3	4		
3	理科教室	3	4		
4	美術室	3	4		
5	多目的室	3	4		
6	作業室	3	4		
7	身障便所	3	4		
8	階段	3	1		
9	音楽室	3	4		
10	音楽室	3	4		
11	廊下	3	1		
12	身障便所	3	4		
13	階段	3	1		
14	共同作業場	3	4		
15	陶芸差室	3	4		
16	陶芸室	3	4		
2 F					
④⑭					
1	機械室	3	0.5		
2	普通教室 高	3	8		
3	普通教室 高	3	8		
4	多目的室	3	4		
5	多目的室	3	4		
6	普通教室 高	3	8		
7	身障便所	3	4		
8	階段	3	1		
9	教材室	3	0.5		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
特別普通教室棟 作業場棟					
2 F					
④⑭					
10	ミシン室	3	4		
11	家庭科室	3	4		
12	家庭科室	3	4		
13	廊下	3	1		
14	階段	3	1		
3 F					
④⑭					
1	音楽室	3	4		
2	家庭科室	3	4		
3	男子更衣室	3	1		
4	男子更衣室	3	1		
5	美術室	3	4		
6	美術室	3	4		
7	階段	3	1		
8	ケアサービス家事支援室	3	4		
9	ケアサービスヘルパー室	3	4		
10	総合相談室	3	4		
11	廊下	3	1		
12	階段	3	1		
4 F					
④⑭					
1	階段	3	1		
2	機械室	3	0.5		
3	階段	3	1		
管理棟 特別教室棟 校舎講堂棟					
B1 F					
①⑤⑦					
1	倉庫	3	0.1		
2	階段	3	0.1		
3	機械室	3	0.1		
4	機械室	3	0.1		
5	休養室	3	0.1		
6	和室	3	0.1		
7	監視室	3	0.1		
8	電気室	3	0.1		
1 F					
①⑤⑦					
1	キャリア教育支援室	3	4		
2	調理室	3	4		
3	フードサービス実習室	3	4		
4	フードサービス実習室	3	4		
5	児童溜	3	4		
6	厨房	3	7		
7	会議室・流通サービス実習室	3	6		
8	キャリア教育支援室	3	4		
9	キャリア教育支援室	3	4		
10	キャリア教育支援室	3	4		
11	廊下	3	1		
12	身障便所	2	4		
13	事務室	2	10		
14	校長室	2	8		
15	職員室	2	10		
16	相談室	2	4		
17	印刷室	2	8		
18	PTA室	3	4		
19	管理作業員室	2	12.5		
20	玄関	2	4		
21	保健室	2	8		
22	視聴覚室 プレイルーム	3	4		
23	身障便所	3	4		
24	廊下	3	1		
25	ホール	3	1		
26	階段	3	1		
27	階段	3	1		
28	倉庫	3	0.5		
29	身障便所	3	4		
30	講堂	3	1		LED改修済
31	ステージ	3	1		
32	身障便所	3	4		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理棟 特別教室棟 校舎講堂棟					
1 F					
①⑤⑦					
33	倉庫	3	0.5		
34	倉庫	3	0.5		
35	控室	3	0.5		
2 F					
①⑤⑦					
1	機械室	3	0.5		
2	階段	3	1		
3	機械室	3	0.5		
4	便所	3	4		
5	レザークラフト室	3	4		
6	進路支援室	3	4		
7	多目的室	3	4		
8	美術室	3	4		
9	多目的室	3	4		
10	多目的室	3	4		
11	職員更衣室	2	2		
12	職員更衣室	2	2		
13	図書室	2	4		
14	パソコン室	3	4		
15	身障便所	3	4		
16	廊下	3	1		
17	ホール	3	1		
18	階段	3	1		
19	階段	3	1		
20	身障便所	3	4		
21	講堂	3	1		
3 F					
①⑤⑦					
1	放送室	3	0.5		
2	控室	3	0.5		
3	スタジオ	3	0.5		
4	校長室	2	8		
5	クリーン模擬室	3	4		
6	クリーン模擬室	3	4		
7	クリーンサービス室	3	4		
8	オフィスサービス室	3	4		
9	相談室	2	8		
10	職員室	2	10		
11	身障便所	2	4		
12	廊下	3	1		
13	ホール	3	1		
14	階段	3	1		
15	電気室	3	0.5		
16	映写室	3	0.5		
17	放送室	3	0.5		
18	調整室	3	0.5		
19	照明室	3	0.5		
20	照明室	3	0.5		
4 F					
①⑤⑦					
1	機械室	3	0.5		
2	機械室	3	0.5		
3	階段	3	1		
プール専用附属室					
1 F					
⑫					
1	控室	3	0.5		
2	機械室	3	0.5		
3	便所	3	0.5		
4	更衣室	3	0.5		
5	更衣室	3	0.5		

大阪府立羽曳野支援学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒

1	年中(365日)稼動しているエリア
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)

... 250日相当
... 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
校舎棟					
1 F					
②/④					
1	倉庫	2	1		
2	倉庫	2	1		
3	階段	1	1		LED改修済
4	玄関	2	10		
5	和室	2	1		
6	技術員室	2	8		
7	事務倉庫	2	1		
8	図工・美術室	3	3		
9	EV機械室	2	1		
10	家庭科室	3	3		
11	下足室	2	1		
12	倉庫	2	1		
13	階段	1	1		LED改修済
14	女子便所	2	1		
15	男子便所	2	1		
16	多目的便所	2	1		
17	技術室	3	3		
18	準備室	2	3		
19	教材室	2	1		
20	校長室	2	10		
21	事務室	2	8		
22	玄関ホール	2	2		
23	保健室	2	8		
24	1教室	3	3		
25	2教室	3	3		
26	3教室	3	3		
27	4教室	3	3		
28	廊下	2	10		
2 F					
②/④					
1	階段	1	1		LED改修済
2	印刷室	2	3		
3	放送室	2	1		
4	職員室	2	11		
5	休憩室	2	1		
6	図書室	3	3		
7	階段	1	1		LED改修済
8	女子便所	2	1		
9	男子便所	2	1		
10	多目的便所	2	1		
11	理科準備室	2	3		
12	理科室	3	3		
13	屋外機械室	2	1		
14	男子更衣室	2	1		
15	女子更衣室	2	1		
16	自立活動室	3	3		
17	音楽室	3	3		
18	情報教育室	3	3		
19	教育相談室	2	3		
20	5教室	3	3		
21	6教室	3	3		
22	7教室	3	3		
23	8教室	3	3		
24	9教室	3	3		
25	廊下	2	10		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
体育館・プール棟					
1 F					
⑤					
1	階段	1	1		
2	倉庫	2	1		
3	受水槽ポンプ室	2	1		
4	体育倉庫3	2	1		
5	倉庫2	2	1		
6	体育倉庫2	2	1		
7	倉庫	2	1		
8	EVホール	2	1		
9	ホール	2	1		
10	男子便所	2	1		
11	多目的便所	2	1		
12	女子便所	2	1		
13	清掃具入れ	2	1		
14	体育倉庫	2	1		
15	アリーナ	3	1		LED改修済
2 F					
⑤					
1	階段	1	1		
2	階段	1	24		LED改修済
3	EVホール	2	1		
4	地域連携室視聴覚室体育準備室	2	1		
5	倉庫	2	1		
6	電気室	2	1		
3 F					
⑤					
1	階段	1	1		
2	ろ過機械室	2	1		
3	プール準備室	2	1		
4	多目的便所	2	1		
5	便所	2	1		
6	シャワー室	3	1		
7	更衣室	3	1		
8	更衣室	3	1		
9	教材倉庫	2	1		
10	階段	2	24		LED改修済
11	EVホール	2	1		
12	プール	3	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
屋外照明灯					
敷地内照明					
1	自転車置場				自転車置場なし
2	運動場敷地				グラウンド 照明なし
3	その他敷地内外灯	1	12		2灯のみ点灯

大阪府立桜宮高等学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒

1	年中(365日)稼動しているエリア
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)

… 250日相当
… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理普通教室棟 特別教室棟					
1 F					
㊦㊧					
1	調理実習室	3	2		
2	準備室	2	8		
3	被服実習室	3	2		
4	廊下	2	1		
5	EVホール	2	4		
6	小会議室	2	9		
7	放送室	2	0.5		
8	会議室	2	4		
9	倉庫	2	1		
10	身障便所	2	2		
11	階段	2	2		
12	管理作業員室	2	10		
13	給湯室	2	0.5		
14	電話交換機室	2	0.5		
15	教育相談室	2	2		
16	保健室	2	9		
17	昇降口	2	2		
18	階段	2	4		
19	廊下	2	4		
2 F					
㊦㊧					
1	図書室	3	4		
2	図書準備室	2	0.5		
3	EVホール	2	3		
4	職員室	2	14		
5	印刷室	2	2		
6	資料室	2	2		
7	女子更衣室	2	2		
8	男子更衣室	2	2		
9	身障便所	2	2		
10	玄関ホール	2	8		
11	階段	2	2		
12	事務室	2	11		
13	事務倉庫	2	2		
14	校長室	2	8		
15	進路指導室	2	8		
16	階段	2	2		
17	廊下	2	7		
3 F					
㊦㊧					
1	EVホール	2	1		
2	国語準備室	2	3		
3	数学準備室	2	7		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	身障便所	2	2		
8	生徒会室	3	2		
9	階段	2	2		
10	第2演習室2	3	4		
11	第1演習室1	3	4		
12	情報処理室	3	7		
13	情報処理準備室	2	7		
14	階段	2	2		
15	廊下	2	1		
4 F					
㊦㊧					
1	EVホール	2	1		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	身障便所	2	2		
7	階段	2	2		
8	美術準備室	2	7		
9	美術教室	3	7		
10	書道教室	3	4		
11	書道準備室	2	5		
12	階段	2	2		
13	廊下	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理普通教室棟 特別教室棟					
5 F					
㊦㊧					
1	EVホール	2	2		
2	作法室	3	1		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	便所	2	2		
7	階段	2	2		
8	生物教室	3	4		
9	生物準備室	2	4		
10	化学準備室	2	7		
11	化学教室	3	4		
12	階段	2	4		
13	廊下	2	1		
6 F					
㊦㊧					
1	EVホール	2	4		
2	多目的室	3	4		
3	音楽準備室	2	7		
4	音楽室	3	4		
5	便所	2	2		
6	階段	2	4		
7	物理教室	3	4		
8	物理準備室	2	7		
9	地学準備室	2	4		
10	地学教室	3	2		
11	階段	2	4		
12	廊下	2	4		
屋体 特別教室棟					
B1 F					
㊦					
1	機械室	2	0.5		
2	ポンプ室	2	0.5		
3	物入	2	0		
4	廊下	2	0.5		
1 F					
㊦					
1	ホール	2	8		
2	シャワー室	3	2		
3	シャワー室	3	2		
4	プール	3	1		
5	採暖室	3	0.5		
6	便所	2	0.5		
7	前室	2	8		
8	更衣室	3	2		
9	更衣室	3	2		
10	データ処理室	2	10		
11	体育教官室	2	12		
12	アリーナ	3	7		
13	器具庫	2	3		
14	階段	2	3		
2 F					
㊦					
1	電気室	2	0.5		
2	機械室	2	0.5		
3	ランニングコース	3	7		
4	階段	2	3		
5 F					
㊦					
1	ホール	2	4		
2	管理室	2	2		
3	倉庫	2	0.5		
4	ゼミ室1	3	4		
5	ゼミ室2	3	4		
6	ゼミ室3	3	4		
7	スポーツ情報処理室	3	4		
8	体力測定室	3	4		
9	運動分析室	3	4		
10	科学トレーニング実習室	3	7		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
屋体 特別教室棟					
7 F					
㊦					
1	テニスコート	3	2		
普通教室棟					
1 F					
㊦					
1	階段	3	2		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	階段	3	2		
6	便所	2	4		
7	コネットルーム	3	8		
8	廊下	1	12		
2 F					
㊦					
1	階段	3	2		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	階段	3	2		
6	普通教室	3	8		
7	第3演習室	3	4		
8	廊下	3	2		
3 F					
㊦					
1	階段	3	2		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	階段	3	2		
6	普通教室	3	8		
7	第2多目的室	3	4		
8	廊下	3	2		
4 F					
㊦					
1	倉庫	2	0		
2	階段	2	0		
3	倉庫	2	0		
4	階段	2	0		
屋体棟					
1 F					
㊦					
1	階段	2	12		
2	食堂	3	4		
3	厨房	3	6		
4	プール機械室	2	2		
5	教官室	2	7		
6	入口	2	3		
7	便所	2	1		
8	倉庫	2	0.5		
9	倉庫	2	0.5		
10	更衣室	3	2		
11	更衣室	3	2		
12	廊下	2	7		
13	プール	3	7		
2 F					
㊦					
1	階段	2	3		
2	廊下	2	3		
3	教官室	2	3		
4	更衣室	3	2		
5	便所	2	2		
6	体育室	3	3		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
屋体棟					
3 F					
㊦					
1	階段	2	3		
2	第2体育館	3	7		13台LED化済 ※
3	器具庫	2	1		※
4	ステージ	3	1		※
5	器具庫	2	1		※
4 F					
㊦					
1	階段	2	3		
2	控室	2	0.5		
3	放送室	2	0.5		
4	倉庫	2	1		
5 F					
㊦					
1	階段	2	0.5		
特別教室棟					
1 F					
㊦					
1	階段	2	1		
2	準備室	2	4		
3	社会科教室	3	4		
2 F					
㊦					
1	階段	2	1		
2	LL準備室	3	1		
3	LL教室	3	1		
4	廊下	2	1		
3 F					
㊦					
1	階段	2	1		
2	視聴覚準備室	2	1		
3	視聴覚室	2	1		
4	廊下	2	1		
4 F					
㊦					
1	階段	2	0		
2	倉庫	2	0		
武道場棟					
1 F					
㊦					
1	階段	3	2		
2	教官室	3	1		
3	更衣室	3	1		
4	倉庫	3	1		
5	柔道場	3	5		LED改修済
2 F					
㊦					
1	階段	3	2		
2	トレーニング室	3	2		
3 F					
㊦					
1	階段	3	2		
2	体育教官室	3	2		
3	更衣室	3	2		
4	倉庫シャワー	3	2		
5	剣道場	3	5		LED改修済
クラブ室棟					
1 F					
㊦					
1	クラブ室	3	2		
2	クラブ室	3	2		
2 F					
㊦					
1	クラブ室	3	2		
2	クラブ室	3	2		

大阪府立いちりつ高等学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒

1	年中(365日)稼動しているエリア
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員)
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒)

… 250日相当
… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
普通教室棟					
1 F					
①②⑫					
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	便所	2	4		
4	廊下	2	2		
5	階段	2	4		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	普通教室	3	8		
12	階段	2	4		
13	便所	2	4		
14	廊下	2	2		
15	廊下	2	2		
2 F					
①②⑫					
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	便所	2	4		
4	廊下	2	2		
5	階段	2	4		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	普通教室	3	8		
12	階段	2	4		
13	便所	2	4		
14	廊下	2	2		
15	廊下	2	2		
3 F					
①②⑫					
1	普通教室	3	8		
2	普通教室	3	8		
3	便所	2	4		
4	廊下	2	2		
5	階段	2	4		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	普通教室	3	8		
12	階段	2	4		
13	便所	2	4		
14	廊下	2	2		
15	廊下	2	2		
管理教室棟 特別教室棟					
1 F					
③					
1	階段	2	4		
2	放送室	2	2		
3	職員室	2	10		
4	校長室	2	8		
5	事務管理室	2	10		LED改修済
6	管理作業員室	2	8		
7	保健室	2	8		
8	便所	2	4		R8LED改修予定
9	階段	2	4		
10	廊下	2	2		
2 F					
③					
1	階段	2	4		LED改修済
2	生活指導室	2	8		
3	美術室	3	4		
4	美術準備室	2	4		
5	カウンセリングルーム	2	4		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理教室棟 特別教室棟					
2 F					
③					
6	被服室	3	4		
7	被服準備室	2	4		
8	便所	2	4		R8LED改修予定
9	階段	2	4		
10	廊下	2	2		
3 F					
③					
1	階段	2	4		
2	図書準備室	2	8		LED改修済
3	図書室	3	4		
4	音楽教室	3	4		
5	社会科教室	3	4		
6	社会科準備室	2	4		
7	階段	2	4		
8	廊下	2	2		
9	廊下	2	2		
3 F					
③					
1	階段	2	0.5		
2	倉庫	2	0.5		
3	階段	2	0.5		
4	倉庫	2	0.5		
特別教室棟					
1 F					
⑥⑬					
1	理科教室(化学)	3	4		LED改修済
2	理科準備室	2	6		
3	階段	2	4		
4	調理準備室	2	6		
5	調理室	3	4		
6	廊下	2	2		
7	倉庫	2	0.5		
2 F					
⑥⑬					
1	理科教室(生物)	3	4		
2	理科準備室	2	6		
3	階段	2	4		
4	理科準備室	2	6		
5	理科教室(物理)	3	4		
6	廊下	2	2		
3 F					
⑥⑬					
1	階段	2	1		
2	視聴覚準備室	3	1		
3	視聴覚室	3	4		
4	廊下	2	1		
同窓会館					
1 F					
③					
1	進路指導室	2	8		
2	進路資料室	2	4		
3	生徒会室	3	8		
2 F					
③					
1	多目的室	3	3		
2	同窓会資料室	2	0.5		
倉庫					
1 F					
⑬					
1	倉庫	2	0.5		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
特別教室棟					
1 F					
⑦⑫					
1	CAL教室	3	4		
2	準備室	2	6		
3	地学教室	3	5		
4	地学準備室	2	6		
5	階段	2	2		
6	廊下	2	2		
2 F					
⑦⑫					
1	情報処理室	3	4		
2	情報処理準備室	2	6		
3	演習室	3	4		LED改修済
4	演習室	3	4		LED改修済
5	階段	2	1		
6	廊下	2	1		
3 F					
⑦⑫					
1	準備室	2	1		LED改修済
2	書道教室	3	4		LED改修済
3	LL準備室	2	8		
4	第1LL教室	3	4		
5	演習室	3	4		
6	階段	2	1		
7	廊下	2	1		
セミナーハウス					
1 F					
⑫					
1	階段	2	2		
2	倉庫	2	0.5		
3	洗濯室	2	0.5		
4	指導室	2	0.5		
5	管理作業員室	2	0.5		
6	倉庫	2	0.5		
7	指導室	2	0.5		
8	洗濯室	2	0.5		
9	倉庫	2	0.5		
10	階段	2	2		
11	玄関	2	2		
12	脱衣室	2	0.5		
13	浴室	2	0.5		
14	便所	2	1		
15	湯茶室	2	0.5		
16	研修室兼食堂	3	4		
17	便所	2	1		
18	倉庫	2	0.5		
19	便所	2	1		
20	浴室	2	0.5		
21	脱衣室	2	0.5		
22	廊下	2	2		
2 F					
⑫					
1	便所	2	0.5		
2	洗面所	2	0.5		
3	便所	2	0.5		
4	洗面所	2	0.5		
5	和室	3	0.5		
6	和室	3	0.5		
7	廊下	2	0.5		
便所					
1 F					
⑭					
1	便所	2	0.5		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理室棟					
1 F					
⑬					
1	更衣室	3	1		
2	階段	2	1		
3	玄関	2	1		
4	倉庫	2	0.5		
5	倉庫	2	0.5		
6	倉庫	2	0.5		
2 F					
⑬					
1	更衣室	3	1		
2	階段	2	1		
3	倉庫	2	0.5		
4	管理室	2	1		
5	廊下	2	1		
食堂 格技室棟					
1 F					
⑦⑨					
1	食堂	2	3		
2	食堂	3	2		
3	クラブ室	3	1		
4	クラブ室	3	1		
5	クラブ室	3	1		
6	クラブ室	3	1		
7	クラブ室	3	1		
8	クラブ室	3	1		
9	クラブ室	3	1		
10	クラブ室	3	1		
11	便所	2	1		
2 F					
⑦⑨					
1	柔道場	3	4		LED改修済
クラブ部室棟					
1 F					
⑦⑫					
1	クラブ室	3	2		
2	クラブ室	3	2		
3	クラブ室	3	2		
4	クラブ室	3	2		
5	クラブ室	3	2		
6	クラブ室	3	2		
7	クラブ室	3	2		
8	クラブ室	3	2		
9	廊下	3	2		
2 F					
⑦⑫					
1	クラブ室	3	2		
2	クラブ室	3	2		
3	クラブ室	3	2		
4	クラブ室	3	2		
5	クラブ室	3	2		
6	クラブ室	3	2		
7	クラブ室	3	2		
8	クラブ室	3	2		
9	廊下	3	2		

大阪府立工芸高等学校 照明稼働状況表

稼働区分⇒

1	年中(365日)稼働しているエリア	
2	平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(教職員)	… 250日相当
3	平日のみ(月曜日から金曜日)稼働しているエリア(生徒)	… 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理室棟					
1 F					
①②③					
1	便所	2	8		
2	階段	2	12		
3	管理作業員室	2	8		
4	進路指導室	2	8		
5	校長室	2	8		
6	印刷室	2	4		
7	生活指導室	2	8		
8	階段	2	12		
9	指導室	2	4		
10	玄関	2	10		
11	事務管理室	2	14		
12	放送室	3	1		
13	事務管理室	2	1		
14	校長室	2	8		
15	生活指導室	2	8		
16	印刷室	2	4		
17	階段	2	12		
18	放送室	3	1		
19	職員室	2	10		
20	廊下	2	10		
2 F					
①②③					
1	便所	2	4		
2	階段	2	12		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	階段	2	12		
7	職員室	2	10		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	階段	2	12		
12	図書室	3	4		
13	進路指導室	2	8		
14	廊下	2	10		
3 F					
①②③					
1	倉庫	2	1		
2	階段	2	0		
3	実習室	3	4		
4	基礎デザイン実習室	3	4		
5	階段	2	0		
6	資料室	2	1		
7	準備室	2	8		
8	ビジュアルデザイン実習室	3	4		
9	ロッカー室	2	1		
10	フロダクトデザイン実習室	3	4		
11	階段	2	0		
12	ビジュアルデザイン科職員室	3	8		
13	廊下	2	2		
屋体棟 校舎棟					
1 F					
⑫⑯⑳㉑					
1	階段	1	24		
2	化学準備室	2	4		
3	理科教室(化学)	3	4		
4	理科準備室	2	4		
5	階段	2	4		
6	身障便所	2	1		
7	理科準備室	2	8		
8	理科教室(物理)	3	4		
9	理科準備室	2	4		
10	生徒会室	3	2		
11	廊下	2	8		
12	倉庫	2	1		
13	倉庫	2	1		
2 F					
⑮⑯⑳㉑					
1	廊下	2	1		
2	展示室	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
屋体棟 校舎棟					
2 F					
⑮⑯⑳㉑					
3	階段	2	2		
4	普通教室	3	8		LED改修済
5	普通教室	3	8		LED改修済
6	普通教室	3	8		LED改修済
7	階段	2	2		
8	便所	2	2		
9	普通教室	3	8		LED改修済
10	普通教室	3	8		LED改修済
11	普通教室	3	8		LED改修済
12	職員室	2	8		
13	廊下	2	2		
14	会議室	2	4		
15	資料室	2	1		
3 F					
⑮⑯⑳㉑					
1	廊下	2	1		
2	倉庫	2	1		
3	階段	2	2		
4	職員室	2	2		
5	更衣室	3	1		
6	アリーナ	3	8		LED改修済
7	更衣室	3	1		
8	ステージ	3	1		
4 F					
⑮⑯⑳㉑					
1	ギャラリー	3	1		
2	ギャラリー	3	1		
普通教室棟					
1 F					
㉒					
1	階段	2	2		
2	身障便所	2	2		
3	数学準備室・工芸会室	2	2		
4	技術教室	3	4		
5	技術教室	3	4		
6	技術教室	3	4		
2 F					
㉒					
1	階段	2	2		
2	身障便所	2	2		
3	休養室	2	1		
4	休養室	2	1		
5	工芸実習室	3	4		
6	廊下	2	2		
3 F					
㉒					
1	階段	2	2		
2	身障便所	2	2		
3	準備室	2	2		
4	建築デザイン職員室	2	10		
5	演習室	3	4		
6	演習室	3	4		
7	廊下	2	2		
4 F					
㉒					
1	階段	2	2		
2	製図実習室	3	4		
3	設計製図実習室	3	4		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
特別普通教室棟					
1 F					
⑪⑫					
1	暗室	2	1		
2	制版実習室	3	4		
3	制版実習室	3	4		
4	倉庫	2	0.5		
5	廊下	2	0		
6	階段	2	2		
7	工業基礎実習室	3	4		
8	普通教室	3	8		
9	便所	2	8		
10	普通教室	3	8		
11	普通教室	3	8		
12	階段	2	2		
13	材料試験実習室	3	4		
14	廊下	2	0.5		
2 F					
⑪⑫					
1	調剤室	3	4		
2	造形室	3	4		
3	倉庫	2	1		
4	廊下	2	2		
5	階段	2	2		
6	製図実習室	3	4		
7	普通教室	3	8		
8	便所	2	8		
9	普通教室	3	8		
10	普通教室	3	8		
11	階段	2	2		
12	彫塑実習室	3	4		
13	廊下	2	2		
3 F					
⑪⑫					
1	カラー写真実習室	3	4		
2	カラー写真実習室	3	4		
3	カラー写真実習室	3	4		
4	廊下	2	2		
5	階段	2	2		
6	造形実習室	3	4		
7	情報処理室	3	4		
8	便所	2	8		
9	演習室	3	4		
10	演習室	3	4		
11	階段	2	2		
12	デザイン実習室	3	4		
13	廊下	2	2		
4 F					
⑪⑫					
1	VTR実習室	3	4		
2	VTR実習室	3	4		
3	廊下	2	2		
4	階段	2	2		
5	技術教室	3	4		
6	技術教室	3	4		
7	技術教室	3	4		
8	美術科職員室	2	10		
9	階段	2	2		
10	技術教室	3	4		
11	廊下	2	2		
5 F					
⑪⑫					
1	倉庫	2	0.5		
2	階段	2	0.5		
3	倉庫	2	0.5		
4	階段	2	0.5		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
特別教室棟					
1 F					
㉓					
1	階段	2	2		
2	準備室	2	0.5		
3	材料室	3	4		
4	エレメント加工実習室	3	4		
5	準備室	3	4		
6	準備室	3	4		
7	エレメント加工実習室	3	4		
8	電気室	2	0.5		
9	身障便所	2	1		LED改修済
10	階段	1	24		
11	塑性加工実習室	3	4		
12	塑性加工実習室	3	4		
13	塑性加工実習室	3	4		
14	機械加工実習室	3	4		
15	機械加工実習室	3	4		
16	機械加工実習室	3	4		
17	ジャワー室	3	4		
18	鍛造実習室	3	4		
19	鍛造実習室	3	4		
20	鍛造実習室	3	4		
21	鍛造実習室	3	4		
2 F					
㉓					
1	階段	2	2		
2	エレメント加工実習室	3	4		
3	造形実習室	3	4		
4	準備室	3	4		
5	デザイン実習室	3	4		
6	インテリア計画実習室	3	4		
7	インテリアデザイン科職員室	2	10		
8	第2職員室	2	10		
9	第2職員室	2	10		
10	職員室	2	10		
11	デザイン計画室	3	4		
12	準備室	3	4		
13	基礎デザイン実習室	3	4		
14	CAD/CAM実習室	3	4		
15	暗室	3	1		
16	展示室	3	4		
17	乾燥室	3	4		
18	CAD/CAM実習室	3	4		
19	CAD/CAM実習室	3	4		
20	準備室	3	4		
21	現像室	2	1		
22	廊下	2	2		
23	便所	2	1		LED改修済
24	階段	1	24		
3 F					
㉓					
1	階段	2	2		
2	暗室	3	4		
3	機械室	3	4		
4	工業基礎実習室	3	4		
5	構造実験室	3	4		
6	造形実習室	3	4		
7	プログラミング実習室	3	4		
8	インテリアデザイン実習室	3	4		
9	準備室	3	4		
10	作品保管庫	3	1		
11	作品展示室	3	1		
12	教材展示室	3	1		
13	視聴覚教室	3	4		
14	製図教室	3	4		
15	準備室	2	1		
16	廊下	2	1		
17	便所	2	1		LED改修済
18	階段	1	24		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
特別教室棟					

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
特別教室棟					
4 F					
3435					
1	詰所	3	0.5		
2	便所	3	0.5		
3	玄関	3	4		
4	倉庫	3	4		
5	格技室	3	4		LED改修済
6	格技室	3	4		
クラブ部室棟					
1 F					
32					
1	クラブ室	3	1		
2	クラブ室	3	1		
3	クラブ室	3	1		
4	クラブ室	3	1		
5	クラブ室	3	1		
6	クラブ室	3	1		
7	クラブ室	3	1		
8	クラブ室	3	1		
9	クラブ室	3	1		
10	クラブ室	3	1		
11	クラブ室	3	1		
2 F					
32					
1	クラブ室	3	1		
2	クラブ室	3	1		
3	クラブ室	3	1		
4	クラブ室	3	1		
5	クラブ室	3	1		
6	クラブ室	3	1		
7	クラブ室	3	1		
8	クラブ室	3	1		
9	クラブ室	3	1		
10	クラブ室	3	1		
11	クラブ室	3	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼働 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
屋外照明灯					
敷地内照明					
1	自転車置場	2	4		
2	運動場敷地	3	2		
3	その他敷地内外灯	1	4		

大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校 照明稼動状況表

稼動区分⇒
1 年中(365日)稼動しているエリア
2 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(教職員) ... 250日相当
3 平日のみ(月曜日から金曜日)稼動しているエリア(生徒) ... 200日相当

※各エリアの改修においては、エリア単位での改修とし、
改修対象とするエリアについては、間引いている照明器具についても改修をしてください。

注) 点灯時間は人感センサを加味した時間を記載しています。
注) 点灯時間は間引き点灯を考慮し、エリア内平準化した時間を記載しています。

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理・特別教室棟					
1 F					
①					
1	生徒指導室	2	8		
2	生徒相談室	3	4		
3	生徒会室	3	4		
4	指導室	2	8		
5	身障用便所	2	1		
6	倉庫	2	0.5		
7	階段	2	1		
8	倉庫	2	0.5		
9	操作控室	3	1		
10	多目的教室	3	8		
11	エントランスホール	2	3		
12	エレベーターホール	2	1		
13	階段	2	1		
14	廊下	2	1		
2 F					
①					
1	放送室	2	4		
2	第2会議室	2	4		
3	進路指導室	2	8		
4	進路指導・相談室	2	8		
5	身障用便所	2	1		
6	職員室	2	10		
7	階段	2	1		
8	図書室	2	8		
9	印刷室	2	4		
10	倉庫	2	0.5		
11	更衣室	2	1		
12	講師室	2	8		
13	エレベーターホール	2	1		
14	階段	2	1		
15	廊下	2	1		
3 F					
①					
1	第1CALL室	3	4		
2	ゼミ室1	3	4		
3	ゼミ室2・3	3	4		
4	身障用便所	2	1		
5	英語科準備室	2	8		
6	第2CALL室	3	4		
7	社会科教室	3	4		
8	階段	2	1		
9	社会科準備室	2	8		
10	ゼミ室5・6	3	4		
11	ゼミ室4	3	4		
12	第1演習室	3	4		
13	エレベーターホール	2	1		
14	階段	2	1		
15	廊下	2	1		
4 F					
①					
1	第2演習室	3	4		
2	第1コンピュータ会計教室(2)	3	8		
3	身障用便所	2	1		
4	被服教室	3	4		
5	家庭準備室	2	8		
6	調理教室	3	4		
7	国語準備室	2	8		
8	数学準備室	2	8		
9	エレベーターホール	2	1		
10	階段	2	1		
11	第2コンピュータ会計教室(1)	3	8		
12	廊下	2	1		
13	階段	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
管理・特別教室棟					
5 F					
①					
1	物理・化学実験室	3	4		
2	理科準備室	2	8		
3	生物・地学実験室	3	4		
4	倉庫	2	0.5		
5	書道教室	3	4		
6	書道準備室	2	8		
7	美術教室	3	4		
8	美術準備室	2	8		
9	身障用便所	2	1		
10	エレベーターホール	2	1		
11	階段	2	1		
12	階段	2	1		
13	音楽準備室	3	8		
14	音楽教室	3	4		
15	廊下	2	1		
6 F					
①					
1	第1情報処理実習室(2)	3	8		
2	情報処理準備室	2	8		
3	第2情報処理実習室(1)	3	8		
4	グローバルビジネスラボ	3	4		
5	マルチメディア実習室	3	8		
6	マルチメディア準備室	2	8		
7	身障用便所	2	1		
8	階段	2	1		
9	エレベーターホール	2	1		
10	階段	2	1		
11	第3情報処理実習室	3	8		
12	廊下	2	1		
7 F					
①					
1	第1簿記実習室	3	4		
2	簿記実習室準備室	2	8		
3	第2簿記実習室	3	4		
4	サーバー準備室	2	8		
5	総合実践室	3	8		
6	身障用便所	2	1		
7	エレベーターホール	2	1		
8	階段	2	1		
9	ビジネスプラン実習室	3	8		
10	廊下	2	1		
R F					
①					
1	階段	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
屋体棟					
1 F					
③-1、③-2					
1	体育教官室	2	8		
2	身障用便所	2	1		
3	クラブ室	3	3		
4	クラブ室	3	3		
5	クラブ室	3	3		
6	クラブ室	3	3		
7	クラブ室	3	3		
8	クラブ室	3	3		
9	クラブ室	3	3		
10	クラブ室	3	3		
11	クラブ室	3	3		
12	クラブ室	3	3		
13	クラブ室	3	3		
14	クラブ室	3	3		
15	クラブ室	3	3		
16	クラブ室	3	3		
17	クラブ室	3	3		
18	クラブ室	3	3		
19	クラブ室	3	3		
20	クラブ室	3	3		
21	クラブ室	3	3		
22	クラブ室	3	3		
23	クラブ室	3	3		
24	クラブ室	3	3		
25	ダンストレーニング室	3	4		
26	倉庫	2	0.5		
27	更衣室	3	1		
28	更衣室	3	1		
29	更衣室	3	1		
30	受水槽室	2	0.5		
31	ホール	2	4		
32	階段	2	1		
33	身障用便所	2	1		
34	電気室	2	0.5		
35	廊下	2	1		
2 F					
③-1					
1	ステージ	3	1		
2	アリーナ	3	8		
3	ホール	3	1		
4	階段	2	1		
5	身障用便所	2	1		
6	器具庫	2	0.5		
3 F					
③-1					
1	放送室	2	1		
2	倉庫	2	0.5		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
普通教室棟					
1 F					
②					
1	階段	2	1		
2	交流ホール	2	3		
3	職員更衣室	2	1		
4	階段	2	1		
5	作法室	3	4		
6	保健室	2	8		
7	カウンセリング室	3	4		
8	応接室	2	4		
9	校長室	2	8		
10	倉庫	2	0.5		
11	事務室	2	10		
12	玄関	2	3		
13	管理作業員室	2	8		
14	倉庫	2	0.5		
15	第1会議室	2	8		
16	廊下	2	1		
2 F					
②					
1	階段	2	1		
2	普通教室	3	8		
3	普通教室	3	8		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	学習室	3	8		
9	学習室	3	8		
10	教材室	3	4		
11	階段	2	1		
12	便所	2	1		
13	廊下	2	1		
3 F					
②					
1	階段	2	1		
2	階段	2	1		
3	便所	2	1		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	学習室	3	8		
11	学習室	3	8		
12	廊下	2	1		
4 F					
②					
1	階段	2	1		
2	階段	2	1		
3	便所	2	1		
4	普通教室	3	8		
5	普通教室	3	8		
6	普通教室	3	8		
7	普通教室	3	8		
8	普通教室	3	8		
9	普通教室	3	8		
10	学習室	3	8		
11	学習室	3	8		
12	廊下	2	1		

No.	部屋名 (エリア)	稼動 区分	1日平均 点灯時間 [h]		その他
特別教室棟					
1 F					
④-2、④-3、④-4					
1	食堂	3	8		LED改修済
2	格技室	3	8		
3	資料室	3	4		
4	備蓄倉庫	2	0.5		
5	便所	2	1		
6	階段	2	1		
7	廊下	2	1		
2 F					
④-2、④-4					
1	更衣室	3	1		
2	更衣室	3	1		
3	更衣室	3	1		
4	更衣室	3	1		
5	部室	3	3		
6	階段	2	1		
7	更衣室	3	1		
3 F					
④-1					
1	プール	3	2		
2	プール機械室	2	0.5		
3	倉庫	2	0.5		
4	階段	2	1		
特別教室棟					
1 F					
⑤					
1	和室	3	4		
2	教具室	3	8		
3	倉庫	2	0.5		
4	倉庫	2	0.5		
5	会議室	2	6		
6	階段	2	1		
7	便所	2	1		
2 F					
⑤					
1	階段	2	1		
2	便所	2	1		
3	更衣室	2	1		
4	会議室	2	4		
5	和室	3	4		
3 F					
⑤					
1	更衣室	2	1		
2	会議室	2	4		
3	倉庫	2	0.5		
4	教具庫	2	4		
5	和室	3	4		
6	階段	2	1		
倉庫棟					
1 F					
⑥					
1	体育倉庫	2	0.5		

大阪府立阿倍野高等学校外 29 件の主な空調設備一覧表

【特記事項】

設置手段欄が▲のものは提案対象外とする。

令和7年度 空調設備調査票

設置対象教室

非表示

変更

変更

変更

																				学校名		阿倍野			
非表示																				変更		変更		変更	
項目																									
No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用回数	1日あたりの使用時間	職員の手数（有/無）	
1	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	4	23	1	事務室	管理諸室		67.5	EHP	天吊り	1	ダイキン				▲ OSAS				
2	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40		23		PAC-P140 1F事務室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP140BD	2021		▲ OSAS				
4	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	7	23	1	校長室	管理諸室		67.5	EHP	天吊り	1	ダイキン				▲ OSAS				
5	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40		23		PAC-P140 1F校長室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP140BD	2021		▲ OSAS				
7	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	8	23	1	地学教室	特別教室等		121.5	EHP	天吊り	2	日立			H26	● 直接工事				
8	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40		23		1階 地学教室	室外機			EHP	室外機	1	日立	RAS-AP280SH2	2014		● 直接工事				
10	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	15	23	2	進路指導室	特別教室等		67.5	EHP	天吊り	1	ダイキン			H15	● 直接工事				
11	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40		23		PAC-P112 2階進路指導室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン		2003		● 直接工事				
13	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	18	23	2	職員室	管理諸室		168.7	EHP	天吊り	4	ダイキン				▲ OSAS				
14	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40		23		EHP-400 2F教務室3系統	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP400FA	2020		▲ OSAS				
16	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	1	23	1	技術員室	管理諸室		67.5	EHP	壁掛け	1	富士通			H15	◎ 備品及び消耗需要費				
17	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	11	23	1	応接室	管理諸室		40.5	EHP	床置き	1	ダイキン			H19	● 直接工事				
18	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	13	23	2	自習室	特別教室等		67.5	EHP	天吊り	2	ダイキン				▲ OSAS				
19	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	17	23	2	印刷室	管理諸室		16.9	EHP	壁掛け	1				H14(故障中)	◎ 備品及び消耗需要費				
20	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	21	23	2	化学講義室	特別教室等		121.5	EHP	天吊り	2				H21	■ 寄附採納				
21	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	23	23	2	国語準備室	管理諸室		40.5	EHP	壁掛け	1	日立	RAS-MJ63M2	2023	R4	◎ 備品及び消耗需要費				
22	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	24	23	3	控室	管理諸室		34	EHP	天吊り	1				H21	● 直接工事				
23	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	35	23	3	数学準備室	管理諸室		40.5	EHP	壁掛け	1	日立	RAS-MJ63M2	2023	R4	◎ 備品及び消耗需要費				
30	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40		23		PAC-T160 2F普通～1系統	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		▲ OSAS				
31	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40		23		PAC-T160 4F普通～9系統	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		▲ OSAS				
33	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	27	23	3	普通教室 3－3	普通教室		67.5	EHP	天吊り	2	ダイキン				▲ OSAS				
34	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	28	23	3	普通教室 3－2	普通教室		67.5	EHP	天吊り	2	ダイキン				▲ OSAS				
35	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	29	23	3	普通教室 3－1	普通教室		67.5	EHP	天吊り	2	ダイキン				▲ OSAS				
36	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	30	23	3	展開本 3	特別教室等		67.5	EHP	天吊り	2	ダイキン				▲ OSAS				
37	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40		23		PAC-T160 3F普通～5系統	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		▲ OSAS				
38	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40		23		PAC-T160 3F普通～4系統	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		▲ OSAS				
39	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40		23		PAC-T160 3F普通～3系統	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		▲ OSAS				
40	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40		23		PAC-T160 3F普通～2系統	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		▲ OSAS				
42	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	33	23	3	生物講義室	特別教室等		121.5	EHP	天吊り	2	日立			H26	● 直接工事				
43	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40		23		3階 生物講義室	室外機			EHP	室外機	1	日立	RAS-AP280SH2	2014		● 直接工事				
45	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	36	23	4	普通教室 3－7	普通教室		67.5	EHP	天吊り	2	ダイキン				▲ OSAS				
46	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	38	23	4	普通教室 3－6	普通教室		67.5	EHP	天吊り	2	ダイキン				▲ OSAS				
47	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	40	23	4	普通教室 3－5	普通教室		67.5	EHP	天吊り	2	ダイキン				▲ OSAS				
48	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	41	23	4	普通教室 3－4	普通教室		67.5	EHP	天吊り	2	ダイキン				▲ OSAS				
49	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40		23		PAC-T160 4F普通～8系統	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		▲ OSAS				
50	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40		23		PAC-T160 4F普通～7系統	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		▲ OSAS				
51	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40		23		PAC-T224 4F普通～6系統	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP224A	2021		▲ OSAS				
54	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	39	23	4	物理講義室	特別教室等		67.5	EHP	天吊り	2	日立				▲ OSAS				
58	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	44	23	4	L A N教室	特別教室等		121.5	GHP	天吊り	2	ダイキン			H15	★ リース及びESCO				
59	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40		23		GHP-280 4FLAN教室	室外機			GHP	室外機	1	ダイキン	M280E4	2021		★ リース及びESCO				
62	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	2	24	1	保健室	管理諸室		80	EHP	天吊り	1	ダイキン			H15	▲ OSAS				
63	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40		24		PAC-P140 1F保健室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP140BD	2021		▲ OSAS				
65	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	3	24																	

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 （有のみ入力）	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 （台）	メーカー	型式	室外機 製造（設置）年	エアコン 製造（設置）年	設置手段	1日あたりの使用台数	1日あたりの使用時間	職員の手数（有/無）	
118	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40		25		PAC-T160 2F普通～12系統	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		▲ OSAS				
119	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40		25		PAC-T160 2F普通～11系統	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		▲ OSAS				
120	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40		25		PAC-T160 2F普通～10系統	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		▲ OSAS				
122	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	12	25	3	普通教室 1－6	普通教室		64	EHP	天吊り	2	ダイキン				▲ OSAS				
123	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	13	25	3	普通教室 1－7	普通教室		64	EHP	天吊り	2	ダイキン				▲ OSAS				
124	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	14	25	3	普通教室 2－6	普通教室		64	EHP	天吊り	2	ダイキン				▲ OSAS				
125	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	15	25	3	普通教室 2－7	普通教室		64	EHP	天吊り	2	ダイキン				▲ OSAS				
126	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	16	25	3	展開北 3	特別教室等		64	EHP	天吊り	2	ダイキン				▲ OSAS				
127	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40		25		PAC-T160 3F普通～19系統	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP160BD	2020		▲ OSAS				
128	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40		25		PAC-T160 3F普通～18系統	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		▲ OSAS				
129	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40		25		PAC-T160 3F普通～17系統	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		▲ OSAS				
130	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40		25		PAC-T160 3F普通～16系統	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		▲ OSAS				
133	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	18	25	4	普通教室 1－1	普通教室		64	EHP	天吊り	2	ダイキン				▲ OSAS				
134	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	19	25	4	普通教室 1－2	普通教室		64	EHP	天吊り	2	ダイキン				▲ OSAS				
135	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	20	25	4	普通教室 1－3	普通教室		64	EHP	天吊り	2	ダイキン				▲ OSAS				
136	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	21	25	4	普通教室 1－4	普通教室		64	EHP	天吊り	2	ダイキン				▲ OSAS				
137	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	22	25	4	普通教室 1－5	普通教室		64	EHP	天吊り	2	ダイキン				▲ OSAS				
138	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	23	25	4	展開 C	特別教室等		64	EHP	天吊り	2	ダイキン				▲ OSAS				
139	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	33	25		PAC-T160 4F普通～25系統	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP160BD	2020		▲ OSAS				
140	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	35	25		PAC-T160 4F普通～24系統	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		▲ OSAS				
141	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	39	25		PAC-T160 4F普通～23系統	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		▲ OSAS				
142	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	44	25		PAC-T160 4F普通～22系統	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		▲ OSAS				
143	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	47	25		PAC-T160 4F普通～21系統	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		▲ OSAS				
144	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	49	25		PAC-T160 4F普通～20系統	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP160BD	2021		▲ OSAS				
148	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	13	20	2	体育館 競技室	体育館等		800	GHP	天吊り	4	アイシン精機			R4	● 直接工事				
149	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	63	20		GHP-B 体育館2階 競技場	室外機			GHP	室外機	1	アイシン精機	B560F2	2022		● 直接工事				
150	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	64	20		GHP-A 体育館2階 競技場	室外機			GHP	室外機	1	アイシン精機	B560F2	2022		● 直接工事				
152	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	12	20	2	教官室	管理諸室		50	EHP	壁掛け	2	日立			H29	◎ 備品及び消耗需要費				
153	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	65	20		教官室	室外機			EHP	室外機	1	日立	RAS-AJ56G2	2017		■ 寄附採納				
154	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	66	20		教官室	室外機			EHP	室外機	1	日立	RAS-AJ56G2	2017		■ 寄附採納				
156	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	1	15		食堂	管理諸室		160	EHP	床置き	2	ダイキン			R4	■ 寄附採納				
157	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	1	15		食堂	管理諸室		160	EHP	天吊り	2	ダイキン			R4	■ 寄附採納				
159	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	2	15		厨房	管理諸室	有	80										5日	1時間以上4時間未満	有
160	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	5	20	1	男子更衣室	管理諸室		100										5日	1時間以上4時間未満	無
161	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	6	20	1	女子更衣室	管理諸室		100										5日	1時間以上4時間未満	無
162	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	7	20	1	柔道場	体育館等		251										3日	1時間以上4時間未満	無
163	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	8	20	1	剣道場	体育館等		201										3日	1時間以上4時間未満	無
164	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	9	20	1	下足室	その他		200										5日	1時間未満	無
165	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	14	20	2	控室	管理諸室		12										5日	1時間未満	無
166	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	15	20	2	控室	管理諸室		12										5日	1時間未満	無
167	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	5	23	1	付属室	管理諸室		10										5日	1時間未満	無
168	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	6	23	1	湯沸室	管理諸室		10										5日	1時間未満	無
169	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	9	23	1	地学準備室	管理諸室		40.5										3日	4時間以上7時間未満	有
170	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	10	23	1	生徒指導室	特別教室等		40.5										5日	1時間以上4時間未満	無
171	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	47	23	1	倉庫	管理諸室		10										3日	1時間未満	無
172	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	16	23	2	放送室	管理諸室		17										5日	1時間未満	無
173	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	19	23	2	化学教室	特別教室等		121.5										5日	1時間以上4時間未満	無
174	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	20	23	2	化学準備室	管理諸室		81										5日	7時間以上	有
175	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	25	23	3	自治会室	特別教室等		33.5										5日	1時間以上4時間未満	無
176	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	31	23	3	生物教室	特別教室等		121.5										5日	1時間以上4時間未満	無
177	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	32	23	3	生物準備室	管理諸室		81										5日	7時間以上	有
178	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	42	23	4	物理教室	特別教室等		121.5										5日	1時間以上4時間未満	無
179	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	43	23	4	物理準備室	管理諸室		81										5日	1時間以上4時間未満	無
180	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	46	23	4	情報準備室	管理諸室		40.5										5日	7時間以上	有
181	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	10	24	2	男子更衣室	管理諸室		40										5日	1時間以上4時間未満	無
182	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	11	24	2	女子更衣室	管理諸室		40										5日	1時間以上4時間未満	無
183	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	18	24	3	被服教室	特別教室等		160	EHP	天吊り	2					R5	◎ 備品及び消耗需要費			
184	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	19	24	3	被服準備室	管理諸室		80										1日	1時間以上4時間未満	無
185	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	27	24	4	音楽準備室	管理諸室		44										5日	7時間以上	有
186	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	28	24	4	倉庫	管理諸室		20										3日	1時間未満	無
187	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	2	25	1	書道準備室	管理諸室		32										2日	4時間以上7時間未満	有
188	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	4	25	1	美術準備室	管理諸室		64										3日	4時間以上7時間未満	有
189	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	17	25	3	家庭科実習室	特別教室等		64	EHP	天吊り	2					R5	◎ 備品及び消耗需要費	3日	1時間以上4時間未満	無
190	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	5	29	1	相談室	特別教室等		40										3日	1時間以上4時間未満	無
191	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	6	29	1	集会室	特別教室等		240										5日	1時間以上4時間未満	無
192	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	32	29	1	倉庫	管理諸室		20										3日	1時間未満	無
193	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	33	29	2	書庫	管理諸室		20										5日	1時間未満	無
194	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	28	29	4	視聴覚準備室	管理諸室		32										3日	1時間未満	無
195	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	4	15	1	コークリエイトベース	管理諸室			EHP	天吊り					R4	■ 寄附採納				
196	済	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	5	15	2	多目的ホール	特別教室等			EHP	天吊り					R4	■ 寄附採納				
197	未	高校	10353	大阪府立阿倍野高等学校	阿倍野	40	197	23	5	プール男子更衣室	管理諸室		40										2日	1時間未満	無
198	未	高校																							

令和7年度 空調設備調査票

設置対象教室

非表示

																							学校名		教育センター附属																
非表示																							変更		変更		変更														
項目				A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S	
No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1回あたりの使用日数	1回あたりの使用時間	備品の貸付（有/無）																	
1	未	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	1	9	1	小体育館	体育館等		300										7日	4時間以上7時間未満	無																
2	未	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	2	9	1	下足室	その他		240										7日	4時間以上7時間未満	無																
3	未	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	3	9	1	柔道場	体育館等		166.7										7日	4時間以上7時間未満	無																
4	未	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	4	9	1	更衣室	管理諸室		72.8										7日	4時間以上7時間未満	無																
5	未	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	5	9	1	更衣室	管理諸室		72.8										7日	4時間以上7時間未満	無																
6	未	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	6	6	1	休養室	管理諸室		32										5日	1時間未満	無																
7	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	7	6	1	技能員室	管理諸室		64	EHP	天吊り	1	ダイキン	SZHPY63PNV		(H15)	◎ 備品及び消耗需要費																				
7	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	7	6	1	技能員室	管理諸室			EHP	壁掛け	1	富士通	AS25EPB-W		(H11)	◎ 備品及び消耗需要費																				
8	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	8	6	1	保健室	管理諸室		64	EHP	天吊り	1	ダイキン	RZYP112AA		(H20)	● 直接工事																				
9	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	9	6	1	応接室	管理諸室		32	EHP	天吊り	1	ダイキン	RZYP45HV		(H11)	◎ 備品及び消耗需要費																				
10	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	10	6	1	校長室	管理諸室		64	EHP	天吊り	1	日立	RAS-AP112HZM4		(H22)	● 直接工事																				
11	未	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	11	6	1	附属室	管理諸室		32									5日	1時間未満	無																	
12	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	12	6	1	事務室	管理諸室		64	EHP	天吊り	1	ダイキン	RZYP112AA		(H20)	● 直接工事																				
13	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	13	6	1	会議室	管理諸室		128	EHP	天吊り	2	東芝	ROA-PII20H		(H14)	■ 寄附採納																				
14	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	14	1		3－6	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック	S-G90TS1		(R3)	▲ OSAS																				
15	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	15	1	1	3－5	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック	S-G90TS1		(R3)	▲ OSAS																				
16	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	16	1	1	3－4	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック	S-G90TS1		(R3)	▲ OSAS																				
17	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	17	1	1	3－3	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック	S-G90TS1		(R3)	▲ OSAS																				
18	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	18	1	1	3－2	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック	S-G90TS1		(R3)	▲ OSAS																				
19	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	19	1	1	3－1	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック	S-G90TS1		(R3)	▲ OSAS																				
20	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	20	1	1	講義室E	特別教室等		64	GHP	天吊り	2	パナソニック	S-G90TS1		(R3)	▲ OSAS																				
21	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	21	1	1	講義室D	特別教室等		64	GHP	天吊り	2	パナソニック	S-G90TS1		(R3)	▲ OSAS																				
22	未	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	22	10	1	食堂	管理諸室		180									5日	4時間以上7時間未満	無																	
23	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	23	13	1	適応指導教室	特別教室等		66.2	EHP	天吊り	1	日立	RPC-GP80RSHJ6		(R4)	● 直接工事																				
24	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	24	13	1	適応指導教室	特別教室等		65.3	EHP	天吊り	1	日立	R100D		(H24)	● 直接工事																				
25	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	25	13	1	適応指導教室	特別教室等		67.6	EHP	天吊り	1	ダイキン	SZRH86BFT		(R3)	● 直接工事																				
26	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	26	4	1	書道教室	特別教室等		120	GHP	天吊り	3	ダイキン	GYDP280AN		(H24)	● 直接工事																				
27	未	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	27	4	1	書道準備室	管理諸室		32									5日	4時間以上7時間未満	有																	
28	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	28	4	1	理科実験室	特別教室等		96	EHP	床置き	2	日立	RPV-GP112RSH1		(R2)	● 直接工事																				
29	未	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	29	4	1	第2LAN教室	特別教室等		80									5日	1時間以上4時間未満	無																	
30	未	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	30	4	1	化学準備室	管理諸室		64									5日	4時間以上7時間未満	有																	
31	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	31	4	1	化学実験室	特別教室等		120	EHP	床置き	2	日立	RPV-GP112RSH1		(R2)	● 直接工事																				
32	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	32	4	1	生物準備室	管理諸室		64	EHP	天吊り	1	パナソニック	PA-P80T7SHN		(R4)	● 直接工事																				
33	未	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	33	4	1	生物実験室	特別教室等		120									5日	1時間以上4時間未満	無																	
34	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	34	9	2	体育館	体育館等		900	GHP	天吊り	8	アイシン精機	ABGP560F2ND		(R5)	● 直接工事																				
35	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	35	9	2	体育準備室	管理諸室		64	EHP	壁掛け	1	ダイキン	RZYP112CB		(H25)	● 直接工事																				
36	未	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	36	5	2	生徒会	特別教室等		32									5日	1時間以上4時間未満	無																	
37	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	37	5	2	第2講義室	特別教室等		64	EHP	天吊り	1	日立	RAS-AP112HVM1		(R4)	● 直接工事																				
38	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	38	5	2	第1講義室	特別教室等		64	GHP	天吊り	1	日立	RPC-GP160RSH7		(R5)	◎ 備品及び消耗需要費																				
39	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	39	5	2	生指室	管理諸室		32	EHP	壁掛け	1	日立	RAS-AJ71N2		(R5)	◎ 備品及び消耗需要費																				
40	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	40	5	2	国数資料室	管理諸室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック	S-G90TS1		(R3)	▲ OSAS																				
41	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	41	5	2	数学・国語準備室	管理諸室		64	GHP	天吊り	1	パナソニック	U-GH280M3SD		(H24)	■ 寄附採納																				
42	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校																																					

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	2週あたりの使用台数	1台あたりの使用時間	騒音の表記（有/無）
66	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	66	6	3	司書室	管理諸室		64	EHP	天吊り	1	ダイキン	SZRH63BYV		(R5)	◎ 備品及び消耗需要費			
67	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	67	6	3	図書室	特別教室等		214	EHP	天吊り	3	ダイキン	RZRP112BB		(H29)	● 直接工事			
68	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	68	6	3	進路指導室	特別教室等		64	EHP	天吊り	1	日立	RPC-GP112RSH3		(R2)	● 直接工事			
69	未	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	69	6	3	グループ学習室	特別教室等		32									5日	1時間以上4時間未満	無
70	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	70	6	3	新タイプ自習室	特別教室等		85.6	GHP	天カセ	2	アイシン精機	AXGP280EIND		(H23)	● 直接工事			
71	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	71	1	3	1－6	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック	S-G90TS1		(R3)	▲ OSAS			
72	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	72	1	3	1－5	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック	S-G112TS1		(R3)	▲ OSAS			
73	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	73	1	3	1－4	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック	S-G90TS1		(R3)	▲ OSAS			
74	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	74	1	3	1－3	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック	S-G90TS1		(R3)	▲ OSAS			
75	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	75	1	3	1－2	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック	S-G90TS1		(R3)	▲ OSAS			
76	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	76	1	3	1－1	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック	S-G90TS1		(R3)	▲ OSAS			
77	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	77	1	3	講義室B	特別教室等		64	GHP	天吊り	2	パナソニック	S-G90TS1		(R3)	▲ OSAS			
78	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	78	1	3	講義室A	特別教室等		64	GHP	天吊り	2	パナソニック	S-G112TS1		(R3)	▲ OSAS			
79	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	79	4	3	マルチ教室	特別教室等		160	GHP	天カセ	4	ダイキン	GHOP560AM		(H24)	● 直接工事			
80	未	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	79	4	3	地学準備室	管理諸室		64									5日	4時間以上7時間未満	無
81	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	79	4	3	第3講義室	特別教室等		120	GHP	天吊り	3	ダイキン	GYDP280AN		(H24)	● 直接工事			
82	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	79	4	3	物理実験室	特別教室等		120	EHP	天吊り	2	日立	RPC-GP80RSHJ5		(R3)	● 直接工事			
83	未	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	79	4	3	物理準備室	管理諸室		64									5日	4時間以上7時間未満	有
84	未	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	79	4	3	録音室	管理諸室		32									1日	1時間未満	無
85	未	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	79	4	3	ピアノ練習室	特別教室等		32									5日	4時間以上7時間未満	無
86	未	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	79	4	3	音楽準備室	管理諸室		32									5日	4時間以上7時間未満	有
87	済	高校	11395	大阪府立教育センター附属高等学校	教育センター附属	60	79	4	3	音楽教室	普通教室		120	EHP	天吊り	2	ダイキン、パナソニック	SZRH140BF、CS-P160T7		(R2)、(R3)	▲ ●			

非表示

变更

变更

变更

項目

1

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 （台）	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用日数	1日あたりの使用時間	職員の手数（有/無）
69	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	69	管理教室棟	3	家庭科総合実習室	特別教室等		67.5									5日	4時間以上7時間未満	無
70	済	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	70	管理教室棟	4	第1L A N教室	特別教室等		121.5	EHP	天吊り	2			(H25)	(H25)	● 直接工事			
71	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	71	管理教室棟	4	情報準備室	管理諸室		81									5日	7時間以上	有
72	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	72	管理教室棟	4	第2L A N教室	特別教室等		121.5									5日	4時間以上7時間未満	無
73	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	73	管理教室棟	4	女子トイレ	その他		40.5									5日	1時間以上4時間未満	無
74	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	74	管理教室棟	4	英語準備室	管理諸室		40.5									5日	7時間以上	有
75	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	75	管理教室棟	4	英語実習室	特別教室等		121.5									5日	4時間以上7時間未満	無
76	済	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	76	管理教室棟	4	音楽教室	特別教室等		121.5	EHP	天吊り	2			(H27)	(H27)	● 直接工事			
77	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	77	管理教室棟	4	音楽準備室	管理諸室		40.5									5日	7時間以上	有
78	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	78	管理教室棟	4	練習室1	特別教室等		12									5日	1時間以上4時間未満	無
79	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	79	管理教室棟	4	練習室2	特別教室等		12									5日	1時間以上4時間未満	無
80	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	80	管理教室棟	4	練習室3	特別教室等		12									5日	1時間以上4時間未満	無
81	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	81	管理教室棟	4	男子トイレ	その他		40.5									5日	1時間以上4時間未満	無
82	済	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	82	管理教室棟	4	視聴覚室	特別教室等		249.75	GHP	天吊り	4			(H26)	(H26)	● 直接工事			
83	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	83	管理教室棟	4	視聴覚準備室	管理諸室		33.75									5日	1時間以上4時間未満	無
84	済	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	84	管理教室棟	4	1－1教室	普通教室		67.5	GHP	天吊り	2			(R5)	(R5)	▲ OSAS			
85	済	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	85	管理教室棟	4	1－2教室	普通教室		67.5	GHP	天吊り	2			(R5)	(R5)	▲ OSAS			
86	済	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	86	管理教室棟	4	1学年職員室	管理諸室		67.5	GHP	天吊り	2			(R5)	(R5)	▲ OSAS			
87	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	87	管理教室棟	4	多目的室	特別教室等		67.5									5日	4時間以上7時間未満	無
88	済	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	88	管理教室棟	4	1－3教室	管理諸室		67.5	GHP	天吊り	2			(R5)	(R5)	▲ OSAS			
89	済	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	89	管理教室棟	4	1－4教室	管理諸室		67.5	GHP	天吊り	2			(R5)	(R5)	▲ OSAS			
90	済	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	90	管理教室棟	4	1－5教室	管理諸室		67.5	GHP	天吊り	2			(R5)	(R5)	▲ OSAS			
91	済	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	91	管理教室棟	4	1－6教室	管理諸室		67.5	GHP	天吊り	2			(R5)	(R5)	▲ OSAS			
92	済	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	92	管理教室棟	4	講習室	特別教室等		67.5	EHP	天吊り	2			(H26)	(H26)	● 直接工事			
93	済	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	93	管理教室棟	4	講習室	特別教室等		67.5	EHP	天吊り	2			(H26)	(H26)	● 直接工事			
94	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	94	管理教室棟	4	講習室	特別教室等		67.5									5日	4時間以上7時間未満	無
95	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	95	管理教室棟	4	地学準備室	管理諸室		33.75									5日	7時間以上	有
96	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	96	体育館	1	剣道場	体育館等		236.6									5日	4時間以上7時間未満	無
97	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	97	体育館	1	柔道場	体育館等		210.6									5日	4時間以上7時間未満	無
98	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	98	体育館	1	小競技場	体育館等		308.42									5日	4時間以上7時間未満	無
99	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	99	体育館	1	男子更衣室	管理諸室		113.425									5日	1時間以上4時間未満	無
100	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	100	体育館	1	女子更衣室	管理諸室		113.425									5日	1時間以上4時間未満	無
101	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	101	体育館	1	男子トイレ	その他		21.375									5日	1時間以上4時間未満	無
102	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	102	体育館	1	女子トイレ	その他		21.375									5日	1時間以上4時間未満	無
103	済	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	103	体育館	2	競技場	体育館等		1080	GHP	天吊り	8			(R2)	(R2)	● 直接工事			
104	済	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	104	体育館	2	教官室	管理諸室		56.8	EHP	天吊り	1			(R6)	(R6)	■ 寄附採納			
105	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	105	第二体育館	1	競技場	体育館等		1092									5日	1時間以上4時間未満	無
106	済	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	106	第二体育館	1	教官室	管理諸室		26.4	EHP	壁掛け	1			(H16)	(H16)	◎ 備品及び消耗需要費			
107	済	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	107	プール・食堂棟	1	食堂	管理諸室		244.23	EHP	床置き	2			(H28)	(H28)	◎ 備品及び消耗需要費			
108	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	108	プール・食堂棟	1	厨房	管理諸室		82.71									5日	4時間以上7時間未満	無
109	済	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	109	プール・食堂棟	1	まほろば館	その他		156.48	EHP	天カセ	2			(H23)	(H23)	● 直接工事			
110	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	110	プール・食堂棟	1	更衣室	管理諸室		27.44									5日	1時間以上4時間未満	無
111	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	111	プール・食堂棟	1	シャワー室	その他		27.44									5日	1時間以上4時間未満	無
112	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	112	プール・食堂棟	1	トイレ	その他		27.44									5日	1時間以上4時間未満	無
113	未	高校	10429	大阪府立大塚高等学校	大塚	41	113	仮設体育館	1	トレーニングルーム	体育館等		404.5									5日	1時間以上4時間未満	無

令和7年度 空調設備調査票

設置対象教室

非表示																								非表示		非表示		変更		変更		変更							
項目		A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S	
No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名(略称)	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積 (㎡)	機器	仕様	冷房能力 (KW)	暖房能力 (KW)	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1人あたりの使用品数	1人あたりの使用時間	職員の高齢(有/無)													
9	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	1	進路資料室	特別教室等		64											5日	7時間以上	無													
1	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		24	1	たちばな会館(ホール)	その他		213	EHP	天吊り			4			2011	2011	□ その他																
2	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		15	1	保健室	管理諸室		112	EHP	天吊り						2012	2012	● 直接工事																
3	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		15	1	音楽室 カラオケ練習室	特別教室等		32	EHP	天吊り			1			2004	2004	□ その他																
4	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	1	3-4	普通教室		64	EHP	天吊り			2			2022	2022	▲ OSAS																
5	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	1	3-3	普通教室		64	EHP	天吊り			2			2022	2022	▲ OSAS																
6	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	1	自習室	特別教室等		64	EHP	天吊り			2			2022	2022	▲ OSAS																
7	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	1	自治会	特別教室等		32											5日	4時間以上7時間未満	無													
8	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	1	生活指導室	管理諸室		32	GHP	天吊り			1			2012	2012	□ その他																
10	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	1	進路情報室	特別教室等		64	EHP	天吊り						2022	2022	▲ OSAS																
11	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	1	3-2	普通教室		64	EHP	天吊り			2			2022	2022	▲ OSAS																
12	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	1	3-1	普通教室		64	EHP	天吊り			2			2022	2022	▲ OSAS																
13	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	1	技術員室	管理諸室		64											5日	4時間以上7時間未満	有													
14	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	1	宿直室	管理諸室		32	EHP	壁掛け			1			不明	2011	□ その他																
15	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	1	生徒ロッカー室	管理諸室		274													無													
16	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		1	1	家庭総合A室	特別教室等		68											5日	4時間以上7時間未満	無													
17	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		1	1	家庭総合B室	特別教室等		68											5日	4時間以上7時間未満	無													
18	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		2	1	音楽準備室	管理諸室		22											5日	7時間以上	有													
19	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		2	1	音楽教室	特別教室等		131	EHP	天吊り			2			2022	2022	▲ OSAS																
20	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		8	1	厨房	管理諸室		90											5日	7時間以上	有													
21	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		8	1	食堂	管理諸室		180	EHP	床置き			3			なし	2014	□ その他																
22	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		17	1	多目的ホール	特別教室等		317											5日	4時間以上7時間未満	無													
23	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		17	1	柔道場	体育館等		211											5日	1時間以上4時間未満	無													
24	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		17	1	男子更衣室	管理諸室		126											5日	1時間以上4時間未満	無													
25	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		17	1	女子更衣室	管理諸室		118											5日	1時間以上4時間未満	無													
26	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		17	1	剣道場	体育館等		234											5日	1時間以上4時間未満	無													
27	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		5	1	地学準備室	管理諸室		54											5日	7時間以上	有													
28	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		5	1	化学講義室	特別教室等		108											5日	1時間以上4時間未満	無													
29	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		5	1	化学準備室	管理諸室		72	EHP	壁掛け			1			記載なし	2022	■ 寄附採納																
30	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		5	1	化学実験室	特別教室等		138											5日	4時間以上7時間未満	無													
31	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		6	1	美術教室	特別教室等		120	EHP	天吊り			2			2011	2011	□ その他																
32	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		6	1	美術準備室	管理諸室		60											5日	7時間以上	有													
33	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		6	1	調理準備室	管理諸室		60											5日	4時間以上7時間未満	有													
34	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		6	1	調理室	特別教室等		120											5日	4時間以上7時間未満	無													
35	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		15	2	3-7	普通教室		64	EHP	天吊り			2			2022	2022	▲ OSAS																
36	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		15	2	3-6	普通教室		64	EHP	天吊り			2			2022	2022	▲ OSAS																
37	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	2	3-5	普通教室		64	EHP	天吊り			2			2022	2022	▲ OSAS																
38	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	2	2階講義室	管理諸室		64	EHP	天吊り			2			2022	2022	▲ OSAS																
39	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	2	面談室	特別教室等		64											5日	7時間以上	無													
40	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	2	応接	管理諸室		14	EHP	壁掛け			1			記載なし	2011	□ その他																
41	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	2	事務室	管理諸室		96	EHP	天吊り			2			2012	2012	□ その他																
42	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	2	校長室	管理諸室		64	EHP	天吊り			1			2012	2012	□ その他																
43	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	2	小会議室	管理諸室		32	EHP	壁掛け			1			記載なし	2020	◎ 備品及び消耗需要費																
44	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	2	放送室	管理諸室																												

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 （有のみ入力）	室面積（㎡）	機器	仕様	冷房能力 （KW）	暖房能力 （KW）	数量 （台）	メーカー	型式	室外機 製造（設置）年	エアコン 製造（設置）年	設置手段	入居あたりの使用品数	1名あたりの使用時間	報告の状況（有/無）
75	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		5	3	生徒相談室 2	特別教室等		36											3日	1時間以上4時間未満	無
76	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		5	3	生徒相談室 3	特別教室等		36											3日	1時間以上4時間未満	無
77	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		5	3	物理講義室	特別教室等		108											5日	4時間以上7時間未満	無
78	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		5	3	物理準備室	管理諸室		72											5日	7時間以上	有
79	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		5	3	物理実験室	特別教室等		138											5日	4時間以上7時間未満	無
80	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		6	3	LAN教室	特別教室等		120	EHP	天吊り			2			2007	2007	□ その他			
81	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		6	3	数学準備室	管理諸室		60											5日	7時間以上	有
82	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		6	3	社会準備室	管理諸室		60											5日	7時間以上	有
83	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		6	3	社会科教室	特別教室等		120	EHP	天吊り			2			2015	2015	● 直接工事			
84	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	4	1～7	普通教室		64	EHP	天吊り			2			2022	2022	▲ OSAS			
85	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	4	1～6	普通教室		64	EHP	天吊り			2			2022	2022	▲ OSAS			
86	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	4	1～5	普通教室		64	EHP	天吊り			2			2022	2022	▲ OSAS			
87	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	4	1～4	普通教室		64	EHP	天吊り			2			2022	2022	▲ OSAS			
88	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	4	1～3	普通教室		64	EHP	天吊り			2			2022	2022	▲ OSAS			
89	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	4	1～2	普通教室		64	EHP	天吊り			2			2022	2022	▲ OSAS			
90	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	4	1～1	普通教室		64	EHP	天吊り			2			2022	2022	▲ OSAS			
91	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	4	講義室 1	普通教室		64	EHP	天吊り			2			2022	2022	▲ OSAS			
92	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		21	4	講義室 2	特別教室等		64	EHP	天吊り			2			2011	2011	▲ OSAS			
93	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		6	4	社会資料室	管理諸室		40											2日	1時間未満	無
94	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		6	4	国英準備室	管理諸室		80	EHP	天吊り			1			2022	2022	■ 寄附採納			
95	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		6	4	作法室	特別教室等		80											2日	1時間未満	無
96	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		6	4	英語科資料室	管理諸室		40											2日	1時間未満	無
97	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		6	4	英語科教室	特別教室等		120											5日	4時間以上7時間未満	無
	済	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		24	1	たちばな会館（事務室）	その他		46	EHP	壁掛け			1			なし	2011	□ その他			
	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		19	1	プール管理室	管理諸室		24											5日	1時間以上4時間未満	無
	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		19	1	プール女子更衣室	管理諸室		30											5日	1時間以上4時間未満	無
	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		19	1	プール男子更衣室	管理諸室		30											5日	1時間以上4時間未満	無
	未	高校	10431	大阪府立河南高等学校	河南	60		8	1	厨房（休憩室）	管理諸室		6											5日	1時間以上4時間未満	有

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用日数	1日あたりの使用時間	確認の状況（有/無）	備考
70	済	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	78	本館	3	普通教室	普通教室		67.5	GHP	天吊り	2				(R5)	▲	5日	7時間以上	有	
71	済	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	79	本館	3	普通教室	普通教室		67.5	GHP	天吊り	2				(R5)	▲	5日	7時間以上	有	
72	済	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	80	本館	4	第1 LAN教室	特別教室等		121.5	GHP	天吊り	2				(R5)	▲	1日	1時間未満	無	
73	未	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	81	本館	4	地学準備室	管理諸室		81									5日	7時間以上	有	
74	済	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	82	本館	4	第2 LAN教室	特別教室等		121.5	GHP	天吊り	3				(R5)	▲	5日	4時間以上7時間未満	無	
75	済	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	83	本館	4	展開教室	特別教室等		67.5		天吊り	2	パナソニック				□	1日	1時間未満	無	
76	未	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	84	本館	4	地球科学教室	特別教室等		67.5									1日	1時間未満	無	
77	済	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	85	本館	4	普通教室	普通教室		67.5	GHP	天吊り	2				(R5)	▲	5日	7時間以上	有	
78	済	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	86	本館	4	普通教室	普通教室		67.5	GHP	天吊り	2				(R5)	▲	5日	7時間以上	有	
79	済	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	87	本館	4	LL教室	特別教室等		121.5		天吊り	3				(H27)	●	5日	1時間以上4時間未満	無	
80	未	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	88	本館	4	LL準備室	管理諸室		40.5									5日	1時間以上4時間未満	無	
81	未	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	89	本館	4	音楽準備室	管理諸室		40.5									5日	1時間以上4時間未満	無	
82	未	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	90	本館	4	練習室3	特別教室等		20.25									5日	1時間以上4時間未満	無	
83	未	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	91	本館	4	練習室2	特別教室等		10.125									5日	1時間以上4時間未満	無	
84	未	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	92	本館	4	練習室1	特別教室等		10.125									5日	1時間以上4時間未満	無	
85	済	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	93	本館	4	音楽教室	特別教室等		121.5	EHP	天吊り	2	ダイキン			(H6)	□	5日	4時間以上7時間未満	有	
86	未	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	95	本館	4	生徒活動室	特別教室等		67.5									5日	1時間以上4時間未満	無	
87	済	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	96	本館	4	選択4 A	特別教室等		67.5	GHP	天吊り	2				(R5)	▲	5日	1時間以上4時間未満	無	
88	済	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	97	本館	4	選択4 B	特別教室等		67.5	GHP	天吊り	2				(R5)	▲	5日	1時間以上4時間未満	無	
89	済	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	98	本館	4	選択4 C	特別教室等		67.5	GHP	天吊り	2				(R5)	▲	5日	1時間以上4時間未満	無	
90	済	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	99	本館	4	司書室	管理諸室		64.8	EHP	壁掛け	1	ダイキン	F40XTAXT		(R2)	□	5日	7時間以上	有	
91	済	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	100	本館	4	図書室	特別教室等		259.2	EHP	天吊り	1	ダイキン	FHP140AC		(H21)	□	5日	1時間以上4時間未満	無	
92	済	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	100	本館	4	図書室	特別教室等		259.2	EHP	天吊り	2	ダイキン	FHP1400J		(R2)	□	5日	1時間以上4時間未満	無	
93	済	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	101	本館	4	普通教室	普通教室		67.5	GHP	天吊り	2				(R5)	▲	5日	7時間以上	有	
94	済	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	102	本館	4	普通教室	普通教室		67.5	GHP	天吊り	2				(R5)	▲	5日	7時間以上	有	
95	済	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	103	本館	4	普通教室	普通教室		67.5	GHP	天吊り	2				(R5)	▲	5日	7時間以上	有	
96	済	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	104	本館	4	普通教室	普通教室		67.5	GHP	天吊り	2				(R5)	▲	5日	7時間以上	有	
97	未	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	107	体育館	1	女子更衣室	管理諸室		115.175									5日	1時間未満	無	
98	未	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	108	体育館	1	トレーニングルーム兼男子更衣室	体育館等		124.931									5日	1時間未満	無	
99	未	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	109	体育館	1	剣道場	体育館等		243.9									5日	1時間以上4時間未満	無	
100	未	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	110	体育館	1	休憩室	管理諸室		7.57925									5日	4時間以上7時間未満	無	
101	未	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	111	体育館	1	前室	管理諸室		7.57925									5日	4時間以上7時間未満	無	
102	未	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	112	体育館	1	厨房	管理諸室		77.6415									5日	4時間以上7時間未満	有	R8整備予定
103	未	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	113	体育館	1	食堂兼多目的室	管理諸室		243.9									5日	4時間以上7時間未満	無	R8整備予定
104	未	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	114	体育館	1	柔道場	体育館等		216.8									5日	1時間以上4時間未満	無	
105	済	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	115	体育館	2	競技場	体育館等		1072.5	GHP	天吊り	8				(R3)	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満	無	
106	済	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	117	プール棟	2	体育準備室	管理諸室		67.31	EHP	天吊り	1	日立			(H16)	□ その他	5日	7時間以上	有	
107	未	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	119	プール棟	1	女子更衣室	管理諸室		30									5日	1時間未満	無	
108	未	高校	10433	大阪府立金剛高等学校	金剛	45	120	プール棟	1	男子更衣室	管理諸室		30									5日	1時間未満	無	

令和7年度 空調設備調査票

調査対象教室

変更																							学校名		長野			
変更																							変更	変更	変更			
非表示																							変更		変更		変更	
項目																							変更		変更		変更	
非表示																							変更		変更		変更	
No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名 (略称)	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積 (㎡)	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用回数	1日あたりの使用時間	器具の劣化 (有/無)				
1	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	1	9	1	厨房	管理諸室	有	84.5									5日	4時間以上7時間未満	有				
2	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	2	9	1	食堂	管理諸室		201.5									5日	1時間以上4時間未満	無				
3	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	3	9	1	男更衣室	管理諸室		117									5日	4時間以上7時間未満	無				
4	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	4	9	1	女更衣室	管理諸室		117									5日	4時間以上7時間未満	無				
5	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	5	9	1	剣道場	体育館等		208									5日	4時間以上7時間未満	無				
6	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	6	9	1	柔道場	体育館等		234									5日	4時間以上7時間未満	無				
7	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	7	15	1	調理教室	特別教室等		120	EHP	天吊り	2			H23	H23	● 直接工事							
8	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	8	15	1	家庭科準備室	管理諸室	有	80									5日	4時間以上7時間未満	有				
9	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	9	15	1	被服教室	特別教室等		160	GHP	天吊り	2			R5	R5	● 直接工事							
10	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	10	15	1	洗濯室	管理諸室		30									5日	4時間以上7時間未満	有				
11	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	11	15	1	作法室	特別教室等		80									5日	1時間以上4時間未満	有				
12	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	12	15	1	保健室	管理諸室		120	GHP	天吊り	2			H21	H21	● 直接工事							
13	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	13	2	1	化学実験室	特別教室等		120									5日	4時間以上7時間未満	無				
14	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	14	2	1	化学準備室	管理諸室		80									5日	4時間以上7時間未満	有				
15	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	15	2	1	化学講義室	特別教室等		120	GHP	天吊り	2			H27	H27	● 直接工事							
16	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	16	14	1	会議室	管理諸室		128	GHP	天吊り	1			H25	H25	■ 寄附採納							
17	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	17	14	1	男休養室	管理諸室		32									5日	4時間以上7時間未満	無				
18	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	18	14	1	女休養室	管理諸室		32									5日	4時間以上7時間未満	無				
19	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	19	14	1	資料室	管理諸室		32									5日	1時間以上4時間未満	無				
20	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	20	14	1	職員室	管理諸室		192	GHP	天吊り	6			R5	R5	▲ OSAS							
21	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	21	14	1	放送室	管理諸室		16									5日	1時間以上4時間未満	無				
22	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	22	14	1	印刷室	管理諸室		16	EHP	壁掛け	1					● 直接工事							
23	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	23	14	1	応接室	管理諸室		32	EHP	壁掛け	1			R2	R2	● 直接工事							
24	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	24	1	1	校長室	管理諸室		64	EHP	壁掛け	1			H23	H23	● 直接工事							
25	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	25	1	1	附属室	管理諸室		32									5日	1時間以上4時間未満	無				
26	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	26	1	1	事務室	管理諸室	有	64	EHP	天吊り	1			H23	H23	● 直接工事							
27	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	27	1	1	生活指導室	管理諸室		32	EHP	壁掛け	1			H23	H23	● 直接工事							
28	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	28	1	1	生徒会指導室	特別教室等		32									5日	1時間以上4時間未満	無				
29	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	29	1	1	校務員室	管理諸室	有	64	EHP	天力セ	1			H18	H18	● 直接工事							
30	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	30	7	1	下足室	その他		241									5日	4時間以上7時間未満	無				
31	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	31	8	1	プール附属室	管理諸室		126.99									5日	4時間以上7時間未満	無				
32	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	32	9	2	競技場	体育館等		1080	GHP	天吊り	8			R6	R6	● 直接工事							
33	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	33	9	2	体育準備室	管理諸室	有	59	EHP	天吊り	1			H7	H7	● 直接工事							
34	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	34	15	2	美術教室	特別教室等		120	EHP	天吊り	2			H23	H23	● 直接工事							
35	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	35	15	2	美術準備室	管理諸室		80									5日	4時間以上7時間未満	有				
36	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	36	15	2	書道準備室	管理諸室		40									5日	4時間以上7時間未満	有				
37	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	37	15	2	書道教室	特別教室等		120	EHP	天吊り	2			H23	H23	● 直接工事							
38	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	38	15	2	モール教室	特別教室等		120	GHP	天吊り	2			R5	R5	● 直接工事							
39	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	39	15	2	モール準備室	管理諸室		40									5日	4時間以上7時間未満	有				
40	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	40	15	2	生徒相談室	特別教室等		40	GHP	天吊り	1			H25	H25	■ 寄附採納							
41	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	41	2	2	物理実験室	特別教室等		120									5日	4時間以上7時間未満	無				
42	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	42	2	2	物理準備室	管理諸室		80									5日	4時間以上7時間未満	有				
43	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	43	2	2	物理講義室	特別教室等		120	EHP	天吊り	2			H23	H23	● 直接工事							
44	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	44	14	2	2－A教室	特別教室等		64	GHP	天吊り	2			R5	R5	▲ OSAS							
45	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	45	14	2	2－B教室	特別教室等		64	GHP	天吊り	2			R5	R5	▲ OSAS							
46	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	46	14	2	学年室	管理諸室		64	GHP	天吊り	2			R5	R5	▲ OSAS							
47	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	47	14	2	数学準備室	管理諸室		32	GHP								5日	4時間以上7時間未満	有				
48	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	48	14	2	3－1教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2				R5	R5	▲ OSAS						
49	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	49	14	2	3－2教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2			R5	R5	▲ OSAS							
50	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	5																					

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用台数	1日あたりの使用時間	職員の手配（有/無）
69	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	69	14	3	2-1教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2			R5	R5	▲ OSAS			
70	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	70	14	3	2-2教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2			R5	R5	▲ OSAS			
71	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	71	14	3	2-3教室	普通教室		64	GHP	天吊り	1			R5	R5	▲ OSAS			
72	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	72	14	3	2-4教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2			R5	R5	▲ OSAS			
73	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	73	1	3	2-5教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2			R5	R5	▲ OSAS			
74	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	74	1	3	2-6教室	普通教室		64	EHP	天吊り	1			H16	H16	● 直接工事			
75	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	75	1	3	A L ルーム	特別教室等		64	GHP	天吊り	2			R5	R5	▲ OSAS			
76	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	76	1	3	学習室	特別教室等		64	EHP	天吊り	1			H16	H16	● 直接工事			
77	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	77	1	3	家庭総合実習室 B	特別教室等		64	EHP	天吊り	2			H30	H30	● 直接工事			
78	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	78	14	4	音楽教室	特別教室等		120	EHP	天吊り	2			H24	H24	● 直接工事			
79	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	79	14	4	音楽準備室	管理諸室		80	EHP	天吊り	1			H24	H24	● 直接工事			
80	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	80	14	4	視聴覚準備室	管理諸室		40									5日	1時間以上4時間未満	無
81	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	81	14	4	視聴覚教室	特別教室等		240	GHP	天吊り	3			H25	H25	■ 寄附採納			
82	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	82	2	4	地学実験室	特別教室等		120									5日	4時間以上7時間未満	無
83	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	83	2	4	地学準備室	管理諸室		80									5日	4時間以上7時間未満	有
84	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	84	2	4	L A N 教室	特別教室等		120	EHP	天吊り	2			H27	H27	● 直接工事			
85	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	85	14	4	4-A 教室	特別教室等		64	GHP	天吊り	2			R5	R5	▲ OSAS			
86	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	86	14	4	4-B 教室	特別教室等		64	GHP	天吊り	2			R5	R5	▲ OSAS			
87	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	87	14	4	学年室	管理諸室		64	GHP	天吊り	2			R5	R5	▲ OSAS			
88	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	88	14	4	英語準備室	管理諸室		32									5日	4時間以上7時間未満	有
89	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	89	14	4	1-1 教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2			R5	R5	▲ OSAS			
90	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	90	14	4	1-2 教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2			R5	R5	▲ OSAS			
91	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	91	14	4	1-3 教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2			R5	R5	▲ OSAS			
92	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	92	14	4	1-4 教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2			R5	R5	▲ OSAS			
93	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	93	14	4	1-5 教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2			R5	R5	▲ OSAS			
94	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	94	1	4	1-6 教室	普通教室		64	EHP	天吊り	2			H22	H22	● 直接工事			
95	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	95	1	4	セミナー教室	特別教室等		64	GHP	天吊り	2			H25	H25	■ 寄附採納			
96	済	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	96	1	4	演劇部室	特別教室等		64	GHP	天吊り	1			H16	H16	● 直接工事			
97	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	97	1	4	小教室	特別教室等		32									5日	1時間以上4時間未満	無
98	未	高校	10436	大阪府立長野高等学校	長野	52	98	1	4	小教室	特別教室等		32									5日	1時間以上4時間未満	無

令和7年度 空調設備調査票

																						学校名		狭山			
																						変更		変更		変更	
項目																						変更		変更		変更	
非表示																						変更		変更		変更	
No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1区あたりの運用日数	1区あたりの運用時間	職員の実証（有/無）			
1	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	1	本館棟	1	技術員室	管理諸室		68	EHP	壁掛け	1			H15	H15	◎ 備品及び消耗需要費						
2	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	2	本館棟	1	保健室	管理諸室		101	EHP	天吊り	1			H2	H2	● 直接工事						
3	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	3	本館棟	1	保健室	管理諸室			GHP	天吊り	1			R5	R5	▲ OSAS						
4	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	4	本館棟	1	校長室	管理諸室		68	EHP	天カセ	1			H21	H21	● 直接工事						
5	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	5	本館棟	1	事務室	管理諸室		69	EHP	天カセ	1			H21	H21	● 直接工事						
6	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	6	本館棟	1	応接室	管理諸室		68	EHP	天カセ	1			R3	R3	◎ 備品及び消耗需要費						
7	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	7	本館棟	1	生徒指導室	特別教室等		68	EHP	壁掛け	1			H23	H23	■ 寄附採納						
8	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	8	本館棟	1	数学準備室	管理諸室		55	EHP	壁掛け	1			H9	H9	● 直接工事						
9	未	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	9	本館棟	1	美術準備室	管理諸室		69									3日	1時間以上4時間未満	無			
10	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	10	本館棟	1	美術教室	特別教室等		135	EHP	天カセ	1			H18	H18	■ 寄附採納						
11	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	11	本館棟	1	美術教室	特別教室等		135	EHP	天カセ	1			H18	H18	■ 寄附採納						
12	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	12	本館棟	1	ファミリールーム	特別教室等		35	EHP	壁掛け	1			H23	H23	■ 寄附採納						
13	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	13	本館棟	1	生徒相談室	特別教室等		42	EHP	壁掛け	1			H19	H19	● 直接工事						
14	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	14	本館棟	1	視聴覚教室	特別教室等		285	EHP	天吊り	1			H21	H21	■ 寄附採納						
15	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	15	本館棟	1	視聴覚教室	特別教室等			EHP	天吊り	1			H21	H21	■ 寄附採納						
16	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	16	本館棟	1	視聴覚教室	特別教室等			EHP	天吊り	1			H21	H21	■ 寄附採納						
17	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	17	本館棟	1	視聴覚教室	特別教室等			EHP	天吊り	1			H21	H21	■ 寄附採納						
18	未	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	18	本館棟	1	化学講義室	特別教室等		122									3日	1時間以上4時間未満	無			
19	未	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	19	本館棟	1	化学準備室	管理諸室		81									5日	1時間以上4時間未満	無			
20	未	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	20	本館棟	1	化学実験室	特別教室等		122									1日	1時間以上4時間未満	無			
21	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	21	本館棟	2	2階東教室	普通教室		68	GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS						
22	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	22	本館棟	2	2階東教室	普通教室			GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS						
23	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	23	本館棟	2	3年1組教室	普通教室		68	GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS						
24	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	24	本館棟	2	3年1組教室	普通教室			GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS						
25	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	25	本館棟	2	3年2組教室	普通教室		68	GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS						
26	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	26	本館棟	2	3年2組教室	普通教室			GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS						
27	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	27	本館棟	2	3年3組教室	普通教室		68	GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS						
28	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	28	本館棟	2	3年3組教室	普通教室			GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS						
29	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	29	本館棟	2	進路指導室	管理諸室		68	EHP	天カセ	1			H21	H21	● 直接工事						
30	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	30	本館棟	2	2階自習室	特別教室等		68	GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS						
31	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	31	本館棟	2	2階自習室	特別教室等			GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS						
32	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	32	本館棟	2	2階相談室	特別教室等		24	EHP	天カセ	1			H12	H12	● 直接工事						
33	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	33	本館棟	2	2階中教室	特別教室等		68	EHP	天カセ	1			H23	H23	■ 寄附採納						
34	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	34	本館棟	2	2階中教室	特別教室等			EHP	天カセ	1			H23	H23	■ 寄附採納						
35	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	35	本館棟	2	3年4組教室	普通教室		68	GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS						
36	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	36	本館棟	2	3年4組教室	普通教室			GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS						
37	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	37	本館棟	2	3年5組教室	普通教室		68	GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS						
38	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	38	本館棟	2	3年5組教室	普通教室			GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS						
39	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	39	本館棟	2	3年6組教室	普通教室		68	GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS						
40	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	40	本館棟	2	3年6組教室	普通教室			GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS						
41	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	41	本館棟	2	2階西教室	普通教室		68	GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS						
42	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	42	本館棟	2	2階西教室	普通教室			GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS						
43	未	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	43	本館棟	2	書道準備室	管理諸室		41									5日	1時間以上4時間未満	無			
44	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	44	本館棟	2	書道教室	特別教室等		123	EHP	天吊り	1			H26	H26	● 直接工事						
45	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	45	本館棟	2	書道教室	特別教室等			EHP	天吊り	1			H26	H26	● 直接工事						
46	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	46	本館棟	2	会議室	管理諸室		164	EHP	天カセ	1			H18	H18	■ 寄附採納						
47	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	47	本館棟	2	会議室	管理諸室																

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用台数	1日あたりの使用時間	備品の状況（有/無）
69	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	69	本館棟	3	2年3組教室	普通教室			GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS			
70	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	70	本館棟	3	グローバルルーム	特別教室等		68	EHP	天吊り	1			H25	H25	■ 寄附採納			
71	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	71	本館棟	3	家庭科総合実習室	特別教室等		68	EHP	床置き	1			R2	R2	■ 寄附採納			
72	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	72	本館棟	3	3階自習室	特別教室等		68	EHP	天カセ	1			H23	H23	■ 寄附採納			
73	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	73	本館棟	3	3階自習室	特別教室等			EHP	天カセ	1			H23	H23	■ 寄附採納			
74	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	74	本館棟	3	3階中教室	特別教室等		68	EHP	天カセ	1			H23	H23	■ 寄附採納			
75	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	75	本館棟	3	3階中教室	特別教室等			EHP	天カセ	1			H23	H23	■ 寄附採納			
76	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	76	本館棟	3	2年4組教室	普通教室		68	GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS			
77	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	77	本館棟	3	2年4組教室	普通教室			GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS			
78	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	78	本館棟	3	2年5組教室	普通教室		68	GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS			
79	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	79	本館棟	3	2年5組教室	普通教室			GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS			
80	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	80	本館棟	3	2年6組教室	普通教室		68	GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS			
81	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	81	本館棟	3	2年6組教室	普通教室			GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS			
82	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	82	本館棟	3	3階西教室	普通教室		68	GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS			
83	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	83	本館棟	3	3階西教室	普通教室			GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS			
84	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	84	本館棟	3	社会科教室	特別教室等		122	EHP	天吊り	1			H26	H26	● 直接工事			
85	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	85	本館棟	3	社会科教室	特別教室等			EHP	天吊り	1			H26	H26	● 直接工事			
86	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	86	本館棟	3	社会科準備室	管理諸室		81	EHP	天カセ	1			R2	R2	● 直接工事			
87	未	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	87	本館棟	3	作法室	特別教室等		82									2日	1時間以上4時間未満	無
88	未	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	88	本館棟	3	被服準備室	管理諸室		44									5日	1時間以上4時間未満	無
89	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	89	本館棟	3	被服教室	特別教室等		162	EHP	天吊り	1			H21	H21	■ 寄附採納			
90	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	90	本館棟	3	被服教室	特別教室等			EHP	天吊り	1			H21	H21	■ 寄附採納			
91	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	91	本館棟	3	調理教室	特別教室等		122	EHP	天吊り	1			H21	H21	■ 寄附採納			
92	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	92	本館棟	3	調理教室	特別教室等			EHP	天吊り	1			H21	H21	■ 寄附採納			
93	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	93	本館棟	3	調理準備室	管理諸室		83	EHP	天カセ	1			R2	R2	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満	無
94	未	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	94	本館棟	3	生物講義室	特別教室等		122									3日	1時間以上4時間未満	無
95	未	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	95	本館棟	3	生物準備室	管理諸室		81									5日	1時間以上4時間未満	無
96	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	96	本館棟	3	生物実験室	特別教室等		122	EHP	天吊り	1			H26	H26	● 直接工事			
97	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	97	本館棟	3	生物実験室	特別教室等			EHP	天吊り	1			H26	H26	● 直接工事			
98	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	98	本館棟	4	4階東教室	普通教室		68	GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS			
99	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	99	本館棟	4	4階東教室	普通教室			GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS			
100	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	100	本館棟	4	1年1組教室	普通教室		68	GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS			
101	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	101	本館棟	4	1年1組教室	普通教室			GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS			
102	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	102	本館棟	4	1年2組教室	普通教室		68	GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS			
103	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	103	本館棟	4	1年2組教室	普通教室			GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS			
104	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	104	本館棟	4	1年3組教室	普通教室		68	GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS			
105	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	105	本館棟	4	1年3組教室	普通教室			GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS			
106	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	106	本館棟	4	4階自習室	特別教室等		68	EHP	天カセ	1			H23	H23	■ 寄附採納			
107	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	107	本館棟	4	4階自習室	特別教室等			EHP	天カセ	1			H23	H23	■ 寄附採納			
108	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	108	本館棟	4	生徒会室	特別教室等		68	EHP	天カセ	1			H23	H23	■ 寄附採納			
109	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	109	本館棟	4	生徒会室	特別教室等			EHP	天カセ	1			H23	H23	■ 寄附採納			
110	未	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	110	本館棟	4	文化教室	普通教室		68									2日	1時間以上4時間未満	無
111	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	111	本館棟	4	4階中教室	特別教室等		68	EHP	天カセ	1			H21	H21	● 直接工事			
112	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	112	本館棟	4	4階中教室	特別教室等			EHP	天カセ	1			H21	H21	● 直接工事			
113	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	113	本館棟	4	1年4組教室	普通教室		68	GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS			
114	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	114	本館棟	4	1年4組教室	普通教室			GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS			
115	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	115	本館棟	4	1年5組教室	普通教室		68	GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS			
116	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	116	本館棟	4	1年5組教室	普通教室			GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS			
117	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	117	本館棟	4	1年6組教室	普通教室		68	GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS			
118	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	118	本館棟	4	1年6組教室	普通教室			GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS			
119	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	119	本館棟	4	4階西教室	普通教室		68	GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS			
120	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	120	本館棟	4	4階西教室	普通教室			GHP	天カセ	1			R5	R5	▲ OSAS			
121	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	121	本館棟	4	図書室	特別教室等		244	EHP	天カセ	1			H3	H3	● 直接工事			
122	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	122	本館棟	4	図書室	特別教室等			EHP	天カセ	1			H3	H3	● 直接工事			
123	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	123	本館棟	4	図書室	特別教室等			EHP	天カセ	1			H3	H3	● 直接工事			
124	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	124	本館棟	4	司書室	管理諸室		53	EHP	壁掛け	1			H3	H3	● 直接工事			
125	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	125	本館棟	4	音楽室	特別教室等		122	EHP	天カセ	1			H6	H6	● 直接工事			
126	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	126	本館棟	4	音楽室	特別教室等			EHP	天カセ	1			H6	H6	● 直接工事			
127	未	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	127	本館棟	4	音楽準備室1	管理諸室		41									1日	1時間未満	無
128	未	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	128	本館棟	4	音楽準備室2	管理諸室		41									1日	1時間未満	無
129	未	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	129	本館棟	4	音楽準備室3	管理諸室		20									1日	1時間未満	無
130	未	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	130	本館棟	4	音楽準備室4	管理諸室		20									1日	1時間未満	無
131	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	131	本館棟	4	コミュニティールーム	特別教室等		123	EHP	天カセ	1			H21	H21	■ 寄附採納			
132	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	132	本館棟	4	コミュニティールーム	特別教室等			EHP	天カセ	1			H21	H21	■ 寄附採納			
133	未	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	133	本館棟	4	地学講義室	特別教室等		122									1日	1時間未満	無
134	未	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	134	本館棟	4	地学準備室	管理諸室		81									1日	1時間未満	無
135	未	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	135	本館棟	4	地学実験室	特別教室等		122									1日	1時間未満	無
136	未	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	136	体育館	1	厨房	管理諸室		74									7日	4時間以上7時間未満	有
137	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	137	体育館	1	食堂	管理諸室		234	EHP	床置き	1			R1	R1	■ 寄附採納			
138	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	138	体育館	1	食堂	管理諸室			EHP	床置き	1			R1	R1	■ 寄附採納			
139	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	139	体育館	1	食堂	管理諸室			EHP	床置き	1			R1	R1	■ 寄附採納			
140	未	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	140	体育館	1	柔道場	体育館等		208									3日	1時間以上4時間未満	無
141	未	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	141	体育館	1	剣道場	体育館等		234											

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	2台あたりの使用台数	1台あたりの使用時間	総量の単位（台・時間）
144	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	144	体育館	2	アリーナ	体育館等			GHP	その他	1			R2	R 2	● 直接工事			
145	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	145	体育館	2	アリーナ	体育館等			GHP	その他	1			R2	R 2	● 直接工事			
146	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	146	体育館	2	アリーナ	体育館等			GHP	その他	1			R2	R 2	● 直接工事			
147	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	147	体育館	2	アリーナ	体育館等			GHP	その他	1			R2	R 2	● 直接工事			
148	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	148	体育館	2	アリーナ	体育館等			GHP	その他	1			R2	R 2	● 直接工事			
149	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	149	体育館	2	アリーナ	体育館等			GHP	その他	1			R2	R 2	● 直接工事			
150	済	高校	10440	大阪府立狭山高等学校	狭山	44	150	体育館	2	アリーナ	体育館等			GHP	その他	1			R2	R 2	● 直接工事			

令和7年度 空調設備調査票

設置対象教室

非表示

変更

変更

変更

変更

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用日数	1日あたりの使用時間	備品の有無（有/無）	備考
1	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	1	30	1	農機具整備準備室	特別教室等		86									2日	1時間以上4時間未満	無	
2	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	2	30	1	男子更衣室	管理諸室		40									5日	1時間以上4時間未満	無	
3	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	3	30	1	技師室	管理諸室		69	GHP	天吊り	2			(R 5)	(R 5)	▲ OSAS				
4	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	4	30	1	農産加工実習室	特別教室等		86.5									4日	1時間以上4時間未満	無	
5	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	5	30	1	製菓食品	特別教室等		51.9									4日	1時間以上4時間未満	無	
6	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	6	30	1	食品加工実習室	特別教室等		670.529									5日	4時間以上7時間未満	無	
7	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	7	30	1	大講義室	特別教室等		63.271									4日	1時間以上4時間未満	無	
8	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	8	30	1	熟成室	特別教室等		35	EHP	天吊り				(S 4 6)	(S 4 6)	● 直接工事				
9	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	9	30	1	農機具整備実習室	特別教室等		160									3日	4時間以上7時間未満	無	
10	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	10	30	1	女子更衣室	管理諸室		40									5日	1時間以上4時間未満	無	
11	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	11	30	1	職員室	管理諸室		87	GHP	天吊り	2			(R 5)	(R 5)	▲ OSAS				
12	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	12	38	1	多目的室②	特別教室等		108	EHP	天吊り	2			(H 2 7)	(H 2 7)	● 直接工事				
13	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	13	38	1	厨房室	管理諸室		70									5日	4時間以上7時間未満	無	
14	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	14	38	1	給食準備室	管理諸室		35									1日	1時間未満	無	
15	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	15	38	1	農場会議室	特別教室等		80									4日	1時間以上4時間未満	無	
16	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	16	38	1	農場クラブ室	特別教室等		40									5日	1時間以上4時間未満	無	
17	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	17	38	1	講義室	特別教室等		80									4日	1時間以上4時間未満	無	
18	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	18	38	1	食品化学実験室	特別教室等	有		EHP	壁掛け	1				R 4	□ その他				
19	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	19	38	1	第1応用 微生物実験室	特別教室等		122.5									4日	4時間以上7時間未満	無	北田 勝輝
20	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	20	38	1	応用微生物準備室	管理諸室		87.5									5日	7時間以上	有	北田 勝輝
21	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	21	38	1	第2応用 微生物実験室	特別教室等		122.5									4日	4時間以上7時間未満	無	北田 勝輝
22	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	22	38	1	多目的室①	特別教室等		108	EHP	天吊り	2			(H 2 7)	(H 2 7)	□ その他				
23	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	23	38	1	食堂	管理諸室		180									5日	1時間以上4時間未満	無	
24	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	24	38	1	販売所	管理諸室		61	EHP	壁掛け	1	日立	RAS-VL71D2(W)	(H 2 6)	(H 2 6)	◎ 備品及び消耗需要費				
25	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	25	38	1	小会議室	管理諸室		43	EHP	壁掛け	1			(H 1 5)	(H 1 5)	◎ 備品及び消耗需要費				
26	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	26	38	1	食品化学実験室	特別教室等	有	245	GHP	天吊り	2			(H 2 4)	(H 2 4)	● 直接工事	5日	4時間以上7時間未満	無	
27	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	27	38	1	食品化学準備室	管理諸室	有	52.5									5日	7時間以上	有	
28	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	28	38	1	天秤室	特別教室等		52.5									3日	1時間以上4時間未満	無	
29	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	29	38	1	食品化学実験室	特別教室等	有	122.5									4日	4時間以上7時間未満	無	
30	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	30	32	1	事務室	管理諸室		64	EHP	天吊り	1			R 5 (R 5)	(R 5)	▲ OSAS				
31	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	31	32	1	校長室	管理諸室		64	EHP	天吊り	1			R 5 (R 5)	(R 5)	▲ OSAS				
32	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	32	32	1	応接室	管理諸室		32	EHP	壁掛け	1			(H 1 5)	(H 1 5)	◎ 備品及び消耗需要費				
33	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	33	32	1	保健室	管理諸室		64	EHP	天吊り	1			(R 4)	(R 4)	● 直接工事				
34	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	34	32	1	相談室	特別教室等			EHP	壁掛け	1			(R 6)	(R 6)	◎ 備品及び消耗需要費				
35	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	35	32	1	技師室・警備員室	管理諸室		64	EHP	壁掛け	1			(H 2 6)	(H 2 6)	◎ 備品及び消耗需要費				
36	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	36	29	1	司書室	管理諸室		36	EHP	壁掛け	1			(R 2)	(R 2)	◎ 備品及び消耗需要費				
37	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	37	29	1	図書室	特別教室等		144	EHP	天吊り	2			(R 5)	(R 5)	▲ OSAS				
38	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	38	1	1	教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2			(R 5)	(R 5)	▲ OSAS				
39	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	39	1	1	教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2			(R 5)	(R 5)	▲ OSAS				
40	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	40	1	1	教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2			(R 5)	(R 5)	▲ OSAS				
41	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	41	30	2	園芸実習室	特別教室等		80	EHP	壁掛け	2			(R 4)	(R 4)	◎ 備品及び消耗需要費				
41	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	41-2	30	2	バイオ準備室	特別教室等		48									2日	1時間以上4時間未満	無	
42	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	42	30	2	園芸実習室（バイオ実験室）	特別教室等		80	GHP	天吊り	2			(H 2 5)	(H 2 5)	● 直接工事				
43	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	43	30	2	施設実習室（トラクション実習室）	特別教室等		32	GHP	天吊り	1			(H 2 5)	(H 2 5)	● 直接工事				
44	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	44	30	2	準備室 4	管理諸室		48									5日	4時間以上7時間未満	有	

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用品数	1日あたりの使用時間	備品の取替（有・無）	備考	
75	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	75	38	2	家庭科実習室B	特別教室等		70									2日	1時間以上4時間未満	無		
76	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	76	38	2	家庭科実習室A	特別教室等		70									2日	1時間以上4時間未満	無		
77	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	77	38	2	P科女子更衣室	管理諸室		105									5日	1時間未満	無		
78	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	78	38	2	P科女子更衣室	管理諸室		17.5									5日	1時間未満	無		
79	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	79	38	2	リアル生徒会	特別教室等		35									5日	1時間以上4時間未満	無		
80	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	80	38	2	（全）生徒会	特別教室等		35									5日	1時間以上4時間未満	無		
81	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	81	38	2	（定）記念ルーム	その他		35									1日	1時間未満	無		
82	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	82	38	2	理科講義室	特別教室等	有	128									1日	1時間未満	無		
83	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	83	38	2	生物準備室	管理諸室	有	60									5日	1時間以上4時間未満	有		
84	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	84	38	2	生物実験室	特別教室等	有	128									5日	1時間以上4時間未満	無		
85	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	85	32	2	会議室	管理諸室		128									5日	1時間以上4時間未満	無		
86	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	86	32	2	生活指導室	特別教室等		64									5日	7時間以上	有		
87	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	87	32	2	国政英準備室	管理諸室		64	EHP	天吊り	1	ダイキン		(H18)	(H18)	● 直接工事					
88	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	88	32	2	男子更衣室	管理諸室		64									5日	1時間以上4時間未満	無		
89	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	89	32	2	女子更衣室	管理諸室			EHP	壁掛け	1	日立	RAS-AJ25L	(R4)	(R4)	◎ 備品及び消耗需要費					
90	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	90	32	2	印刷室	管理諸室		32									5日	4時間以上7時間未満	無		
91	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	91	32	2	全日制職員室	管理諸室		128	GHP	天吊り	4			(R5)	(R5)	▲ OSAS					
92	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	92	32	2	放送室	管理諸室		32									2日	1時間未満	無		
93	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	93	32	2	進路指導室	特別教室等		96	GHP	天吊り	3			(R5)	(R5)	▲ OSAS					
94	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	94	29	2	同窓会館談話室	その他		36	EHP	床置き	1			(H9)	(H9)	■ 寄附採納					
95	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	95	29	2	同窓会館	その他		180	EHP	床置き	2			(H24)	(H24)	■ 寄附採納					
96	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	96	1	2	教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2			(R5)	(R5)	▲ OSAS					
97	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	97	1	2	教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2			(R5)	(R5)	▲ OSAS					
98	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	98	1	2	教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2			(R5)	(R5)	▲ OSAS					
99	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	99	38	3	作法室	特別教室等		70									1日	1時間以上4時間未満	無		
100	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	100	38	3	調理教室	特別教室等	有	140	GHP	天カセ	2	ダイキン	GHP-3-1	(H24)	(H24)	● 直接工事					
101	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	101	38	3	LL準備室	管理諸室		35									2日	1時間以上4時間未満	無		
102	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	102	38	3	LL教室	特別教室等		122.5									2日	1時間以上4時間未満	無		
103	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	103	38	3	音楽室	特別教室等		122	EHP	天吊り	2			(H15)	(H15)	● 直接工事					
104	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	104	38	3	楽器庫	管理諸室			EHP	天吊り	1						● 直接工事				
105	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	105	38	3	被服教室	特別教室等		122.5									3日	1時間以上4時間未満	無	道慶 英子	
106	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	106	38	3	被服準備室	管理諸室		35									1日	1時間未満	無	道慶 英子	
107	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	107	38	3	家庭科準備室	管理諸室		70									5日	7時間以上	有	道慶 英子	
108	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	108	38	3	多目的講義室	特別教室等		70	EHP	天吊り	2	ダイキン		(H28)	(H28)	● 直接工事					
109	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	109	38	3	社会科教室	特別教室等		105									2日	4時間以上7時間未満	無		
110	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	110	38	3	社会科準備室	管理諸室		35									2日	1時間以上4時間未満	無		
111	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	111	38	3	みのりホール控室	管理諸室		85	EHP	天吊り	1			(H27)	(H27)	● 直接工事					
112	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	112	32	3	みのりホール	特別教室等		240	EHP	天吊り	3			(H19)	(H19)	■ 寄附採納					
113	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	113	32	3	教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2			(R5)	(R5)	▲ OSAS					
114	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	114	32	3	教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2			(R5)	(R5)	▲ OSAS					
115	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	115	32	3	教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2			(R5)	(R5)	▲ OSAS					
116	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	116	32	3	教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2			(R5)	(R5)	▲ OSAS					
117	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	117	32	3	教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2			(R5)	(R5)	▲ OSAS					
118	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	118	32	3	教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2			(R5)	(R5)	▲ OSAS					
119	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	119	32	3	教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2			(R5)	(R5)	▲ OSAS					
120	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	120	32	3	教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2			(R5)	(R5)	▲ OSAS					
121	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	121	32	3	教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2			(R5)	(R5)	▲ OSAS					
122	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	122	44	1	生活実習室	管理諸室		10.36									1日	1時間未満	無	喜多村晴幸	
123	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	123	72	1	鶏舎管理室	特別教室等		8.5	EHP	壁掛け	1	ダイキン	F56YTEP-W	(R4)	R3	● 直接工事					
124	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	124	46	1	畜産管理室	管理諸室		38	EHP	天吊り	1	ダイキン		(R3)	(R3)	◎ 備品及び消耗需要費					
125	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	125	46	1	飼料作物実習室	特別教室等		112									1日	1時間未満	無		
126	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	126	47	1	肉豚舎	特別教室等											5日	4時間以上7時間未満	無		
127	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	127	46	1	畜産実習室	特別教室等			EHP	壁掛け	1	ダイキン	F56VTEP-W		H30	◎ 備品及び消耗需要費					
128	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	128	14	1	農器具庫	特別教室等											2日	1時間以上4時間未満	無		
129	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	129	9	1	資材倉庫	特別教室等											5日	1時間以上4時間未満	無		
130	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	130	17	1	濃厚飼料倉庫	特別教室等											5日	1時間以上4時間未満	無		
131	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	131	31	1	豚舎	特別教室等		188	GHP	天吊り	4	ダイキン	FGXHP71MA	H28 (H28)	(H28)	● 直接工事					
132	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	132	56	1	中小家畜舎	特別教室等			EHP	壁掛け	1	日立	RAS-AJ22K(W)		R3	◎ 備品及び消耗需要費					
133	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	133	13	1	豚舎	特別教室等			EHP	壁掛け	1	ダイキン	F22ZTES-W	(R5)	(R5)	◎ 備品及び消耗需要費					
134	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	134	8	1	家禽管理室	特別教室等		116.6578									5日	1時間以上4時間未満	無	喜多村晴幸	
135	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	135	10	1	粗飼料倉庫	特別教室等											1日	1時間未満	無		
136	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	136	71	1	水禽舎	特別教室等											5日	1時間以上4時間未満	無		
	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	136	71	1	育雛舎	特別教室等		27	EHP	天カセ	1	ダイキン	LRYP4F	(R4)	(R4)	● 直接工事					
	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	136	71	1	水禽管理室	管理諸室		33	EHP	天カセ	1	ダイキン	LRYP4F	(R4)	(R4)	● 直接工事					
	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	136	71	1	前室	管理諸室		41	EHP	天カセ	2	ダイキン	LRYP4F	(R4)	(R4)	● 直接工事					
	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	136	71	1	解体室	特別教室等		76	EHP	天カセ	3	ダイキン	RXYP560FA	(R4)	(R4)	● 直接工事					
	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	136	71	1	処理室	特別教室等		66	EHP	天カセ	1	ダイキン	RXYP450FA	(R4)	(R4)	● 直接工事					
	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	136	71	1	生体受入室	特別教室等		18	EHP	天カセ	1	ダイキン	LRYP4F	(R4)	(R4)	● 直接工事					
	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	136	71	1	食鳥処理管理室	管理諸室		33	EHP	天カセ	1	ダイキン	LRYP4F	(R4)	(R4)	● 直接工事					
137	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	137	58	1	堆肥舎	その他											5日	1時間以上4時間未満	無		
138	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	138	57	1	牛舎	特別教室等		275	EHP	天吊り	1	ダイ									

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用日数	1日あたりの使用時間	備品の定数（有/無）	備考
150	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	150	60	1	環境制御室	特別教室等		74	EHP	壁掛け	1			(R 3)	(R 3)	◎ 備品及び消耗需要費	4日	4時間以上7時間未満	有	
151	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	151	42	1	野菜実習室	特別教室等		74									6日	4時間以上7時間未満	無	1階にも使用している設備があるため、そこにも設置する必要がある。
	未	高校	10472	大阪府立農芸高等学校	農芸	62			2	作物実習室	特別教室等		96									4日	4時間以上7時間未満	無	3階にも使用している設備があるため、そこにも設置する必要がある。
152	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	152	39	1	体育館	体育館等		1018	GHP	天吊り	8	アイシン精機		R 5（R 6）	(R 6)	● 直接工事	6日	4時間以上7時間未満	有	
153	済	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	153	39	1	体育準備室	管理諸室		45	EHP	壁掛け	1	日立		(R 4)	(R 4)	◎ 備品及び消耗需要費	6日	7時間以上	有	
154	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	154	67	1	女子更衣室	管理諸室		43.725									5日	1時間以上4時間未満	無	
155	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	155	67	1	剣道場	体育館等		196.7625									6日	4時間以上7時間未満	無	
156	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	156	67	1	柔道場	体育館等		196.7625									5日	4時間以上7時間未満	無	
157	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62	157	67	1	男子更衣室	管理諸室		43.725									5日	1時間以上4時間未満	無	
157	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62			1	第2販売所	特別教室等		29									1日	1時間以上4時間未満	無	
151	未	高校	10471	大阪府立農芸高等学校	農芸	62			2	作物実習室	特別教室等		80									5日	4時間以上7時間未満	無	1 階が野菜実習室

学校に位置を

学校に位置を

学校に位置を

令和7年度 空調設備調査票

設置対象教室

非表示

変更

変更

変更

																						学校名		今宮工科																			
非表示																						変更		変更																			
項目						A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S	
No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1週あたりの使用回数	1日あたりの使用時間	器具の劣化（有/無）																			
1	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		1	40	1	生活指導室（全）	生徒指導室		64	EHP	天吊り	1	東芝	AIC-AP802H	H17	H17	● 直接工事																						
2	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		2	40	1	進路指導室（全）	進路指導室		64	EHP	天吊り	1	三菱	FDEZP805S	R1	R1	● 直接工事																						
3	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		3	40	1	進路指導室（全）	進路指導室		64	EHP	天吊り	1	ダイキン		R3	R3	▲ OSAS																						
4	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		4	40	1	校長室	校長室		64	EHP	天吊り	1	ダイキン		R3	R3	▲ OSAS																						
5	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		5	21-1	1	事務室	事務室		101.6	EHP	天吊り	2	三菱		H20	H20	● 直接工事																						
6	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		6	21-1	1	応接室	応接室		26.4	EHP	壁掛け	1	三菱	MSZ-SV368-W	H20	H20	● 直接工事																						
7	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		7	21-1	1	准校長室	准校長室		41.2	EHP	壁掛け	2	三菱	MPK-RP40KA	不明	不明	● 直接工事																						
8	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		8	21-1	1	保健室（全）	保健室		51.2	EHP	天吊り	1	三菱		H20	H20	● 直接工事																						
9	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		9	21-1	1	保健室（定）	保健室		51.2	EHP	天吊り	1	三菱		H20	H20	● 直接工事																						
10	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		10	21-1	1	相談室	相談室		41.2	EHP	壁掛け	1	日立	RAS-AJ40H 2 (W)	H16	H16	■ 寄附採納																						
11	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		11	21-1	1	展開教室（特活室）	その他特別教室		46.4	EHP	天吊り	1	ダイキン	FHP80FB	R6	R6	● 直接工事																						
12	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		12	19-1	1	司書室(全)	司書室		90	EHP	天吊り	1	ダイキン	FHP80AL	H26	H26	■ 寄附採納																						
13	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		13	19-1	1	司書室（定）	司書室		90	EHP	壁掛け	1	ダイキン	F40ETSP-W	H16	H16	◎ 備品及び消耗需要費																						
14	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		14	19-1	1	図書室	図書室		154.2	EHP	天吊り	2	ダイキン		R3	R3	▲ OSAS																						
15	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		15	19-1	1	自治会室	生徒会室		32	EHP	天吊り	1	東芝		H17	H17	● 直接工事																						
16	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		16	19-1	1	自治会室倉庫	倉庫		21.6			0						1日	1時間以上4時間未満	無																			
17	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		17	19-1	1	技師室	技能員・作業員室		91.9	EHP	天吊り	1	ダイキン	FHY P63C9	H11	H11	◎ 備品及び消耗需要費																						
18	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		18	19-1	1	会議室	会議室		124.8	EHP	床置き	2	三菱	PSA011M170C	R1	R1	■ 寄附採納																						
19	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		19	14	1	視聴覚教室	視聴覚室		180	EHP	天吊り	3	日立		H3	H3	● 直接工事																						
20	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		20	14	1	視聴覚教室	視聴覚室		180	EHP	天吊り	1	三菱	FDEVXP803G	H4	H4	● 直接工事																						
21	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		21	14	1	視聴覚教室	視聴覚室		180	GHP	床置き	2	東芝	THD-F112G3-N	H1	H1	◎ 備品及び消耗需要費																						
22	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		22	40	2	展開教室	展開教室・選択教室		64	EHP	天吊り	2	ダイキン		H3	H3	▲ OSAS																						
23	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		23	40	2	普通教室	普通教室		64	EHP	天吊り	2	ダイキン		H3	H3	▲ OSAS																						
24	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		24	40	2	普通教室	普通教室		64	EHP	天吊り	2	ダイキン		H3	H3	▲ OSAS																						
25	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		25	40	2	普通教室	普通教室		64	EHP	天吊り	2	ダイキン		H3	H3	▲ OSAS																						
26	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		26	21-1	2	普通教室	普通教室		64	EHP	天吊り	2	ダイキン		H3	H3	▲ OSAS																						
27	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		27	21-1	2	普通教室	普通教室		64	EHP	天吊り	2	ダイキン		H3	H3	▲ OSAS																						
28	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		28	21-1	2	普通教室	普通教室		64	EHP	天吊り	2	ダイキン		H3	H3	▲ OSAS																						
29	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		29	21-1	2	展開教室	展開教室・選択教室		64	EHP	天吊り	2	ダイキン		H3	H3	▲ OSAS																						
30	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		30	19-1	2	女子職員更衣室	更衣室		32.3			0						5日	1時間未満	無																			
31	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		31	19-1	2	職員室（全）	職員室		246.6	EHP	天吊り	3	ダイキン		H3	H3	▲ OSAS																						
32	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		32	19-1	2	進路指導室（定）	進路指導室		24.8			0						5日	1時間以上4時間未満	無																			
33	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		33	19-1	2	生活指導室（定）	生徒指導室		36	EHP	壁掛け	1	ダイキン	FHP80AL	H16	H16	◎ 備品及び消耗需要費																						
34	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		34	19-1	2	職員室（定）	定時制職員室		230.4	EHP	天吊り	2	ダイキン		H3	H3	▲ OSAS																						
35	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		35	14	2	資料室	資料室		18.8	EHP	壁掛け	1	三菱	SRK36TN-W	H24	H24	● 直接工事																						
36	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		36	14	2	保健室（定）	保健室		45	EHP	天吊り	1	三菱	FDEVXP1403G	H24	H24	● 直接工事																						
37	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		37	14	2	美術教室	美術教室		120	EHP	天吊り	2			R7	R7	● 直接工事																						
38	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		38	14	2	美術教室（準備室）	教科準備室		36			0						4日	1時間以上4時間未満	無																			
39	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		39	40	3	展開教室	展開教室・選択教室		64	EHP	天吊り	2	ダイキン		H3	H3	▲ OSAS																						
40	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		40	40	3	普通教室	普通教室		64	EHP	天吊り	2	ダイキン		H3	H3	▲ OSAS																						
41	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		41	40	3	普通教室	普通教室		64	EHP	天吊り	2	ダイキン		H3	H3	▲ OSAS																						
42	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		42	40	3	普通教室	普通教室		64	EHP	天吊り	2	ダイキン																										

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名(略称)	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積 (㎡)	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用台数	1日あたりの使用時間	職員の手数(人/時)
69	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		69	47	2	小教室	講義室・ゼミ室		32	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZWP9 0M	H18	H18	● 直接工事			
70	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		70	47	2	小教室	講義室・ゼミ室		11.2	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZWP36M	H18	H18	● 直接工事			
71	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		71	47	2	I T 教室	情報処理室		64	GHP	天カセ	2	ヤンマー		H18	H18	● 直接工事			
72	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		72	32	1	総合実習室	展開教室・選択教室		199.8	EHP	天吊り	2	ダイキン	SH100DA	H10	H10	□ その他			
73	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		73	32	1	総合実習室	展開教室・選択教室		199.8	EHP	天吊り	1	ダイキン	SH100DA	H29	H29	● 直接工事			
74	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		74	32	2	食物実習室	調理教室		122.7	EHP	天吊り	2	ダイキン	FH180DA	不明	不明	● 直接工事			
75	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		75	32	2	家庭科準備室	教科準備室		77.1	EHP	天吊り	1	日立	RPC-AP140K4	H24	H24	● 直接工事			
76	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		76	倉庫棟	1	部室	部室		52.2			0						7日	1時間以上4時間未満	無
77	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		77	倉庫棟	2	部室	部室		52.2			0						7日	1時間以上4時間未満	無
78	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		78	11	1	和室	和室・作法室		34.7	GHP	天カセ	1	日立	RC1ーGP80K1	H8	H8	■ 寄附採納			
79	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		79	11	1	資料室	資料室		92.2	GHP	天カセ	2	日立	RC1ーGP140K1	H8	H8	■ 寄附採納			
80	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		80	11	1	倉庫	倉庫		31.8			0						1日	1時間未満	無
81	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		81	11	1	倉庫	倉庫		35.3			0						1日	1時間未満	無
82	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		82	11	2	資料室	資料室		17.6	GHP	天吊り	1	ダイキン		H8	H8	■ 寄附採納			
83	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		83	11	2	会議室	会議室		18	GHP	天吊り	1	ダイキン	F H Y J50F	H8	H8	■ 寄附採納			
84	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		84	11	2	会議室	会議室		95.8	GHP	天吊り	2	日立	RPC-GP140K	H8	H8	◎ 備品及び消耗需要費			
85	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		85	23	1	剣道場	武道場		215			0						5日	1時間以上4時間未満	無
86	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		86	23	1	柔道場	武道場		296			0						6日	4時間以上7時間未満	無
87	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		87	23	1	女子更衣室(定)	更衣室		13			0						5日	4時間以上7時間未満	
88	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		88	23	1	厨房室(定)	厨房		144			0								無
89	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		89	23	1	食堂	食堂		273			0						5日	1時間以上4時間未満	無
90	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		90	23	1	厨房室(全)	厨房		78			0						6日	4時間以上7時間未満	無
91	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		91	23	1	女子更衣室(全)	更衣室		78			0						7日	4時間以上7時間未満	無
92	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		92	23	2	競技場	競技場		1080	GHP	天吊り	8	アイシン精機	AXHP140M	R2	R2	● 直接工事			
93	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		93	23	2	体育教官室(全)	体育教官室		37.6	EHP	天吊り	1	東芝	AIC-AP802H	不明	不明	● 直接工事			
94	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		94	23	2	体育教官室(定)	体育教官室		29.5			0						7日	4時間以上7時間未満	有
95	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		95	25	1	計画設備実習室(残響室1)	工業系実習室		24			0						1日	1時間以上4時間未満	無
96	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		96	25	1	計画設備実習室(残響室2)	工業系実習室		24			0						1日	1時間以上4時間未満	無
97	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		97	25	1	計画設備実習室(測定室)	工業系実習室		24			0						3日	1時間未満	無
98	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		98	25	1	計画設備実習室	工業系実習室		84	EHP	天吊り	2			R7	R7	◎ 備品及び消耗需要費			
99	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		99	25	1	測量実習室	工業系実習室		50.4			0						4日	1時間以上4時間未満	無
100	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		100	25	1	倉庫(部室)	倉庫		22.4			0						5日	1時間以上4時間未満	無
101	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		101	25	1	構造実習室	工業系実習室		63.8			0						1日	1時間以上4時間未満	無
102	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		102	25	1	精密実習室	工業系実習室		53.9	EHP	天カセ	1			H1	H1	● 直接工事			
103	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		103	25	1	材料試験実習室	工業系実習室		102.5	EHP	天吊り	1	三菱	PCZ-ERMP280B3	R6	R6	◎ 備品及び消耗需要費			
104	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		104	25	1	施行実習室	工業系実習室		135.3			0						5日	1時間以上4時間未満	無
105	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		105	25	1	木造実習室	工業系実習室		148.6	GHP	天カセ	4	アイシン精機	YZCP140MM	R4	R4	◎ 備品及び消耗需要費			
106	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		106	25	2	造形実習室	工業系実習室		103.5	EHP	天吊り	2	日立	RPC-GP112K 2	R4	R4	◎ 備品及び消耗需要費			
107	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		107	25	2	模型室実習室	工業系実習室		60.8	EHP	天吊り	2			R7	R7	◎ 備品及び消耗需要費			
108	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		108	25	2	A系情報処理実習室	情報処理室		60	EHP	天吊り	1	ダイキン		H1	H1	● 直接工事			
109	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		109	25	2	設計製図実習室1	製図室		156.4	EHP	天吊り	3	ダイキン	FHP80DJ	R2	R2	● 直接工事			
110	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		110	25	2	建築系職員室(全)	学科・学年別職員室		83.2	EHP	天吊り	2	ダイキン		R3	R3	▲ OSAS			
111	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		111	25	2	建築系職員室(定)	定時制職員室		42.2	EHP	天吊り	1	ダイキン		R3	R3	▲ OSAS			
112	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		112	25	2	設計製図実習室5	製図室		80	EHP	天吊り	2	日立	RPC-GP112K 2	R4	R4	◎ 備品及び消耗需要費			
113	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		113	25	2	設計製図実習室4	製図室		80	EHP	天吊り	2	日立	RPC-GP112K 2	R4	R4	◎ 備品及び消耗需要費			
114	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		114	25	2	設計資料室	資料室		40			0						1日	1時間未満	無
115	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		115	25	2	設計製図実習室2	製図室		105.2	GHP	天吊り	2	パナソニック		H27	H27	● 直接工事			
116	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		116	25	3	画像処理室(暗室1)	暗室		18	EHP	壁掛け	1	ダイキン		不明	不明	□ その他			
117	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		117	25	3	画像処理室(暗室2)	暗室		14	EHP	壁掛け	1	ダイキン		不明	不明	□ その他			
118	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		118	25	3	画像処理室	工業系実習室		88	EHP	天吊り	2	ダイキン	FHP112FA	R4	R4	◎ 備品及び消耗需要費			
119	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		119	25	3	高度情報処理室(A室)	情報処理室		122.1	GHP	天吊り	2	ヤンマー		H1	H1	● 直接工事			
120	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		120	25	3	デザイン室1	工芸教室		46	EHP	天吊り	1	ダイキン	SH56B	H1	H1	● 直接工事			
121	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		121	25	3	デザイン室1(暗室)	工芸教室		10	EHP	壁掛け	1	ダイキン		不明	不明	□ その他			
122	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		122	25	3	デザイン室1(暗室)	工芸教室		10	EHP	壁掛け	1	ダイキン		不明	不明	□ その他			
123	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		123	25	3	デザイン室1(暗室)	工芸教室		10	EHP	壁掛け	1	ダイキン		不明	不明	□ その他			
124	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		124	25	3	G系情報処理実習室	情報処理室		76	EHP	天吊り	1	ダイキン		H1	H1	● 直接工事			
125	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		125	25	3	G系情報処理実習室	情報処理室		76	EHP	天吊り	1	ダイキン	FHP160FB	R6	R6	◎ 備品及び消耗需要費			
126	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		126	25	3	工学系準備室	教科準備室		52.8	GHP	天吊り	1	ヤンマー		H1	H1	● 直接工事			
127	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		127	25	3	高度情報処理室(B室)	情報処理室		60	EHP	天吊り	1	ダイキン		R3	R3	▲ OSAS			
128	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		128	25	3	高度情報処理室(B室)	情報処理室		60	EHP	天吊り	1	ダイキン		R3	R3	▲ OSAS			
129	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		129	25	3	C A I 室	工業系実習室		153.8	EHP	天吊り	2	パナソニック	CS-P112T7B	R6	R6	● 直接工事			
130	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		129	25	3	C A I 室	情報処理室		153.8	EHP	天吊り	1	パナソニック		R7	R7	● 直接工事			
131	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		130	25	4	焼付室	工業系実習室		26.3			0						1日	1時間未満	無
132	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		131	25	4	研磨室	工業系実習室		20			0						1日	1時間未満	無
133	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		132	25	4	平板製版校正実習室	工業系実習室		55.3			0						1日	1時間以上4時間未満	無
134	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		133	25	4	平板印刷室	工業系実習室		88	GHP	天吊り	2			R7	R7	● 直接工事			
135	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		134	25	4	凸版印刷室	工業系実習室		78.4	GHP	天吊り	2			R7	R7	● 直接工事			
136	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		135	25	4	文字処理室	工業系実習室		109.7	EHP	天吊り	2			R7	R7	● 直接工事			
137	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		139	25	4	スタジオ室	その他特別教室		83.2	EHP	天吊り	2	ダイキン	SH100B	H1	H1	● 直接工事			
138	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		140	25	4	スタジオ室(暗室1)	暗室		15	EHP	壁掛け	1	ダイキン		不明	不明	□ その他			
139	未	高校	10948	大阪府立今																				

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名(略称)	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積 (㎡)	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用日数	1日あたりの使用時間	職員の数配 (有/無)
144	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		146	25	4	凹版実習室	工業系実習室		36.2			0						1日	1時間未満	無
145	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		147	25		凹版実習室(暗室a)	暗室		10	EHP	壁掛け	1	ダイキン		H1	H1	◎ 備品及び消耗需要費			
146	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		148	25	4	凹版実習室(暗室b)	暗室		5	EHP	壁掛け	1	ダイキン		H1	H1	◎ 備品及び消耗需要費			
147	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		149	25	5	E系機械工作室	工業系実習室		105.2			0						4日	1時間以上4時間未満	無
148	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		150	25	5	E系電気工作実習室	工業系実習室		80	EHP	天吊り	2	ダイキン	RPC-GP112K2	R4	R4	◎ 備品及び消耗需要費			
149	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		151	25	5	E科職員室(定)	定時制職員室		36	EHP	天吊り	1	ダイキン		R3	R3	▲ OSAS			
150	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		152	25	5	工業技術基礎室	学科・学年別職員室		44	EHP	天吊り	2	ダイキン		R3	R3	▲ OSAS			
151	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		153	25	5	デザイン室実習室2	工芸教室		156.4	GHP	天吊り	3	パナソニック		H27	H27	● 直接工事			
152	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		154	25	5	電気磁気実習室	工業系実習室		156.4	GHP	天吊り	3	パナソニック	S-G140TS1	H27	H27	● 直接工事			
153	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		155	25	5	電気磁気実習室(準備室)	教科準備室		40			0						6日	1時間以上4時間未満	無
154	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		156	25	5	E系職員室(全)	学科・学年別職員室		80	EHP	天吊り	2	ダイキン		R3	R3	▲ OSAS			
155	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		157	25	5	E系職員室(準備室)	学科・学年別職員室		40			0						5日	1時間以上4時間未満	有
156	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		158	25	5	E系情報処理室1	情報処理室		82.1	EHP	天吊り	2	ダイキン	SH71B	H1	H1	● 直接工事			
157	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		159	25	5	E系情報処理室2	情報処理室		40	EHP	天吊り	1	ダイキン		H1	H1	● 直接工事			
158	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		160	25	6	電気機器実習室	工業系実習室		189.2			0						4日	1時間以上4時間未満	無
159	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		161	25	6	E系電気工事実習室	工業系実習室		87.2			0						1日	1時間以上4時間未満	無
160	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		162	25	6	E系製図実習室	製図室		156.4	EHP	天吊り	3			R7	R7	◎ 備品及び消耗需要費			
161	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		163	25	6	電子実習室	工業系実習室		105.1	EHP	天吊り	2	ダイキン	FHP140DD	H29	H29	● 直接工事			
162	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		164	25	6	電子実習室(準備室)	工業系実習室		32			0						4日	1時間以上4時間未満	無
163	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		165	25	6	通信実習室	工業系実習室		64			0						3日	1時間以上4時間未満	無
164	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		166	25	6	照明実習室	工業系実習室		52.8			0						1日	1時間以上4時間未満	無
165	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		167	25	6	自動制御実習室2	工業系実習室		66.1	EHP	天吊り	1	ダイキン	FHP112DD	H29	H29	● 直接工事			
166	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		168	25	6	自動制御実習室(準備室)	工業系実習室		32			0						5日	4時間以上7時間未満	無
167	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		169	25	6	自動制御実習室1	工業系実習室		64	EHP	天吊り	1	ダイキン	FHP140DJ	R2	R2	● 直接工事			
168	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		170	41	1	内燃機関実習室	工業系実習室		70.7			0						1日	4時間以上7時間未満	無
169	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		171	41	1	手仕上実習室	工業系実習室		68			0						5日	4時間以上7時間未満	無
170	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		172	41	1	講義室1	講義室・ゼミ室		40	EHP	天吊り	1	三菱		R7	R7	■ 寄附採納			
171	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		173	41	1	講義室2	講義室・ゼミ室		40	EHP	壁掛け	1	日立	RPK-GP80K3	R2	R2	● 直接工事			
172	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		174	41	1	材料試験実習室	工業系実習室		105.2			0						1日	4時間以上7時間未満	無
173	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		175	41	2	分解組立実習室	工業系実習室		73.8			0						3日	4時間以上7時間未満	無
174	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		176	41	2	木工実習室	工芸教室		65.6			0						1日	1時間未満	無
175	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		177	41	2	M科職員室(定)	定時制職員室		40	EHP	天吊り	1	ダイキン		R3	R3	▲ OSAS			
176	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		178	41	2	冷凍実習室	工業系実習室		50.4			0						5日	4時間以上7時間未満	無
177	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		179	41	2	流体実習室	工業系実習室		63.2			0						5日	4時間以上7時間未満	無
178	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		180	41	3	製図実習室	製図室		142.5	GHP	天吊り	3	パナソニック	S-G140TS1	H27	H27	● 直接工事			
179	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		181	41	3	スケッチ室	その他特別教室		55.2			0						5日	4時間以上7時間未満	無
180	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		182	41	3	M系職員室(準備室)	学科・学年別職員室		37.6			0						5日	7時間以上	有
181	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		183	41	3	M系職員室(全)	学科・学年別職員室		112.8	EHP	天吊り	2	ダイキン		R3	R3	▲ OSAS			
182	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		184	41	4	制御実習室	工業系実習室		125.7	EHP	天吊り	2			R7	R7	◎ 備品及び消耗需要費			
183	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		185	41	4	計測実習室	工業系実習室		64			0						3日	4時間以上7時間未満	無
184	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		186	41	4	電気実習室1	工業系実習室		55.2			0						1日	4時間以上7時間未満	無
185	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		187	41	4	電気実習室2	工業系実習室		115.4			0						1日	4時間以上7時間未満	無
186	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		188	43	1	F A 実習室	工業系実習室		118			0						3日	4時間以上7時間未満	無
187	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		189	43	1	F A 講義室	講義室・ゼミ室		46.3	EHP	天吊り	1	ダイキン		H1	H1	● 直接工事			
188	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		190	43	1	恒温室	恒温室		29.5			0						3日	4時間以上7時間未満	
189	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		191	43	1	講義工作実習室	工業系実習室		30	EHP	天吊り	1	ダイキン	SH71B	H1	H1	● 直接工事			
190	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		192	43	1	実習室	工業系実習室		10	EHP	壁掛け	1			H1	H1	● 直接工事			
191	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		193	43	1	機械加工実習室	工業系実習室		770			0						5日	4時間以上7時間未満	無
192	済	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		194	43	1	講義室3	講義室・ゼミ室		44	EHP	壁掛け	1	日立	RAS-AJ56M2	R4	R4	● 直接工事			
193	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		195	43	1	工具室	工業系実習室		44			0						5日	4時間以上7時間未満	無
194	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		196	43	1	溶接実習室	工業系実習室	有	83.2			0						3日	4時間以上7時間未満	無
195	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		197	43	1	試験室	工業系実習室		32			0						3日	4時間以上7時間未満	無
196	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		198	43	1	鋳造実習室	工業系実習室	有	79.8			0						3日	4時間以上7時間未満	無
197	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		199	43	2	実習室	工業系実習室		30			0						2日	4時間以上7時間未満	無
198	未	高校	10948	大阪府立今宮工科高等学校	今宮工科		200	43	2	実習室	工業系実習室		30			0						2日	4時間以上7時間未満	無

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名(略称)	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積 (㎡)	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用回数	1日あたりの使用時間	機器の電圧 (有/無)
72	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	13	27	3	図書室	特別教室等		215	EHP	天吊形	1	東芝			R3	▲ OSAS			
73	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				図書室	室外機			EHP	室外機	2	東芝		S63		● 直接工事			
74	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	13	27	3	図書室	特別教室等		215	EHP	天吊形	2	東芝			S63	● 直接工事			
77	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				機械系職員室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP400FA	R3		▲ OSAS			
78	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	1	29	1	機械系職員室	管理諸室		183	EHP	天吊形	2	ダイキン			R3	▲ OSAS			
79	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				ロボット基礎	室外機			EHP	室外機	1	日立	RAS-GP80RSHJ2	R4		● 直接工事			
80	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	12	5	2	ロボット基礎	特別教室等		54	EHP	天吊形	1	日立			R4	● 直接工事			
81	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				化学準備室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZZP80BBT	H23		■ 寄附採納			
82	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	5	27	3	化学準備室	管理諸室		36	EHP	天吊形	1	ダイキン			H23	■ 寄附採納			
83	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				2年職員室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZZP80BBT	H23		■ 寄附採納			
84	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	28	5	3	2年職員室	管理諸室		36	EHP	天吊形	1	ダイキン			H23	■ 寄附採納			
85	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				普通科職員室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZZP140BA	H18		● 直接工事			
86	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	3	5	1	普通科職員室	管理諸室		72	EHP	天吊形	2	ダイキン			H18	● 直接工事			
87	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				電子実習室	室外機			EHP	室外機	1	日立	RAS-AP280SH2	H26		● 直接工事			
88	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	15	5	2	電子実習室	特別教室等		108	EHP	天吊形	1	日立			H26	● 直接工事			
89	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				生活指導部室	室外機			EHP	室外機	1	日立		H17		◎ 備品及び消耗需要費			
90	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	4	5	1	生活指導部室	管理諸室		36	EHP	天吊形	1	日立			H17	◎ 備品及び消耗需要費			
91	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				ソフト基礎入門実習室	室外機			GHP	室外機	1	ヤンマー	YNPP280G2N	H18		● 直接工事			
92	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	29	5	3	ソフト基礎入門実習室	特別教室等		144	GHP	天吊形	2	ヤンマー			H18	● 直接工事			
93	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				第1学年職員室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RYJ63L	H17		● 直接工事			
94	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	5	5	1	第1学年職員室	管理諸室		36	EHP	天吊形	1	ダイキン			H17	● 直接工事			
95	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				第2普通科職員室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZYP60HG	H18		● 直接工事			
96	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	6	5	1	第2普通科職員室	管理諸室		72	EHP	天吊形	2	ダイキン			H18	● 直接工事			
97	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				物理化学準備室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZYP80KBT	H18		● 直接工事			
98	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	31	5	3	物理化学準備室	管理諸室		36	EHP	天吊形	1	ダイキン			H18	● 直接工事			
99	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				メカトロシーケンス実習室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP160BD	R3		▲ OSAS			
100	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	7	5	1	メカトロシーケンス実習室	普通教室		77	EHP	天吊形	1	ダイキン			R3	▲ OSAS			
101	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				電気科職員室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP400FA	R3		▲ OSAS			
102	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	18	5	2	電気科職員室	管理諸室		77	EHP	天吊形	2	ダイキン			R3	▲ OSAS			
103	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	32	5	3	メカトロニクス系職員室	管理諸室		77	EHP	天吊形	2	ダイキン			R3	□ その他			
104	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				情報処理Ⅱ実習室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン		H26		● 直接工事			
105	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	25	5	2	情報処理Ⅱ実習室	特別教室等		73	EHP	天吊形	1	ダイキン			H26	● 直接工事			
106	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				製図実習室B	室外機			EHP	室外機	2	日立	RAS-AP160SH1	H26		● 直接工事			
107	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	11	5	1	製図実習室B	特別教室等		146	EHP	天吊形	4	日立			H26	● 直接工事			
108	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				制御製作実習室	室外機			EHP	室外機	1	日立	RAS-AP224SH2	H26		● 直接工事			
109	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	36	5	3	制御製作実習室	特別教室等		73	EHP	天吊形	4	日立			H26	● 直接工事			
110	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				電気計測Ⅰ実習室	室外機			GHP	室外機	1	ヤンマー	YNPP140G1N	H18		● 直接工事			
111	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	24	5	2	電気計測Ⅰ実習室	特別教室等		73	GHP	天吊形	2	ヤンマー			H18	● 直接工事			
112	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				高度情報システム室	室外機			GHP	室外機	2	ダイキン	GYBP280DN	R3		▲ OSAS			
113	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	34	5	3	高度情報システム室	特別教室等		54	GHP	天吊形	4	ダイキン			R3	▲ OSAS			
114	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				CAD実習室	室外機			EHP	室外機	2	ダイキン	R125DB	H6		● 直接工事			
115	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	8	5	1	CAD実習室	特別教室等		144	EHP	天吊形	4	ダイキン			H6	● 直接工事			
116	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				3年職員室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン		H22		● 直接工事			
117	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	4	29	2	3年職員室	管理諸室		36.9	EHP	天吊形	1	ダイキン			H22	● 直接工事			
118	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				情報第1実習室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン		H4		◎ 備品及び消耗需要費			
119	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	3	29	2	情報第1実習室	特別教室等		142.2	EHP	天吊形	2	ダイキン			H4	◎ 備品及び消耗需要費			
120	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				進路指導室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン		H22		● 直接工事			
121	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	5	29	2	進路指導室	特別教室等		142.2	EHP	天吊形	2	ダイキン			H22	● 直接工事			
122	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				進路指導応接室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン		H22		● 直接工事			
123	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	6	29	2	進路指導応接室	管理諸室		36.9	EHP	天吊形	1	ダイキン			H22	● 直接工事			
124	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				放送室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン				■ 寄附採納			
125	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	8	29	3	放送室	管理諸室		22.2	EHP	壁掛形	1	ダイキン				■ 寄附採納			
126	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				視聴覚教室	室外機				室外機	3	ダイキン	TGJ91LA			■ 寄附採納			
127	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				視聴覚教室	室外機				室外機	3	ダイキン	RGYJ171LA			■ 寄附採納			
128	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	7	29	3	視聴覚教室	特別教室等		210		壁掛け	2	ダイキン				■ 寄附採納			
129	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	7	29	3	視聴覚教室	特別教室等				床置き	2					■ 寄附採納			
132	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	1	32	1	定時制教室B	普通教室		64	GHP	天吊形	2	アイシン			H18	□ その他			
133	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	2	32	1	定時制教室A	普通教室		64	GHP	天吊形	2	アイシン			H18	□ その他			
134	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	3	32	1	相談室	特別教室等		32	GHP	天吊形	1	アイシン			H18	□ その他			
135	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	4	32	1	保健室	管理諸室		32	GHP	天吊形	1	アイシン			H18	□ その他			
136	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				メカトロニクス系職員室	室外機			EHP	室外機	1	三菱	PU-P40SGA	H25		■ 寄附採納			
137	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	16	30	3	メカトロニクス系職員室	管理諸室		36	EHP	天吊形	1	三菱			H25	■ 寄附採納			
138	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				産業ロボット・制御Ⅱ実習室	室外機			EHP	室外機	1	日立	RAS-AP224SH2	H25		■ 寄附採納			
139	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	17	30	3	産業ロボット・制御Ⅱ実習室	特別教室等		144	EHP	天吊形	2	日立			H25	■ 寄附採納			
140	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				メカトロニクス系2年製図室	室外機			EHP	室外機	2	日立	RAS-AP224SH2	H26		● 直接工事			
141	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	20	30	3	メカトロニクス系2年製図室	特別教室等		144	EHP	天吊形	4	日立			H26	● 直接工事			
144	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				会議室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP400FA	R3		▲ OSAS			
145	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	5	23	2	会議室	管理諸室			EHP	天吊形	3	ダイキン			R3	▲ OSAS			
146	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				会議室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	R56NEV	H24		▲ OSAS			
147	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	5	23	2	会議室	管理諸室			EHP	天吊形	3	ダイキン			H24	▲ OSAS			
148	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				美術兼書道教室	室外機			EHP	室外機	3	ダイキン	RZYP140BB	H23		■ 寄附採納			</

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名(略称)	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積 (㎡)	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用台数	1日あたりの使用時間	騒音の電圧(有/無)
155	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	3	23	1	選択教室C	普通教室		34.9	EHP	天吊形	1	ダイキン			H24	■ 寄附採納			
156	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				選択E	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	R56NEV	H24	H24	■ 寄附採納			
157	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	7	23	2	選択E	普通教室			EHP	壁掛け	1	ダイキン			H24	■ 寄附採納			
160	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				放電加工室	室外機			EHP	室外機	1	シャープ	GU-713	H30		◎ 備品及び消耗需要費			
161	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	3	6	1	放電加工室	特別教室等		47	EHP	壁掛け	1	シャープ			H30	◎ 備品及び消耗需要費			
162	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				準備室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP80BBT	H30		◎ 備品及び消耗需要費			
163	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	8	6	2	準備室	その他		24.95	EHP	壁掛け	1	ダイキン			H30	◎ 備品及び消耗需要費			
166	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				自動車整備工場	室外機			EHP	室外機	2	日立	RAS-AP280SH3	H24		● 直接工事			
167	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	2	10	1	自動車整備工場	特別教室等		204	EHP	壁掛け	2	日立			H24	● 直接工事			
170	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				食堂	室外機			EHP	室外機	2	ダイキン	RZRP80BBT	H30		■ 寄附採納			
171	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	3	14	1	食堂	管理諸室		176	EHP	床置形	2	ダイキン			H30	■ 寄附採納			
172	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				体育場	室外機			GHP	室外機	2	アイシン	ABGP560F2ND	R5		● 直接工事			
173	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	4	14	1	体育場	体育館等		800	GHP	床置き	8	アイシン			R5	● 直接工事			
176	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				会議室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	PUZRP160HA10	H24		■ 寄附採納			
177	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	1	33	1	会議室	管理諸室			EHP	天吊り	1	ダイキン			H24	■ 寄附採納			
178	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				相談室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	PUZRP160HA10	H24		■ 寄附採納			
179	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	3	33	1	相談室	特別教室等			EHP	天吊り	1	ダイキン			H24	■ 寄附採納			
180	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				資料室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	PUZRP160HA10	H24		■ 寄附採納			
181	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	2	33	1	資料室	管理諸室			EHP	天吊り	1	ダイキン			H24	■ 寄附採納			
182	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				控室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	PUZRP160HA10	H24		■ 寄附採納			
183	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	4	33	1	控室	管理諸室			EHP	天吊り	1	ダイキン			H24	■ 寄附採納			
184	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				集会室	室外機			EHP	室外機	3	ダイキン	PUZRP160HA10	H24		■ 寄附採納			
185	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	5	33	2	集会室	管理諸室			EHP	天吊り	6	ダイキン			H24	■ 寄附採納			
188	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				メカトロニクス系電子製作	室外機			EHP	室外機	1			R4		■ 寄附採納			
189	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62			3	メカトロニクス系電子製作	特別教室等			EHP	壁掛け	1			R4	R4	■ 寄附採納			
192	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				木型実習室	室外機			EHP	室外機	1			R4		◎ 備品及び消耗需要費			
193	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62			1	木型実習室	特別教室等			EHP	壁掛け	1			R4		◎ 備品及び消耗需要費			
196	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				物理実験室	室外機													
197	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	2	5	1	物理実験室	特別教室等		108									5日	4時間以上7時間未満	無
198	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				電気応用実習室	室外機													
199	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	20	2	2	電気応用実習室	特別教室等		72									5日	4時間以上7時間未満	無
200	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				自動制御実習室	室外機													
201	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	22	2	2	自動制御実習室	特別教室等		72									5日	4時間以上7時間未満	無
202	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				化学実験室	特別教室等													
203	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	26	5	3	化学実験室	特別教室等		108									5日	4時間以上7時間未満	無
204	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				制御Ⅰ実習室	室外機													
205	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62	35	5	3	制御Ⅰ実習室	特別教室等		73									5日	4時間以上7時間未満	無
208	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				メカトロ実習室	室外機													
209	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62			1	メカトロ実習室	特別教室等		72									5日	4時間以上7時間未満	無
210	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62				電気磁器Ⅱ実習室	室外機													
211	済	高校	10952	大阪府立藤井寺工科高等学校	藤井寺工科	62			2	電気磁器Ⅱ実習室	特別教室等		72									5日	4時間以上7時間未満	無

非表示

学校名	住吉
-----	----

項目

變更

變更

变更

2

1

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用台数	1日あたりの使用時間	職員の手配（有/無）
69	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	69	4-2	3	数学準備室	管理諸室	有	64	GHP	天吊り	2	ヤンマー		H16(H16)	H16(H16)	■ 寄附採納			
70	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	70	4-2	3	司書室	管理諸室	有		EHP	壁掛け	1	三菱		H16(H16)	H16(H16)	◎ 備品及び消耗品要費			
71	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	71	4-1	3	図書室	特別教室等		252	EHP	天吊り	3	ダイキン		H25(H25)	H25(H25)	● 直接工事			
72	未	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	72	4-1	3	書庫	管理諸室		40									1日	1時間未満	無
73	未	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	73	4-1	3	自治会室	特別教室等		80									5日	1時間以上4時間未満	無
74	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	74	4-1	3	1-1教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック		R5(R5)	R5(R5)	▲ OSAS			
75	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	75	4-1	3	1-2教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック		R5(R5)	R5(R5)	▲ OSAS			
76	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	76	4-1	3	1-3教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック		R5(R5)	R5(R5)	▲ OSAS			
77	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	77	4-1	3	1-4教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック		R5(R5)	R5(R5)	▲ OSAS			
78	未	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	78	4-1	3	家庭科総合B	特別教室等		57									5日	1時間以上4時間未満	無
79	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	79	3-1	3	S3西 講義室	特別教室等		64	GHP	天吊り	2	パナソニック		R5(R5)	R5(R5)	▲ OSAS			
80	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	80	3-1	3	2-4教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック		R5(R5)	R5(R5)	▲ OSAS			
81	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	81	3-1	3	2-3教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック		R5(R5)	R5(R5)	▲ OSAS			
82	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	82	3-1	3	2-2教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック		R5(R5)	R5(R5)	▲ OSAS			
83	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	83	3-1	3	2-1教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック		R5(R5)	R5(R5)	▲ OSAS			
84	未	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	84	6-2	3	ギャラリー	体育館等		214									5日	1時間以上4時間未満	無
85	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	85	11	4	4階LAN教室	特別教室等		120	GHP	天吊り	3	パナソニック		R5(R5)	R5(R5)	▲ OSAS			
86	未	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	86	11	4	情報準備室	管理諸室		50									5日	7時間以上	有
87	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	87	4-2	4	地学教室	特別教室等	有	120	EHP	天吊り	2	ダイキン		R7(R7)	R7(R7)	● 直接工事			
88	未	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	88	4-1	4	地学準備室	管理諸室		80									5日	7時間以上	有
89	未	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	89	4-1	4	必修クラブ室	特別教室等		80									5日	1時間以上4時間未満	無
90	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	90	4-1	4	音楽教室	特別教室等		120	EHP	天吊り	2	ダイキン		H25(H25)	H25(H25)	● 直接工事			
91	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	91	4-1	4	1-5教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック		R5(R5)	R5(R5)	▲ OSAS			
92	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	92	4-1	4	1-6教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック		R5(R5)	R5(R5)	▲ OSAS			
93	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	93	4-1	4	1-7教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック		R5(R5)	R5(R5)	▲ OSAS			
94	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	94	4-1	4	1-8教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック		R5(R5)	R5(R5)	▲ OSAS			
95	未	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	95	4-1	4	楽器庫	管理諸室		11									5日	1時間以上4時間未満	無
96	未	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	96	4-1	4	音楽準備室	管理諸室		61									5日	7時間以上	有
97	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	97	3-1	4	S4西 講義室	特別教室等		64	GHP	天吊り	2	パナソニック		R5(R5)	R5(R5)	▲ OSAS			
98	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	98	3-1	4	2-8教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック		R5(R5)	R5(R5)	▲ OSAS			
99	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	99	3-1	4	2-7教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック		R5(R5)	R5(R5)	▲ OSAS			
100	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	100	3-1	4	2-6教室	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック		R5(R5)	R5(R5)	▲ OSAS			
101	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	101	3-1	4	2-5教室	特別教室等		64	GHP	天吊り	2	パナソニック		R5(R5)	R5(R5)	▲ OSAS			
102	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	102	15	1	事務室	管理諸室		23.5	EHP	壁掛け	1	日立		H22(H22)	H22(H22)	■ 寄附採納			
103	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	103	15	1	自習室	特別教室等		45.1	EHP	天カセ	2	日立		H22(H22)	H22(H22)	■ 寄附採納			
104	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	104	15	1	多目的ホール	特別教室等		177.2	EHP	天カセ	6	日立		H22(H22)	H22(H22)	■ 寄附採納			
105	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	105	15	2	給湯室	管理諸室		12.1	EHP	壁掛け	1	日立		H22(H22)	H22(H22)	■ 寄附採納			
106	済	高校	10354	大阪府立住吉高等学校	住吉	49	106	15	2	同窓会室	その他		97.3	EHP	天カセ	2	日立		H22(H22)	H22(H22)	■ 寄附採納			

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 （台）	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段		1日あたりの使用日数	1日あたりの使用時間	職員の手配（有/無）
163	未	高校	10427	大阪府立生野高等学校	生野	56	84	2	1	化学準備室	特別教室等		96										5日	7時間以上	有
164	未	高校	10427	大阪府立生野高等学校	生野	56	85	2	3	物理実験室	特別教室等		126										1日	1時間以上4時間未満	無
165	未	高校	10427	大阪府立生野高等学校	生野	56	86	2	1	作法室	その他		65										3日	1時間以上4時間未満	無
166	未	高校	10427	大阪府立生野高等学校	生野	56	87	9	1	剣道場	体育館等		251										6日	1時間以上4時間未満	無
167	未	高校	10427	大阪府立生野高等学校	生野	56	88	9	1	柔道場	体育館等		220										4日	1時間以上4時間未満	無
168	未	高校	10427	大阪府立生野高等学校	生野	56	89	2	2	生物実験室	特別教室等		126										2日	1時間以上4時間未満	無
169	未	高校	10427	大阪府立生野高等学校	生野	56	90	2	2	生物準備室	管理諸室		96										5日	7時間以上	有

令和7年度 空調設備調査票

設置対象教室

非表示

変更

変更

変更

																						学校名		港南造形																			
非表示																						変更		変更		変更																	
項目						A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S	
No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名 (略称)	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積 (㎡)	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用台数	1日あたりの使用時間	職員の数 (名/機)																			
1	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	1	9	1	会議室	管理諸室		162	EHP	天吊型	4	ダイキン		H30	H30	● 直接工事																						
2	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	2	9	1	技師室	管理諸室		68	EHP	壁掛	2	日立、サンヨー		H15・R2	H15・R2	◎ 備品及び消耗需要費																						
3	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	3	9	1	進路指導室	特別教室等		68	EHP	天吊型	1	三菱		H28	H28	● 直接工事																						
4	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	4	1	1	応接室	管理諸室		41	EHP	壁掛	1	日立		H30	H30	● 直接工事																						
5	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	5	1	1	カウンセリング室	特別教室等		41	EHP	壁掛	1	ダイキン		R5	R5	◎ 備品及び消耗需要費																						
6	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	6	1	1	ガイダンスギャラリー	管理諸室		122	EHP	天吊型	2	日立		H30	H30	● 直接工事																						
7	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	7	1	1	保健室	管理諸室		101	EHP	天吊型	2	三菱		H28	H28	● 直接工事																						
8	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	8	1	1	校長室	管理諸室		68	EHP	天吊型	1	三菱		H28	H28	● 直接工事																						
9	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	9	1	1	事務室	管理諸室		68	EHP	天吊型	1	ダイキン		H25	H25	● 直接工事																						
10	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	10	2	1	モデリング教室	特別教室等		123	EHP	天吊型	3	日立		R2	R2	■ 寄附採納																						
11	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	11	2	1	クラフト教室	特別教室等		176	EHP	天吊型	4	ダイキン		R2・R3	R2・R3	● 直接工事																						
12	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	12	2	1	ガラス教室	特別教室等		132	EHP	天吊型	4	ダイキン		H4	H4	● 直接工事																						
13	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	14	2	1	陶芸Ⅰ教室	特別教室等		202	EHP	天吊型	4	ダイキン		H26	H26	● 直接工事																						
14	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	14	5	1	食堂	管理諸室		231	EHP	床置	3	三菱		H30	H30	■ 寄附採納																						
15	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	15	8	1	金属加工準備室	管理諸室		30	GHP	天井埋込型	1	ヤンマー		H15	H15	● 直接工事																						
16	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	16	8	1	金属加工教室	特別教室等		98	GHP	天井埋込型	2	ヤンマー		H15	H15	● 直接工事																						
17	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	17	8	1	木材加工準備室	管理諸室		30	GHP	天井埋込型	1	ヤンマー		H15	H15	● 直接工事																						
18	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	18	8	1	木材加工教室	特別教室等		98	GHP	天井埋込型	2	ヤンマー		H15	H15	● 直接工事																						
19	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	19	8	1	デッサン教室	特別教室等		226	GHP	ダクト	1	ヤンマー		H15	H15	● 直接工事																						
20	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	20	9	2	印刷室	管理諸室		20	EHP	壁掛型	1	三菱		H28	H28	● 直接工事																						
21	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	21	9	2	職員室	管理諸室		203	EHP	天吊型	4	ダイキン				▲ OSAS																						
22	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	22	9	2	国語科・英語科準備室	管理諸室		68	EHP	天吊型	1	三菱		H28	H28	● 直接工事																						
23	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	23	9	2	実習教室西B	特別教室等		68	EHP	天吊型	1	三菱		H28	H28	● 直接工事																						
24	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	24	9	2	実習教室西A	特別教室等		68	EHP	天吊型	1	三菱		H28	H28	● 直接工事																						
25	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	25	1	2	L A N教室	特別教室等		122	EHP	天吊型	2	三菱		H28	H28	● 直接工事																						
26	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	26	1	2	展開教室	特別教室等		68	EHP	天吊型	1	三菱		H28	H28	● 直接工事																						
27	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	27	1	2	作品保管室・PTA控室	管理諸室		68	EHP	天吊型	1	三菱		H28	H28	● 直接工事																						
28	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	28	1	2	実習教室東B	特別教室等		68	EHP	天吊型	1	ダイキン		H28	H28	● 直接工事																						
29	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	29	1	2	実習教室東A	特別教室等		68	EHP	天吊型	1	ダイキン		H4・H27	H4・H27	● 直接工事																						
30	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	30	2	2	日本画教室	特別教室等		176	GHP	天吊型	4	ヤンマー		H14	H14	● 直接工事																						
31	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	31	2	2	染織教室Ⅰ	特別教室等		76	EHP	天吊型	1	日立		H26	H26	● 直接工事																						
32	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	32	2	2	染織教室Ⅱ	特別教室等		126	EHP	天吊型	2	日立		H21・H26	H21・H26	● 直接工事																						
33	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	33	2	2	グラフィック教室	特別教室等		176	EHP	天吊型	4	ダイキン		H30	H30	● 直接工事																						
34	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	4	2	2	ビジュアル教室	特別教室等		132	EHP	天吊型	4	ダイキン		H4	H4	● 直接工事																						
35	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	35	5	2	体育準備室	管理諸室		76	EHP	天吊型	1	ダイキン		H24	H24	◎ 備品及び消耗需要費																						
36	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	36	5	2	競技場	体育館等		1080	GHP	ダクト	1	ヤンマー		R1	R1	● 直接工事																						
37	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	37	8	2	立体デザイン準備室	管理諸室		30	GHP	天井埋込型	1	ヤンマー		H15	H15	● 直接工事																						
38	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	38	8	2	立体デザイン教室	特別教室等		111	GHP	天井埋込型	2	ヤンマー		H15	H15	● 直接工事																						
39	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	39	8	2	平面デザイン準備室	管理諸室		30	GHP	天井埋込型	1	ヤンマー		H15	H15	● 直接工事																						
40	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	40	8	2	平面デザイン教室	特別教室等		112	GHP	天井埋込型	2	ヤンマー		H15	H15	● 直接工事																						
41	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	41	8	2	デザイン演習教室	特別教室等		196	GHP	ダクト	1	ヤンマー		H15	H15	● 直接工事																						
42	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	42	9	3	図書室	特別教室等		243	EHP	天吊型	3	三菱		H28	H28	● 直接工事																						
43	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	43	9	3	司書室	管理諸室		81	EHP	壁掛型	1	ダイキン		H16	H16	◎ 備品及び消耗需要費																						
44	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	44	9	3	3年5組	普通教室		68	EHP	天吊型	2	ダイキン				▲ OSAS																						
45	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	45	9	3	3年4組	普通教室		68	EHP	天吊型	2	ダイキン				▲ OSAS																						
46	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	46	9	3	3年3組	普通教室		68	EHP	天吊型	2	ダイキン				▲ OSAS																						
47	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	47	9	3	3年2組	普通教室		68	EHP	天吊型	2	ダイキン				▲ OSAS																						
48	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	48	1	3	3年1組	普通教室		68	EHP	天吊型	2	ダイキン				▲ OSAS																						
49	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	49	1	3	3年学年室	管理諸室		68	EHP	天吊型	2	ダイキン				▲ OSAS																						
50	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	50	1	3	実習教室ⅢB	特別教室等		68	EHP	天吊型	1	三菱		H28	H28	● 直接工事																						
51	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	51	1	3	実習教室ⅢA	特別教室等		68	EHP	天吊型	1	三菱		H28	H28	● 直接工事																						
52	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	52	2	3	洋画Ⅰ教室	特別教室等		132	EHP	床置型	3	日立		R5	R5	◎ 備品及び消耗需要費																						
53	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	53	2	3	洋画Ⅱ教室	特別教室等		176	EHP	床置型	3	日立		H30	H30	● 直接工事																						
54	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	54	2	3	洋画Ⅲ教室	特別教室等		101	GHP	天吊型	2	ヤンマー		H14	H14	● 直接工事																						
55	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	55	2	3	版画A室	特別教室等		101	GHP	天吊型	2	ヤンマー		H14	H14	● 直接工事																						
56	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	56	2	3	漆芸教室	特別教室等		176	EHP	天吊型	3	日立		H21	H21	● 直接工事																						
57	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	56	2	3	版画B教室	特別教室等		132	EHP	天吊型	4	ダイキン		H4	H4	● 直接工事																						
58	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	59	9	4	調理教室	特別教室等		122	EHP	天井埋込型	2	ダイキン		H26	H26	● 直接工事																						
59	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	59	9	4	家庭科B実習教室	特別教室等		68	EHP	天吊型	2	三菱		H28	H28	● 直接工事																						
60	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	60	9	4	2年5組	普通教室		68	EHP	天吊型	2	ダイキン				▲ OSAS																						
61	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	61	9	4	2年4組	普通教室		68	EHP	天吊型	2	ダイキン				▲ OSAS																						
62	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	62	9	4	2年学年室	管理諸室		68	EHP	天吊型	2	ダイキン				▲ OSAS																						
63	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	63	1	4	展開教室	特別教室等		68	EHP	天吊型	2	ダイキン				▲ OSAS																						
64	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	64	1	4	2年3組	普通教室		68	EHP	天吊型	2	ダイキン				▲ OSAS																						
65	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	65	1	4	2年2組	普通教室		68	EHP	天吊型	2	ダイキン				▲ OSAS																						
66	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	66	1	4	2年1組	普通教室		68	EHP	天吊型	2	ダイキン				▲ OSAS																						
67	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	67	9	5	視聴覚教室	特別教室等		243	EHP	天井埋込型	8	ダイキン		H25	H25	■ 寄附採納																						
68	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	68	9	5	展開教室西	特別教室等		68	EHP	天吊型	2	ダイキン				▲ OSAS																						

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用台数	1日あたりの使用時間	職員の手配（有/無）
69	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	69	9	5	1年5組	普通教室		68	EHP	天吊型	2	ダイキン				▲ OSAS			
70	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	70	9	5	1年4組	普通教室		68	EHP	天吊型	2	ダイキン				▲ OSAS			
71	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	71	9	5	1年学年室	管理諸室		68	EHP	天吊型	2	ダイキン				▲ OSAS			
72	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	72	1	5	C G教室	特別教室等		81	GHP	天吊型	3	アイシン精機		H15	H15	● 直接工事			
73	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	73	1	5	音楽教室	特別教室等		122	EHP	天吊型	2	三菱		H28	H28	● 直接工事			
74	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	74	1	5	展開教室 A	特別教室等		68	EHP	天吊型	2	ダイキン				▲ OSAS			
75	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	75	1	5	1年3組	普通教室		68	EHP	天吊型	2	ダイキン				▲ OSAS			
76	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	76	1	5	1年2組	普通教室		68	EHP	天吊型	2	ダイキン				▲ OSAS			
77	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	77	1	5	1年1組	普通教室		68	EHP	天吊型	2	ダイキン				▲ OSAS			
78	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	78	2	1	カービング教室	特別教室等		123									5日	4時間以上7時間未満	無
79	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	79	2	1	陶芸S教室	特別教室等		62									1日	1時間未満	無
80	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	80	5	1	柔道場	体育館等		208									2日	1時間未満	無
81	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	81	5	1	剣道場	体育館等		234									2日	1時間未満	無
82	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	82	9	2	社会科教室	特別教室等		122									1日	1時間以上4時間未満	無
83	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	83	1	2	物理教室	特別教室等		122									1日	1時間以上4時間未満	無
84	済	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	84	2	2	写真教室	特別教室等		110	EHP	天吊り	1	パナソニック		R6	R6	■ 寄附採納			
85	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	85	1	3	化学講義室	特別教室等		122									2日	1時間以上4時間未満	無
86	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	86	1	3	化学実験室	特別教室等		122									2日	1時間以上4時間未満	無
87	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	87	9	4	被服教室	特別教室等		162									2日	1時間以上4時間未満	無
88	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	88	1	4	生物講義室	特別教室等		122									2日	1時間以上4時間未満	無
89	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	89	1	4	生物実験室	特別教室等		122									1日	1時間以上4時間未満	無
90	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	90	9	1	生徒指導室	管理諸室		41									1日	1時間未満	無
91	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	91	9	1	生徒会室	特別教室等		41									1日	1時間未満	無
92	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	92	9	1	給品部	管理諸室		34									5日	4時間以上7時間未満	有
93	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	93	2	1	モデリング準備室	管理諸室		66									5日	4時間以上7時間未満	有
94	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	94	2	1	インテリア準備室	管理諸室		66									5日	4時間以上7時間未満	有
95	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	96	2	1	陶芸準備室	管理諸室		66									5日	4時間以上7時間未満	有
96	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	96	9	2	放送室	管理諸室		20									5日	1時間以上4時間未満	無
97	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	97	9	2	社会準備室	管理諸室		41									5日	4時間以上7時間未満	有
98	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	98	9	2	女子職員更衣室	管理諸室		34									5日	1時間未満	無
99	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	99	9	2	男子職員更衣室	管理諸室		34									5日	1時間未満	無
100	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	100	1	2	物理準備室	管理諸室		81									5日	4時間以上7時間未満	有
101	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	101	2	2	日本画準備室	管理諸室		66									5日	4時間以上7時間未満	有
102	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	102	2	2	グラフィック準備室	管理諸室		66									5日	4時間以上7時間未満	有
103	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	103	2	2	染織準備室	管理諸室		66									5日	4時間以上7時間未満	有
104	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	104	9	3	茶道室	特別教室等		68									1日	1時間未満	無
105	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	105	1	3	化学準備室	管理諸室		81									5日	4時間以上7時間未満	有
106	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	16	2	3	洋画準備室	管理諸室		66									5日	4時間以上7時間未満	有
107	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	107	2	3	版画準備室	管理諸室		66									5日	4時間以上7時間未満	有
108	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	108	2	3	洋画Ⅲ準備室	管理諸室		66									5日	4時間以上7時間未満	有
109	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	109	9	4	家庭科準備室	管理諸室		81									5日	4時間以上7時間未満	有
110	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	110	1	4	生物準備室	管理諸室		81									5日	4時間以上7時間未満	有
111	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	111	9	5	視聴覚準備室	管理諸室		32									1日	1時間未満	無
112	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	112	1	5	音楽準備室	管理諸室		45									1日	1時間未満	無
113	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	113	2	1	厨房	管理諸室		76									5日	4時間以上7時間未満	有
114	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	114	2	1	男子更衣室	管理諸室		33.75									5日	1時間未満	無
115	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	115	2	1	女子更衣室	管理諸室		33.75									5日	1時間未満	無
116	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	116	6	1	プール男子更衣室	管理諸室		30									5日	1時間未満	無
117	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	117	6	1	プール女子更衣室	管理諸室		30									5日	1時間未満	無
118	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	118	1	2	資料室	管理諸室		40.5									1日	1時間未満	無
119	未	高校	10490	大阪府立港南造形高等学校	港南造形	41	119	9	5	CG準備室	管理諸室		40									1日	1時間未満	無

令和7年度 空調設備調査票

設置対象教室

非表示

変更

変更

変更

																		学校名		西成					
非表示																		変更		変更		変更			
項目																		変更		変更		変更			
No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用回数	1日あたりの使用時間	職員の数（名/機）	
1	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	2	1・17	1	技師室	管理諸室		64	EHP	壁掛け	1	ダイキン			H26	●	直接工事			
4	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	4	1・17	1	相談室 A	特別教室等		32	EHP	天吊り	1	日立			R2	●	直接工事			
7	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	8	1・17	1	事務室	管理諸室		64	EHP	天吊り	1	ダイキン			H26	●	直接工事			
10	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	10	1・17	1	校長室	管理諸室		64	EHP	天吊り	1	ダイキン			H26	●	直接工事			
13	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	11	1・17	1	応接室	管理諸室		32	EHP	天吊り	1	三菱			S58	◎	備品及び消耗需要費			
16	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	14	1・17	1	図書室	特別教室等		96	EHP	天吊り	1	パナソニック			R4	●	直接工事			
19	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	15	1・17	1	多目的室D	特別教室等		32	EHP	天吊り	1	パナソニック			R4	●	直接工事			
22	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	21	1・17	1	多目的室 A	特別教室等		160	EHP	据置型	4	ダイキン			H28	■	寄附採納			
27	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	23	1・17	2	福祉実習室	特別教室等		64	GHP	天吊り	2	ダイキン			H27	●	直接工事			
28	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	44	1・17	3	入浴実習室	特別教室等		64	GHP	天吊り	2	ダイキン			H27	●	直接工事			
29	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50		1		GHP-1 2F福祉実習室 3F浴室実習室	室外機			GHP	室外機	1	ダイキン	GXYDP450AW	2015		●	直接工事			
31	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	27	1・17	2	福祉準備室	管理諸室		64	EHP	壁掛け	1	パナソニック			H25	◎	備品及び消耗需要費	5日	1時間以上4時間未満	無
33	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	24	1・17	2	福祉講義室	特別教室等		64	GHP	天吊り	2	パナソニック			R4	▲	OSAS			
34	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	28	1・17	2	選択 2 A	特別教室等		64	GHP	天吊り	2	パナソニック			R4	▲	OSAS			
35	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	29	1・17	2	普通教室 3－1	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック			R4	▲	OSAS			
36	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	30	1・17	2	普通教室 3－2	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック			R4	▲	OSAS			
37	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	49	1・17	3	普通教室 2－1	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック			R4	▲	OSAS			
38	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	50	1・17	3	普通教室 2－2	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック			R4	▲	OSAS			
39	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	51	1・17	3	普通教室 2－3	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック			R4	▲	OSAS			
40	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	68	1・17	4	普通教室 1－1	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック			R4	▲	OSAS			
41	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	69	1・17	4	普通教室 1－2	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック			R4	▲	OSAS			
42	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	70	1・17	4	普通教室 1－3	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック			R4	▲	OSAS			
43	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50		1		GHP-B	室外機			GHP	室外機	1	パナソニック	U-GH710U	2022		▲	OSAS			
44	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50		1		GHP-B'	室外機			GHP	室外機	1	パナソニック	U-GH850U	2022		▲	OSAS			
46	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	31	1・17	2	普通教室 3－3	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック			R4	▲	OSAS			
47	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	32	1・17	2	選択 2 B	特別教室等		64	GHP	天吊り	2	パナソニック			R4	▲	OSAS			
48	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	33	1・17	2	普通教室 3－4	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック			R4	▲	OSAS			
49	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	34	1・17	2	普通教室 3－5	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック			R4	▲	OSAS			
50	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	52	1・17	3	選択 3 B	特別教室等		64	GHP	天吊り	2	パナソニック			R4	▲	OSAS			
51	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	71	1・17	4	普通教室 1－4	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック			R4	▲	OSAS			
52	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	72	1・17	4	選択 4 M	特別教室等		64	GHP	天吊り	2	パナソニック			R4	▲	OSAS			
53	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	73	1・17	4	普通教室 1－5	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック			R4	▲	OSAS			
54	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	74	1・17	4	普通教室 1－6	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック			R4	▲	OSAS			
55	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	75	1・17	4	解推委	特別教室等		32	GHP	天吊り	1	パナソニック			R4	▲	OSAS			
56	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50		17		GHP-A	室外機			GHP	室外機	1	パナソニック	U-GH710U	2022		▲	OSAS			
57	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50		17		GHP-A'	室外機			GHP	室外機	1	パナソニック	U-GH850U	2022		▲	OSAS			
59	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	35	1・17	2	生徒指導教室	特別教室等		32	EHP	壁掛け	1				R2	●	直接工事			
62	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	38	1・17	2	ブレイルーム	特別教室等		32	EHP	壁掛け	1	パナソニック			H23	◎	備品及び消耗需要費			
65	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	41	1・17	2	ステップルーム	特別教室等		64	EHP	壁掛け	1	三菱			R1	●	直接工事			
66	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	41	1・17	2	ステップルーム	特別教室等		64	EHP	壁掛け	1	三菱			R2	●	直接工事			
70	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	53	1・17	3	普通教室 2－4	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック			R4	▲	OSAS			
71	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	54	1・17	3	普通教室 2－5	普通教室		64	GHP	天吊り	2	パナソニック								

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用日数	1日あたりの使用時間	職員の手数（有/無）
117	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50		9		体育館 北側系統	室外機			GHP	室外機	1	アイシン精機	B560F2	2021		● 直接工事			
118	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50		9		体育館 南側系統	室外機			GHP	室外機	1	アイシン精機	B560F2	2021		● 直接工事			
120	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	11	9	2	体育準備室	管理諸室		76	EHP	天吊り	1	日立			H19	■ 寄附採納			
123	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	1	10	1	男子更衣室	管理諸室		29									5日	1時間以上4時間未満	無
124	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	2	10	1	女子更衣室	管理諸室		29									5日	1時間以上4時間未満	無
125	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	1	12	1	工芸実習室	特別教室等		205.6									4日	1時間以上4時間未満	無
126	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	2	12	1	工芸準備室	管理諸室		42.8									4日	1時間以上4時間未満	無
127	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	1	11	1	食堂	管理諸室		236.28									5日	4時間以上7時間未満	無
128	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	2	11	1	厨房	管理諸室		73									5日	4時間以上7時間未満	無
129	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	3	11	1	食品庫	管理諸室		6.8									5日	4時間以上7時間未満	無
130	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	4	11	1	休憩室	管理諸室		6.7									5日	1時間未満	無
131	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	1	2・16	1	化学実験室	特別教室等		120									2日	1時間以上4時間未満	無
132	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	2	2・16	1	化学準備室	管理諸室		80									2日	1時間以上4時間未満	無
133	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	3	2・16	1	化学講義室	特別教室等		120									2日	1時間以上4時間未満	無
134	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	7	2・16	1	作法室	特別教室等		80									2日	1時間以上4時間未満	無
135	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	9	2・16	1	被服教室	特別教室等		120									1日	1時間以上4時間未満	無
136	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	10	2・16	1	家庭科準備室	管理諸室		80									3日	1時間以上4時間未満	無
137	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	11	2・16	1	調理教室	特別教室等	有	120									3日	1時間以上4時間未満	無
138	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	14	2・16	2	物理実験室	特別教室等		120									1日	1時間以上4時間未満	無
139	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	15	2・16	2	物理準備室	管理諸室		80									1日	1時間以上4時間未満	無
140	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	19	2・16	2	国語準備室	管理諸室		40									5日	1時間以上4時間未満	無
141	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	20	2・16	2	地域連携室	特別教室等		40	GHP	天吊り	1				R6	■ 寄附採納			
142	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	21	2・16	2	進路保障室	管理諸室		120	GHP	天吊り	2				R6	■ 寄附採納			
	済	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50				GHP	室外機			GHP	室外機	1			2024		■ 寄附採納			
143	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	22	2・16	2	書道準備室	管理諸室		40									5日	1時間以上4時間未満	無
144	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	24	2・16	2	美術準備室	管理諸室		80									4日	1時間以上4時間未満	無
145	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	28	2・16	3	生物実験室	特別教室等		120									5日	1時間以上4時間未満	無
146	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	29	2・16	3	生物準備室	管理諸室		80									5日	1時間以上4時間未満	無
147	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	30	2・16	3	生物講義室	特別教室等		120									5日	1時間以上4時間未満	無
148	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	33	2・16	3	女子休養室	管理諸室		32									5日	1時間未満	無
149	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	36	2・16	3	社会科準備室	管理諸室		80									5日	1時間以上4時間未満	無
150	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	37	2・16	3	教務ロッカー室	管理諸室		120									5日	1時間以上4時間未満	無
151	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	41	2・16	4	数学・情報・商業準備室	管理諸室		80									5日	1時間以上4時間未満	無
152	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	45	2・16	4	視聴覚教室	特別教室等		240									5日	1時間以上4時間未満	無
153	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	46	2・16	4	視聴覚準備室	管理諸室		20									5日	1時間以上4時間未満	無
154	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	47	2・16	4	音楽準備室	管理諸室		48									5日	1時間以上4時間未満	無
155	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	48	2・16	4	個人練習室	特別教室等		8									5日	1時間以上4時間未満	無
156	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	49	2・16	4	個人練習室	特別教室等		8									5日	1時間以上4時間未満	無
157	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	50	2・16	4	グループ練習室	特別教室等		16									5日	1時間以上4時間未満	無
158	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	54	2・16	4	倉庫	管理諸室													
159	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	9	1・17	1	付属室	管理諸室		32									5日	4時間以上7時間未満	無
160	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	16	1・17	1	男子休養室	管理諸室		32									5日	1時間未満	無
162	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	20	1・17	1	多目的室B	特別教室等		32									5日	1時間以上4時間未満	無
163	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	39	1・17	2	グリーンルーム 2 A	特別教室等		64									5日	1時間以上4時間未満	無
164	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	40	1・17	2	多目的C	特別教室等		64									5日	1時間以上4時間未満	無
165	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	43	1・17	3	家庭科総合実習室	特別教室等	有	64									5日	1時間以上4時間未満	無
166	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	47	1・17	3	英語準備室	管理諸室		32									5日	1時間以上4時間未満	無
167	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	48	1・17	3	選択 3 A	特別教室等		64									1日	1時間以上4時間未満	無
168	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	55	1・17	3	グリーンルーム 3 A	特別教室等		32									1日	1時間以上4時間未満	無
169	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	62	1・17	4	選択教室	特別教室等		64									1日	1時間以上4時間未満	無
170	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	63	1・17	4	グリーンルーム 4 A	特別教室等		32									1日	1時間以上4時間未満	無
171	未	高校	10351	大阪府立西成高等学校	西成	50	64	1・17	4	グリーンルーム 4 B	特別教室等		32							</				

令和7年度 空調設備調査票

設置対象教室

非表示

学校名	東住吉総合
-----	-------

項目		変更																				変更		変更	
No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名 (略称)	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積 (㎡)	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1区あたりの運用日数	1区あたりの運用時間	職員の定数 (有/無)	
1	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	1	22	1	被服実習室	特別教室等		110.4	GHP	天カセ	3			H23	H23	● 直接工事				
2	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	2	22	1	被服準備室	管理諸室		40.3									5日	7時間以上	有	
3	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	3	16	1	美術教室	特別教室等		128.4	EPS	天吊り	2			H23	H23	● 直接工事				
4	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	4	16	1	美術準備室	管理諸室		128.4									5日	7時間以上	有	
5	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	5	1	1	1 0 1 (3 - 1)	普通教室		64	GHP	天吊り	2			R4	R4	▲ OSAS				
6	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	6	1	1	1 0 2 (3 - 2)	普通教室		64	GHP	天吊り	2			R4	R4	▲ OSAS				
7	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	7	1	1	1 0 3 (3 - 3)	普通教室		64	GHP	天吊り	2			R4	R4	▲ OSAS				
8	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	8	1	1	1 0 4 (3 - 4)	普通教室		64	GHP	天吊り	2			R4	R4	▲ OSAS				
9	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	9	1	1	1 0 5 (3 - 5)	普通教室		64	GHP	天吊り	2			R4	R4	▲ OSAS				
10	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	10	1	1	1 0 6 (3 - 6)	普通教室		64	GHP	天吊り	2			R4	R4	▲ OSAS				
11	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	11	1	1	107	特別教室等		64	GHP	天吊り	2			R4	R4	▲ OSAS				
12	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	12	1	1	108	特別教室等		64.6	EPS	天吊り	2			H30	H30	● 直接工事				
13	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	13	24	1	進路指導室	特別教室等		64.9	GHP	天吊り	1			R4	R4	▲ OSAS				
14	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	14	24	1	進路資料室	特別教室等		32	EHP	天吊り	1			H21	H21	● 直接工事				
15	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	15	24	1	生徒指導室	特別教室等		64.3	EHP	天吊り	1			R5	R5	● 直接工事				
16	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	16	24	1	生徒指導室 (指導部屋)	特別教室等		64.3									5日	7時間以上	無	
17	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	17	6	1	工具室	管理諸室		50.5									1日	1時間未満	無	
18	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	18	6	1	機密工作実験室	特別教室等		60.3	EHP	天吊り	1			H6	H6	● 直接工事				
19	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	19	6	1	機械実習工場	特別教室等		737									5日	4時間以上7時間未満	無	
20	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	20	9	1	板金溶接実習室	特別教室等		136.7									4日	4時間以上7時間未満	無	
21	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	21	9	1	溶接室	特別教室等		136.7									4日	4時間以上7時間未満	無	
22	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	22	9	1	スタジオ	体育館等		136.8									5日	1時間以上4時間未満	無	
23	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	23	9	1	エントランス	その他		65									5日	1時間未満	無	
24	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	24	9	1	陽々ホール	体育館等		409.2									5日	4時間以上7時間未満	無	
25	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	25	9	1	設備計画室	特別教室等		126.1									4日	1時間以上4時間未満	無	
26	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	26	9	1	管工事室	特別教室等		136.7									3日	1時間以上4時間未満	無	
27	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	27	9	1	自動車整備室	特別教室等		136.8									3日	1時間以上4時間未満	無	
28	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	28	21	1	配管実習室	特別教室等		65									1日	1時間未満	無	
29	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	29	25	1	職員休憩室	管理諸室		36									1日	1時間未満	無	
30	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	30	25	1	職員休憩室	管理諸室		36									1日	1時間未満	無	
31	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	31	25	1	材料実験室	特別教室等		108									1日	1時間以上4時間未満	無	
32	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	32	25	1	情報管理室	特別教室等		60.8	EPS	天吊り	1			H24	H24	● 直接工事				
33	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	33	25	1	印刷室	管理諸室		28.9									5日	1時間未満	無	
34	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	34	5	1	放送室	管理諸室		36									1日	1時間未満	無	
35	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	35	5	1	住環境準備室	管理諸室		36									5日	7時間以上	有	
36	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	36	5	1	空気調和設備室	その他		142									1日	1時間未満	無	
37	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	37	5	1	空調測定室	特別教室等		72	EPS	天吊り	1			H30	H30	■ 寄附採納				
38	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	38	5	1	男子更衣室	管理諸室		109.8									5日	1時間未満	無	
39	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	39	5	1	トレーニングルーム	体育館等		91									5日	1時間以上4時間未満	無	
40	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	40	5	1	住環境計画室	特別教室等		108	EPS	天吊り	2			R2	R2	■ 寄附採納				
41	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	41	5	1	計器準備室	管理諸室		36									1日	1時間未満	無	
42	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	42	5	1	音響室	特別教室等		72									1日	1時間未満	無	
43	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	43	5	1	ゼミ 1 - A	特別教室等		72	GPS	天吊り	2			R4	R4	▲ OSAS				
44	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	44	5	1	衛生設備室	特別教室等		144.6									2日	1時間以上4時間未満	無	
45	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	45	25	1	教務・3年次職員室	管理諸室		144.9	GPS	天吊り	3									

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用台数	1日あたりの使用時間	備品の状況（有/無）
71	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	71	24	2	中会議室	管理諸室		64.9	EPS	天吊り	1			H19	H19	● 直接工事			
72	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	72	24	2	2年次職員室	管理諸室		96	GPS	天吊り	2			R4	R4	▲ OSAS			
73	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	73	24	2	技師室	管理諸室		42.2	EPS	壁掛け	1			H16	H16	◎ 備品及び消耗需要費			
74	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	74	25	2	情報処理実習室	特別教室等		144.9	EPS	天吊り	3			H24	H24	● 直接工事			
75	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	75	25	2	社会科準備室	管理諸室		30									1日	1時間未満	無
76	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	76	25	2	トライルーム	特別教室等		109.8	GPS	天吊り	2			R4	R4	▲ OSAS			
77	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	77	5	2	ゼミ2－F	特別教室等		72	EPS	壁掛け	2			H25	H25	● 直接工事			
78	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	78	5	2	CAD室	特別教室等		180	EPS	天吊り	4			H24	H24	● 直接工事			
79	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	79	5	2	化学準備室	管理諸室		36									5日	1時間未満	無
80	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	80	5	2	化学実験室	特別教室等		109.8									5日	4時間以上7時間未満	無
81	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	81	5	2	ゼミ2－E	特別教室等		73.8	EPS	天吊り	1			不明	不明	● 直接工事			
82	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	82	5	2	総合実習室	管理諸室		72									1日	1時間未満	無
83	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	83	11	2	体育教官室	管理諸室		52.2	EPS	天吊り	1			R1	R1	◎ 備品及び消耗需要費			
84	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	84	11	2	アリーナ	体育館等		788.75	GPS	天吊り	8			R5	R5	● 直接工事			
85	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	85	5	2	生物実験室	特別教室等		108	EPS	壁掛け	2			R5	R5	■ 寄附採納			
86	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	86	5	2	生物準備室	管理諸室		36									1日	1時間未満	無
87	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	87	5	2	物理実験室横準備室	管理諸室		36									1日	1時間未満	無
88	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	88	5	2	物理実験室	特別教室等		144									5日	4時間以上7時間未満	無
89	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	89	5	2	物理準備室	管理諸室		72									5日	7時間以上	有
90	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	90	5	2	製図室	特別教室等		144	GPS	天吊り	3			H23	H23	● 直接工事			
91	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	91	5	2	保健室	管理諸室		72.6	GPS	天吊り	3			R4	R4	▲ OSAS			
92	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	92	25	2	ゼミ2－C	特別教室等		73.8	EPS	天吊り	2			H18	H18	● 直接工事			
93	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	93	25	2	ゼミ2－D	特別教室等		72	EPS	天吊り	2			H18	H18	● 直接工事			
94	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	94	25	2	高度情報処理室	特別教室等		141.9	EPS	天カセ	4			H10	H10	◎ 備品及び消耗需要費			
95	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	95	6	2	変電室	その他		41.5									1日	1時間未満	無
96	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	96	6	2	管理実習室	特別教室等		39.9									1日	1時間未満	無
97	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	97	6	2	レーザー加工実習室	特別教室等		50.5	EPS	天吊り	1			不明	不明	● 直接工事			
98	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	98	24	3	図書室	特別教室等		194	GPS	天吊り	3			R4	R4	▲ OSAS			
99	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	99	24	3	司書室	管理諸室		64	GPS	天吊り	1			R4	R4	▲ OSAS			
100	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	100	24	3	教育相談室	特別教室等		32	EPS	天吊り	1			H15	H15	● 直接工事			
101	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	101	24	3	小会議室	管理諸室		32	EPS	天吊り	1			H15	H15	● 直接工事			
102	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	102	1	3	1年次横準備室	管理諸室		32									5日	1時間未満	無
103	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	103	1	3	1年次職員室	管理諸室		64	EPS	天吊り	1			H15	H15	■ 寄附採納			
104	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	104	1	3	307	特別教室等		64	EPS	天吊り	2			H24	H24	● 直接工事			
105	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	105	1	3	3 0 6（1－6）	普通教室		64	GPS	天吊り	2			R4	R4	▲ OSAS			
106	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	106	1	3	3 0 5（1－5）	普通教室		64	GPS	天吊り	2			R4	R4	▲ OSAS			
107	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	107	1	3	3 0 4（1－4）	普通教室		64	GPS	天吊り	2			R4	R4	▲ OSAS			
108	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	108	1	3	3 0 3（1－3）	普通教室		64	GPS	天吊り	2			R4	R4	▲ OSAS			
109	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	109	1	3	3 0 2（1－2）	普通教室		64	GPS	天吊り	2			R4	R4	▲ OSAS			
110	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	110	1	3	3 0 1（1－1）	普通教室		64	GPS	天吊り	2			R4	R4	▲ OSAS			
111	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	111	16	3	レッスン室	特別教室等		55.84									5日	1時間未満	無
112	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	112	16	3	音楽準備室	管理諸室		29.76									5日	7時間以上	有
113	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	113	16	3	音楽教室	特別教室等		128.4	GPS	天吊り	2			H18	H18	● 直接工事			
114	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	114	16	3	電気工事実習室	特別教室等		108.9									5日	4時間以上7時間未満	無
115	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	115	16	3	電気工事横準備室	管理諸室		36									1日	1時間未満	無
116	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	116	16	3	電気工作実習室	特別教室等		108									1日	1時間未満	無
117	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	117	16	3	電気工作準備室	管理諸室		36									1日	1時間未満	無
118	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	118	5	3	電子工学室準備室	管理諸室		36									1日	1時間未満	無
119	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	119	5	3	電子工学室	特別教室等		72									5日	4時間以上7時間未満	無
120	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	120	5	3	国・算・数準備室	管理諸室		36									1日	1時間未満	無
121	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	121	5	3	電力実習室	特別教室等		72									1日	1時間未満	無
122	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	122	5	3	作法室	特別教室等		72									1日	1時間未満	無
123	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	123	5	3	電気応用室	特別教室等		72									2日	4時間以上7時間未満	無
124	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	124	5	3	電気応用準備室	管理諸室		37									1日	1時間未満	無
125	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	125	5	3	暗室	管理諸室		12.1									1日	1時間未満	無
126	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	126	5	3	視聴覚室	特別教室等		203.1									5日	4時間以上7時間未満	無
127	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	127	5	3	調整室	管理諸室		18.3									1日	1時間未満	無
128	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	128	5	3	スタジオ	特別教室等		18.3									1日	1時間未満	無
129	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	129	5	3	3－G横準備室	管理諸室		36									1日	1時間未満	無
130	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	130	5	3	ゼミ3－G	特別教室等		72	EPS	天吊り	2			H24	H24	● 直接工事			
131	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	131	5	3	電子工学室	特別教室等		108									5日	4時間以上7時間未満	無
132	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	132	5	3	電気計測横準備室	管理諸室		36									5日	7時間以上	無
133	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	133	5	3	電子計測室	特別教室等		108									5日	4時間以上7時間未満	無
134	済	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	134	5	3	ゼミ3－H	特別教室等		72.6	EPS	天吊り	2			H12	H12	◎ 備品及び消耗需要費			
135	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	135	25	3	電気機器室横準備室	管理諸室		36									1日	1時間未満	有
136	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	136	25	3	電気機器室	特別教室等		108									1日	1時間未満	無
137	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	137	25	3	自動制御室	特別教室等		108									5日	4時間以上7時間未満	無
138	未	高校	10935	大阪府立東住吉総合高等学校	東住吉総合	62	138	25	3	高圧電力室	特別教室等		36									1日	1時間未満	無

令和7年度 空調設備調査票

設置対象教室

																				学校名		大阪南視覚支援																			
																				変更		変更		変更																	
項目				A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S	
No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1歳までの使用回数	1歳ありの使用回数	職員の手配（有/無）																		
1	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	1	21	1	学習室	特別教室等		9.24	EHP	天力セ	1	三菱	PLFY-P22LMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
2	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	2	21	1	宿直室	管理諸室		11.2	EHP	天力セ	1	三菱	PLFY-P22LMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
3	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	3	21	1	男更衣室	管理諸室		7.7	EHP	天力セ	1	三菱	PLFY-P22LMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
4	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	4	21	1	女更衣室	管理諸室		7.7	EHP	天力セ	1	三菱	PLFY-P22LMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
5	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	5	21	1	指導員室	管理諸室		40.75	EHP	天力セ	2	三菱	PLFY-P36LMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
6	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	6	21	1	応接室	管理諸室		6.37	EHP	天力セ	1	三菱	PLFY-P28LMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
7	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	7	21	1	小会議室	管理諸室		9.54	EHP	天力セ	1	三菱	PLFY-P28LMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
8	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	8	21	1	多目的室	特別教室等		70.94	EHP	天力セ	3	三菱	PLFY-P56LMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
9	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	9	20	1	検収室	管理諸室		16.32	GHP	天力セ	1	ヤンマー	YZCP36MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
10	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	10	20	1	下処理室	管理諸室		32.32	GHP	天吊り	1	ヤンマー	YZHTP80M	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
11	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	11	20	1	調理室	管理諸室	有	36.46	GHP	天吊り	3	ヤンマー	YZHTP140M	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
12	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	12	20	1	栄養管理室	管理諸室		6.12	GHP	天力セ	1	ヤンマー	YZWP22M	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
13	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	13	20	1	事務室兼休憩室	管理諸室		17.43	GHP	天力セ	1	ヤンマー	YZWP28M	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
14	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	14	20	1	更衣室	管理諸室		5.7	GHP	天力セ	1	ヤンマー	YZWP22M	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
15	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	15	20	1	保健室	管理諸室		65.79	EHP	天力セ	3	三菱	PLFY-56BMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
16	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	16	20	1	校史資料室	管理諸室		9.78	GHP	天力セ	1	ヤンマー	YZWP22M	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
17	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	17	20	1	洗浄室	管理諸室		36.46	GHP	天吊り	1	ヤンマー	YZHTP140M	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
18	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	18	20	1	食堂	管理諸室		175.34	GHP	天力セ	5	ヤンマー	YZCP112MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
19	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	19	20	1	小学部普通教室 6	普通教室		28.24	GHP	天力セ	1	ヤンマー	YZCP45MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
20	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	20	20	1	小学部普通教室 5	普通教室		28.24	GHP	天力セ	1	ヤンマー	YZCP45MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
21	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	21	20	1	小学部普通教室 4	普通教室		28.24	GHP	天力セ	1	ヤンマー	YZCP45MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
22	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	22	22	1	水治室	特別教室等		16.5	GHP	天力セ	1	ヤンマー	YZCP36MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
23	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	23	22	1	電気治療室	特別教室等		30	GHP	天力セ	1	ヤンマー	YZCP71MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
24	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	24	22	1	臨床室 3	特別教室等		40.08	GHP	天力セ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
25	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	25	22	1	臨床室 2	特別教室等		54.36	GHP	天力セ	2	ヤンマー	PCP160KF	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
26	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	26	22	1	診察室	特別教室等		42.72	GHP	天力セ	2	ヤンマー	YZWP45M	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
27	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	27	22	1	臨床室 1	特別教室等		71.64	GHP	天力セ	3	ヤンマー	YZCP56MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
28	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	28	22	1	洗濯室	管理諸室		10.5	GHP	天力セ	1	ヤンマー	YZWP45M	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
29	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	29	22	1	待合室	管理諸室		34.87	GHP	天力セ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
30	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	30	22	1	基礎医学室	管理諸室		38.77	GHP	天力セ	2	ヤンマー	YZCP56MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
31	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	31	22	1	基礎医学室準備室	管理諸室		20.57	GHP	天力セ	1	ヤンマー	PCP160KF	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
32	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	32	22	1	カンファレンスルーム	管理諸室		42.79	GHP	天力セ	2	ヤンマー	YZCP71MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
33	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	33	22	1	教育支援室 1	特別教室等		28.46	GHP	天力セ	1	ヤンマー	YZCP80MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
34	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	34	22	1	教育支援室 2	特別教室等		42.85	GHP	天力セ	2	ヤンマー	YZWP56M	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
35	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	35	22	1	教育相談室	特別教室等		13	GHP	天力セ	1	ヤンマー	YZWP28M	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
36	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	36	22	1	技師室	管理諸室		20.76	GHP	天力セ	1	ヤンマー	YZCP45MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
37	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	37	22	1	諸室	管理諸室		27.23	GHP	天力セ	1	ヤンマー	YZCP56MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
38	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	38	22	1	事務室	管理諸室		68.76	EHP	天力セ	2	三菱	PLFY-P36BMG1	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
39	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	39	22	1	外部受付	管理諸室		6.71	EHP	壁掛け	1	三菱	PK-RP40KA9	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
40	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	40	22	1	応接室	管理諸室		15.6	GHP	天力セ	1	ヤンマー	YZCP45MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
41	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	41	22	1	幼稚部遊戯室	普通教室		58.71	GHP	天力セ	2	ヤンマー	PCP160KF	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
42	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	42	22	1	幼稚部普通教室 3	普通教室		31.1	GHP	天力セ	1	ヤンマー	YZCP71MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
43	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	43	22	1	幼稚部普通教室 2	普通教室		27.19	GHP	天力セ	1	ヤンマー	YZCP71MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
44	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	44	22	1	幼稚部普通教室 1	普通教室		28.24	GHP	天力セ	1	ヤンマー	YZCP71MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
45	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	45	22	1	准校長室	管理諸室		51.64	GHP	天力セ	2	ヤンマー	YZCP36MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
46	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	46	22	1	校長室	管理諸室		59.06	EHP	天力セ	2	三菱	PLFY-P28BMG1	平成27年度	平成27年度	● 直接工事																					
47	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	1	21	2	静養室	管理諸室		11.34	EHP	天力セ	1	三菱	PLFY-P22LMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
48	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	2	21	2	宿直室	管理諸室		11.96	EHP	天力セ	1	三菱	PLFY-P22LMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
49	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	3	21	2	舎室 9	その他		18	EHP	天力セ	1	三菱	PLFY-P28LMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
50	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	4	21	2	舎室 8	その他		18	EHP	天力セ	1	三菱	PLFY-P28LMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
51	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	5	21	2	舎室 7	その他		18	EHP	天力セ	1	三菱	PLFY-P28LMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
52	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	6	21	2	舎室 6	その他		12	EHP	天力セ	1	三菱	PLFY-P28LMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
53	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	7	21	2	舎室 5	その他		12	EHP	天力セ	1	三菱	PLFY-P28LMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
54	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	8	21	2	舎室 4	その他		12	EHP	天力セ	1	三菱	PLFY-P28LMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
55	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	9	21	2	舎室 3	その他		12	EHP	天力セ	1	三菱	PLFY-P28LMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
56	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	10	21	2	舎室 2	その他		12	EHP	天力セ	1	三菱	PLFY-P28LMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
57	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	11	20	2	舎室 1	その他		12	GHP	天力セ	1	三菱	PLFY-P22LMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
58	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	12	20	2	(幼少音楽)準備室	管理諸室		16.25	GHP	天力セ	1	ヤンマー	YZCP45MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
59	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	13	20	2	幼少音楽室	特別教室等		48.36	GHP	天力セ	2	ヤンマー	YZCP56MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
60	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	14	20	2	被服室	特別教室等		48.36	GHP	天力セ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
61	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	15	20	2	被服室準備室	管理諸室		12.18	GHP	天力セ	1	ヤンマー	YZWP22M	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
62	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	16	20	2	和室	特別教室等		14.4	GHP	天力セ	1	ヤンマー	YZWP28M	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
63	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	17	20	2	調理準備室	管理諸室		12.18	GHP	天力セ	1	ヤンマー	YZWP28M	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
64	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	18	20	2	調理室	特別教室等	有	48.36	GHP	天力セ	1	ヤンマー	YZCP90MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
65	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	19	20	2	小会議室	管理諸室		48.36	GHP	天力セ	2	ヤンマー	YZCP71MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					
66	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	20	20	2	2階多目的室	特別教室等		65.07	GHP	天力セ	3	ヤンマー	YZCP71MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事																					

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名(略称)	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積 (㎡)	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	2週あたりの使用台数	1日あたりの使用時間	観覧の台数(人/時)
68	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	22	20	2	小学習室 4	特別教室等		21.69	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZWP45M	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
69	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	23	20	2	小学習室 3	特別教室等		21.69	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZWP45M	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
70	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	24	20	2	小学習室 2	特別教室等		21.69	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZWP45M	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
71	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	25	20	2	小学習室 1	特別教室等		21.69	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZWP45M	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
72	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	26	20	2	小学部普通教室 3	普通教室		28.92	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP45MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
73	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	27	20	2	小学部普通教室 2	普通教室		28.92	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP45MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
74	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	28	20	2	小学部普通教室 1	普通教室		28.92	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP45MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
75	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	29	20	2	技術室	特別教室等		43.38	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP56MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
76	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	30	22	2	保護者控室	管理諸室		23.37	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP56MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
77	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	31	22	2	点字印刷室	管理諸室		42.36	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
78	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	32	22	2	理科準備・教材室	管理諸室		25.21	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP45MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
79	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	33	22	2	理科室	特別教室等		41.94	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP71MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
80	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	34	22	2	生徒会室	特別教室等		23.28	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP71MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
81	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	35	22	2	更衣・休憩室 1	管理諸室		41.37	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZWP45M	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
82	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	36	22	2	更衣・休憩室 2	管理諸室		40.45	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZWP45M	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
83	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	37	22	2	進路指導室	特別教室等		19.91	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP36MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
84	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	38	22	2	印刷室	管理諸室		41.94	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP71MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
85	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	39	22	2	美術・図工準備室/陶芸室	特別教室等		24.71	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP140MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
86	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	40	22	2	美術・図工室	特別教室等		44.06	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP112MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
87	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	41	22	2	職員室	管理諸室		420.18	GHP	天カセ	10	ヤンマー	YZCP80MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
88	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	1	21	3	静養室	管理諸室		11.34	EHP	天カセ	1	三菱	PLFY-P22LMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
89	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	2	21	3	宿直室	管理諸室		11.96	EHP	天カセ	1	三菱	PLFY-P22LMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
90	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	3	21	3	舎室 9	その他		18	EHP	天カセ	1	三菱	PKFY-P28BMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
91	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	4	21	3	舎室 8	その他		18	EHP	天カセ	1	三菱	PKFY-P28BMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
92	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	5	21	3	舎室 7	その他		18	EHP	天カセ	1	三菱	PKFY-P28BMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
93	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	6	21	3	舎室 6	その他		12	EHP	天カセ	1	三菱	PKFY-P28BMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
94	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	7	21	3	舎室 5	その他		12	EHP	天カセ	1	三菱	PKFY-P28BMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
95	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	8	21	3	舎室 4	その他		12	EHP	天カセ	1	三菱	PKFY-P28BMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
96	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	9	21	3	舎室 3	その他		12	EHP	天カセ	1	三菱	PKFY-P28BMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
97	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	10	21	3	舎室 2	その他		12	EHP	天カセ	1	三菱	PKFY-P28BMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
98	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	11	21	3	舎室 1	その他		12	EHP	天カセ	1	三菱	PKFY-P28BMG1	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
99	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	12	20	3	中高教材室	管理諸室		16.25	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP36MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
100	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	13	20	3	中高女子更衣室	管理諸室		24.18	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP90MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
101	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	14	20	3	3階多目的室	特別教室等		72.54	GHP	天カセ	3	ヤンマー	YZCP56MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
102	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	15	20	3	自立兼学習室 8	特別教室等		21.18	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP45MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
103	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	16	20	3	自立兼学習室 7	特別教室等		21.18	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP45MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
104	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	17	20	3	自立兼学習室 6	特別教室等		21.18	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP45MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
105	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	18	20	3	自立兼学習室 5	特別教室等		21.18	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP45MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
106	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	19	20	3	自立兼学習室 4	特別教室等		21.18	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP45MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
107	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	20	20	3	自立兼学習室 3	特別教室等		21.18	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP45MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
108	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	21	20	3	中普通教室 6	普通教室		42.36	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
109	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	22	20	3	中普通教室 5	普通教室		42.36	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
110	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	23	20	3	中普通教室 4	普通教室		42.36	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
111	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	24	20	3	中普通教室 3	普通教室		42.36	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
112	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	25	20	3	中普通教室 2	普通教室		42.36	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
113	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	26	20	3	中普通教室 1	普通教室		42.36	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
114	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	27	20	3	自立兼学習室 2	特別教室等		21.18	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP45MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
115	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	28	20	3	自立兼学習室 1	特別教室等		21.18	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP45MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
116	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	29	22	3	個人練習室	特別教室等		7.4	GHP	壁掛け	1	ヤンマー	YZWP22M	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
117	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	30	22	3	放送室 1	管理諸室		7.4	GHP	壁掛け	1	ヤンマー	YZWP22M	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
118	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	31	22	3	放送室 2	管理諸室		7.4	GHP	壁掛け	1	ヤンマー	YZWP22M	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
119	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	32	22	3	練習室	特別教室等		29.61	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP80MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
120	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	33	22	3	ピアノ室	特別教室等		28.44	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP56MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
121	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	34	22	3	声楽室	特別教室等		41.95	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
122	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	35	22	3	中高男子更衣室	管理諸室		23.27	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP80MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
123	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	36	22	3	中高音楽室	特別教室等		74.42	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP71MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
124	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	37	22	3	音楽準備室	管理諸室		19.89	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP45MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
125	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	38	22	3	対面朗読室	特別教室等		7.6	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZWP28M	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
126	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	39	22	3	図書室	特別教室等		131.09	GHP	天カセ	5	ヤンマー	YZCP36MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
127	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	40	22	3	LAN教室	特別教室等		49.42	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP56MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
128	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	41	22	3	IAN準備室	管理諸室		19.77	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP45MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
129	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	42	22	3	会議室兼視聴覚室	特別教室等		119.9	GHP	天カセ	6	ヤンマー	YZCP71MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
130	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	1	20	4	装具加工室	特別教室等		16.25	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP45MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
131	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	2	20	4	機能訓練室	特別教室等		145.08	GHP	天カセ	6	ヤンマー	YZCP36MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
132	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	3	20	4	ADL室	特別教室等		53.5	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
133	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	4	20	4	男子更衣室	管理諸室		24.18	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP90MC	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
134	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	5	20	4	理学教材室	管理諸室		42.36	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP36MC	平成25					

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名(略称)	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積 (㎡)	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	2週あたりの使用台数	1日あたりの使用時間	総員の定数(名/棟)
142	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	13	22	4	柔道整復科実技室	特別教室等		42.36	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
143	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	14	22	4	ギブス加工室	特別教室等		21.61	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP56MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
144	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	15	22	4	解剖学教室 1	特別教室等		42.36	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP56MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
145	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	16	22	4	解剖学準備室	管理諸室		20.76	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP56MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
146	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	17	22	4	解剖学教室 2	特別教室等		42.79	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP56MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
147	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	18	22	4	理療準備室	管理諸室		23.28	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP56MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
148	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	19	22	4	柔道整復科 2 年普通教室 1 1	普通教室		41.94	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP56MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
149	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	20	22	4	柔道整復科 3 年普通教室 1 2	普通教室		42.36	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP56MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
150	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	21	22	4	柔整科教材室	管理諸室		17.29	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP45MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
151	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	22	22	4	実技室 4	特別教室等		42.01	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
152	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	23	22	4	実技室 3	特別教室等		42.29	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
153	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	24	22	4	実技準備室	管理諸室		21.68	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP36MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
154	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	25	22	4	理療科教材室	管理諸室		36.14	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP56MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
155	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	26	22	4	実技室 2	特別教室等		47.88	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
156	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	27	22	4	実技室 1	特別教室等		48.36	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
157	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	28	22	4	保健理療科 1 年普通教室 4	普通教室		43.63	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
158	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	29	22	4	女子更衣室	管理諸室		25.5	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP71MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
159	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	30	22	4	理学療法科 3 年普通教室 3	普通教室		43.63	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
160	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	31	22	4	理学療法科 2 年普通教室 2	普通教室		45.26	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
161	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	32	22	4	理学療法科 1 年普通教室 1	普通教室		45.26	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
162	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	1	20	5	放送室	管理諸室		12.48	GHP	ダクト	1	三菱		平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
163	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	2	20	5	体育室	体育館等		589	GHP	床置き	6	ヤンマー	YZFVP280MA	平成30年度	平成30年度	● 直接工事			
164	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	3	20	5	体育準備室	管理諸室		27.18	GHP	天吊り	1	三菱	PL-RP50LA8	平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
165	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	4	22	5	球技室	体育館等		88	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP140MJ	平成30年度	平成30年度	● 直接工事			
166	済	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	5	22	5	柔道場	体育館等		124	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP160MJ	平成30年度	平成30年度	● 直接工事			
168	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(1)	21	1	女子トイレ	その他		8											
169	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(2)	21	1	男子トイレ	その他		8											
170	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(3)	21	1	トイレ	その他		4											
171	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(4)	20	1	厨房トイレ	その他		4											
172	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(5)	20	1	トイレ	その他		4											
173	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(6)	20	1	シャワー室	その他		4											
174	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(7)	20	1	男子トイレ	その他		6											
175	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(8)	20	1	女子トイレ	その他		6											
176	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(9)	20	1	運動場 男子トイレ	その他		6											
177	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(10)	20	1	運動場 女子トイレ	その他		6											
178	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(11)	22	1	男子トイレ	その他		6											
179	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(12)	22	1	女子トイレ	その他		6											
180	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(13)	22	1	多目的トイレ	その他		6											
181	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(14)	22	1	来客用男子トイレ	その他		6											
182	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(15)	22	1	来客用女子トイレ	その他		6											
183	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(16)	22	1	臨床外来男子トイレ	その他		9											
184	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(17)	22	1	臨床外来女子トイレ	その他		9											
185	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(18)	21	2	男子トイレ	その他		10											
186	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(19)	21	2	洗面洗濯室	管理諸室		10											
187	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(20)	21	2	脱衣室 (浴室に隣接)	管理諸室		8											
188	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(21)	20	2	洗濯室 (被服室に隣接)	管理諸室		4											
189	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(22)	20	2	トイレ	その他		4											
190	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(23)	20	2	シャワー室	その他		15											
191	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(24)	20	2	男子トイレ	その他		15											
192	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(25)	20	2	女子トイレ	その他		9											
193	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(26)	22	2	男子トイレ	その他		9											
194	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(27)	22	2	女子トイレ	その他		10											
195	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(28)	21	3	女子トイレ	その他		10											
196	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(29)	21	3	洗面洗濯室	管理諸室		10											
197	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(30)	21	3	脱衣室 (浴室に隣接)	管理諸室		8											
198	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(31)	20	3	トイレ	その他		4											
199	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(32)	20	3	シャワー室	その他		4											
200	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(33)	20	3	男子トイレ	その他		15											
201	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(34)	20	3	女子トイレ	その他		15											
202	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(35)	22	3	男子トイレ	その他		9											
203	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(36)	22	3	女子トイレ	その他		9											
204	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(37)	20	3	書庫 (図書室に隣接)	管理諸室		42											
205	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(38)	20	4	女子トイレ	その他		15											
206	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(39)	22	4	男子トイレ	その他		15											
207	未	支援	10494	大阪南視覚支援学校	大阪南視覚支援	(40)	22	4	女子トイレ	その他		9											

令和7年度 空調設備調査票

設置対象教室

非表示

学校名	生野聴覚支援
-----	--------

項目						A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	変更	変更	変更	変更	変更	変更
No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1台あたりの使用日数	1台あたりの使用時間	職員の実証（有/無）			
1	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	3	1	1	事務室	管理諸室		66.2	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
2	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	3	1	1	事務室	管理諸室		66.2	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
3	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	4	1	1	校長室	管理諸室		39.7	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
4	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	9	1	1	小会議室	管理諸室		42.7	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
5	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	9	1	1	小会議室	管理諸室		42.7	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
6	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	10	1	1	保健室	管理諸室		51	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
7	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	10	1	1	保健室	管理諸室		51	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
8	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	13	1	1	保護者控室	管理諸室		53	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
9	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	13	1		保護者控室	管理諸室		53	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
10	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	15	1	1	教務室	管理諸室		23	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
11	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	16	1	1	技師室	管理諸室		28	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
12	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	17	1	1	大会議室	管理諸室		89.3	GHP	ダクト	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
13	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	17	1	1	大会議室	管理諸室		89.3	GHP	ダクト	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
14	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	17	1	1	大会議室	管理諸室		89.3	GHP	ダクト	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
15	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	17	1	1	大会議室	管理諸室		89.3	GHP	ダクト	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
16	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23		1		室外機				GHP	室外機	1	アイシン精機	M560G1	2020		●	直接工事					
18	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	12	1	1	幼稚部職員室	管理諸室		104.7	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
19	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	12	1	1	幼稚部職員室	管理諸室		104.7	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
20	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	12	1	1	幼稚部職員室	管理諸室		104.7	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
21	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	12	1	1	幼稚部職員室	管理諸室		104.7	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
22	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	45	1	1	幼稚部遊戯室	特別教室		128	GHP	ダクト					R2	●	直接工事					
23	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23		2		室外機				GHP	室外機	1	アイシン精機	M450G1	2020		●	直接工事					
25	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	47	2	1	図書室	特別教室等		84.4	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	●	直接工事					
26	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	47	2	1	図書室	特別教室等		84.4	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	●	直接工事					
27	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	47	2	1	図書室	特別教室等		84.4	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	●	直接工事					
28	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	47	2	1	図書室	特別教室等		84.4	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	●	直接工事					
29	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	47	2	1	図書室	特別教室等		84.4	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	●	直接工事					
30	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	47	2	1	図書室	特別教室等		84.4	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	●	直接工事					
31	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	47	2	1	図書室	特別教室等		84.4	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	●	直接工事					
32	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23		2		ACR-9 管理系統	室外機			GHP	室外機	1	ヤンマー	YNZP450K1	2017		●	直接工事					
34	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	48	2	1	多目的ホール	特別教室		134	GHP	ダクト	1	ヤンマー			H29	●	直接工事					
35	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23		2		ACR-11 管理系統	室外機			GHP	室外機	1	ヤンマー	YNZP560K1	2017		●	直接工事					
37	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	49	2	1	中学部美術室	特別教室等		73.2	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
38	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	49	2	1	中学部美術室	特別教室等		73.2	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
39	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	49	2	1	中学部美術室	特別教室等		73.2	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
40	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	49	2	1	中学部美術室	特別教室等		73.2	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
41	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	57	2	1	中学部理科室	特別教室等		58.9	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
42	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	57	2	1	中学部理科室	特別教室等		58.9	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
43	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	57	2	1	中学部理科室	特別教室等		58.9	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
44	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	55	2	1	技術科準備室	管理諸室		19.1	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
45	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23		2		室外機				GHP	室外機	1	アイシン精機	M355E4	2020		●	直接工事					
47	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	52	2	1	小学部図工室	特別教室等		69.4	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	●	直接工事					
48	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	52	2	1	小学部図工室	特別教室等		69.4	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	●	直接工事					
49	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	52	2	1	小学部図工室	特別教室等		69.4	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	●	直接工事					
50	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	52	2	1	小学部図工室	特別教室等		69.4	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	●	直接工事					
51	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23		2		ACR-16 小学部系統	室外機			GHP	室外機	1	ヤンマー	YNZP560K1	2017		●	直接工事					
53	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	56	2	1	中学部技術科室	特別教室等		79.7	EHP	天カセ	1	三菱			H27	●	直接工事					
54	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	56	2	1	中学部技術科室	特別教室等		79.7	EHP	天カセ	1	三菱			H27	●	直接工事					
55	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23		2		EHP-1 1陶技術家庭科室	室外機			EHP	室外機	1	三菱	PUZ-ERP112LA3	2015		●	直接工事					
57	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	59	2	1	小学部理科室	特別教室等		58.7	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	●	直接工事					
58	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	59	2	1	小学部理科室	特別教室等		58.7	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	●	直接工事					
59	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	59	2	1	小学部理科室	特別教室等		58.7	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	●	直接工事					
60	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23		2		ACR-14 小学部系統	室外機			GHP	室外機	1	ヤンマー	YNZP560K1	2017		●	直接工事					
62	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	24	1	1	下処理室	管理諸室		17.5	GHP	天吊り	1	不明			H12	●	直接工事					
63	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	27	1	1	配膳室	管理諸室		17.9	GHP	天吊り	1	不明			H12	●	直接工事					
64	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	27	1	1	給食配膳室	管理諸室			GHP	天吊り	1	不明			R2	●	直接工事					
65	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	28	1	1	厨房	管理諸室		109.5	GHP	天吊り	1	不明			H12	●	直接工事					
66	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	28	1	1	厨房	管理諸室		109.5	GHP	天吊り	1	不明			H12	●	直接工事					
67	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23		2		ACR-4 厨房系統	室外機			GHP	室外機	1	サンヨー	ZGP-CH560G	2000		●	直接工事					
69	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	33	1	1	教室 1	普通教室		39	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
70	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	33	1	1	教室 1	普通教室		39	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
71	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	34	1	1	教室 2	普通教室		39	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
72	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	34	1	1	教室 2	普通教室		39	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
73	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	35	1	1	教室 3	普通教室		39	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
74	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	35	1	1	教室 3	普通教室		39	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R2	●	直接工事					
75	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	36	1	1	教室 4	普通教室		39.7</														

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1品あたりの使用台数	1品あたりの使用時間	機器の状況（有/無）
78	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	40	1	1	教室 7	普通教室		42.8	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R 2	● 直接工事			
79	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	42	1	1	教室 9	普通教室		45.2	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R 2	● 直接工事			
80	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	42	1	1	教室 9	普通教室		45.2	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R 2	● 直接工事			
81	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23		2		ACR-2 特別部 1 階特別部教室 2-1・2-3	室外機			GHP	室外機	1	アイシン精機	M355E4	2020		● 直接工事			
83	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	38	1	1	教室 5	普通教室		41	GHP	天吊り	1	アイシン精機			R 2	● 直接工事			
84	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	39	1	1	教室 6	普通教室		41	GHP	天吊り	1	アイシン精機			R 2	● 直接工事			
85	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	41	1	1	教室 8	普通教室		42.8	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R 2	● 直接工事			
86	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	85	1	2	教室13	普通教室		40.2	GHP	天吊り	1	アイシン精機			R 2	● 直接工事			
87	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	86	1	2	教室14	普通教室		39.7	GHP	天吊り	1	アイシン精機			R 2	● 直接工事			
88	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23		2		ACR-2 特別部 1 階特別部教室 2-1・2-3	室外機			GHP	室外機	1	アイシン精機	M450G1	2020		● 直接工事			
90	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	59		1	受付室	管理諸室		4.2	EHP	壁掛け	1	日立			H 30	● 直接工事			
91	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23		1		受付棟	室外機			EHP	室外機	1	日立	RAC-AW22G			● 直接工事			
93	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	63	1	2	中学部職員室	管理諸室		63.6	GHP	天カセ	1	アイシン精機			H 29	● 直接工事			
94	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	63	1	2	中学部職員室	管理諸室		63.6	GHP	天カセ	1	アイシン精機			H 29	● 直接工事			
95	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	63	1	2	中学部職員室	管理諸室		63.6	GHP	天カセ	1	アイシン精機			H 29	● 直接工事			
96	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	71	1	2	教室 1	普通教室		40.6	GHP	天カセ	1	アイシン精機			H 29	● 直接工事			
97	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	71	1	2	教室 1	普通教室		40.6	GHP	天カセ	1	アイシン精機			H 29	● 直接工事			
98	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	72	1	2	教室 2	普通教室		42	GHP	天カセ	1	アイシン精機			H 29	● 直接工事			
99	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	72	1	2	教室 2	普通教室		42	GHP	天カセ	1	アイシン精機			H 29	● 直接工事			
100	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	75	1	2	教室 3	普通教室		48.7	GHP	天カセ	1	アイシン精機			H 29	● 直接工事			
101	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	75	1	2	教室 3	普通教室		48.7	GHP	天カセ	1	アイシン精機			H 29	● 直接工事			
102	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	76	1	2	教室 4	普通教室		40.5	GHP	天カセ	1	アイシン精機			H 29	● 直接工事			
103	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	76	1	2	教室 4	普通教室		40.5	GHP	天カセ	1	アイシン精機			H 29	● 直接工事			
104	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	77	1	2	教室 5	普通教室		40.6	GHP	天カセ	1	アイシン精機			H 29	● 直接工事			
105	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	77	1	2	教室 5	普通教室		40.6	GHP	天カセ	1	アイシン精機			H 29	● 直接工事			
106	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	69	1	2	男子更衣室	管理諸室		34.4	GHP	天カセ	1	アイシン精機			H 29	● 直接工事			
107	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	70	1	2	女子更衣室	管理諸室		34.4	GHP	天カセ	1	アイシン精機			H 29	● 直接工事			
108	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23		1		ACR-7 中学部系統	室外機			GHP	室外機	1	ヤンマー	YNZP560K1	2017		● 直接工事			
110	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	99	2	2	職員研修室	管理諸室		33.5	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
111	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	99	2	2	職員研修室	管理諸室		33.5	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
112	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	100	2	2	中学部調理室	特別教室等		54.3	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
113	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	100	2	2	中学部調理室	特別教室等		54.3	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
114	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	100	2	2	中学部調理室	特別教室等		54.3	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
115	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	101	2	2	中学部被服室	特別教室等		50.8	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
116	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	101	2	2	中学部被服室	特別教室等		50.8	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
117	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	101	2	2	中学部被服室	特別教室等		50.8	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
118	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	104	2	2	小学部家庭科室	特別教室等		50.8	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
119	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	104	2	2	小学部家庭科室	特別教室等		50.8	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
120	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	104	2	2	小学部家庭科室	特別教室等		50.8	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
121	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	106	2	2	小学部職員室	管理諸室		58.7	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
122	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	106	2	2	小学部職員室	管理諸室		58.7	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
123	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	106	2	2	小学部職員室	管理諸室		58.7	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
124	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	106	2	2	小学部職員室	管理諸室		58.7	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
125	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	107	2	2	教室 1	普通教室		37.1	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
126	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	107	2	2	教室 1	普通教室		37.1	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
127	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	108	2	2	教室 2	普通教室		40.9	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
128	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	108	2	2	教室 2	普通教室		40.9	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
129	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	109	2	2	教室 3	普通教室		39	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
130	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	109	2	2	教室 3	普通教室		39	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
131	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	110	2	2	教室 4	普通教室		37.1	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
132	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	110	2	2	教室 4	普通教室		37.1	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
134	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	138	2	3	視聴覚室	特別教室等		68.7	GHP	ダクト	1				H 29	● 直接工事			
135	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	138	2	3	視聴覚室	特別教室等		68.7	GHP	ダクト	1				H 29	● 直接工事			
136	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	138	2	3	視聴覚室	特別教室等		68.7	GHP	ダクト	1				H 29	● 直接工事			
137	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	138	2	3	視聴覚室	特別教室等		68.7	GHP	ダクト	1				H 29	● 直接工事			
138	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	139	2	3	情報処理室	特別教室等		53.9	GHP	天カセ	1				H 29	● 直接工事			
139	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	139	2	3	情報処理室	特別教室等		53.9	GHP	天カセ	1				H 29	● 直接工事			
140	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	139	2	3	情報処理室	特別教室等		53.9	GHP	天カセ	1				H 29	● 直接工事			
141	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	140	2	3	中学部音楽室	特別教室		49	GHP	ダクト	1				H 29	● 直接工事			
142	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	140	2	3	中学部音楽室	特別教室		49	GHP	ダクト	1				H 29	● 直接工事			
143	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	140	2	3	中学部音楽室	特別教室		49	GHP	ダクト	1				H 29	● 直接工事			
144	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	141	2	3	小学部音楽室	特別教室		69.1	GHP	ダクト	1				H 29	● 直接工事			
145	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	141	2	3	小学部音楽室	特別教室		69.1	GHP	ダクト	1				H 29	● 直接工事			
146	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	141	2	3	小学部音楽室	特別教室		69.1	GHP	ダクト	1				H 29	● 直接工事			
147	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	141	2	3	小学部音楽室	特別教室		69.1	GHP	ダクト	1				H 29	● 直接工事			
148	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	136	2	3	通級指導室	特別教室		21.9	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
149	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	158	2	3	発音発語指導室	特別教室		35.8	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
150	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	158	2	3	発音発語指導室	特別教室		35.8	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H 29	● 直接工事			
151	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	157																	

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	2週ありの使用台数	1日ありの使用時間	機種の表記（省・機）
159	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	116	1	3	教室 7	普通教室		41.6	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	● 直接工事			
160	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	116	1	3	教室 7	普通教室		41.6	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	● 直接工事			
161	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	117	1	3	教室 8	普通教室		41.3	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	● 直接工事			
162	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	117	1	3	教室 8	普通教室		41.3	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	● 直接工事			
163	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	118	1	3	教室 9	普通教室		41.3	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	● 直接工事			
164	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	118	1	3	教室 9	普通教室		41.3	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	● 直接工事			
165	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	143	2	3	教室 5	普通教室		30	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	● 直接工事			
166	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	143	2	3	教室 5	普通教室		30	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	● 直接工事			
167	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	144	2	3	教室 6	普通教室		48	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	● 直接工事			
168	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	144	2	3	教室 6	普通教室		48	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	● 直接工事			
169	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	145	2	3	教室 7	普通教室		39	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	● 直接工事			
170	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	145	2	3	教室 7	普通教室		39	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	● 直接工事			
171	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	146	2	3	教室 8	普通教室		39	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	● 直接工事			
172	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	146	2	3	教室 8	普通教室		39	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	● 直接工事			
173	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	147	2	3	教室 9	普通教室		39	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	● 直接工事			
174	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	147	2	3	教室 9	普通教室		39	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	● 直接工事			
175	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	148	2	3	教室 1 0	普通教室		39	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	● 直接工事			
176	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	148	2	3	教室 1 0	普通教室		39	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	● 直接工事			
177	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	149	2	3	教室 1 1	普通教室		39	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	● 直接工事			
178	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	149	2	3	教室 1 1	普通教室		39	GHP	天カセ	1	ヤンマー			H29	● 直接工事			
179	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	127	1	3	教室 1 2	普通教室		45.3	GHP	天カセ	1				H29	● 直接工事			
180	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	127	1	3	教室 1 2	普通教室		45.3	GHP	天カセ	1				H29	● 直接工事			
181	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	127	1	3	教室 1 2	普通教室		45.3	GHP	天カセ	1				H29	● 直接工事			
182	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	127	1	3	教室 1 2	普通教室		45.3	GHP	天カセ	1				H29	● 直接工事			
184	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23		1		ACR-8 中部部系統	室外機			GHP	室外機	1	ヤンマー	YNZP224K1	2017		● 直接工事			
185	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23		2		ACR-12 中部部系統	室外機			GHP	室外機	1	ヤンマー	YNZP560K1	2017		● 直接工事			
186	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23		2		ACR-10 管理系統	室外機			GHP	室外機	1	ヤンマー	YNZP560K1	2017		● 直接工事			
187	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23		2		ACR-15 小学部系統	室外機			GHP	室外機	1	ヤンマー	YNZP560K1	2017		● 直接工事			
189	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	97	1	2	放送室	管理諸室		16	EHP	壁掛け	1	富士通	AO-Z63T2		H21	● 直接工事			
190	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23		1		1棟 2階放送室	室外機			EHP	室外機	1	富士通	AO-Z63T2	2009		● 直接工事			
192	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	82	1	2	教室10	普通教室		39	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R 2	● 直接工事			
193	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	82	1	2	教室10	普通教室		39	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R 2	● 直接工事			
194	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	83	1	2	教室11	普通教室		39	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R 2	● 直接工事			
195	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	83	1	2	教室11	普通教室		39	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R 2	● 直接工事			
196	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	84	1	2	教室12	普通教室		39	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R 2	● 直接工事			
197	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	84	1	2	教室12	普通教室		39	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R 2	● 直接工事			
198	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	89	1	2	教室15	普通教室		58.7	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R 2	● 直接工事			
199	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	89	1	2	教室15	普通教室		58.7	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R 2	● 直接工事			
200	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	89	1	2	教室15	普通教室		58.7	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R 2	● 直接工事			
201	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	90	1	2	相談室	特別教室等		23.2	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R 2	● 直接工事			
202	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	91	1	2	教室16	普通教室		42.8	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R 2	● 直接工事			
203	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	91	1	2	教室16	普通教室		42.8	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R 2	● 直接工事			
204	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	92	1	2	教室17	普通教室		42.8	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R 2	● 直接工事			
205	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	92	1	2	教室17	普通教室		42.8	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R 2	● 直接工事			
206	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	93	1	2	教室18	普通教室		45.2	GHP	天カセ	1	アイシン精機			R 2	● 直接工事			
207	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	93	1	2	教室18	普通教室		45.2	GHP	天カセ	1	アイシン精機			H29	● 直接工事			
208	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23		2		ACR-1 中部部 2階中部部教室21～22・23・24・25階中部部教室2	室外機			GHP	室外機	1	アイシン精機	M560G1	2020		● 直接工事			
210	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	78	1	2	教材室	管理諸室		10.1	EHP	壁掛け	1	富士通	AO-Z63T2		H21	● 直接工事			
211	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23		1		1棟 2階教材室	室外機			EHP	室外機	1	富士通	AO-Z63T2	2009		● 直接工事			
213	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	128	1	3	教室 1 3	普通教室		39	GHP	天吊り	1	アイシン精機			R2	● 直接工事			
214	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	129	1	3	教室 1 4	普通教室		39	GHP	天吊り	1	アイシン精機			R2	● 直接工事			
215	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	130	1	3	教室 1 5	普通教室		39	GHP	天吊り	1	アイシン精機			R2	● 直接工事			
216	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	131	1	3	教室 1 6	普通教室		39	GHP	天吊り	1	アイシン精機			R2	● 直接工事			
217	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	132	1	3	教室 1 7	普通教室		39	GHP	天吊り	1	アイシン精機			R2	● 直接工事			
218	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	133	1	3	教室 1 8	普通教室		39	GHP	天吊り	1	アイシン精機			R2	● 直接工事			
219	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23		2		ACR-17 小学部 3階小学部教室23～28	室外機			GHP	室外機	1	アイシン精機	M355E4	2020		● 直接工事			
221	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	73	1	2	ブレイルーム	特別教室等		42.2	GHP	天カセ	1	アイシン精機			H29	● 直接工事			
222	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	73	1	2	ブレイルーム	特別教室等		42.2	GHP	天カセ	1	アイシン精機			H29	● 直接工事			
223	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23		2		ACR-6 小学部系統	室外機			GHP	室外機	1	ヤンマー	YNZP3545K1	2017		● 直接工事			
225	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	26	1	1	給食事務室	管理諸室		12	EHP	壁掛け	1	日立	RAS-AJ28H2(W)	2018	H30	● 直接工事			
227	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	121	1	3	体育館	体育館等		544.18	GHP	天吊り	1	パナソニック			R5	● 直接工事			
228	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	121	1	3	体育館	体育館等		544.18	GHP	天吊り	1	パナソニック			R5	● 直接工事			
229	済	支援	10495	大阪府立生野聴覚支援学校	生野聴覚支援	23	121	1	3	体育館	体育館等		544.18	GHP	天吊り	1	パナソニック			R5	● 直接工事			

令和7年度 空調設備調査票

設置対象教室

非表示

学校名	東大阪支援
-----	-------

項目		A		B	C	D	E	F	G	H	J	K	I	L	M	N	O	P	変更	変更	変更	変更	変更	変更	
No		設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名 (略称)	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積 (㎡)	機器	数量 (台)	メーカー	仕様	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1区画あたりの使用台数	1区画あたりの使用時間	職員の実証 (有/無)
1	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	1	1	1	CR中3	特別教室等		56	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-1E-1 AXHP112MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事		7時間以上	有
2	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	2	1	1	CR中1	特別教室等		56	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-1E-1 AXHP112MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
3	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	3	1	1	自立活動室 2	特別教室等		113	EHP	1	アイシン	天吊り	ACP-1B-1 AIC-RP634H	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
4	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	3	1	1	自立活動室 2	特別教室等		113	EHP	1	アイシン	天吊り	ACP-1B-2 AIC-RP1124H	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
5	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	4	1	1	男子トイレ	その他		15	EHP	1	ダイキン	壁掛け	PAC-1-1 FXYAP56MD	平成31年度	平成31年度	● 直接工事			
6	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	5	1	1	女子トイレ	その他		15	EHP	1	ダイキン	壁掛け	PAC-1-2 FXYAP45MD	平成31年度	平成31年度	● 直接工事			
7	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	6	1	1	保健室	管理諸室		113	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-1A-1 AXHP112MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
8	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	6	1	1	保健室	管理諸室		113	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-1A-1 AXHP112MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
9	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	7	1	1	資料室	管理諸室		31	EHP	1	アイシン	天吊り	ACP-1C AIC-RP1124H	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
10	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	8	1	1	言語訓練室	特別教室等		126	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-1B-1 AXHP140MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
11	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	8	1	1	言語訓練室	特別教室等		126	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-1B-1 AXHP140MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
12	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	8	1	1	言語訓練室	特別教室等		126	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-1B-1 AXHP140MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
13	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	9	1	1	図書室	特別教室等		59	EHP	1		天吊り		平成25年度	平成25年度	● 直接工事			
14	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	10	1	1	中央ホール	特別教室等		165	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-1D-1 AXHP140MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
15	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	10	1	1	中央ホール	特別教室等		165	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-1D-1 AXHP140MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
16	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	10	1	1	中央ホール	特別教室等		165	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-1D-1 AXHP140MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
17	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	10	1	1	中央ホール	特別教室等		165	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-1D-1 AXHP140MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
18	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	10	1	1	中央ホール	特別教室等		165	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-1D-1 AXHP140MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
19	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	11	1	1	CR普1	普通教室		56	EHP	1	アイシン	天吊り	ACP-1A AIC-RP1404H	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
20	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	12	1	1	CR普1	普通教室		56	EHP	1	アイシン	天吊り	ACP-1A AIC-RP1404H	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
21	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	13	1	1	A教室	普通教室		61	EHP	1		天吊り		令和2年度	令和2年度	● 直接工事			
22	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	13	1	1	A教室	普通教室		61	EHP	1		天吊り		令和2年度	令和2年度	● 直接工事			
23	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	14	1	1	室内トイレ	その他		10	EHP	1	ダイキン	壁掛け	AC-1 S40VTRXP	平成31年度	平成31年度	● 直接工事			
24	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	15	1	1	CR普2	普通教室		56	EHP	1		天吊り		令和2年度	令和2年度	● 直接工事			
25	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	16	1	1	CR普2	普通教室		56	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-1A-3 AXHP112MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
26	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	17	1	1	CR中2	普通教室		56	EHP	1		壁掛け		令和2年度	令和2年度	● 直接工事			
27	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	18	1	1	CR中2	普通教室		56	EHP	1		壁掛け		令和2年度	令和2年度	● 直接工事			
28	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	19	1	1	LAN教室	特別教室等		56	EHP	1	アイシン	壁掛け	ACR-1A RAS-H406DRH(W)	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
29	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	20	1	1	北・小教室	特別教室等		36	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-1A-2 AXHP90MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
30	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	21	1	1	WC男子	その他		36	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-1C-1 AXHP71MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
31	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	22	1	1	WC女子	その他		36	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-1C-1 AXHP71MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
32	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	23	1	1	北ホール	特別教室等		202	GHP	1	アイシン	天井セ	GHP-1C-2 AXFP80MM	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
33	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	23	1	1	北ホール	特別教室等		202	GHP	1	アイシン	天井セ	GHP-1C-2 AXFP80MM	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
34	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	23	1	1	北ホール	特別教室等		202	GHP	1	アイシン	天井セ	GHP-1C-2 AXFP80MM	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
35	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	23	1	1	北ホール	特別教室等		202	GHP	1	アイシン	天井セ	GHP-1C-2 AXFP80MM	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
36	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	23	1	1	北ホール	特別教室等		202	GHP	1	アイシン	天井セ	GHP-1C-2 AXFP80MM	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
37	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	23	1	1	北ホール	特別教室等		202	GHP	1	アイシン	天井セ	GHP-1C-2 AXFP80MM	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
38	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	24	4	1	CR生1	普通教室		56	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-4A-1 AXHP80MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
39	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	25	4	1	CR生1	普通教室		56	EHP	1	アイシン	天吊り	ACP-4B AIC-RP1124H	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
40	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	26	4	1	CR生1	普通教室		56	EHP	1	アイシン	天吊り	ACP-4A AIC-RP1404H	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
41	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	27	4	1	女子トイレ	その他		20	EHP	1	ダイキン	壁掛け	PAC-2-2 FXYAP56MD	平成31年度	平成31年度	● 直接工事			
42	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	28	4	1	男子トイレ	その他		20	EHP	1	ダイキン	壁掛け	PAC-2-1 FXYAP45MD	平成31年度	平成31年度	● 直接工事			
43	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	29	4	1	美術・書道室	特別教室等		71	EHP	1		天吊り		平成21年度	平成21年度	● 直接工事			
44	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	30	4	1	家庭科室	特別教室等		79	EHP	1		天吊り		平成23年度	平成23年度	● 直接工事			
45	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	31	4	2	CR生2	普通教室		56	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-4A-3 AXHP112MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
46	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	32	4	2	CR生2	普通教室		56	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-4A-3 AXHP112MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
47	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	33	4	2	CR生2	普通教室		56	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-4A-2 AXHP140MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
48	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	34	4	2	女子トイレ	その他		20	EHP	1	ダイキン	壁掛け	PAC-2-3 FXYAP36MD	平成31年度	平成31年度	● 直接工事			
49	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	35	4	2	男子トイレ	その他		20	EHP	1	ダイキン	壁掛け	PAC-2-3 FXYAP36MD	平成31年度	平成31年度	● 直接工事			
50	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	36	4	2	CRI教室	特別教室等		71	EHP	1	アイシン	天吊り	ACP-4C AIC-RP1124H	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
51	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	37	4	2	調理室	特別教室等		79	EHP	1		天吊り		平成20年度	平成20年度	● 直接工事			
52	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	38	5	1	体育室	体育館等		601	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-A-1 AXHP140MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
53	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	38	5	1	体育室	体育館等		601	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-A-1 AXHP140MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
54	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	38	5	1	体育室	体育館等		601	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-A-1 AXHP140MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
55	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	38	5	1	体育室	体育館等		601	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-A-1 AXHP140MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
56	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	38	5	1	体育室	体育館等		601	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-B-1 AXHP140MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
57	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	38	5	1	体育室	体育館等		601	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-B-1 AXHP140MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
58	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	38	5	1	体育室	体育館等		601	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-B-1 AXHP140MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
59	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	38	5	1	体育室	体育館等		601	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-B-1 AXHP140MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
60	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	39	8	1	CR小2,3	普通教室		56	EHP	1		天吊り		令和2年度	令和2年度	● 直接工事			
61	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	40	8	1	CR小2,3	普通教室		56	EHP	1		天吊り		平成21年度	平成21年度	● 直接工事			
62	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	41	8	1	CR小6	普通教室		61	EHP	1	アイシン	天吊り	ACP-8A AIC-RP1404H	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
63	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	42	8	1	室内トイレ	その他		10	EHP	1	ダイキン	壁掛け	AC-2 S40VTRXP	平成31年度	平成31年度	● 直接工事			
64	済	支援		10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	43	8	1	CR小1	普通教室													

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	数量 (台)	メーカー	仕様	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1品あたりの使用台数	1品あたりの使用期間	機器の取扱い（有/無）
69	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	46	8	1	CR小4,5	普通教室		56	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-8A-3 AXHP112MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
70	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	47	8	1	自立活動室 1	特別教室等		56	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-8B-2 AXHP80MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
71	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	47	8	1	自立活動室 1	特別教室等		56	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-8B-2 AXHP80MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
72	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	48	8	1	南・小教室	特別教室等		36	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-1E-2 AXHP80MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
73	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	49	8	1	WC男子	その他		36	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-8A-1 AXHP71MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
74	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	50	8	1	WC女子	その他		36	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-8A-1 AXHP71MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
75	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	51	8	1	南ホール	特別教室等		202	GHP	1	アイシン	天カセ	GHP-8A-2 AXFP80MM	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
76	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	51	8	1	南ホール	特別教室等		202	GHP	1	アイシン	天カセ	GHP-8A-2 AXFP80MM	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
77	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	51	8	1	南ホール	特別教室等		202	GHP	1	アイシン	天カセ	GHP-8A-2 AXFP80MM	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
78	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	51	8	1	南ホール	特別教室等		202	GHP	1	アイシン	天カセ	GHP-8A-2 AXFP80MM	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
79	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	51	8	1	南ホール	特別教室等		202	GHP	1	アイシン	天カセ	GHP-8A-2 AXFP80MM	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
80	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	51	8	1	南ホール	特別教室等		202	GHP	1	アイシン	天カセ	GHP-8A-2 AXFP80MM	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
81	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	52	9	1	事務室	管理諸室		56	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-9A-1 AXHP56MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
82	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	52	9	1	事務室	管理諸室		56	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-9A-1 AXHP56MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
83	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	53	9	1	会議室	管理諸室		112	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-9A-2 AXHP112MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
84	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	53	9	1	会議室	管理諸室		112	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-9A-2 AXHP112MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
85	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	53	9	1	会議室	管理諸室		112	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-9A-2 AXHP112MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
86	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	53	9	1	会議室	管理諸室		112	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-9A-2 AXHP112MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
87	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	54	9	1	技師室	管理諸室		26	EHP	1	アイシン	壁掛け	ACR-9A RAS-H225DRH(W)	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
88	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	55	9	1	応接室	管理諸室		17	EHP	1	ダイキン	天吊り	AC-3 SZRH80BCV	平成31年度	平成31年度	● 直接工事			
89	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	56	9	1	校長室	管理諸室		41	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-9A-1 AXHP56MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
90	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	57	9	1	給食調理室	管理諸室		126	GHP	1		天カセ		平成29年度	平成29年度	● 直接工事			
91	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	57	9	1	給食調理室	管理諸室		126	GHP	1		天カセ		平成29年度	平成29年度	● 直接工事			
92	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	57	9	1	給食調理室	管理諸室		126	GHP	1		天カセ		平成29年度	平成29年度	● 直接工事			
93	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	57	9	1	給食調理室	管理諸室		126	GHP	1		天カセ		平成29年度	平成29年度	● 直接工事			
94	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	58	9	1	給食事務室	管理諸室		12	EHP	1	アイシン	壁掛け	ACR-9A RAS-H225DRH(W)	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
95	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	59	9	1	調理員室	管理諸室	有	11	EHP	1		壁掛け		平成27年度	平成27年度	● 直接工事			
96	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	60	9	2	職員室3	管理諸室		48	EHP	1	アイシン	天吊り	ACP-9A AIC-RP504H	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
97	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	60	9	2	職員室3	管理諸室		48	EHP	1	アイシン	天吊り	ACP-9A AIC-RP504H	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
98	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	61	9	2	相談室	特別教室等		27	EHP	1		壁掛け		平成21年度	平成21年度	● 直接工事			
99	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	62	9	2	職員室2	管理諸室		20	EHP	1		壁掛け		平成21年度	平成21年度	● 直接工事			
100	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	63	9	2	職員室1	管理諸室		176	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-9B-1 AXHP80MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
101	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	63	9	2	職員室1	管理諸室		176	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-9B-1 AXHP80MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
102	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	63	9	2	職員室1	管理諸室		176	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-9B-1 AXHP80MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
103	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	63	9	2	職員室1	管理諸室		176	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-9B-1 AXHP80MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
104	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	63	9	2	職員室1	管理諸室		176	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-9B-1 AXHP80MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
105	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	63	9	2	職員室1	管理諸室		176	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-9B-1 AXHP80MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
106	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	64	9	2	教頭室	特別教室等		25	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-9B-2 AXHP56MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
107	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	65	10	1	CR普3	普通教室		56	EHP	1	アイシン	天吊り	ACP-10A AIC-RP1124H	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
108	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	66	10	1	CR普3	普通教室		56	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-10A-1 AXHP80MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
109	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	67	10	1	D教室	特別教室等		56	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-10A-1 AXHP80MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
110	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	68	10	1	E教室	特別教室等		56	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-10A-2 AXHP90MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
111	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	69	10	1	進路相談室	特別教室等		28	EHP	1	ダイキン	天吊り	PAC-3-1 FXYAP71MG	平成31年度	平成31年度	● 直接工事			
112	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	70	10	1	染色室	特別教室等		40	EHP	1	ダイキン	天吊り	PAC-3-2 FXYAP112MG	平成31年度	平成31年度	● 直接工事			
113	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	71	10	1	理科室	特別教室等		56	EHP	1		天吊り		平成23年度	平成23年度	● 直接工事			
114	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	72	10	1	F教室	特別教室等		56	EHP	1		天吊り		平成20年度	平成20年度	● 直接工事			
115	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	73	10	1	女子トイレ	その他		44	EHP	1	ダイキン	天吊り	PAC-5-1 FXYAP71MG	平成31年度	平成31年度	● 直接工事			
116	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	74	10	1	男子トイレ	その他		40	EHP	1	ダイキン	天吊り	PAC-5-2 FXYAP80MG	平成31年度	平成31年度	● 直接工事			
117	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	75	10	2	CR生3	普通教室		56	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-10B-1 AXHP140MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
118	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	76	10	2	CR生3	普通教室		56	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-10B-1 AXHP140MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
119	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	77	10	2	CR生3	普通教室		56	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-10B-1 AXHP140MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
120	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	78	10	2	CR生3	普通教室		56	GHP	1	アイシン	天吊り	GHP-10B-1 AXHP140MJ	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
121	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	79	10	2	視聴覚室	特別教室等		124	EHP	1	アイシン	天吊り	ACP-10B AIC-RP1124H	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
122	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	79	10	2	視聴覚室	特別教室等		124	EHP	1	アイシン	天吊り	ACP-10B AIC-RP1124H	令和4年度	令和4年度	● 直接工事			
123	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	80	10	2	美術室	特別教室等		56	EHP	1		天吊り		平成23年度	平成23年度	● 直接工事			
124	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	81	10	2	女子トイレ	その他		44	EHP	1	ダイキン	天吊り	PAC-5-3 FXYAP90MG	平成31年度	平成31年度	● 直接工事			
125	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	82	10	2	男子トイレ	その他		40	EHP	1	ダイキン	天吊り	PAC-5-4 FXYAP90MG	平成31年度	平成31年度	● 直接工事			
126	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	83		1	窯業室	特別教室等		81	EHP	1		天吊り		平成24年度	平成24年度	● 直接工事			
127	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	83		1	窯業室	特別教室等		81	EHP	1		天吊り		平成24年度	平成24年度	● 直接工事			
128	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	83		1	窯業室	特別教室等		81	EHP	1		天吊り		平成24年度	平成24年度	● 直接工事			
129	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	83		1	窯業室	特別教室等		81	EHP	1		天吊り		平成24年度	平成24年度	● 直接工事			
130	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	84		1	木工室	特別教室等		80	EHP	1		天吊り		平成24年度	平成24年度	● 直接工事			
131	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	84		1	木工室	特別教室等		80	EHP	1		天吊り		平成24年度	平成24年度	● 直接工事			
132	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	84		1	木工室	特別教室等		80	EHP	1		天吊り		平成24年度	平成24年度	● 直接工事			
133	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	84		1	木工室	特別教室等		80	EHP	1		天吊り		平成24年度	平成24年度	● 直接工事			
134	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	85		1	女子トイレ	その他		13	EHP	1	ダイキン	壁掛け	PAC-4-1 FXYAP45MD	平成31年度	平成31年度	● 直接工事			
135	済	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	86		1	男子トイレ	その他		13	EHP	1	ダイキン	壁掛け	PAC-4-2 FXYAP56MD	平成31年度	平成31年度	● 直接工事	</		

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	数量 (台)	メーカー	仕様	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	2週あたりの使用台数	1台あたりの使用時間	騒音の表記（有/無）
144	未	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	88	1	1	心理検査室	管理諸室		21									5日	4時間以上7時間未満	無
145	未	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	89	1	1	控室	管理諸室		26									5日	1時間以上4時間未満	無
146	未	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	90	1	1	準備室	管理諸室		26									5日	1時間以上4時間未満	無
147	未	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	91	9	1	検収室	管理諸室		11									5日	4時間以上7時間未満	無
148	未	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	92	9	1	下処理室	管理諸室		12									5日	4時間以上7時間未満	無
149	未	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	93	10	1	理科準備室	管理諸室		28									5日	1時間以上4時間未満	無
150	未	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	94	10	2	美術準備室	管理諸室		28									5日	1時間以上4時間未満	無
151	未	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	95	9	1	男子更衣室	管理諸室		38									5日	1時間以上4時間未満	無
152	未	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	96	9	1	女子休養室	管理諸室		16									5日	1時間以上4時間未満	無
153	未	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	97	1	1	録音室	管理諸室		16									5日	1時間以上4時間未満	無
154	未	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	98	1	1	器材室	管理諸室		23									5日	1時間以上4時間未満	無
155	未	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	99	9	2	女子更衣室	管理諸室		48									5日	1時間以上4時間未満	無
156	未	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	100	9	2	男子休養室	管理諸室		26									5日	1時間以上4時間未満	無
157	未	支援	10500	東大阪支援支援学校	東大阪支援	49	101	体育室	2	体育準備室	管理諸室		46									5日	1時間以上4時間未満	無

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用台数	1日あたりの使用時間	職員の数配（有/無）
69	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	69	特別教室棟⑦	1	美術教室	特別教室等		75	GHP	天吊り	1	ダイキン	不明	平成23年度	平成23年度	● 直接工事	4日	1時間以上4時間未満	無
70	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	70	特別教室棟⑦	1	園芸室	特別教室等		74	GHP	天吊り	1	ヤンマー	YZHP56NA	令和6年度	令和6年度	● 直接工事	4日	1時間以上4時間未満	無
71	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	71	特別教室棟⑦	2	音楽前室	特別教室		24	EHP	天吊り	1	日立	RPC-GP112RSH8	令和6年度	令和6年度	● 直接工事	5日	1時間未満	無
72	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	72	特別教室棟⑦	2	音楽教室	特別教室		110	EHP	天吊り	1	ダイキン	不明	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	4時間以上7時間未満	無
73	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	73	特別教室棟⑦	2	音楽教室	特別教室		110	EHP	天吊り	1	ダイキン	不明	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	4時間以上7時間未満	無
74	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	74	給食棟③	1	技師室	管理諸室	有	24	EHP	壁掛け	1	日立	RAS-X40N2-019	令和6年度	令和6年度	● 直接工事	5日	7時間以上	無
75	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	75	給食棟③	1	調理員室	管理諸室	有	45	EHP	壁掛け	1	三菱	不明	平成30年度	平成30年度	◎ 備品及び消耗需要費	5日	7時間以上	有
76	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	76	教室棟①	1	小（1－1）	普通教室		56	EHP	天吊り	1	ダイキン	不明	平成22年度	平成22年度	◎ 備品及び消耗需要費	5日	4時間以上7時間未満	有
77	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	77	教室棟①	1	男WC（小）	その他		42	GHP	天吊り	1	ヤンマー	YZHP45NA	令和6年度	令和6年度	● 直接工事	5日	4時間以上7時間未満	無
78	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	78	特別教室棟⑦	1	工芸室	特別教室等		72	GHP	天吊り	1	ヤンマー	不明	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	3日	1時間以上4時間未満	無
79	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	79	教室棟①	1	女WC（小）	その他		42	GHP	天吊り	1	ヤンマー	YZHP45NA	令和6年度	令和6年度	● 直接工事	5日	4時間以上7時間未満	無
80	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	80	特別教室棟⑦	1	木工室	特別教室等		74	GHP	天吊り	1	ヤンマー	不明	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	2日	1時間以上4時間未満	無
81	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	81	校舎棟③	1	コンピュータ室	特別教室等		73	EHP	天吊り	1	日立	RPC-GP80RSHP8	令和6年度	令和6年度	● 直接工事	4日	1時間以上4時間未満	無
82	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	82	特別教室棟⑦	1	美術作品室	特別教室等		26	GHP	天吊り	1	ヤンマー	不明	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	2日	1時間未満	無
83	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	83	校舎棟③	1	からの教室	特別教室		172	EHP	天吊り	1	ダイキン	不明	平成30年度	平成30年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満	無
84	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	84	校舎棟③	2	会議室	管理諸室		92	EHP	天吊り	1	日立	RPC-GP224RSHP3	令和6年度	令和6年度	● 直接工事	4日	1時間以上4時間未満	無
85	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	85	特別教室棟⑦	1	視聴覚教室	特別教室等		108	EHP	天吊り	1	日立	不明	平成23年度	平成23年度	● 直接工事	5日	4時間以上7時間未満	無
86	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	86	特別教室棟⑦	1	家庭科調理室	特別教室等		110	GHP	天吊り	1	ダイキン	不明	平成23年度	平成23年度	● 直接工事	1日	4時間以上7時間未満	無
87	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	87	特別教室棟⑦	1	美術教室	特別教室等		75	GHP	天吊り	1	ダイキン	不明	平成23年度	平成23年度	● 直接工事	4日	1時間以上4時間未満	無
88	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	88	特別教室棟⑦	1	園芸室	特別教室等		74	GHP	天吊り	1	ヤンマー	YZHP56NA	令和6年度	令和6年度	● 直接工事	4日	1時間以上4時間未満	無
89	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	89	給食棟③	1	厨房	管理諸室	有	163	GHP	天吊り	1	ヤンマー	YZHTP140M	令和2年度	令和2年度	● 直接工事	5日	4時間以上7時間未満	有
90	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	90	給食棟③	1	厨房	管理諸室	有	163	GHP	天吊り	1	ヤンマー	YZHTP140M	令和2年度	令和2年度	● 直接工事	5日	4時間以上7時間未満	有
91	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	91	給食棟③	1	厨房	管理諸室	有	163	GHP	天吊り	1	ヤンマー	YZHTP140M	令和2年度	令和2年度	● 直接工事	5日	4時間以上7時間未満	有
92	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	92	給食棟③	1	厨房	管理諸室	有	163	GHP	天吊り	1	ヤンマー	YZHTP140M	令和2年度	令和2年度	● 直接工事	5日	4時間以上7時間未満	有
93	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	93	給食棟③	1	厨房	管理諸室	有	163	GHP	天吊り	1	ヤンマー	YZHTP140M	令和2年度	令和2年度	● 直接工事	5日	4時間以上7時間未満	有
94	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	94	特別教室体育館棟⑦	2	体育館	体育館等		600	GHP	天吊り	1	アイシン精機	不明	令和3年度	令和3年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満	無
95	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	95	特別教室体育館棟⑦	2	体育館	体育館等		600	GHP	天吊り	1	アイシン精機	不明	令和3年度	令和3年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満	無
96	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	96	特別教室体育館棟⑦	2	体育館	体育館等		600	GHP	天吊り	1	アイシン精機	不明	令和3年度	令和3年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満	無
97	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	97	特別教室体育館棟⑦	2	体育館	体育館等		600	GHP	天吊り	1	アイシン精機	不明	令和3年度	令和3年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満	無
98	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	98	特別教室体育館棟⑦	2	体育館	体育館等		600	GHP	天吊り	1	アイシン精機	不明	令和3年度	令和3年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満	無
99	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	99	特別教室体育館棟⑦	2	体育館	体育館等		600	GHP	天吊り	1	アイシン精機	不明	令和3年度	令和3年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満	無
100	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	100	特別教室体育館棟⑦	2	体育館	体育館等		600	GHP	天吊り	1	アイシン精機	不明	令和3年度	令和3年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満	無
101	済	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	101	特別教室体育館棟⑦	2	体育館	体育館等		600	GHP	天吊り	1	アイシン精機	不明	令和3年度	令和3年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満	無
102	未	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	102	校舎棟③	2	職員男子更衣室・休養室	管理諸室		49									5日	4時間以上7時間未満	無
103	未	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	103	校舎棟③	2	職員女子更衣室・休養室	管理諸室		60									5日	4時間以上7時間未満	無
104	未	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	104	特別教室体育館棟⑦	1	工芸準備室	管理諸室		36									3日	1時間以上4時間未満	無
105	未	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	105	⑦特別教室体育館棟	1	木工準備室	管理諸室		24									3日	1時間以上4時間未満	無
106	未	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	106	⑦特別教室体育館棟	1	高等部理科準備室	管理諸室	有	36									3日	1時間以上4時間未満	無
107	未	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	107	⑦特別教室体育館棟	1	視聴覚準備室	管理諸室		36									3日	1時間以上4時間未満	無
108	未	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	108	①校舎棟	1	中学部理科準備室	管理諸室	有	24									3日	1時間以上4時間未満	無
109	未	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	109	⑦特別教室体育館棟	2	体育館管理室	管理諸室		36									4日	1時間以上4時間未満	無
110	未	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	110	校舎棟③	1	ホール前男子トイレ	その他		6									5日	1時間以上4時間未満	無
111	未	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	111	校舎棟③	1	ホール前女子トイレ	その他		6									5日	1時間以上4時間未満	無
112	未	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	112	校舎棟③	2	職員男子トイレ	その他		30									5日	4時間以上7時間未満	無
113	未	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	113	校舎棟③	2	職員女子トイレ	その他		30									5日	4時間以上7時間未満	無
114	未	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	114	教室棟①	1	小学部トイレ	その他		不明									5日	1時間以上4時間未満	無
115	未	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	115	プール棟	1	男子更衣室	管理諸室		21									5日	1時間以上4時間未満	無
116	未	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	116	プール棟	1	男子便所	その他		21									5日	1時間以上4時間未満	無
117	未	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	117	プール棟	1	女子便所	その他		21									5日	1時間以上4時間未満	無
118	未	支援	10502	大阪府立藤井寺支援学校	藤井寺支援	43	118	プール棟	1	女子更衣室	管理諸室		21									5日	1時間以上4時間未満	無

項目						A	B	C	D	E	F	G	H	I			J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	冷房能力 (KW)	暖房能力 (KW)	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段		1週あたりの使用	1日あたりの使用
1	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	1	1	2	職員室	管理諸室		120	GHP	天吊り	9	10	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	7時間以上
2	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	2	1	2	職員室	管理諸室			GHP	天吊り	9	10	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	7時間以上
3	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	3	1	2	校長室	管理諸室		39.7	GHP	天吊り	9	10	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	7時間以上
4	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	4	1	2	事務室	管理諸室		42.9	GHP	天吊り	9	10	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	7時間以上
5	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	5	1	2	図書室	特別教室等		67.5	GHP	天吊り	7	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	1時間以上4時間未満
6	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	6	1	2	図書室	特別教室等			GHP	天吊り	7	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	1時間以上4時間未満
7	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	7	1	1	保健室	管理諸室		75.1	GHP	天吊り	7	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	7時間以上
8	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	8	1	1	保健室	管理諸室			GHP	天吊り	7	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	7時間以上
9	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	9	1	2	会議室	管理諸室		47.2	GHP	天吊り	8	10	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	7時間以上
10	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	10	1	2	男子更衣室	管理諸室		40.5	GHP	天吊り	8	10	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	1時間未満
11	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	11	1	2	調理室	特別教室等	有	63	GHP	天吊り	7	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	2日	1時間以上4時間未満
12	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	12	1	2	調理室	特別教室等	有		GHP	天吊り	7	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	2日	1時間以上4時間未満
13	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	13	1	2	被服室	特別教室等		64.6	GHP	天吊り	7	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	2日	1時間以上4時間未満
14	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	14	1	2	被服室	特別教室等			GHP	天吊り	7	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	2日	1時間以上4時間未満
15	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	15	1	1	パソコン室	特別教室等		65.4	GHP	天吊り	7	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	2日	1時間以上4時間未満
16	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	16	1	1	パソコン室	特別教室等			GHP	天吊り	7	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	2日	1時間以上4時間未満
17	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	17	1	2	理科室	特別教室等		61.4	GHP	天吊り	7	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	2日	1時間以上4時間未満
18	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	18	1	2	理科室	特別教室等			GHP	天吊り	7	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	2日	1時間以上4時間未満
19	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	19	1	2	音楽室	特別教室		63	GHP	天吊り	7	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	4時間以上7時間未満
20	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	20	1	2	音楽室	特別教室			GHP	天吊り	7	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	4時間以上7時間未満
21	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	21	1	1	陶芸室	特別教室等		82.4	GHP	天吊り	8	10	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	4時間以上7時間未満
22	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	22	1	1	陶芸室	特別教室等			GHP	天吊り	8	10	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	4時間以上7時間未満
23	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	23	1	1	技術室	特別教室等		42	GHP	天吊り	8	10	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	1日	1時間以上4時間未満
24	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	24	1	2	スノーブレン室	特別教室		42	GHP	天吊り	8	10	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	3日	1時間以上4時間未満
25	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	25	1	2	多目的室②	普通教室		42	GHP	天吊り	8	10	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	4時間以上7時間未満
26	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	26	1	2	多目的室③	普通教室		42	GHP	天吊り	8	10	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	4時間以上7時間未満
27	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	27	1	1	小1－1	普通教室		43.6	GHP	天吊り	8	10	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	4時間以上7時間未満
28	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	28	1	1	小2－1	普通教室		43.6	GHP	天吊り	8	10	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	4時間以上7時間未満
29	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	29	1	1	小3-1,4-1	普通教室		43.6	GHP	天吊り	8	10	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	4時間以上7時間未満
30	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	30	1	2	中2－1	普通教室		40.4	GHP	天吊り	10	12	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	平成30年度	平成30年度	●	直接工事	5日	4時間以上7時間未満
31	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	31	1	2	中1－1	普通教室		40.4	GHP	天吊り	10	12	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	平成30年度	平成30年度	●	直接工事	5日	4時間以上7時間未満
32	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	32	1	2	中3－1	普通教室		40.4	GHP	天吊り	10	12	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	平成30年度	平成30年度	●	直接工事	5日	4時間以上7時間未満
33	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	33	1	1	小6－1	普通教室		42	GHP	天吊り	10	12	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	平成30年度	平成30年度	●	直接工事	5日	4時間以上7時間未満
34	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	34	1	1	小5－1	普通教室		42	GHP	天吊り	10	12	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	平成30年度	平成30年度	●	直接工事	5日	4時間以上7時間未満
35	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	35	1	1	小5－2	普通教室		42	GHP	天吊り	10	12	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	平成30年度	平成30年度	●	直接工事	5日	4時間以上7時間未満
36	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	36	9	2	高2－2	普通教室		42.6	GHP	天吊り	10	12.5	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	4時間以上7時間未満
37	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	37	9	2	高1－3	普通教室		42.6	GHP	天吊り	10	12.5	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	4時間以上7時間未満
38	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	38	9	2	高1－1	普通教室		41.9	GHP	天吊り	10	12.5	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	4時間以上7時間未満
39	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	39	9	2	高1－2	普通教室		41.9	GHP	天吊り	10	12.5	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	4時間以上7時間未満
40	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	40	9	1	多目的室1	特別教室等		42.6	GHP	天吊り	10	12.5	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	4時間以上7時間未満
41	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	41	9	1	多目的室1	特別教室等		42.6	GHP	天吊り	10	12.5	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	4時間以上7時間未満
42	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	42	9	1	高1－1	普通教室		41.9	GHP	天吊り	10	12.5	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	●	直接工事	5日	4時間以上7時間未満
43	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	43	9	1	高1－2	普通教室		41.9	GHP	天吊り	10	12.5	1	ヤンマー							

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	冷房能力 (KW)	暖房能力 (KW)	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1週あたりの使用	1日あたりの使用
48	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	48	1	1	からだの部屋	特別教室		126	EHP	天吊り	不明		1	三菱	不明	平成28年度	平成28年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満
49	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	49	1	1	からだの部屋	特別教室			EHP	天吊り	不明		1	パナソニック	不明	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満
53	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	53	1	2	小会議室	管理諸室		35	EHP	壁掛け	不明		1	パナソニック	不明	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	2日	1時間以上4時間未満
54	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	54	1	1	給食控室	管理諸室		12.2	EHP	壁掛け	不明		1	パナソニック	不明	令和3年度	令和3年度	● 直接工事	5日	4時間以上7時間未満
55	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	55	1	1	管理作業室	管理諸室等		28.2	EHP	壁掛け	不明		1	パナソニック	不明	平成19年度	平成19年度	◎ 備品及び消耗品費	5日	7時間以上
56	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	56	1	1	備蓄倉庫	管理諸室		12.2	EHP	壁掛け	不明		1	パナソニック	不明	不明（古い）	不明（古い）	● 直接工事	1日	1時間未満
57	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	57	1	1	女子更衣室・休養室	管理諸室		54	EHP	壁掛け	4	6.7	1	パナソニック	不明	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間未満
58	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	58	5	1	レストハウス	特別教室		45	EHP	壁掛け	不明		1	パナソニック	不明	令和4年度	令和4年度	◎ 備品及び消耗品費	2日	4時間以上7時間未満
59	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	59	5	1	レストハウス	特別教室			EHP	壁掛け	不明		1	パナソニック	不明	令和4年度	令和4年度	◎ 備品及び消耗品費	2日	4時間以上7時間未満
60	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	60	1	1	トレーニング室本館1F南	特別教室等		58.05	GHP	天吊り	8	10	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間未満
61	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	61	1	1	トレーニング室本館1F南	特別教室等			GHP	天吊り	8	10	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間未満
62	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	62	1	1	トレーニング室本館1F北	特別教室等		59.47	GHP	天吊り	8	10	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間未満
63	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	63	1	1	トレーニング室本館1F北	特別教室等			GHP	天吊り	8	10	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間未満
64	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	64	1	2	トレーニング室本館2F南	特別教室等		58.05	GHP	天吊り	8	10	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間未満
65	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	65	1	2	トレーニング室本館2F南	特別教室等			GHP	天吊り	8	10	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間未満
66	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	66	1	2	トレーニング室本館2F北	特別教室等		59.47	GHP	天吊り	8	10	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間未満
67	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	67	1	2	トレーニング室本館2F北	特別教室等			GHP	天吊り	8	10	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間未満
68	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	68	1	1	自立活動支援ホール①	特別教室		108	GHP	天吊り	6	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満
69	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	69	1	1	自立活動支援ホール①	特別教室			GHP	天吊り	6	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満
70	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	70	1	1	自立活動支援ホール①	特別教室			GHP	天吊り	6	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満
71	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	71	1	1	自立活動支援ホール②	特別教室		108	GHP	天吊り	6	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満
72	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	72	1	1	自立活動支援ホール②	特別教室			GHP	天吊り	6	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満
73	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	73	1	1	自立活動支援ホール②	特別教室			GHP	天吊り	6	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満
74	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	74	9	1	自立活動支援ホール③	特別教室		98	GHP	天吊り	6	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満
75	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	75	9	1	自立活動支援ホール③	特別教室			GHP	天吊り	6	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満
76	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	76	9	1	自立活動支援ホール③	特別教室			GHP	天吊り	6	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満
77	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	77	9	1	自立活動支援ホール③	特別教室			GHP	天吊り	6	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満
78	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	78	1	2	自立活動支援ホール④	特別教室		108	GHP	天吊り	6	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満
79	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	79	1	2	自立活動支援ホール④	特別教室			GHP	天吊り	6	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満
80	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	80	1	2	自立活動支援ホール④	特別教室			GHP	天吊り	6	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満
81	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	81	1	2	自立活動支援ホール⑤	特別教室		108	GHP	天吊り	6	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満
82	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	82	1	2	自立活動支援ホール⑤	特別教室			GHP	天吊り	6	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満
83	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	83	1	2	自立活動支援ホール⑤	特別教室			GHP	天吊り	6	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満
84	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	84	9	2	自立活動支援ホール⑥	特別教室		129.5	GHP	床置き	6	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満
85	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	85	9	2	自立活動支援ホール⑥	特別教室			GHP	床置き	6	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満
86	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	86	9	2	自立活動支援ホール⑥	特別教室			GHP	床置き	6	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満
87	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	87	9	2	自立活動支援ホール⑥	特別教室			GHP	床置き	6	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満
88	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	88	9	2	自立活動支援ホール⑥	特別教室			GHP	床置き	6	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満
89	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	89	9	2	自立活動支援ホール⑥	特別教室			GHP	床置き	6	8	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	5日	1時間以上4時間未満
90	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	90	1	2	小会議室	管理諸室		35	EHP	壁掛け			1	パナソニック	不明	令和元年度	令和元年度	● 直接工事	2日	1時間以上4時間未満
91	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	91	1	1	給食調理室	管理諸室	有	122.93	EHP	天吊り	14	14	1	ダイキン	SZRT140BF	令和3年度	令和3年度	● 直接工事	5日	4時間以上7時間未満
92	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	92	1	1	給食処理室	管理諸室		22.05	EHP	天吊り	6	6	1	ダイキン	SZRA56BFV	令和3年度	令和3年度	● 直接工事	5日	4時間以上7時間未満
93	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	93	3		体育館・講堂	体育館等		456	GHP	天吊り			1	アイシン精機	ABGP560F2ND	令和3年度	令和3年度	● 直接工事	5日	4時間以上7時間未満
94	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	94	3		体育館・講堂	体育館等			GHP	天吊り			1	アイシン精機	ABGP560F2ND	令和3年度	令和3年度	● 直接工事	5日	4時間以上7時間未満
95	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	95	3		体育館・講堂	体育館等			GHP	天吊り			1	アイシン精機	ABGP560F2ND	令和3年度	令和3年度	● 直接工事	5日	4時間以上7時間未満
96	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	96	3		体育館・講堂	体育館等			GHP	天吊り			1	アイシン精機	ABGP560F2ND	令和3年度	令和3年度	● 直接工事	5日	4時間以上7時間未満
97	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	97	3		体育館・講堂	体育館等			GHP	天吊り			1	アイシン精機	ABGP560F2ND	令和3年度	令和3年度	● 直接工事	5日	4時間以上7時間未満
98	済	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	98	3		体育館・講堂	体育館等			GHP	天吊り			1	アイシン精機	ABGP560F2ND	令和3年度	令和3年度	● 直接工事	5日	4時間以上7時間未満
99	未	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	99	3	1	体育館放送室	管理諸室		8.91											1日	1時間未満
100	未	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	100	1	2	給湯室	管理諸室		7.65											5日	1時間未満
101	未	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	101	1	2	2階女子更衣室	管理諸室		21.35											5日	1時間未満

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	冷房能力 (KW)	暖房能力 (KW)	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1週あたりの使用	1日あたりの使用
102	未	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	102	1	2	資料室	管理諸室		21.35											1日	1時間未満
103	未	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	103	1	2	2階職員便所	その他		61.4											5日	1時間未満
104	未	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	104	1	1	1階職員便所	その他		61.44											5日	1時間未満
105	未	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	105	1	1	給食室トイレ	その他		1.21											5日	1時間未満
106	未	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	106	1	1	給食シャワー室	管理諸室		6.87											5日	1時間未満
107	未	支援	11584	大阪府立平野支援学校	平野支援	42	107	1	2	コミュニティホール	特別教室等		32.48											5日	1時間以上4時間未満

3 1 日時点

变更

S

[illegible]

職員の常駐（有/無）
無
無
無
無
無
無

令和7年度 空調設備調査票

設置対象教室

変更																								学校名		八尾支援			
変更																								変更		変更		変更	
非表示																													
項目																													
No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用日数	1日あたりの使用時間	機器の備数（台・機）	備考				
1	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	1	1	1	プレイルーム	特別教室等		90.5	EHP	天吊り	1			平成4年度	平成4年度	● 直接工事								
2	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	2	1	1	プレイルーム	特別教室等		90.5	EHP	天吊り	1			平成4年度	平成4年度	● 直接工事								
3	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	3	1	1	小1－5	普通教室		61.44	EHP	天吊り	1			平成6年度	平成6年度	● 直接工事								
4	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	4	1	1	教材室	管理諸室		46.36	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
5	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	5	1	1	小特別教室	特別教室等		46.14	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
6	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	6	1	1	小4－1	普通教室		74.893	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
7	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	7	1	1	小6－1	普通教室		62.923	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
8	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	8	1	1	小6－2	普通教室		60.373	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
9	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	9	1	1	小1－4	普通教室		62.844	EHP	天吊り	1			平成25年度	平成25年度	● 直接工事								
10	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	10	1	1	小3－1	普通教室		62.844	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
11	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	11	1	1	小5－1	普通教室		62.793	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
12	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	12	1	1	小3－3	普通教室		61.113	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
13	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	13	1	1	小3－2	普通教室		57.4	EHP	天吊り	1			平成26年度	平成26年度	● 直接工事								
14	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	14	1	1	小5－2	普通教室		58.88	EHP	天吊り	1			平成26年度	平成26年度	● 直接工事								
15	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	15	25	1	小2－4	普通教室		74	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
16	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	16	1	1	保健室	管理諸室		338.02	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
17	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	17	25	1	小1－2	普通教室		74	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
18	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	18	1	2	小3－4	普通教室		60	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
19	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	19	1	2	小3－5	普通教室		60	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
20	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	20	1	2	小5－3	普通教室		60	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
21	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	21	25	1	小2－3	普通教室		66.36	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
22	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	22	25	1	小2－2	普通教室		80.58	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
23	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	23	1	1	多目的室 1	特別教室等		33.6	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
24	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	24	25	1	小1－3	普通教室		74	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
25	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	25	25	1	小2－1	普通教室		73.07	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
26	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	26	25	1	小1－1	普通教室		73.07	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
27	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	27	1	2	小6－3	普通教室		60	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
28	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	28	1	2	小4－2	普通教室		60	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
29	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	29	1	2	小4－3	普通教室		60	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
30	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	30	5	1	女子職員更衣室	管理諸室		56	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
31	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	31	5	1	家庭科室	特別教室等		56.08	EHP	天吊り	1			平成19年度	平成19年度	● 直接工事								
32	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	32	5	1	中1－4	普通教室		59.5	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
33	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	33	5	1	中1－3	普通教室		59.5	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
34	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	34	5	1	中1－2	普通教室		59.5	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
35	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	35	5	1	中1－1	普通教室		59.5	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
36	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	36	5	1	中特別教室	特別教室		59.5	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
37	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	37	5	2	中学部職員室	管理諸室		112	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
38	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	38	5	2	中学部職員室	管理諸室		112	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
39	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	39	5	2	事務室	管理諸室		79.2	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
40	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	40	5	2	校長室	管理諸室		34.4	EHP	天吊り	1			平成26年度	平成26年度	● 直接工事								
41	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	41	5	2	高等部職員室	管理諸室		56	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
42	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	42	5	2	高等部職員室	管理諸室		56	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
43	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	43	5	2	小学部職員室	管理諸室		154.82	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
44	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	44	5	2	小学部職員室	管理諸室		154.82	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
45	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	45	5	2	小学部職員室	管理諸室		154.82	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
46	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	46	5	2	中1－5	普通教室		59.5	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
47	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	47	5	2	中1－6	普通教室		59.5	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
48	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	48	5	2	中1－7	普通教室		59.5	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
49	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	49	5	2	中3－2	普通教室		59.5	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
50	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	50	5	2	中3－1	普通教室		59.5	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
51	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	51	5	3	倉庫	管理諸室		14	EHP	壁掛け	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
52	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	52	5	3	図書・視聴覚室	特別教室等		127.88	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
53	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	53	5	3	図書・視聴覚室	特別教室等		127.88	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
54	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	54	5	3	調理教室	特別教室等		80	EHP	天吊り	1			平成25年度	平成25年度	● 直接工事								
55	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	55	5	3	調理教室	特別教室等		80	EHP	天吊り	1			平成25年度	平成25年度	● 直接工事								
56	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	56	5	3	第1美術室	特別教室等		80	EHP	天吊り	1			平成25年度	平成25年度	● 直接工事								
57	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	57	5	3	第1美術室	特別教室等		80	EHP	天吊り	1			平成25年度	平成25年度	● 直接工事								
58	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	58	5	3	第2美術室	特別教室等		56	EHP	天吊り	1			平成26年度	平成26年度	● 直接工事								
59	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	59	5	3	音楽教室	特別教室		124.42	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
60	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	60	5	3	音楽教室	特別教室		124.42	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
61	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	61	5	3	中3－7	普通教室		59.5	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
62	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	62	5	3	中3－6	普通教室		59.5	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
63	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	63	5	3	中3－5	普通教室		59.5	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
64	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	64	5	3	中3－4	普通教室		59.5	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
65	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	65	5	3	中3－3	普通教室		59.5	GHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事								
66	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	66	8	1	粘土室	特別教室等		78.75	EHP	天吊り	1			平成25年度	平成25年度	● 直接工事								
67	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	67	8	2	中2－1	普通教室		64.65	EHP	天吊り	1			平成31年度	平成31年度	● 直接工事								
68	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	68	8	2	第3美術室	特別教室等		67.75	EHP	天吊り	1			平成31年度	平成31年度	● 直接工事								

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用日数	1日あたりの使用時間	機器の稼働（有、無）	備考
73	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	73	8	2	中2－5	普通教室		53.86	GHP	天吊り	1			平成31年度	平成31年度	● 直接工事				
74	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	74	8	2	中2－6	普通教室		53.86	EHP	天吊り	1			平成31年度	平成31年度	● 直接工事				
75	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	75	8	3	男子更衣室	管理諸室		51.1	EHP	天吊り	1			平成31年度	平成31年度	● 直接工事				
76	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	76	8	3	高1－1	普通教室		51.1	EHP	天吊り	1			平成31年度	平成31年度	● 直接工事				
77	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	77	8	3	高1－2	普通教室		51.1	EHP	天吊り	1			平成31年度	平成31年度	● 直接工事				
78	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	78	8	3	高女子更衣室	管理諸室		51.1	EHP	天吊り	1			平成31年度	平成31年度	● 直接工事				
79	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	79	8	3	多目的室②	特別教室等		51.1	EHP	天吊り	1			平成31年度	平成31年度	● 直接工事				
80	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	80	18	1	高特別教室③	特別教室等		50.99	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事				
81	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	81	18	1	高特別教室③	特別教室等		50.99	EHP	天吊り	1			平成19年度	平成19年度	● 直接工事				
82	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	82	18	1	高3－2	普通教室		50.99	EHP	天吊り	1			平成31年度	平成31年度	● 直接工事				
83	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	83	18	1	高3－1	普通教室		50.99	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事				
84	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	84	18	2	高2－2	普通教室		50	EHP	天吊り	1			平成31年度	平成31年度	● 直接工事				
85	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	85	18	2	高男子更衣室	管理諸室		50.99	EHP	天吊り	1			平成31年度	平成31年度	● 直接工事				
86	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	86	18	2	高特別教室②	特別教室等		50.99	EHP	天吊り	1			平成31年度	平成31年度	● 直接工事				
87	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	87	18	2	高2－1	普通教室		50.99	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事				
88	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	88	1	1	倉庫	管理諸室		14	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事				
89	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	89	25	1	保健室	管理諸室		338.02	EHP	天吊り	1			平成24年度	平成24年度	● 直接工事				
90	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	90	5	1	調理員室	管理諸室		24	EHP	天吊り	1			平成12年度	平成12年度	● 直接工事				
91	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	91	5	1	栄養室	管理諸室		46.2	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事				
92	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	92	5	1	教育相談室	特別教室等		28.78	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事				
93	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	93	18	2	教材庫	管理諸室		34.22	EHP	天吊り	1			平成30年度	平成30年度	◎ 備品及び消耗需要費				
94	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	94	5	2	准校長室	管理諸室		24	EHP	天吊り	1			平成27年度	平成27年度	● 直接工事				
95	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	95	17	1	バス室	その他		37.31	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事				
96	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	96	5	3	更衣室	管理諸室		32	EHP	壁掛け	1			平成25年度	平成25年度	● 直接工事				
97	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	97	5	3	生活相談室	特別教室		30.4	EHP	壁掛け	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事				
98	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	98	5	1	厨房室	管理諸室		145	GHP	天吊り	1			平成31年度	平成31年度	● 直接工事				
99	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	99	5	1	厨房室	管理諸室		145	GHP	天吊り	1			平成31年度	平成31年度	● 直接工事				
100	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	100	5	1	厨房室	管理諸室		145	GHP	天吊り	1			平成31年度	平成31年度	● 直接工事				
101	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	101	5	1	厨房室	管理諸室		145	GHP	天吊り	1			平成31年度	平成31年度	● 直接工事				
102	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	102	5	1	受付員ボックス	管理諸室		30.4	EHP	壁掛け	1			平成31年度	平成31年度	● 直接工事				
103	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	103	1	1	更衣室	管理諸室		33.6	EHP	壁掛け	1			令和2年度	令和2年度	● 直接工事				
104	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	104	5	1	女子更衣室	管理諸室		28	EHP	壁掛け	1			令和2年度	令和2年度	● 直接工事				
105	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	105	18	1	更衣室	管理諸室		34.22	EHP	壁掛け	1			令和2年度	令和2年度	● 直接工事				
106	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	106	1	2	男子更衣室	管理諸室		28	EHP	壁掛け	1			令和2年度	令和2年度	● 直接工事				
107	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	107	8	2	女子更衣室	管理諸室		18.95	EHP	壁掛け	1			令和2年度	令和2年度	● 直接工事				
108	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	108	1	1	第1遊戯室	特別教室等		119.23	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事				
109	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	109	1	1	第1遊戯室	特別教室等		119.23	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事				
110	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	110	8	1	金工室	特別教室等		141.75	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事				
111	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	111	8	1	金工室	特別教室等		141.75	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事				
112	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	112	8	1	木工室	特別教室等		105	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事				
113	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	113	8	1	木工室	特別教室等		105	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事				
114	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	114	8	1	第1組立室	特別教室		52.5	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事				
115	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	115	1	2	集会室	特別教室等		169	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事				
116	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	116	1	2	集会室	特別教室等		169	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事				
117	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	117	1	2	集会室	特別教室等		169	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事				
118	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	118	1	2	集会室	特別教室等		169	EHP	天吊り	1			令和3年度	令和3年度	● 直接工事				
119	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	119	5	1	OA室	管理諸室		15	EHP	壁掛け	1			平成26年度	平成26年度	● 直接工事				
120	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	120	15	2	体育館	体育館等		510	GHP	天吊り	1			令和5年度	令和5年度	● 直接工事				
121	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	121	15	2	体育館	体育館等		510	GHP	天吊り	1			令和5年度	令和5年度	● 直接工事				
122	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	122	15	2	体育館	体育館等		510	GHP	天吊り	1			令和5年度	令和5年度	● 直接工事				
123	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	123	15	2	体育館	体育館等		510	GHP	天吊り	1			令和5年度	令和5年度	● 直接工事				
124	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	124	15	2	体育館	体育館等		510	GHP	天吊り	1			令和5年度	令和5年度	● 直接工事				
125	済	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	125	15	2	体育館	体育館等		510	GHP	天吊り	1			令和5年度	令和5年度	● 直接工事				
126	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	126	作業棟	1	作業棟準備室	管理諸室		47.25									5日	1時間未満	無	
127	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	127	作業棟	1	窯場	特別教室等		27									5日	1時間未満	無	
128	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	128	バス車庫	1	バス車庫	管理諸室		203.75									5日	1時間未満	無	
130	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	130	小学部	1	準備室	管理諸室		26.72									5日	1時間未満	無	
131	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	131	小学部	1	教材倉庫	管理諸室		16.8									5日	1時間未満	無	
132	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	132	小学部	1	準備室	管理諸室		16.8									5日	1時間未満	無	
133	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	133	管理棟	1	食材倉庫	管理諸室											5日	1時間未満	無	
134	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	134	管理棟	1	給食室	管理諸室		172									5日	1時間以上4時間未満	無	
135	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	135	体育館	1	倉庫	管理諸室		10									5日	1時間未満	無	
136	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	136	石灰倉庫	1	石灰倉庫	管理諸室		50									1日	1時間未満	無	
137	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	137	倉庫	1	倉庫	管理諸室		78.75									2日	1時間未満	無	
138	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	138	ポンプ室	1	ポンプ室	その他		26.27									1日	1時間未満	無	
139	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	139	倉庫	1	倉庫	管理諸室		9.94									1日	1時間未満	無	
140	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	140	電気室	1	電気室	その他		15.75									1日	1時間未満	無	
141	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	141	倉庫	1	倉庫	管理諸室		12.94									1日	1時間未満	無	
142	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	142	小学部棟	1</																

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 （台）	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用日数	1日あたりの使用時間	備品の残数（有、無）	備考
152	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	152	小学部棟	1	男子便所	その他		17.4									5日	1時間未満	無	
153	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	153	プレハブ前	1	男子便所	その他		32.7									5日	1時間未満	無	
154	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	154	体育館	1	更衣室等	管理諸室		64.35									5日	1時間未満	無	
155	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	155	小学部棟	2	前室	管理諸室		28.35									2日	1時間未満	無	
156	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	156	小学部棟	2	小教材室③	管理諸室		28.35									1日	1時間未満	無	
157	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	157	小学部棟	2	前室	管理諸室		28									2日	1時間未満	無	
158	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	158	小学部棟	2	男子便所	その他		17.4									5日	1時間未満	無	
159	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	159	小学部棟	2	男子便所	その他		17.4									5日	1時間未満	無	
160	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	160	作業棟	2	倉庫	管理諸室											3日	1時間未満	無	
161	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	161	管理棟	2	女子便所	その他		33.6									5日	1時間未満	無	
162	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	162	管理棟	2	女子便所	その他		35									5日	1時間未満	無	
163	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	163	管理棟	2	男子便所	その他		35									5日	1時間未満	無	
164	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	164	作業棟	2	女子便所	その他		15									5日	1時間未満	無	
165	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	165	作業棟	2	男子便所	その他		15									5日	1時間未満	無	
166	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	166	作業棟	2	デザイン室	特別教室等		28.53									2日	1時間未満	無	
167	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	167	管理棟	2	倉庫	管理諸室											5日	1時間未満	無	
168	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	168	管理棟	3	女子便所	その他		33.6									5日	1時間未満	無	
169	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	169	管理棟	3	事務倉庫	管理諸室		24									1日	1時間未満	無	
170	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	170	管理棟	3	美術準備室	管理諸室		33.6									2日	1時間未満	無	
171	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	171	管理棟	3	女子便所	その他		35									5日	1時間未満	無	
172	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	172	管理棟	3	男子便所	その他		35									5日	1時間未満	無	
173	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	173	管理棟	3	倉庫	管理諸室											1日	1時間未満	無	
174	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	174	作業棟	3	女子便所	その他		15									5日	1時間未満	無	
175	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	175	作業棟	3	男子便所	その他		15									5日	1時間未満	無	
176	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	176	管理棟		高教材室	管理諸室		18.08									1日	1時間未満	無	
177	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	177	小学部棟	1	多目的トイレ	その他		5.8									5日	1時間未満	無	
178	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	178	管理棟	1	多目的トイレ	その他		22									5日	1時間未満	無	
179	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	179	管理棟	2	多目的トイレ	その他		22									5日	1時間未満	無	
180	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	180	管理棟	3	多目的トイレ	その他		22									5日	1時間未満	無	
181	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	181	プレハブ前	1	女子トイレ	その他		10.9									5日	1時間未満	無	
182	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	182	プレハブ前	1	多目的トイレ	その他		10.9									5日	1時間未満	無	
183	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	183	小学部棟	1	女子便所	その他		8.7									5日	1時間未満	無	
184	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	184	小学部棟	1	女子便所	その他		8.7									5日	1時間未満	無	
185	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	185	小学部棟	2	女子便所	その他		8.7									5日	1時間未満	無	
186	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	186	小学部棟	2	女子便所	その他		8.7									5日	1時間未満	無	
187	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	187	管理棟	1	男子便所	その他		16.8									5日	1時間未満	無	
188	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	188	管理棟	2	男子便所	その他		16.8									5日	1時間未満	無	
189	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	189	管理棟	3	男子便所	その他		16.8									5日	1時間未満	無	
190	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	190	体育館	1	女子便所	その他		21.45									5日	1時間未満	無	
191	未	支援	10507	大阪府立八尾支援学校	八尾支援	57	191	体育館	1	男子便所	その他		21.45									5日	1時間未満	無	

令和7年度 空調設備調査票

設置対象教室

令和7年5月1日時点

変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	
変更																						変更		変更	

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名(略称)	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積(m ²)	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用日数	1日あたりの使用時間	職員の手配(有/無)
97	済	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	97	42	3	小5-3	普通教室		49.7	GHP	天カセ	2			R7	R7	● 直接工事			
98	済	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	98	42	4	高2-1	普通教室		49.7	GHP	天カセ	2			R7	R7	● 直接工事			
99	済	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	99	42	4	高2-2	普通教室		49.7	GHP	天カセ	2			R7	R7	● 直接工事			
100	済	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	100	42	4	更衣室	管理諸室		24.18	EHP	壁掛け	1	日立	S-AJ40K2	R2	R2	◎ 備品及び消耗需要費			
101	済	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	101	42	4	高2-3	普通教室		49.7	GHP	天カセ	2			R7	R7	● 直接工事			
102	済	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	102	42	4	高2-4	普通教室		49.7	GHP	天カセ	2			R7	R7	● 直接工事			
103	済	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	103	42	4	高2-5	普通教室		49.7	GHP	天カセ	2			R7	R7	● 直接工事			
104	済	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	104	42	4	高2-6	普通教室		49.7	GHP	天カセ	2			R7	R7	● 直接工事			
105	済	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	105	42	4	特別指導室	特別教室等		49.7	GHP	天カセ	2			R7	R7	● 直接工事			
106	済	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	106	40	1	事務室兼栄養士室	管理諸室		8.28	EHP	壁掛け	1			R7	R7	● 直接工事			
107	済	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	107	40	1	休憩室	管理諸室		12.24	EHP	壁掛け	1			R7	R7	● 直接工事			
108	済	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	108	35	1	第二会議室	管理諸室		54.54	EHP	天吊り	2	ダイキン		R3	R3	● 直接工事			
901	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	901	30	1	前室	管理諸室		12									5日	1時間以上4時間未満	無
902	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	902	33	1	倉庫5	管理諸室		29.08									5日	1時間以上4時間未満	無
903	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	903	30	2	職員女子更衣室	管理諸室		36.05									5日	4時間以上7時間未満	無
904	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	904	30	2	職員女子更衣室	管理諸室		28.04									5日	4時間以上7時間未満	無
905	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	905	24	2	印刷室	管理諸室		30.84									5日	4時間以上7時間未満	無
906	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	906	24	2	楽器庫	管理諸室		50.32									5日	1時間以上4時間未満	無
907	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	907	33	2	衣装部屋・倉庫	管理諸室		29.08									5日	1時間以上4時間未満	無
908	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	908	42	3	小6-4	普通教室		49.7	EHP	壁掛け	2	パナソニック	CS-P80K7B	R6	R6	□ その他	5日	7時間以上	有
909	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	909	30	1	トイレ①一般男女	その他		30.84									5日	4時間以上7時間未満	無
910	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	910	30	1	トイレ②男女多	その他		45.36									5日	4時間以上7時間未満	無
911	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	911	32	1	トイレ⑤男女	その他		24									5日	4時間以上7時間未満	無
912	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	912	33	1	トイレ④男女	その他		49.24									5日	4時間以上7時間未満	無
913	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	913	33	1	木工準備室	管理諸室		39.75									5日	4時間以上7時間未満	無
914	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	914	34	1	トイレ③男女	その他		35.73									5日	4時間以上7時間未満	無
915	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	915	25	1	器具庫	管理諸室		66.97									5日	1時間未満	無
916	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	916	25	1	トイレ男女多	その他		27.2									5日	4時間以上7時間未満	無
917	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	917	30	2	トイレ⑥男女多	その他		47.15									5日	4時間以上7時間未満	無
918	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	918	32	2	トイレ⑨男女	その他		24									5日	4時間以上7時間未満	無
919	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	919	33	2	トイレ⑧男女	その他		49.24									5日	4時間以上7時間未満	無
920	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	920	33	2	倉庫	管理諸室		29.73									5日	1時間以上4時間未満	無
921	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	921	33	2	収納庫	管理諸室		19.35									5日	1時間以上4時間未満	無
922	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	922	34	2	トイレ⑦男女	その他		35.73									5日	4時間以上7時間未満	無
923	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	923	30	2	トイレ⑩一般男女	その他		31.5									5日	4時間以上7時間未満	無
924	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	924	30	2	倉庫7	管理諸室		6.83									5日	1時間未満	無
925	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	925	30	2	倉庫	管理諸室		13.75									5日	1時間未満	無
926	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	926	30	2	トイレ⑪男女兼	その他		24									5日	4時間以上7時間未満	無
927	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	927	30	2	トイレ⑫男女兼	その他		24									5日	4時間以上7時間未満	無
928	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	928	31	2	トイレ⑬男女兼	その他		24									5日	4時間以上7時間未満	無
929	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	929	31	2	トイレ⑭男女兼	その他		24									5日	4時間以上7時間未満	無
930	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	930	31	2	トイレ⑮男女兼	その他		21									5日	4時間以上7時間未満	無
931	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	931	42	1	倉庫(教材庫)	管理諸室		35									5日	1時間未満	無
932	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	932	42	1	男子更衣室	管理諸室		35									5日	4時間以上7時間未満	無
933	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	933	42	2	トイレ⑯一般男女	その他		52.85									5日	4時間以上7時間未満	無
934	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	934	42	2	トイレ⑰男女多	その他		52.85									5日	4時間以上7時間未満	無
935	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	935	42	3	トイレ⑱男女多	その他		52.85									5日	4時間以上7時間未満	無
936	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	936	42	4	トイレ⑲男女多	その他		52.85									5日	4時間以上7時間未満	無
937	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	937	24	1	運動場トイレ男女	その他		24									5日	4時間以上7時間未満	無
938	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	938	30	1	玄関ホール	その他		58.1									5日	7時間以上	無
939	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	939	34	1	中学部ホール	その他		19.8									5日	4時間以上7時間未満	無
940	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	940	34	2	高等部ホール	その他		19.8									5日	4時間以上7時間未満	無
941	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	941	31	2	小学部ホール1	その他		42									5日	4時間以上7時間未満	無
942	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	942	31	2	小学部ホール2	その他		42									5日	4時間以上7時間未満	無
943	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	943	42	1	増築棟玄関下足室	その他		45.15									5日	4時間以上7時間未満	無
944	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	944	26	1	プール更衣室	管理諸室		24									5日	1時間以上4時間未満	無
945	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	945	26	1	プールトイレ男女	その他		23.2									5日	1時間以上4時間未満	無
946	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	946	26	1	プール機械室	その他		14									5日	1時間以上4時間未満	無
947	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	947	26	1	プール控室	管理諸室		10.5									5日	1時間以上4時間未満	無
948	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	948	26	1	プール倉庫	管理諸室		12.25									5日	1時間以上4時間未満	無
992	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	992	30	2	ペインティングルーム	特別教室等		49.38									5日	4時間以上7時間未満	無
993	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	993	30	2	ペインティングルーム脱衣室	管理諸室		9.36									5日	4時間以上7時間未満	無
994	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	994	30	2	ペインティングルーム収納庫	管理諸室		5.98									5日	1時間未満	無
995	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	995	30	1	電気室	その他		69.35									1日	1時間未満	無
996	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	996	30	1	発電機室	その他		36.85									1日	1時間未満	無
997	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	997	30	1	空調機械室	その他		66.14									1日	1時間未満	無
998	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	998	30	1	受水槽ポンプ室	その他		69.26									1日	1時間未満	無
999	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	999	30	1	消火ポンプ室	その他		30.15									1日	1時間未満	無
1000	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	1000	40	2	給食更衣室1	管理諸室		3.92									5日	1時間以上4時間未満	無
1001	未	支援	10508	大阪府立富田林支援学校	富田林支援	28	1001	40	2	給食更衣室2	管理諸室		4.72									5日	1時間以上4時間未満	無

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用日数	1日あたりの使用時間	職員の数(人/棟)
70	未	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	70	9-2	4	音楽準備室（2）	管理諸室											5日	1時間未満	無
71	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	71	9-2	4	器楽練習室（1）	特別教室等		5	EHP	壁掛け	1	日立	RPK-GP40K3	令和3年	令和3年	●直接工事			
72	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	72	9-2	4	器楽練習室（2）	特別教室等		5	EHP	壁掛け	1	日立	RPK-GP40K3	令和3年	令和3年	●直接工事			
73	未	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	73	9-2	4	送風機室（2）	その他		20.25									1日	1時間未満	無
74	未	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	74	9-2	4	生徒 更衣室（2）	管理諸室		40.5	EHP	その他	1		CWH-A1820						
75	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	75	9-2	4	生徒 更衣室（1）	管理諸室		40.5	EHP	その他	1		CWH-A1820						
76	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	76	9-2	4	図書室	特別教室等		70.19	EHP	天吊り	2	日立	RPC-GP63K2	令和3年	令和3年	●直接工事			
77	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	77	9-2	4	中学部 1－2	普通教室		69.13	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP56MC	平成26年	平成26年	□その他			
78	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	78	9-2	4	中学部 1－1	普通教室		69.19	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP56MC	平成26年	平成26年	□その他			
79	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	79	9-2	4	高等部 3－6	普通教室		68.32	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP56MC	平成26年	平成26年	□その他			
80	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	80	9-2	4	高等部 3－5	普通教室		69.08	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP56MC	平成26年	平成26年	□その他			
81	未	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	81	10	1	送風機室（1）	その他		20.62									1日	1時間未満	無
82	未	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	82	10	1	視聴覚準備室	管理諸室											1日	1時間未満	無
83	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	83	10	1	視聴覚室	特別教室等		278.2	GHP	天カセ	6	ヤンマー	YZCP112MC	平成26年	平成26年	□その他			
84	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	84	10	1	ADL室	特別教室等	有	65.8	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP71MC	平成26年	平成26年	□その他			
85	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	85	10	1	窯業室（1）	特別教室等		135	GHP	天カセ	4	ヤンマー	YZCP71MC	平成26年	平成26年	□その他			
86	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	86	10	1	窯業室（2）	特別教室等		69.08	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成26年	平成26年	□その他			
87	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47				高等部更衣室（2）	管理諸室		41.27	GHP	天カセ	2	ヤンマー		平成26年	平成26年	□その他			
88	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	88	10	2	紙加工室	特別教室等		121.5	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP112MC	平成26年	平成26年	□その他			
89	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	89	10	2	会議室	管理諸室		163.89	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP112MC	平成26年	平成26年	□その他			
90	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	90	10	2	中学部 3－4	普通教室		68.14	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP56MC	平成26年	平成26年	□その他			
91	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	91	10	2	中学部 3－3	普通教室		67.5	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP56MC	平成26年	平成26年	□その他			
92	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	92	10	2	中学部 3－2	普通教室		67.5	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP56MC	平成26年	平成26年	□その他			
93	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	93	10	2	中学部 3－1	普通教室		69.08	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP56MC	平成26年	平成26年	□その他			
94	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	94	10	3	美術室（1）	特別教室等		122.26	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP90MC	平成26年	平成26年	□その他			
95	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	95	10	3	美術室（2）	特別教室等		81	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP80MC	平成26年	平成26年	□その他			
96	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	96	10	3	PTAルーム	管理諸室		78.26	GHP	天カセ	3	ヤンマー	YZCP71MC,YZCP45MC,YZCP36MC	平成26年	平成26年	□その他			
97	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	97	10	3	中学部 2－5	普通教室		68.14	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP56MC	平成26年	平成26年	□その他			
98	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	98	10	3	中学部 2－4	普通教室		67.5	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP56MC	平成26年	平成26年	□その他			
99	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	99	10	3	中学部 2－3	普通教室		67.5	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP56MC	平成26年	平成26年	□その他			
100	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	100	10	3	中学部 2－2	普通教室		69.08	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP56MC	平成26年	平成26年	□その他			
101	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	101	10	4	図書室	特別教室等		122.26	GHP	天カセ	3	ヤンマー	YZCP90MC	平成26年	平成26年	□その他			
102	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	102	10	4	中学部職員室	管理諸室	有	121.5	GHP	天カセ	3	ヤンマー	YZCP90MC	平成26年	平成26年	□その他			
103	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	103	10	4	学習室	特別教室等		82.89	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP71MC	平成26年	平成26年	□その他			
104	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	104	10	4	中学部 1－6	普通教室		68.14	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP56MC	平成26年	平成26年	□その他			
105	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	105	10	4	中学部 1－5	普通教室		67.5	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP56MC	平成26年	平成26年	□その他			
106	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	106	10	4	中学部 1－4	普通教室		67.5	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP56MC	平成26年	平成26年	□その他			
107	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	107	10	4	中学部 1－3	普通教室		69.08	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP56MC	平成26年	平成26年	□その他			
108	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	108	14	1	自立活動室（1）	特別教室等		82.12	GHP	天カセ	3	ヤンマー	YZCP45MC	平成26年	平成26年	□その他			
109	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	109	14	1	小学部職員更衣室（1）	管理諸室		31.54	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP36MC	平成26年	平成26年	□その他			
110	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	110	14	1	小学部職員更衣室（2）	管理諸室		31.54	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP36MC	平成26年	平成26年	□その他			
111	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	111	14	1	小学部職員室	管理諸室	有	126.17	GHP	天カセ	4	ヤンマー	YZCP90MC	平成26年	平成26年	□その他			
112	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	112	14	1	ブレイルーム	特別教室等		127.41	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZDP140A,YZPC45MC	平成26年	平成26年	□その他			
113	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	113	14	1	小学部 1－1	普通教室		51.54	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成26年	平成26年	□その他			
114	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	114	14	1	小学部 1－2	普通教室		49.65	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP36MC	平成26年	平成26年	□その他			
115	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	115	14	1	小学部 1－3	普通教室		49.65	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP36MC	平成26年	平成26年	□その他			
116	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	116	14	1	小学部 3－1	普通教室		49.65	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP36MC	平成26年	平成26年	□その他			
117	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	117	14	1	小学部 2－1	普通教室		53.54	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP36MC	平成26年	平成26年	□その他			
118	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	118	14	1	小学部 2－2	普通教室		51.65	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP36MC	平成26年	平成26年	□その他			
119	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	119	14	1	小学部 4－1	普通教室		51.65	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP36MC	平成26年	平成26年	□その他			
120	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	120	14	1	小学部 4－2	普通教室		53.54	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP36MC	平成26年	平成26年	□その他			
121	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	121	14	1	保健室	管理諸室		54.82	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP28MC	平成26年	平成26年	□その他			
122	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	122	14	1	相談室	特別教室等		26.75	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP28MC	平成26年	平成26年	□その他			
123	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	123	14	1	検査室	特別教室等		26.75	GHP	天カセ	1	ヤンマー	YZCP36MC	平成26年	平成26年	□その他			
124	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	124	14	1	小学部 3－2	普通教室		51.54	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成26年	平成26年	□その他			
125	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	125	14	1	小学部 2－3	普通教室		53.5	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP56MC	平成26年	平成26年	□その他			
126	未	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	126	14	1	教材室	管理諸室		24.79									5日	1時間以上4時間未満	無
127	未	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	127	14	1	更衣室（1）	管理諸室		28.75									5日	1時間以上4時間未満	無
128	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	128	14	2	図書室	特別教室等		53.5	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成26年	平成26年	□その他			
129	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	129	14	2	視聴覚室	特別教室等		109.56	GHP	天カセ	4	ヤンマー	YZCP112MC	平成26年	平成26年	□その他			
130	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	130	14	2	音楽教室 1	特別教室等		63.28	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP36MC	平成26年	平成26年	□その他			
131	未	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	131	14	2	音楽準備室	管理諸室		31.59									5日	4時間以上7時間未満	無
132	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	132	14	2	音楽教室 2	特別教室等		94.98	GHP	天カセ	3	ヤンマー	YZCP56MC	平成26年	平成26年	□その他			
133	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	133	14	2	パソコン室	特別教室等		53.59	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP80MC	平成26年	平成26年	□その他			
134	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	134	14	2	調理教室 1	特別教室等	有	109.07	GHP	天カセ	4	ヤンマー	YZCP71MC	平成26年	平成26年	□その他			
135	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	135	14	2	被服教室 1	特別教室等		53.5	GHP	天カセ	2</								

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用台数	1日あたりの使用時間	職員の手配（有/無）
145	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	145	14	2	小学部 6－2	普通教室		51.61	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成26年	平成26年	☐ その他			
146	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	146	14	2	小学部 6－1	普通教室		53.5	GHP	天カセ	2	ヤンマー	YZCP45MC	平成26年	平成26年	☐ その他			
147	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	147		1	受付ボックス	管理諸室		3.46	EHP	壁掛け	1	パナソニック	CS-224CF	平成26年	平成26年	☐ その他			
148	済	支援	11543	大阪府立西浦支援学校	西浦支援	47	148	10	2	高等部更衣室2	管理諸室		41.27	EHP	壁掛け	1	日立	RAS-MJ63K2	令和2年	令和2年	☒ 直接工事			

令和7年度 空調設備調査票

設置対象教室

非表示																				学校名		桜宮																	
変更																				変更		変更																	
項目		A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S	
No	設置状況	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1週あたりの使用日数	1日あたりの使用時間	職員の変態（有/無）																		
1	済	桜宮	26	1	アリーナ棟3 9－2	地下1	水中観察室	特別教室等		102.7	EHP	床置き	1	ダイキン	SZRV112BC		(H30)	☐ その他																					
2	済	桜宮	26	2	西館3 8	1	調理実習室	特別教室等	有	123.2	EHP	天カセ	4	ダイキン	FXYSP90D		(H30)	☐ その他																					
3	済	桜宮	26	3	西館3 8	1	調理準備室	管理諸室		40	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYP71D		(H30)	☐ その他																					
4	済	桜宮	26	4	西館3 8	1	被服実習室	特別教室等		123.2	EHP	壁掛け	2	三菱	MSZ-GV565S-W		H28	◎ 備品及び消耗需要費																					
5	済	桜宮	26	5	本館3 7	1	小会議室	管理諸室		64	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYP36CA		(H30)	☐ その他																					
6	済	桜宮	26	5	本館3 7	1	小会議室	管理諸室		64	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYSP71D		(H30)	☐																					
7	済	桜宮	26	5	本館3 7	1	小会議室	管理諸室		64	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYSP112D		(H30)	☐																					
8	済	桜宮	26	6	本館3 7	1	放送室	管理諸室		32	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYP56CA		(H30)	☐ その他																					
9	済	桜宮	26	6	本館3 7	1	放送室	管理諸室		32	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYSP56D																								
10	済	桜宮	26	7	本館3 7	1	会議室	管理諸室		128	EHP	天カセ	4	ダイキン	FXYSP112D		(H30)	☐ その他																					
11	未	桜宮	26	8	本館3 7	1	倉庫	管理諸室		64.4																													
12	未	桜宮	26	9	本館3 7	1	便所	その他		69.3									7日	7時間以上	無																		
13	済	桜宮	26	10	本館3 7	1	管理作業員室	管理諸室		64.4	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYP56MD		(H30)	☐ その他																					
14	済	桜宮	26	10	本館3 7	1	管理作業員室	管理諸室		64.4	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYP36CA		(H30)	☐ その他																					
15	済	桜宮	26	10	本館3 7	1	管理作業員室	管理諸室	有	64.4	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYSP71D		(H30)	☐ その他																					
16	未	桜宮	26	11	本館3 7	1	給湯室	管理諸室		32.2									1日	1時間未満	無																		
17	済	桜宮	26	12	本館3 7	1	教育相談室①	特別教室等		16.1	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYP45MD		(H30)	☐ その他																					
18	済	桜宮	26	13	本館3 7	1	教育相談室②	特別教室等		16.1	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYP36MD		(H30)	☐ その他																					
19	済	桜宮	26	14	本館3 7	1	教育相談室③	特別教室等		16.1	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYP71MD		(H30)	☐ その他																					
20	済	桜宮	26	15	本館3 7	1	教育相談室④	特別教室等		16.1	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYP71MD		(H30)	☐ その他																					
21	済	桜宮	26	16	本館3 7	1	保健室	管理諸室	有	64.4	EHP	天カセ	2	ダイキン	FXYSP71D		(H30)	☐ その他																					
22	未	桜宮	26	17	アリーナ棟3 9－3	1	プール更衣室①	管理諸室		24.6									7日	1時間以上4時間未満	無																		
23	未	桜宮	26	18	アリーナ棟3 9－3	1	プール更衣室②	管理諸室		22.9									7日	1時間以上4時間未満	無																		
24	未	桜宮	26	19	アリーナ棟3 9－3	1	女子更衣室	管理諸室		25.7									5日	1時間以上4時間未満	無																		
25	未	桜宮	26	20	アリーナ棟3 9－3	1	男子更衣室	管理諸室		24.1									5日	1時間以上4時間未満	無																		
26	済	桜宮	26	21	アリーナ棟3 9－3	1	データ管理室	その他		24.1	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYSP36D		(H30)	☐ その他																					
27	済	桜宮	26	22	アリーナ棟3 9－3	1	体育教官室	管理諸室	有	94.63	EHP	天カセ	2	ダイキン	FXYSP36D		(H30)	☐ その他																					
28	未	桜宮	26	23	アリーナ棟3 9－3	1	体育館	体育館等		1297.6									7日	4時間以上7時間未満	無																		
29	済	桜宮	26	24	3号館1 6－1	1	普通教室1-4	普通教室		63	GHP	天吊り	2	ヤンマー	YNZP560G1N		H18	☐ その他																					
30	済	桜宮	26	25	3号館1 6－1	1	普通教室1-5	普通教室		63	GHP	天吊り	2	ヤンマー	YNZP560G1N		H18	☐ その他																					
31	済	桜宮	26	26	3号館1 6－2	1	普通教室1-6	普通教室		64.9	GHP	天吊り	2	ヤンマー	YNZP560G1N		H18	☐ その他																					
32	済	桜宮	26	27	3号館1 6－2	1	便所	その他		64.8								☐ その他	7日	7時間以上	無																		
33	済	桜宮	26	28	3号館1 6－2	1	コネットルーム	特別教室等	有	89	GHP	天吊り	2	ヤンマー	YNZP560G1N		H18	☐ その他																					
34	済	桜宮	26	29	4号館2 3	1	社会科準備室	管理諸室		34.3	GHP	天吊り	1	ヤンマー	YZHP71M		(H30)	☐ その他																					
35	済	桜宮	26	30	4号館2 3	1	社会科教室	特別教室等		128.3	GHP	天吊り	3	ヤンマー	YZHP71M		(H30)	☐ その他																					
36	未	桜宮	26	31	第二体育館2 4	1	食堂	管理諸室		188									5日	1時間以上4時間未満	無																		
37	未	桜宮	26	32	第二体育館2 4	1	厨房	管理諸室	有	78									5日	4時間以上7時間未満	無																		
38	未	桜宮	26	33	第二体育館2 4	1	プール機械室	その他		153.3																													
39	済	桜宮	26	34	第二体育館2 4	1	教官室	管理諸室		28	EHP	壁掛け	1	シャープ	AY-D56DM2		H26	◎ 備品及び消耗需要費																					
40	未	桜宮	26	35	第二体育館2 4	1	便所	その他		11.5									7日	4時間以上7時間未満	無																		
41	未	桜宮	26	36	第二体育館2 4	1	倉庫	管理諸室		11.5																													
42	未	桜宮	26	37	第二体育館2 4	1	倉庫	管理諸室		19.2																													
43	未	桜宮	26	38	第二体育館2 4	1	更衣室	管理諸室		32.6									7日	1時間以上4時間未満	無																		
44	未	桜宮	26	39	第二体育館2 4	1	更衣室	管理諸室		32.6									7日	1時間以上4時間未満	無																		
45	未	桜宮	26	40	格技棟2 2－2	1	教官室	管理諸室	有	20.1									5日	1時間未満	無																		
46	未	桜宮	26	41	格技棟2 2－2	1	更衣室	管理諸室		21.3									5日	1時間以上4時間未満	無																		
47	未	桜宮	26	42	格技棟2 2－2	1	倉庫	管理諸室		21.3																													
48	未	桜宮	26	43	格技棟2 2－2	1	柔道場	体育館等		196									6日	1時間以上4時間未満	無																		
49	済	桜宮	26	44	彬々寮1 8	1	和室	その他	有	14.9	EHP	壁掛け	1	ダイキン	F22RTESW		H26	■ 寄附採納																					
50	済	桜宮	26	45	彬々寮1 8	1	和室	その他		47.1	EHP	壁掛け	1	三菱	不明		不明	■ 寄附採納																					
51	済	桜宮	26	45	彬々寮1 8	1	和室	その他		47.1	EHP	壁掛け	1	ダイキン	不明		不明	■ 寄附採納																					
52	未	桜宮	26	46	クラブハウス2 5	1	クラブ室	特別教室等		59.7									7日	1時間以上4時間未満	無																		
53	未	桜宮	26	47	クラブハウス2 5	1	クラブ室	特別教室等		164.2									7日	1時間以上4時間未満	無																		
54	済	桜宮	26	48	西館3 8	2	図書室	特別教室等		192	EHP	天カセ	3	ダイキン	FXYSP90D		(H30)	☐ その他																					
55	済	桜宮	26	48	西館3 8	2	図書室	特別教室等		192	EHP	天カセ	4	ダイキン	FXYSP71D		(H30)	☐ その他																					

No	設置状況	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用日数	1日あたりの使用時間	職員の家駐（有/無）
56	済	桜宮	26	49	西館3 8	2	図書準備室	管理諸室		14	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYCP36MD		(H30)	☐ その他			
57	済	桜宮	26	50	本館3 7	2	職員室	管理諸室	有	163	EHP	天カセ	5	ダイキン	FXYSP90D		(H30)	☐ その他			
58	済	桜宮	26	51	本館3 7	2	印刷室	管理諸室		32.6	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYSP112D		(H30)	☐ その他			
59	済	桜宮	26	52	本館3 7	2	資料室	管理諸室		32.6	EHP	壁掛け	1	ダイキン	F40STEP-W		H27	☐ その他			
60	済	桜宮	26	53	本館3 7	2	女子更衣室	管理諸室		32.6	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYSP112D		(H30)	☐ その他			
61	済	桜宮	26	54	本館3 7	2	男子更衣室	管理諸室		32.6	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYSP112D		(H30)	☐ その他			
62	未	桜宮	26	55	本館3 7	2	便所	その他		69.3									7日	7時間以上	無
63	済	桜宮	26	56	本館3 7	2	事務室	管理諸室		65.2	EHP	天カセ	2	ダイキン	FXYSP90D		(H30)	☐ その他			
64	未	桜宮	26	57	本館3 7	2	事務倉庫	管理諸室	有	32.6									5日	1時間未満	無
65	済	桜宮	26	58	本館3 7	2	校長室	管理諸室		65.2	EHP	天カセ	2	ダイキン	FXYSP71D		(H30)	☐ その他			
66	済	桜宮	26	59	本館3 7	2	進路指導室	特別教室等		65.2	EHP	天カセ	2	ダイキン	FXYSP90D		(H30)	☐ その他			
67	未	桜宮	26	60	アリーナ棟3 9－2	2	電気室	その他		137.9											
68	未	桜宮	26	61	アリーナ棟3 9－1	2	機械室	その他		137.8											
69	済	桜宮	26	62	3号館1 6－1	2	普通教室1-1	普通教室		63	EHP	天吊り	2	ダイキン	SGRH80BCT		(H30)	☐ その他			
70	済	桜宮	26	63	3号館1 6－1	2	普通教室1-2	普通教室		63	GHP	天吊り	2	ヤンマー	YNZP560G1N		H18	☐ その他			
71	済	桜宮	26	64	3号館1 6－2	2	普通教室1-3	普通教室		63	GHP	天吊り	2	ヤンマー	YNZP560G1N		H18	☐ その他			
72	済	桜宮	26	65	3号館1 6－2	2	第4 演習室	特別教室等		63	GHP	天吊り	2	ヤンマー	YNZP560G1N		H18	☐ その他			
73	済	桜宮	26	66	3号館1 6－2	2	第3 演習室	特別教室等		79	GHP	天吊り	2	ヤンマー	YNZP560G1N		H18	☐ その他			
74	済	桜宮	26	67	4号館2 3	2	LL準備室	管理諸室		34.3	EHP	天吊り	1	ダイキン	SGRH80BCT		(H30)	☐ その他			
75	済	桜宮	26	68	4号館2 3	2	LL教室	特別教室等		128.3	EHP	天吊り	3	ダイキン	SGRH80BCT		(H30)	☐ その他			
76	済	桜宮	26	69	第二体育館2 4	2	体育管理室	その他	有	73.3	EHP	天吊り	1	三洋	不明		(H7頃)	☐ その他			
77	未	桜宮	26	70	第二体育館2 4	2	更衣室	管理諸室		150.5									7日	1時間以上4時間未満	無
78	未	桜宮	26	71	第二体育館2 4	2	便所	その他		37.8									7日	4時間以上7時間未満	無
79	未	桜宮	26	72	第二体育館2 4	2	トレーニング室	体育館等		179.2									5日	1時間以上4時間未満	無
80	未	桜宮	26	73	格技棟2 2－2	2	トレーニング室	体育館等		83.4									5日	1時間以上4時間未満	無
81	済	桜宮	26	74	彬々寮1 8	2	和室	その他		9.9	EHP	壁掛け	1	ダイキン	F22RTESW		H26	☒ 寄附採納			
82	済	桜宮	26	75	彬々寮1 8	2	和室	その他		73.2	EHP	天吊り	1	ダイキン	FHY50B		不明	☒ 寄附採納			
83	済	桜宮	26	75	彬々寮1 8	2	和室	その他		73.2	EHP	天吊り	1	三菱	MPC-RP50GA		不明	☒ 寄附採納			
84	未	桜宮	26	76	クラブハウス2 5	2	クラブ室	特別教室等		59.7									7日	1時間以上4時間未満	無
85	未	桜宮	26	77	クラブハウス2 5	2	クラブ室	特別教室等		164.2									7日	1時間以上4時間未満	無
86	済	桜宮	26	78	本館3 7	3	国語準備室	管理諸室		32.2	EHP	天カセ	1	ダイキン	SZRB112BCV		(H30)	☐ その他			
87	済	桜宮	26	79	本館3 7	3	数学準備室	管理諸室		32.2	GHP	天吊り	1	三洋	SGP-TH90K1		(H18)	☐ その他			
88	済	桜宮	26	80	本館3 7	3	普通教室2-7	普通教室		65.2	GHP	天吊り	2	三洋	SGP-TH90K1		(H18)	☐ その他			
89	済	桜宮	26	81	本館3 7	3	普通教室2-6	普通教室		65.2	GHP	天吊り	2	三洋	SGP-TH90K1		(H18)	☐ その他			
90	済	桜宮	26	82	本館3 7	3	普通教室2-5	普通教室		64.4	GHP	天吊り	2	三洋	SGP-TH90K1		(H18)	☐ その他			
91	未	桜宮	26	83	本館3 7	3	便所	その他		69.3									5日	4時間以上7時間未満	無
92	未	桜宮	26	84	本館3 7	3	生徒会室	特別教室等		32.5									5日	1時間以上4時間未満	無
93	済	桜宮	26	85	本館3 7	3	小演習室	特別教室等		64.4	EHP	天カセ	2	ダイキン	FXYSP112D		(H30)	☐ その他			
94	済	桜宮	26	86	本館3 7	3	小演習室	特別教室等		65.2	EHP	天カセ	2	ダイキン	FXYSP112D		(H30)	☐ その他			
95	済	桜宮	26	87	本館3 7	3	情報処理室	特別教室等		97.4	EHP	天カセ	3	ダイキン	FXYSP140D		(H30)	☐ その他			
96	済	桜宮	26	88	本館3 7	3	情報処理準備室	管理諸室		32.2	EHP	天カセ	1	ダイキン	SGRB80BCV		(H30)	☐ その他			
97	済	桜宮	26	89	3号館1 6－1	3	普通教室2-1	普通教室		63	EHP	天吊り	2	ダイキン	SZRH80BCT		(H30)	☐ その他			
98	済	桜宮	26	90	3号館1 6－1	3	普通教室2-2	普通教室		63	GHP	天吊り	1	ヤンマー	YNMP180G1N		H18	☐ その他			
99	済	桜宮	26	91	3号館1 6－3	3	普通教室2-3	普通教室		64.2	GHP	天吊り	2	ヤンマー	YNZP560G1N		H18	☐ その他			
100	済	桜宮	26	92	3号館1 6－3	3	普通教室2-4	普通教室		64.1	GHP	天吊り	2	ヤンマー	YNZP450G1N		H18	☐ その他			
101	済	桜宮	26	93	3号館1 6－3	3	第2 多目的室	特別教室等		64.2	GHP	天吊り	2	ヤンマー	YNZP450G1N		H18	☐ その他			
102	済	桜宮	26	94	4号館2 3	3	視聴覚準備室	管理諸室		34.3	EHP	天吊り	1	ダイキン	SH3KAL		S54	☐ その他			
103	済	桜宮	26	95	4号館2 3	3	視聴覚室	特別教室等		128.3	EHP	天吊り	4	ダイキン	SH3KAL		S54	☐ その他			
104	済	桜宮	26	96	第二体育館2 4	3	体育館	体育館等		1356.8	GHP	天吊り	12	ヤンマー	HHGP140K3		R6（R7）	☒ 直接工事	6日	4時間以上7時間未満	無
105	未	桜宮	26	97-1	格技棟2 2－2	3	教官室	管理諸室		20.06									5日	1時間未満	無
106	未	桜宮	26	97-2	格技棟2 2－2	3	更衣室・シャワー室	管理諸室		12.95									5日	1時間未満	無
107	未	桜宮	26	97-3	格技棟2 2－2	3	倉庫	その他	有	11.55									5日	1時間以上4時間未満	無
108	未	桜宮	26	98	格技棟2 2－2	3	剣道場	体育館等		196									6日	4時間以上7時間未満	無
109	済	桜宮	26	99	本館3 7	4	普通教室3-4	普通教室		64.4	GHP	天カセ	2	三洋	SGP-TH90K1		(H18)	☐ その他			
110	済	桜宮	26	100	本館3 7	4	普通教室3-3	普通教室		65.2	GHP	天カセ	2	三洋	SGP-TH90K1		(H18)	☐ その他			
111	済	桜宮	26	101	本館3 7	4	普通教室3-2	普通教室		65.2	GHP	天カセ	2	三洋	SGP-TH90K1		(H18)	☐ その他			
112	済	桜宮	26	102	本館3 7	4	普通教室3-1	普通教室		64.4	GHP	天カセ	2	三洋	SGP-TH90K1		(H18)	☐ その他			
113	未	桜宮	26	103	本館3 7	4	便所	その他		69.3									5日	4時間以上7時間未満	無
114	済	桜宮	26	104	本館3 7	4	美術準備室	管理諸室	有	32.2	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYSP56D		(H30)	☐ その他			
115	済	桜宮	26	105	本館3 7	4	美術教室	特別教室等		97.4	EHP	天カセ	3	ダイキン	FXYSP90D		(H30)	☐ その他			
116	済	桜宮	26	106	本館3 7	4	書道教室	特別教室等		97.4	EHP	天カセ	3	ダイキン	FXYSP90D		(H30)	☐ その他			

No	設置状況	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用日数	1日あたりの使用時間	職員の家駐（有/無）
117	済	桜宮	26	107	本館3 7	4	書道準備室	管理諸室	有	32.2	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYSP56D		(H30)	☐ その他			
118	済	桜宮	26	108	本館3 7	5	作法室	特別教室等		64.4	EHP	天カセ	2	ダイキン	FXYSP56D		(H30)	☐ その他			
119	済	桜宮	26	108	本館3 7	5	作法室	特別教室等		64.4	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYSP45D		(H30)				
120	済	桜宮	26	109	本館3 7	5	普通教室3-7	普通教室		65.2	GHP	天カセ	2	三洋	SGP-TH90K1		(H18)	☐ その他			
121	済	桜宮	26	110	本館3 7	5	普通教室3-6	普通教室		65.2	GHP	天カセ	2	三洋	SGP-TH90K1		(H18)	☐ その他			
122	済	桜宮	26	111	本館3 7	5	普通教室3-5	普通教室		64.4	GHP	天カセ	2	三洋	SGP-TH90K1		(H18)	☐ その他			
123	未	桜宮	26	112	本館3 7	5	便所	その他		69.3									7日	7時間以上	無
124	済	桜宮	26	113	本館3 7	5	生物教室	特別教室等	有	96.6	EHP	天カセ	3	ダイキン	FXYSP90D		(H30)	☐ その他			
125	済	桜宮	26	114	本館3 7	5	生物準備室	管理諸室	有	33	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYSP56D		(H30)	☐ その他			
126	済	桜宮	26	114	本館3 7	5	生物準備室	管理諸室		33	EHP	天カセ	1	ダイキン	LSGYP 2 F		(H30)	☐ その他			
127	済	桜宮	26	115	本館3 7	5	化学準備室	管理諸室		33	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYSP56D		(H30)	☐ その他			
128	済	桜宮	26	116	本館3 7	5	化学教室	特別教室等	有	96.6	EHP	天カセ	3	ダイキン	FXYSP90D		(H30)	☐ その他			
129	済	桜宮	26	117	アリーナ棟3 9－3	5	実習棟管理室	管理諸室	有	40.5	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYFP90MA		(H18)	☐ その他			
130	未	桜宮	26	118	アリーナ棟3 9－3	5	倉庫	管理諸室		39.5											
131	済	桜宮	26	119	アリーナ棟3 9－3	5	ゼミ室（1）	特別教室等		39.5	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYFP90MA		(H18)	☐ その他			
132	済	桜宮	26	120	アリーナ棟3 9－3	5	ゼミ室（2）	特別教室等		39.5	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYFP90MA		(H18)	☐ その他			
133	済	桜宮	26	121	アリーナ棟3 9－3	5	ゼミ室（3）	特別教室等		42.3	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYFP90MA		(H18)	☐ その他			
134	済	桜宮	26	122	アリーナ棟3 9－3	5	スポーツ情報処理室	特別教室等		127.5	EHP	天カセ	5	ダイキン	FXYSP90D		(H30)	☐ その他			
135	済	桜宮	26	123	アリーナ棟3 9－3	5	体力測定室	特別教室等		271.4	EHP	天カセ	6	ダイキン	FXYFP45MK		(H30)	☐ その他			
136	済	桜宮	26	123	アリーナ棟3 9－3	5	体力測定室	特別教室等		271.4	EHP	天カセ	2	ダイキン	FXYFP71MK		(H30)	☐ その他			
137	済	桜宮	26	124	アリーナ棟3 9－3	5	運動分析室	特別教室等		186.2	EHP	天カセ	3	ダイキン	FXYFP90MK		(H30)	☐ その他			
138	済	桜宮	26	125	アリーナ棟3 9－3	5	科学トレーニング 実習室	特別教室等		386.7	EHP	天カセ	9	ダイキン	FXYFP71MK		(H30)	☐ その他			
139	済	桜宮	26	126	本館3 7	6	多目的室	特別教室等		129.6	EHP	天カセ	4	ダイキン	FXYSP112D		(H30)	☐ その他			
140	済	桜宮	26	127	本館3 7	6	音楽準備室	管理諸室		33	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYSP112D		(H30)	☐ その他			
141	済	桜宮	26	128	本館3 7	6	音楽室	特別教室等		96.6	EHP	天カセ	3	ダイキン	FXYSP112D		(H30)	☐ その他			
142	未	桜宮	26	129	本館3 7	6	便所	その他		69.3									7日	4時間以上7時間未満	無
143	済	桜宮	26	130	本館3 7	6	物理教室	特別教室等	有	96.6	EHP	天カセ	3	ダイキン	FXYSP90D		(H30)	☐ その他			
144	済	桜宮	26	131	本館3 7	6	物理準備室	管理諸室	有	33	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYSP71D		(H30)	☐ その他			
145	済	桜宮	26	132	本館3 7	6	地学準備室	管理諸室	有	33	EHP	天カセ	1	ダイキン	FXYSP90D		(H30)	☐ その他			
146	済	桜宮	26	133	本館3 7	6	地学教室	特別教室等		96.6	EHP	天カセ	3	ダイキン	FXYSP90D		(H30)	☐ その他			
147	済	桜宮	26	134	西館3 8		被服実習室	室外機			EHP	室外機	2	三菱	MUCZ-G565S	H28		◎ 備品及び消耗需要費			
148	済	桜宮	26	34	第二体育館2 4		教官室	室外機			EHP	室外機	1	シャープ	AY-D56DM2	H26		◎ 備品及び消耗需要費			
149	済	桜宮	26	69	第二体育館2 4		体育管理室	室外機			EHP	室外機	1	三洋	不明	不明		☐ その他			
150	済	桜宮	26	96	第二体育館2 4		体育館	室外機			GHP	室外機	3	ヤンマー	YBZP560L1	R6（R7）		● 直接工事			
151	済	桜宮	26	44	彬々寮1 8		和室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	F22RTESW	H26		■ 寄附採納			
152	済	桜宮	26	45	彬々寮1 8		和室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	不明	不明		■ 寄附採納			
153	済	桜宮	26	45	彬々寮1 8		和室	室外機			EHP	室外機	1	三菱	不明	不明		■ 寄附採納			
154	済	桜宮	26	74	彬々寮1 8		和室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	F22RTESW	H26		■ 寄附採納			
155	済	桜宮	26	75	彬々寮1 8		和室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	FHY50B	不明		■ 寄附採納			
156	済	桜宮	26	75	彬々寮1 8		和室	室外機			EHP	室外機	1	三菱	MPC-RP50GA	不明		■ 寄附採納			
157	済	桜宮	26	137	西館3 8		調理実習室・準備室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP400DBR	(H30)		☐ その他			
158	済	桜宮	26	137	西館3 8		図書室北・準備室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP224DB	(H30)		☐ その他			
159	済	桜宮	26	137	西館3 8		図書室南	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP280DB	(H30)		☐ その他			
160	済	桜宮	26	138	アリーナ棟3 9－2		水中観察室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP112BC	(H30)		☐ その他			
161	済	桜宮	26	138	アリーナ棟3 9－2		体育教官室・データ管理室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP160DB	(H30)		☐ その他			
162	済	桜宮	26	139	3号館1 6		普通教室（1室）	室外機			GHP	室外機	1	ヤンマー	YNMP180G1N	H18		☐ その他			
163	済	桜宮	26	139	3号館1 6		普通教室（3室）	室外機			GHP	室外機	1	ヤンマー	YNZP560G1N	H18		☐ その他			
164	済	桜宮	26	139	3号館1 6		普通教室（3室）	室外機			GHP	室外機	1	ヤンマー	YNZP560G1N	H18		☐ その他			
165	済	桜宮	26	139	3号館1 6		普通教室（3室）	室外機			GHP	室外機	1	ヤンマー	YNZP560G1N	H18		☐ その他			
166	済	桜宮	26	139	3号館1 6		普通教室（2室）	室外機			GHP	室外機	1	ヤンマー	YNZP450G1N	H18		☐ その他			
167	済	桜宮	26	139	3号館1 6		普通教室1-1	室外機			EHP	室外機	2	ダイキン	RZRP80BCV	(H30)		☐ その他			
168	済	桜宮	26	139	3号館1 6		普通教室2-1	室外機			EHP	室外機	2	ダイキン	RZRP80BCV	(H30)		☐ その他			
169	済	桜宮	26	140	4号館2 3		視聴覚準備室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	SH3KAL	S54		☐ その他			
170	済	桜宮	26	140	4号館2 3		視聴覚室	室外機			EHP	室外機	4	ダイキン	SH3KAL	S54		☐ その他			
171	済	桜宮	26	140	4号館2 3		LL準備室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP80BCT	(H30)		☐ その他			
172	済	桜宮	26	140	4号館2 3		LL教室	室外機			EHP	室外機	3	ダイキン	RZRP80BCT	(H30)		☐ その他			
173	済	桜宮	26	140	4号館2 3		社会科教室・準備室	室外機			GHP	室外機	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	(H30)		☐ その他			
174	済	桜宮	26	140	4号館2 3		社会科教室	室外機			GHP	室外機	1	ヤンマー	YRMP140G1NB	(H30)		☐ その他			
175	済	桜宮	26	141	アリーナ棟3 9		スポーツ情報処理室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP450DBR	(H30)		☐ その他			
176	済	桜宮	26	141	アリーナ棟3 9		体力測定室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP450DBR	(H30)		☐ その他			
177	済	桜宮	26	141	アリーナ棟3 9		実習棟管理室・ゼミ室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RSXYP400P	(H18)		☐ その他			

No	設置状況	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1週あたりの使用日数	1日あたりの使用時間	職員の家駐（有/無）
178	済	桜宮	26	141	アリーナ棟3 9		運動分析室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP280DB	(H30)		☐ その他			
179	済	桜宮	26	141	アリーナ棟3 9		科学トレーニング実習室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP335DBR	(H30)		☐ その他			
180	済	桜宮	26	142	本館3 7		小会議室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP224DB	(H30)		☐ その他			
181	済	桜宮	26	142	本館3 7		放送室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP140DB	(H30)		☐ その他			
182	済	桜宮	26	142	本館3 7		会議室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP450DBR	(H30)		☐ その他			
183	済	桜宮	26	142	本館3 7		管理作業員室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP160DB	(H30)		☐ その他			
184	済	桜宮	26	142	本館3 7		教育相談室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP224DB	(H30)		☐ その他			
185	済	桜宮	26	142	本館3 7		保健室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP160DB	(H30)		☐ その他			
186	済	桜宮	26	142	本館3 7		職員室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP450DBR	(H30)		☐ その他			
187	済	桜宮	26	142	本館3 7		印刷室・男子・女子更衣室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP335DBR	(H30)		☐ その他			
188	済	桜宮	26	142	本館3 7		事務室・校長室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP280DB	(H30)		☐ その他			
189	済	桜宮	26	142	本館3 7		進路指導室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP160DB	(H30)		☐ その他			
190	済	桜宮	26	142	本館3 7		国語準備室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP112BC	(H30)		☐ その他			
191	済	桜宮	26	142	本館3 7		小演習室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP450DBR	(H30)		☐ その他			
192	済	桜宮	26	142	本館3 7		情報処理室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP450DBR	(H30)		☐ その他			
193	済	桜宮	26	142	本館3 7		情報処理準備室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RZRP80BCT	(H30)		☐ その他			
194	済	桜宮	26	142	本館3 7		美術教室・準備室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP335DBR	(H30)		☐ その他			
195	済	桜宮	26	142	本館3 7		書道教室・準備室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP335DBR	(H30)		☐ その他			
196	済	桜宮	26	142	本館3 7		作法室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP140DB	(H30)		☐ その他			
197	済	桜宮	26	142	本館3 7		生物教室・準備室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP335DBR	(H30)		☐ その他			
198	済	桜宮	26	142	本館3 7		生物準備室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	LRYP2F	(H30)		☐ その他			
199	済	桜宮	26	142	本館3 7		化学教室・準備室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP335DBR	(H30)		☐ その他			
200	済	桜宮	26	142	本館3 7		多目的室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP450DBR	(H30)		☐ その他			
201	済	桜宮	26	142	本館3 7		音楽室・準備室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP450DBR	(H30)		☐ その他			
202	済	桜宮	26	142	本館3 7		物理教室・準備室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP335DBR	(H30)		☐ その他			
203	済	桜宮	26	142	本館3 7		地学教室・準備室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	RQYP335DBR	(H30)		☐ その他			
204	済	桜宮	26	142	本館3 7		普通教室	室外機			GHP	室外機	1	三洋	SGP-H560K1GZ	(H18)		☐ その他			
205	済	桜宮	26	142	本館3 7		普通教室	室外機			GHP	室外機	1	三洋	SGP-H560K1GZ	(H18)		☐ その他			
206	済	桜宮	26	142	本館3 7		普通教室	室外機			GHP	室外機	1	三洋	SGP-H355K1GZ	(H18)		☐ その他			
207	済	桜宮	26	142	本館3 7		普通教室	室外機			GHP	室外機	1	三洋	SGP-H355K1GZ	(H18)		☐ その他			
208	済	桜宮	26	142	本館3 7		普通教室	室外機			GHP	室外機	1	三洋	SGP-H355K1GZ	(H18)		☐ その他			
209	済	桜宮	26	143	本館3 7		資料室	室外機			EHP	室外機	1	ダイキン	R40SEP	H27		☐ その他			

令和7年度 空調設備調査票

設置対象教室

非表示

学校名	いちりつ
-----	------

項目		A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	変更	変更	変更	Q	R	S
No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1区あたりの使用台数	1区あたりの使用時間	職員の実証（有/無）
37	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ				1	進路資料室	特別教室等			EHP	室外機?	1	-	RZYP112H9	38322		☐ その他			
113	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ			30	1	進路資料室	特別教室等		35	EHP	その他					(不明)	☐ その他			
1	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ				1	3F更衣室	管理諸室		19	EHP	室外機①	1	-	RAS-5624AD			☐ その他			
2	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ				4	教室棟(3-6.2-6.1-3)	普通教室		61	GHP	室外機②	1	-	SGP-H560K1GZ	(2006/5)	(2006/5)	☐ その他			
3	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ				4	教室棟(3-5.2-5.1-4)	普通教室		61	GHP	室外機③	1	-	SGP-H560K1GZ	(2006/5)	(2006/5)	☐ その他			
4	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ				4	教室棟(3-4.2-4.1-5)	普通教室		61	GHP	室外機④	1	-	SGP-H560K1GZ	(2006/5)	(2006/5)	☐ その他			
5	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			4	教室棟(3-3.2-3.1-6)	普通教室		61	GHP	室外機⑤	1	-	SGP-H560K1GZ	(2006/5)	(2006/5)	☐ その他			
6	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			4	教室棟(3-2.2-2.1-7)	普通教室		61	GHP	室外機⑥	1	-	SGP-H560K1GZ	(2006/5)	(2006/5)	☐ その他			
7	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			4	教室棟(3-1.2-1.1-8)	普通教室		61	GHP	室外機⑦	1	-	SGP-H560K1GZ	(2006/5)	(2006/5)	☐ その他			
8	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	生活指導室	管理諸室			EHP	室外機⑧	1	-	RAS-AP160GH3	43374		☐ その他			
9	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	カウンセリングルーム	特別教室等			EHP	室外機⑨	1	-	PUZ-ERMP80HA11	44348		☐ その他			
10	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	パーテーションブース	特別教室等			EHP	室外機⑩	1	-	R22FMS			☐ その他			
11	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			4	職員室	管理諸室		110	GHP	室外機⑪	1	-	YRMP140G1NB	2018/11(2019/3)	(2019/3)	☐ その他			
12	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			4	職員室	管理諸室		110	GHP	室外機⑫	1	-	YRMP140G1NB	2018/11(2019/3)	(2019/3)	☐ その他			
13	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			4	校長室、事務室	管理諸室		31.31	GHP	室外機⑬	1	-	YRMP140G1NB	2018/11(2019/3)	(2019/3)	☐ その他			
14	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			4	図書準備室	管理諸室		31	EHP	室外機⑭	1	-	RAS-GP160RSH1	43405		☐ その他			
15	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			4	図書室	特別教室等		205	EHP	室外機⑮	1	-	RAS-GP160RSH1	2018/13		☐ その他			
16	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			4	図書室	特別教室等		205	EHP	室外機⑯	1	-	RAS-GP160RSH1	2018/13		☐ その他			
17	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	作業員室	管理諸室			EHP	室外機⑰	1	-	CU-229TB			☐ その他			
18	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	-	室外機			EHP	室外機⑱	1	-	不明			☐ その他			
19	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	社会科教室	特別教室等			EHP	室外機⑲	1	-	PUZ-ERMP80HA2	42795		☐ その他			
20	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	社会科教室	特別教室等			EHP	室外機⑳	1	-	PUZ-ERMP80HA2	42795		☐ その他			
21	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	社会科準備室	管理諸室			EHP	室外機22	1	-	PU-56EGD2			☐ その他			
22	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			4	音楽室	特別教室等			GHP	室外機23	1	-	YRMP140G1NB	2018/11(2019/3)	(2019/3)	☐ その他			
23	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			4	音楽室、音楽準備室	特別教室等			GHP	室外機24	1	-	YRMP140G1NB	43405		☐ その他			
24	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			4	保健室	管理諸室		63	GHP	室外機25	1	-	YRMP140G1NB	2018/11(2019/3)	(2019/3)	☐ その他			
25	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			4	図書室	特別教室等		205	EHP	室外機26	1	-	RAS-GP160RSH1	43160		☐ その他			
26	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	視聴覚準備室	特別教室等		124	EHP	室外機27	1	-	RAS-GP80RSH1	43405		☐ その他			
27	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	視聴覚室	特別教室等		124	EHP	室外機28	1	-	RAS-GP80RSH1	43405		☐ その他			
28	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	視聴覚室	特別教室等		124	EHP	室外機29	1	-	RAS-GP80RSH1	43405		☐ その他			
29	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	視聴覚室	特別教室等		124	EHP	室外機30	1	-	RAS-GP80RSH1	43344		☐ その他			
30	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			4	調理室	特別教室等		124	GHP	室外機31	1	-	YRMP140G1NB	43405		☐ その他			
31	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			4	調理室、調理準備室	特別教室等		124.31	GHP	室外機32	1	-	YRMP140G1NB	43405		☐ その他			
32	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			4	教室棟(3-7.2-7.1-2)	普通教室		63	GHP	室外機33	1	-	SGP-H560K1GZ	(2006/5)	(2006/5)	☐ その他			
33	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			4	教室棟(3-8.2-8.1-1)	普通教室		63	GHP	室外機34	1	-	SGP-H560K1GZ	(2006/5)	(2006/5)	☐ その他			
34	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	生徒会室	管理諸室			EHP	室外機35	1	-	RZYP224H			☐ その他			
35	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	同窓会資料室	管理諸室			EHP	室外機36	1	-	RZYP224H			☐ その他			
36	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	多目的室	特別教室等			EHP	室外機37	1	-	RZYP112H9	38322		☐ その他			
38	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	進路指導室	管理諸室			EHP	室外機38	1	-	RZYP224H			☐ その他			
39	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	セミナー和室1	特別教室等			GHP	室外機39	1	-	YRMP140G1NB	43374		☐ その他			
40	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	セミナー和室2	特別教室等			GHP	室外機40	1	-	YRMP140G1NB	43374		☐ その他			
41	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	セミナー廊下	特別教室等			GHP	室外機41	1	-	YRMP140G1NB	43374		☐ その他			
42	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	セミナー廊下	特別教室等			GHP	室外機42	1	-	YRMP140G1NB	43374		☐ その他			
43	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	セミナー和室4	特別教室等			GHP	室外機43	1	-	YRMP140G1NB	43374		☐ その他			
44	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	セミナー和室3	特別教室等			GHP	室外機44	1	-	YRMP140G1NB	43374		☐ その他			
45	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	セミナー廊下	特別教室等			GHP	室外機45	1	-	YRMP140G1NB	43374		☐ その他			
46	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	セミナー廊下	特別教室等			GHP	室外機46	1	-	YRMP140G1NB	43374		☐ その他			
47	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			4	書道教室(和室)系統	特別教室等			GHP	室外機47	1	-	GYDP224DN	2020/7(2021/2)	(2021/2)	☐ その他			
48	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			4	情報処理室・準備室	管理諸室			GHP	室外機48	1	-	YNZP280K1NB	2018/11(2019/3)	(2019/3)	☐ その他			
49	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			4	CAL教室・国語科準備室	特別教室等			GHP	室外機49	1	-	YNZP280K1NB	2018/11(2019/3)	(2019/3)	☐ その他			
50	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			4	LL準備室	管理諸室			GHP	室外機50	1	-	YRMP180G2NB	2018/10/1(2019/3)	(2019/3)	☐ その他			
51	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			4	CAL教室？	管理諸室			GHP	室外機51	1	-	YRMP180G2NB	2018/11 (2019/3)	(2019/3)	☐ その他			
52	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			4	情報処理室	特別教室等			GHP	室外機52	1	-	YRMP180G2NB	2018/10 (219/3)	(2019/3)	☐ その他			
53	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	2F演習室4系統	特別教室等			EHP	室外機53	1	-	RAS-GP80RSHJ2	44562		☐ その他			
54	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	地学教室	特別教室等			EHP	室外機54	1	-	PUZ-ERMP80SHA11	44317		☐ その他			
55	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	地学教室	特別教室等			EHP	室外機55	1	-	PUZ-ERMP80SHA11	44287		☐ その他			
56	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	地学教室	特別教室等			EHP	室外機56	1	-	PUZ-ERMP80SHA11	44348		☐ その他			
57	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	演習室1系統	特別教室等			EHP	室外機57	1	-	RAS-GP80RSHJ2	44531		☐ その他			
58	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			4	第2LL教室	特別教室等			GHP	室外機58	1	-	YRMP180G2NB	2018/10(2019/3)	(2019/3)	☐ その他			
59	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			4	第2LL教室・演習室	特別教室等			GHP	室外機59	1	-	YRMP180G2NB	2018/10(2019/3)	(2019/3)	☐ その他			
60	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	化学教室	特別教室等			EHP	室外機60	1	-		(2023/1)	(20023/1)	● 直接工事			
61	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	化学教室	特別教室等			EHP	室外機61	1	-		(2023/1)	(20023/1)	● 直接工事			
62	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	被服教室	特別教室等			EHP	室外機62	1	-		(2023/1)	(20023/1)	● 直接工事			
63	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	被服教室	特別教室等			EHP	室外機63	1	-		(2023/1)	(20023/1)	● 直接工事			
64	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			1	美術教室	特別教室等			EHP	室外機64	1	-		(2023/12)	(2023/12)	◎ 備品及び消耗需要費			
65	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66																		

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用台数	1日あたりの使用時間	備品の状況（有/無）	
68	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		6	2	生物準備室	管理諸室		32.4									5日	4時間以上7時間未満	有	
69	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		6	2	物理教室	特別教室等		128.535										5日	4時間以上7時間未満	無
70	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		6	2	物理準備室	特別教室等		32.4										5日	4時間以上7時間未満	無
71	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		13	1	プール管理棟更衣室	管理諸室		30										5日	1時間以上4時間未満	無
72	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		13	2	プール管理棟更衣室	管理諸室		30										5日	1時間以上4時間未満	無
73	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		13	2	プール管理棟管理室	管理諸室		30										5日	1時間以上4時間未満	無
74	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		7	1	食堂	管理諸室		233.042										5日	1時間以上4時間未満	無
75	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			2	格技室	体育館等		377.6136										6日	4時間以上7時間未満	無
76	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		23	1	体育館	体育館等			GHP		6			2 0 2 4設置	2 0 2 4 設置	● 直接工事				
77	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		10	2	体育教官室	管理諸室		42.68										5日	4時間以上7時間未満	有
78	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66			2	体育館更衣室	室外機				室外機	1					□ その他				
79	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		10	2	体育館更衣室	管理諸室		33.8										5日	1時間以上4時間未満	無
80	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		6	1	地学準備室	管理諸室		32.4										5日	4時間以上7時間未満	有
81	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		6	1	化学準備室	管理諸室		32.4										5日	4時間以上7時間未満	有
82	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		3	2	被服準備室	管理諸室		31.92										5日	1時間以上4時間未満	無
83	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		3	2	美術準備室	管理諸室		31.92										5日	1時間以上4時間未満	無
84	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		12	1	普通教室	普通教室		63	GHP	その他					(不明)	□ その他				
85	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		12	1	普通教室	普通教室		63	GHP	その他					(不明)	□ その他				
86	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		12		便所	その他		42												
87	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		1	1	普通教室	普通教室		63	GHP	その他					(不明)	□ その他				
88	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		1	1	普通教室	普通教室		63	GHP	その他					(不明)	□ その他				
89	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		1	1	普通教室	普通教室		63	GHP	その他					(不明)	□ その他				
90	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		1	1	普通教室	普通教室		63	GHP	その他					(不明)	□ その他				
91	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		1	1	普通教室	普通教室		63	GHP	その他					(不明)	□ その他				
92	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		1	1	普通教室	普通教室		63	GHP	その他					(不明)	□ その他				
93	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		1	1	便所	その他		38.5												
94	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		27	1	CAL教室	特別教室等		109.06	GHP	その他	2	-	YNZP280K1NB		(2019/3)	□ その他				
95	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		27		準備室	管理諸室		46.74												
96	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		28	1	地学教室	特別教室等		93.48	EHP	その他	3				(不明)	□ その他				
97	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		28	1	地学準備室	管理諸室		31.16												
98	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		26	1	洗濯室	管理諸室		6												
99	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		26	1	指導室	管理諸室		9												
100	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		26	1	管理作業員室	管理諸室		5.4												
101	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		26	1	指導室	管理諸室		9												
102	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		26	1	洗濯室	管理諸室		6												
103	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		26	1	脱衣所	管理諸室		6.2												
104	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		26	1	浴室	管理諸室		12.4												
105	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		26	1	便所	その他		12												
106	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		26	1	湯茶室	管理諸室		12.2												
107	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		26	1	研修室兼食堂	管理諸室		112.77												
108	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		26	1	便所	その他		4												
109	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		26	1	便所	その他		8												
110	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		26	1	脱衣所	管理諸室		6.2												
111	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		26	1	浴室	管理諸室		12.4												
112	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		30	1	進路指導室	特別教室等		35	EHP	その他					(不明)	□ その他				
114	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		30	1	生徒会室	特別教室等		53.2	EHP	その他					(不明)	□ その他				
115	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		13	1	更衣室	管理諸室		30												
116	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		3	1	放送室	管理諸室		12.376												
117	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		3	1	職員室	管理諸室		119.392	GHP	その他	2				(2019/3)	□ その他				
118	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		3	1	校長室	管理諸室		30.576	GHP	その他					(2019/3)	□ その他				
119	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		3	1	事務管理室	管理諸室		34.216	GHP	その他					(2019/3)	□ その他				
120	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		3	1	管理作業員室	管理諸室		67.704	EHP	その他	1	-	CU-229TB		(不明)	□ その他				
121	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		3	1	保健室	管理諸室		61.152	GHP	その他					(2019/3)	□ その他				
122	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		3	1	便所	その他		42.224												
123	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		6	1	理科教室（化学）	特別教室等		97.416	EHP	その他	2	0	0		(20023/1)	□ その他				
124	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		6	1	理科準備室	管理諸室		32.4												
125	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		6	1	調理準備室	管理諸室		32.4	GHP	その他	1	-	YRMP140G1NB		43405	□ その他				
126	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		6	1	調理室	特別教室等		128.535	GHP	その他					(不明)	□ その他				
127	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		7	1	食堂	管理諸室		281.5176												
128	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		7	1	クラブ室	特別教室等		64.004												
129	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		23	1	アリーナ・ステージ	体育館等		1236												
130	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		23	1	便所	その他		33.8												
131	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		21	1	クラブ室	特別教室等		68												
132	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		22	1	クラブ室	特別教室等		85												
133	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		12	2	普通教室	普通教室		63	GHP	その他					(不明)	□ その他				
134	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		12	2	普通教室	普通教室		63	GHP	その他					(不明)	□ その他				
135	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		12	2	便所	その他		42												
136	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		1	2	普通教室	普通教室		63	GHP	その他					(不明)	□ その他				
137	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		1	2	普通教室	普通教室		63	GHP	その他					(不明)	□ その他				
138	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		1	2	普通教室	普通教室		63	GHP	その他					(不明)	□ その他				
139	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		1	2	普通教室	普通教室		63	GHP	その他					(不明)	□ その他				
140	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		1	2	普通教室	普通教室		63	GHP	その他					(不明)	□ その他				
141	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		1	2	普通教室	普通教室		63	GHP	その他					(不明)	□ その他				
142	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		1	2	便所	その他		38.5												
143	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		27	2	情報処理室	特別教室等		124.64	GHP	その他					(2019/3)	□ その他				

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1区画あたりの使用台数	1区画あたりの使用時間	備品の数値（有/無）
144	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		27	2	情報処理準備室	管理諸室		31.16	GHP	その他		0		0	(2019/3)	☐ その他			
145	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		28	2	演習室	特別教室等		62.32	EHP	その他	1	-	RAS-GP80RSHJ2		44562	☐ その他			
146	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		28	2	演習室	特別教室等		62.32	EHP	その他	1	-	RAS-GP80RSHJ2		44562	☐ その他			
147	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		30	2	多目的室	特別教室等		70	EHP	その他					(不明)	☐ その他			
148	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		30	2	同窓会資料室	その他		53.2	EHP	その他					(不明)	☐ その他			
149	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		26	2	便所	その他		9.3											
150	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		26	2	洗面台	管理諸室		9.3											
151	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		26	2	便所	その他		9.3											
152	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		26	2	洗面台	管理諸室		9.3											
153	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		26	2	和室	管理諸室		105.3	GHP	その他	2	-	YRMP140G1NB		43374	☐ その他			
154	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		26	2	和室	管理諸室		105.3	GHP	その他	2	-	YRMP140G1NB		43374	☐ その他			
155	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		13	2	更衣室	管理諸室		30											
156	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		13	2	管理室	管理諸室		30											
157	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		3	2	生活指導室	特別教室等		67.704	EHP	その他					(不明)	☐ その他			
158	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		3	2	美術室	特別教室等		94.64	EHP	その他	2	0		0	(2023/12)	☐ その他			
159	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		3	2	美術準備室	管理諸室		34.216											
160	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		3	2	小会議室	管理諸室		32.76											
161	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		3	2	被服室	特別教室等		98.28	EHP	その他	2	0		0	(20023/1)	☐ その他			
162	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		3	2	被服準備室	管理諸室		30.576											
163	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		3	2	便所	その他		42.224											
164	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		6	2	理科室室（生物）	特別教室等		97.416	EHP	その他	2	0		0	(2024/1)	☐ その他			
165	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		6	2	理科準備室	管理諸室		32.4											
166	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		6	2	理科準備室	管理諸室		32.4											
167	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		6	2	理科室室（物理）	特別教室等		128.535											
168	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		7	2	柔道場	体育館等		377.6136											
169	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		23	2	管理室	管理諸室		33.8											
170	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		23	2	更衣室	管理諸室		28											
171	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		23	2	更衣室	管理諸室		33.8											
172	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		23	2	放送室	管理諸室		22.9266											
173	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		21	2	クラブ室	特別教室等		68											
174	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		22	2	クラブ室	特別教室等		85											
175	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		12	3	普通教室	普通教室		63	GHP	その他					(不明)	☐ その他			
176	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		12	3	普通教室	普通教室		63	GHP	その他					(不明)	☐ その他			
177	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		12	3	便所	その他		42											
178	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		1	3	普通教室	普通教室		63	GHP	その他					(不明)	☐ その他			
179	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		1	3	普通教室	普通教室		63	GHP	その他					(不明)	☐ その他			
180	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		1	3	普通教室	普通教室		63	GHP	その他					(不明)	☐ その他			
181	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		1	3	普通教室	普通教室		63	GHP	その他					(不明)	☐ その他			
182	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		1	3	普通教室	普通教室		63	GHP	その他					(不明)	☐ その他			
183	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		1	3	普通教室	普通教室		63	GHP	その他					(不明)	☐ その他			
184	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		1	3	休養室	管理諸室		24.5											
185	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		1	3	クラブ室	特別教室等		14											
186	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		27	3	書道教室	特別教室等		89.18	GHP	その他	1	-	GYDP224DN		(2021/2)	☐ その他			
187	未	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		27	3	書道準備室	管理諸室		12											
188	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		27	3	LL準備室	管理諸室		62.32	GHP	その他					(2019/3)	☐ その他			
189	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		28	3	第1LL室	特別教室等		93.48	GHP	その他					(2019/3)	☐ その他			
190	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		28	3	演習室	特別教室等		31.16	EHP	その他	1	-	RAS-GP80RSHJ2		44531	☐ その他			
191	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		3	3	図書準備室	管理諸室		37.8	EHP	その他					(不明)	☐ その他			
192	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		3	3	図書室	特別教室等		205.2	EHP	その他					(不明)	☐ その他			
193	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		3	3	音楽教室	特別教室等		146.3	GHP	その他	1	-	YRMP140G1NB		(2019/3)	☐ その他			
194	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		3	3	社会科教室	特別教室等		51.1	EHP	その他	2				(不明)	☐ その他			
195	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		3	3	社会科準備室	管理諸室		37.1	EHP	その他	1				(不明)	☐ その他			
196	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		6	3	視聴覚準備室	管理諸室		32.4	EHP	その他					(不明)	☐ その他			
197	済	高校	11730	大阪府立いちりつ高等学校	いちりつ	66		6	3	視聴覚教室	特別教室等		73.548	EHP	その他	3	-	RAS-GP80RSH1		43405	☐ その他			

令和7年度 空調設備調査票

設置対象教室

非表示

																						学校名		工芸			
非表示																						変更		変更		変更	
項目																											

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名(略称)	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積 (㎡)	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用日数	1日あたりの使用時間	職員の手数(有/無)
72	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		72	15	2	1 1 教	普通教室		63	GHP	天吊り	2			H17	H17	☐ その他			
73	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		73	15	2	1 6 教	普通教室		63	GHP	天吊り	2			H17	H17	☐ その他			
74	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		74	15	2	1 5 教	普通教室		63	GHP	天吊り	2			H17	H17	☐ その他			
75	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		75	15	2	1 4 教	普通教室		63	GHP	天吊り	2			H17	H17	☐ その他			
76	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		76	15	2	(定) 普通科職員室	管理諸室		31.64	EHP	壁掛け	1			不明	不明	☐ その他			
77	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		77	15	2	(定) 小会議室	管理諸室		99.87	EHP	壁掛け	1			R3	R3	☒ 寄附採納			
78	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		78	15	2	部室	特別教室等		35.96									5日	1時間以上4時間未満	無
79	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		79	27	2	国語科職員室	管理諸室		42.5	EHP	天吊り	1			不明	不明	☐ その他			
80	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		80	27	2	司書室	管理諸室		80	EHP	天吊り	1			H24	H24	☐ その他			
81	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		81	27	2	図書室	特別教室等		202.5	EHP	天吊り	3			H29	H29	☒ 直接工事			
82	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		82	27	2	視聴覚兼社会科教室	特別教室等		128	EHP	壁掛け	2			H19	H19	☐ その他			
83	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		83	27	2	会議室	管理諸室		98	EHP	天吊り	2			H19	H19	☐ その他			
84	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		84	12	2	調剤室	特別教室等		44.19									5日	1時間以上4時間未満	無
85	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		85	12	2	造形室	特別教室等		55.24									5日	1時間以上4時間未満	無
86	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		86	20	2	男子休養室	管理諸室		35.23	EHP	天吊り	1			H17	H17	☐ その他			
87	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		87	20	2	女子休養室	管理諸室		35.23	EHP	天吊り	1			H17	H17	☐ その他			
88	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		88	20	2	(定) 休養室	管理諸室		35.23									5日	1時間以上4時間未満	無
89	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		89	20	2	(定) 休養室	管理諸室		35.23									5日	1時間以上4時間未満	無
90	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		90	20	2	工作室	特別教室等		109.32									5日	1時間以上4時間未満	無
91	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		91	11	2	製図実習室(インテリア)	特別教室等		120.36									5日	1時間以上4時間未満	無
92	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		92	11	2	3 6 教	普通教室		63.72	GHP	天吊り	2			H17	H17	☐ その他			
93	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		93	11	2	3 5 教	普通教室		63.72	GHP	天吊り	2			H17	H17	☐ その他			
94	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		94	11	2	3 4 教	普通教室		63.72	GHP	天吊り	2			H17	H17	☐ その他			
95	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		95	11	2	彫刻実習室	特別教室等		128.04	EHP	壁掛け	1			H27	H27	☐ その他			
96	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		96	23	2	塗装室	特別教室等		112									5日	1時間以上4時間未満	無
97	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		97	23	2	製図室(インテリア)	特別教室等		112	GHP	天カセ	4			H29	H29	☒ 直接工事			
98	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		98	23	2	インタテリアデザイン科 職員室	管理諸室		56	EHP	天カセ	2			H26	H26	☐ その他			
99	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		99	23	2	デザイン実習室	特別教室等		112									5日	1時間以上4時間未満	無
100	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		100	23	2	インテリア計画実習室 インテリアデザイン科 職員室	特別教室等		112	EHP	天吊り	2			R5	R5	☒ 寄附採納			
101	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		101	23	2	イン科 職員室	管理諸室		73.5	GHP	天吊り	2			H29	H29	☒ 直接工事			
102	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		102	23	2	(定) インタテリア職員室	管理諸室		42	EHP	天カセ	1			H30	H30	☐ その他			
103	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		103	23	2	(定) クラフト職員室	管理諸室		43									5日	1時間以上4時間未満	有
104	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		104	23	2	プロダクトデザイン科 職員室	管理諸室		76	GHP	天吊り	2			H29	H29	☒ 直接工事			
105	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		105	23	2	デザイン計画実習室	特別教室等		89.6									5日	1時間以上4時間未満	無
106	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		106	23	2	基礎デザイン実習室	特別教室等		112		天カセ	3					☐ その他			
107	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		107	23	2	CAD/CAM室	特別教室等		165.76	EHP	天カセ	1			H29	H29	☒ 直接工事			
108	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		108,109	23	2	マルチメディア室	特別教室等		165.76	GHP	天カセ	4			H29	H29	☒ 直接工事			
110	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		110	34	2	第1講義室	特別教室等				天吊り	1					☐ その他			
111	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		111	34	2	ゼミ室(2)	特別教室等				壁掛け	1					☐ その他			
112	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		112	34	2	ロッカー室	管理諸室											5日	1時間以上4時間未満	無
113	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		113	34	2	2年研究室					天吊り	2					☐ その他			
114	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸			1	3	ゼミ室(1)	特別教室等				壁掛け	1					☐ その他			
117	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		117	1	3	暗室	管理諸室		8.58									5日	4時間以上7時間未満	無
118	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		118	1	3	デザイン科陶芸室	特別教室等		8.58									5日	4時間以上7時間未満	無
119	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		119	1	3	(定) 工芸実習室	特別教室等		144.68									5日	4時間以上7時間未満	無
120	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		120	1	3	第3実習室(ビジュアル)	特別教室等		115.75	GHP	天吊り	2			H26	H26	☐ その他			
121	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		121	1	3	ビジュアルデザイン資料室	管理諸室		44.33									5日	1時間以上4時間未満	無
122	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		122	1	3	(定) デザイン科準備室	管理諸室		54.33									5日	4時間以上7時間未満	無
123	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		123	1	3	第2実習室(ビジュアル)	特別教室等		159.1									5日	1時間以上4時間未満	無
124	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		124	1	3	ロッカー室	管理諸室		30									5日	1時間未満	無
125	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		125	1	3	第1実習室(ビジュアル)	特別教室等		158.62									5日	1時間以上4時間未満	無
126	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		126	1	3	ビジュアルデザイン科職員室	管理諸室		123.99	EHP	天吊り	4			H29	H29	☒ 直接工事			
127	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		127	1	3	(定) 教材室	管理諸室		20									5日	1時間未満	無
128	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		128	1	3	(定) 軽音楽	特別教室等		42.89									5日	1時間以上4時間未満	無
129	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		129	1	3	(定) 生徒会	特別教室等		42.9									5日	1時間以上4時間未満	無
130	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		130	15	3	体育館	体育館等		688.84									5日	1時間以上4時間未満	無
131	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		131	27	3	体育職員室	管理諸室		42.5	EHP	壁掛け	1			H28	H28	☐ その他			
132	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		132	27	3	家庭教室(被服)	特別教室等		120									5日	1時間以上4時間未満	無
133	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		133	27	3	家庭科準備室	管理諸室		40	GHP	天吊り	1			H17	H17	☐ その他			
134	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		134	27	3	家庭教室(調理)	特別教室等		122.5	GHP	天吊り	4			H17	H17	☐ その他			
135	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		135	27	3	LL準備室	管理諸室		32	GHP	天吊り	1			H29	H29	☒ 直接工事			
136	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		136	27	3	LL教室	特別教室等		96	GHP	天吊り	2			H29	H29	☒ 直接工事			
137	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		137	27	3	映像デザイン科職員室	管理諸室		90	GHP	天吊り	1			H29	H29	☒ 直接工事			
138	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		138	27	3	収納庫	管理諸室		8	GHP	天吊り	1			H29	H29	☒ 直接工事			
139	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		139	12	3	小暗室	管理諸室		19.67									5日	1時間以上4時間未満	無
140	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		140	12	3	カラー暗室	管理諸室		79.76									5日	1時間以上4時間未満	無
141	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		141	20	3	建築デザイン科職員室	管理諸室		87.96	GHP	天吊り	2			H29	H29	☒ 直接工事			
142	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		142	20	3	2 4 教	普通教室		68.2	EHP	天吊り	2			H25	H25	☐ その他			
143	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		143	20	3	2 3 教	普通教室		68.2	GHP	天吊り	2			不明	不明	☐ その他			
144	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		144	11	3	洋画実習室	特別教室等		88.5	EHP	壁掛け	1			H26	H26	☐ その他			

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用日数	1日あたりの使用時間	職員の手配（有/無）
145	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		145	11	3	第1情報処理室	特別教室等		95.58	GHP	天吊り	2			H29	H29	● 直接工事			
146	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		146	11	3	3 8 教部室	特別教室等		63.72									5日	1時間以上4時間未満	無
147	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		147	11	3	3 7 教	普通教室		63.72	EHP	壁掛け	1			不明	不明	□ その他			
148	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		148	11	3	デザイン実習室	特別教室等		128.04	EHP	天吊り	1			不明	不明	□ その他			
149	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		149	23	3	第4情報処理室	特別教室等		96	EHP	天カセ	4			H29	H29	● 直接工事			
150	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		150	23	3	デッサン室	特別教室等		144									5日	1時間以上4時間未満	無
151	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		151	23	3	立体構成実習室	特別教室等		144									5日	1時間以上4時間未満	無
152	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		152	23	3	第5情報処理室	特別教室等		96	GHP	天カセ	4			H29	H29	● 直接工事			
153	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		153	23	3	準備室	管理諸室		51	GHP	天カセ	1			H29	H29	● 直接工事			
154	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		154	23	3	作品保管室	管理諸室		54									5日	1時間以上4時間未満	無
155	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		155	23	3	作品展示室	管理諸室		54									5日	1時間以上4時間未満	無
156	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		156,157	23	3	視聴覚室	特別教室等		132	EHP	天吊り	3			H29	H29	● 直接工事			
158	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		158	23	3	制御室（プロダクトデザイン）	特別教室等		192									5日	1時間以上4時間未満	無
159	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		159	34	3	3 DCG	特別教室等				天吊り	3					□ その他			
160	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		160	34	3	講義室C	特別教室等				天吊り	1					□ その他			
161	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		161	34	3	コンピューター室	特別教室等				天吊り	3					□ その他			
162	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		162	27	4	大暗室	管理諸室		165.3	EHP	天カセ	8			H29	H29	● 直接工事			
163	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		163	27	4	仕上げ室	特別教室等		93.84									5日	1時間以上4時間未満	無
164	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		164	27	4	スタジオ	特別教室等		355.18		ダクト				H29	H29	● 直接工事			
165	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		165	12	4	VTR室	特別教室等		114.07	EHP	天吊り	1			H29	H29	● 直接工事			
166	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		166	20	4	製図室（建築）	特別教室等		278.01	EHP	天吊り	2			R5	R5	■ 寄附採納			
167	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		167,168,169	20	4	模型室	特別教室等		71.05	EHP	天吊り	2			R5	R5	■ 寄附採納			
170	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		170	11	4	第3実習室（美術）	特別教室等		107.97	EHP	壁掛け	1			不明	不明	□ その他			
171	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		171	11	4	第2実習室（美術）	特別教室等		107.97	GHP	天吊り	2			H26	H26	□ その他			
172	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		172	11	4	日本画実習室	特別教室等		95.58	EHP	壁掛け	1			H27	H27	□ その他			
173	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		173	11	4	美術科職員室	管理諸室		31.86	GHP	天吊り	1			H29	H29	● 直接工事			
174	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		174	11	4	第1実習室（美術）	特別教室等		128.04	EHP	壁掛け	3			R5	R5	■ 寄附採納			
175	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		175	23	4	測量室	特別教室等		16									5日	1時間以上4時間未満	無
176	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		176	23	4	(定) インテリア 科 クラフト科 職員室	管理諸室		88									5日	4時間以上7時間未満	有
177	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		177	23	4	測量実習室	特別教室等		156									5日	1時間以上4時間未満	無
178	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		178	23	4	造形実習室	特別教室等		156									5日	1時間以上4時間未満	無
179	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		179	23	4	備蓄倉庫	管理諸室		52		壁掛け	1					□ その他			
180	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		180	23	4	第2情報処理室	特別教室等		104	GHP	天吊り	2			H29	H29	● 直接工事			
181	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		181	23	4	ビジュアル準備室	管理諸室		58.5	EHP	壁掛け	1			H10	H10	□ その他			
182	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		182	23	4	第4実習室（ビジュアル）	特別教室等		208	EHP	天吊り	4			R4	R4	■ 寄附採納			
183	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		183	23	4	(定) デザイン科実習室	特別教室等		52									5日	1時間以上4時間未満	無
184	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		184	23	4	ビジュアルデザイン科 準備室	特別教室等		52									5日	1時間以上4時間未満	無
185	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		185	23	4	小デッサン室	特別教室等		104									5日	1時間以上4時間未満	無
186	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		186	23	4	大デッサン室	特別教室等		159.25									5日	1時間以上4時間未満	無
187	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		187	34	4	(定) 部室	特別教室等		55									5日	1時間以上4時間未満	無
188	未	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		188	34	4	格技室	管理諸室		300.32									5日	1時間以上4時間未満	無
189	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		189	12	1	製版室	特別教室等			EHP	天吊り	1			R4	R4	■ 寄附採納			
1	済	高校	11735	大阪府立工芸高等学校	工芸		190		1	管理作業員室	管理諸室		55.03	EHP	壁掛け	1			H28	H28	◎ 備品及び消耗需要費			

No	設置状況	高支	財会No.	学校名	学校名（略称）	築年数	室番号	棟	階	室名	室区分	火気の利用 (有のみ入力)	室面積（㎡）	機器	仕様	数量 (台)	メーカー	型式	室外機 製造(設置)年	エアコン 製造(設置)年	設置手段	1日あたりの使用日数	1日あたりの使用時間	機長の原価（千円）
69	未	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	69	1	3	ゼミ室5・6	特別教室等		66									5日	1時間未満	無
70	未	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	70	3-1	3	体育館放送室	管理諸室		33									1日	1時間未満	無
71	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	71	1	3	第1演習室	特別教室等		128	EHP	壁掛け	3	シャープ/東芝	AY-C56DM2/RAS-5665V	H30	H30	☐ その他		1時間未満	無
72	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	72	1	4	家庭準備室	管理諸室		64	EHP	天カセ	2	日立	RCI-AP45K2	H23.12	H23.12	☐ その他			
73	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	73	1	4	調理室	特別教室等		96	EHP	天カセ	3	日立	RCI-AP140K2	H23.12	H23.12	☐ その他			
74	未	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	74	1	4	被服室	特別教室等		96									3日	4時間以上7時間未満	有
75	未	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	75	1	4	国語科準備室	管理諸室		32									5日	1時間以上4時間未満	有
76	未	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	76	1	4	数学科準備室	管理諸室		32									5日	1時間以上4時間未満	有
77	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	77	1	4	第2演習室	特別教室等		64	EHP	壁掛け	1	シャープ	AYD56DM2	H30	H30	☐ その他			
78	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	78	1	4	第1コンピュータ会計教室	特別教室等		160	EHP	天カセ	5	日立	RCI-AP90K2	H23.12	H23.12	☐ その他			
79	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	79	1	4	第2コンピュータ会計教室	特別教室等		160	EHP	天カセ	5	日立	RCI-AP71K2	H23.12	H23.12	☐ その他			
80	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	80	1	5	音楽教室	特別教室等		128	EHP	天カセ	4	日立	RCI-AP71K2	H23.12	H23.12	☐ その他			
81	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	81	1	5	音楽準備室	管理諸室		32	EHP	天カセ	1	日立	RCI-AP56K2	H23.12	H23.12	☐ その他			
82	未	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	82	1	5	書道教室	特別教室等		103									5日	4時間以上7時間未満	有
83	未	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	83	1	5	書道準備室	管理諸室		24									1日	4時間以上7時間未満	無
84	未	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	84	1	5	美術教室	特別教室等		96									1日	4時間以上7時間未満	有
85	未	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	85	1	5	美術準備室	管理諸室		32									1日	4時間以上7時間未満	無
86	未	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	86	1	5	物理・化学実験室	特別教室等		98									3日	1時間以上4時間未満	有
87	未	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	87	1	5	理科準備室	管理諸室		64									5日	1時間以上4時間未満	無
88	未	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	88	1	5	生物・地学実験室	特別教室等		130									3日	1時間以上4時間未満	無
89	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	89	1	6	第2情報処理実習室	特別教室等		128	EHP	天カセ	4	日立	RCI-AP90K2	H23.12	H23.12	☐ その他			
90	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	90	1	6	情報処理準備室	管理諸室		32	EHP	天カセ	1	日立	RCI-AP71K2	H23.12	H23.12	☐ その他			
91	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	91	1	6	第1情報処理実習室	特別教室等		128	EHP	天カセ	4	日立	RCI-AP90K2	H23.12	H23.12	☐ その他			
92	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	92	1	6	グローバルビジネスラボ	特別教室等		128	EHP	天カセ	4	日立	RCI-AP80K2	H23.12	H23.12	☐ その他			
93	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	93	1	6	マルチメディア実習室	特別教室等		128	EHP	天カセ	4	日立	RCI-AP80K2	H23.12	H23.12	☐ その他			
94	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	94	1	6	マルチメディアスタジオ	特別教室等		32	EHP	天カセ	1	日立	RCI-AP90K2	H23.12	H23.12	☐ その他			
95	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	95	1	6	第3情報処理実習室	特別教室等		160	EHP	天カセ	5	日立	RCI-AP80K2	H23.12	H23.12	☐ その他			
96	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	96	1	7	第2簿記実習室	特別教室等		128	EHP	天カセ	4	日立	RCI-AP90K2	H23.12	H23.12	☐ その他			
97	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	97	1	7	簿記実習室準備室	管理諸室		32	EHP	天カセ	1	日立	RCI-AP80K2	H23.12	H23.12	☐ その他			
98	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	98	1	7	第1簿記実習室	特別教室等		128	EHP	天カセ	4	日立	RCI-AP90K2	H23.12	H23.12	☐ その他			
99	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	99	1	7	総合実践準備室	管理諸室		32	EHP	天カセ	1	日立	RCI-AP112K2	H23.12	H23.12	☐ その他			
100	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	100	1	7	総合実践室	特別教室等		336	EHP	天カセ	10	日立	RCI-AP80K2	H23.12	H23.12	☐ その他			
101	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	101	1	7	ビジネスプラン実習室	特別教室等		160	EHP	天カセ	5	日立	RCI-AP80K2	H23.12	H23.12	☐ その他			
102	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	102	4-4	1	食堂	管理諸室		196	EHP	壁掛け	3			H30	H30	☐ その他			
103	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	103	4-4	1	三校資料室	管理諸室		43.75	EHP	天カセ	2			H22	H22	☐ その他			
104	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	104	5	1	第2事務室	管理諸室		32	EHP	天カセ	2	ダイキン		H22	H22	☐ その他			
105	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	105	5	1	応接室	管理諸室		32	EHP	天カセ	2	ダイキン		H22	H22	☐ その他			
106	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	106	5	1	第1事務室	管理諸室		64	EHP	天カセ	4	ダイキン		H22	H22	☐ その他			
107	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	107	5	1	園光亭	特別教室等		50	EHP	天カセ	2	ダイキン		H22	H22	☐ その他			
108	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	108	5	2	講義室	特別教室等		96	EHP	天カセ	4	ダイキン		H22	H22	☐ その他			
109	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	109	5	2	第1和室	特別教室等		64	EHP	天カセ	4	ダイキン		H22	H22	☐ その他			
110	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	110	5	3	ミーティングルーム	管理諸室		64	EHP	天カセ	4	ダイキン		H22	H22	☐ その他			
111	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	111	5	3	管理室1	管理諸室		32	EHP	天カセ	1	ダイキン		H22	H22	☐ その他			
112	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	112	5	3	管理室2	管理諸室		32	EHP	天カセ	1	ダイキン		H22	H22	☐ その他			
113	済	高校	11738	大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校	大阪ビジネスフロンティア	13	113	5	3	第2和室	特別教室等		64	EHP	天カセ	4	ダイキン		H22	H22	☐ その他			

別紙－５：府の定める標準的な工法

本事業において太陽光パネルを設置する場合の標準的な工法は以下のとおりである。

No	企業名	工法名称 / 型式等	適合屋根	問合せ先
1	アーキヤマデ(株)	エネブリッド(太陽光パネル固定システム) / グリッドベースM	陸屋根	アーキヤマデ(株) 大阪営業所 技術営業課 TEL:06-6385-8545
2		エネブリッド(太陽光パネル固定システム) / 連結ディスクADC(RC造傾斜屋根対応)	傾斜屋根	
3		エネブリッド(太陽光パネル固定システム) / 連結ディスクADC	陸屋根	
4		エネブリッド(太陽光パネル固定システム) / グリッドベースL	陸屋根	
5	元旦ビューティ 工業(株)	サンパステムS	金属横葺き屋根	元旦ビューティ工業 (株) 大阪営業所 TEL:06-6223-1841
6		サンパステムT	瓦棒葺き屋根	
7		サンパステムY	金属横葺き屋根	
8		サンピカH	ハゼ締式折板屋根	
9		サンピカK	重ね式折板屋根	
10		サンピカR	立平葺き屋根	
11		サンピカT	瓦棒葺き屋根	
12	コスモシステム (株) 大阪支店	GFRP製基礎架台 BASE CUBEⅡ / BASE CUBEⅡ	陸屋根	コスモシステム(株) 大阪支店(FRP基礎担当) TEL:06-6397-3511
13	(株)サカタ製作所	三晃式瓦棒葺 心木無し 直付工法	三晃式瓦棒葺き屋根	(株)サカタ製作所 ソーラー営業部 TEL:06-6307-0050
14		立平葺 A(巻きハゼ、嵌合式)・立平葺 B 直 付工法	立平葺 A(巻きハゼ、 嵌合式)・立平葺 B	
15		重ね式屋根 88 タイプ 150 タイプ S60 タイ プ ラック工法 鋼材ラック	重ね式屋根 88 タイプ 150 タイプ S60 タイプ	
16		重ね式屋根 88 タイプ 150 タイプ S60 タイ プ ラック工法 自在ラック	重ね式屋根 88 タイプ 150 タイプ S60 タイプ	
17		ハゼ式屋根 ハゼ式 D(ハゼ V)ハゼ V-500・ ハゼ V-600 直付工法	ハゼ式屋根 ハゼ V-500・ハゼ V-600	
18		ハゼ式屋根 角ハゼ 丸ハゼ 直付工法高 強度タイプ	ハゼ式屋根 角ハゼ 丸ハゼ	
19		ハゼ式屋根 角ハゼ 丸ハゼ 直付工法ライ トタイプ	ハゼ式屋根 角ハゼ 丸ハゼ	
20		ハゼ式屋根 日輪折板馳2型 直付工法	ハゼ式屋根 日輪折 板馳 2 型	
21		嵌合式/ハゼ嵌合式屋根 BL500・BL600・ スーパールーフ 66・ハゼ嵌合式 A 直付工法	BL500・BL600・スーパ ールーフ 66・ハゼ嵌合式 A	

22	サンコーテクノ (株)	ダイレクトスラブ工法	陸屋根・傾斜屋根	サンコーテクノ(株) 大阪支店 TEL:072-960-7735
23	(株)サンレック	サンキューブ / 小型タイプ	陸屋根	(株)サンレック 大阪営業所 TEL:06-6303-6619
24	田島ルーフィング (株) 大阪支店	PV-FIX ソーラーベース (非断熱防水対応) /ソーラーベース	陸屋根	田島ルーフィング(株) 大阪支店 TEL:06-6443-0431
25		PV-FIX ソーラーベースW(断熱防水対応) /ソーラーベースW	陸屋根	
26		PV-FIX ソーラーステイ / (架台一体型)	陸屋根	
27		PV-FIX ソーラーベース (傾斜屋根設置用:非断熱仕様) / ソーラーベース	傾斜屋根	
28	早川ゴム(株)	サンタックIB・ソーラーシステム / H=185タイプ、マルチタイプ	陸屋根	早川ゴム(株) 大阪支店 建築用防水材営業チーム TEL:06-6386-6533
29	(株)ベルテック	ベルベース工法 / ベルベースA、ベルベースF、 ベルベースC2	陸屋根	(株)ベルテック 開発部 TEL:06-6651-9194

(企業名50音順)

別紙－6.更新対象設備一覧(設備更新型)

- 注意
- 1

本資料は参考であり、ウォークスルー等での調査により精査すること。
また、精査に伴い、本資料との齟齬があった場合も、原則、設計・施工・監理サービス料限度額、定期点検・計測検証サービス料限度額の増額変更は行わない。
- 2

提案により既設機器、配線、配管、その他附属物の撤去が不要な工法であっても、不要物は全て撤去すること。
隠ぺい箇所などで、撤去を行うことが著しく困難、不経済である場合は残置とする提案を行っても差し支えないが、その箇所については図示等で明らかにすること。
- 3

R32等の微燃性冷媒を提案する場合は、必要に応じて冷媒漏洩対策を実施すること。
- 4

普通教室のGHPについては、集中コントローラー、スケジュールタイマーが設置されている。それらについても既設同等以上の機能を持ったものへの更新とする。
また、全熱交換器が併設されているが、GHP運動となっており、全熱交換器のスイッチは無い状況である。更新後もGHP運動となるようにすること。
なお、既設全熱交換器は三菱電機製SCH-40ESである。
- 5

桜宮高校、大阪ビジネスフロンティア高校については、今回更新対象外の機器を含めて集中管理を行っている。
既設、新設機器とも、管理作業員室にて集中管理できるようにすること。なお、リモコン数が増えても差し支えない。
- 6

集中コントローラーの機能について
各部屋毎に運転停止、温度設定可能なこと
室内機の運転時間の積算及び監視が可能なこと
室内機運転許可が可能なこと。ただし温度設定変更は各部屋にてできないこと
室内機運転状態監視及び故障表示
- 7

フィルタはロングライフフィルタとし、本設に加えて室内機毎に1セット分の予備用フィルタを納品すること。

桜宮高等学校

空調系統	空調対象室	階	空調方式	室外機	台数	設置位置	室内機	台数	設置形態	設置年	更新対象	備考
A	数学準備室、普通教室	3	GHP	35.5	1	屋上	9	3	天吊り	H17	○更新する	
B	普通教室×2	4	GHP	35.5	1	屋上	9	4	天吊り	H17	○更新する	
C	普通教室	5	GHP	35.5	1	屋上	9	2	天吊り	H17	○更新する	
D	普通教室×3	3,4,5	GHP	56	1	屋上	9	6	天吊り	H17	○更新する	
E	普通教室×3	3,4,5	GHP	56	1	屋上	9	6	天吊り	H17	○更新する	
F	普通教室	1	GHP	18	1	屋上	9	2	天吊り	H17	○更新する	
G	普通教室×3	1,2,3	GHP	56	1	屋上	9	6	天吊り	H17	○更新する	
H	普通教室×3	1,2,3	GHP	56	1	屋上	9	6	天吊り	H17	○更新する	
I	普通教室×3	2,3	GHP	56	1	屋上	9	6	天吊り	H17	○更新する	
J	コネクトルーム、普通教室	1,2	GHP	45	1	屋上	11.2	4	天吊り	H17	○更新する	

いちりつ高等学校

※室外機・室内機欄は冷房能力(kW)を示す

空調系統	空調対象室	階	空調方式	室外機	台数	設置位置	室内機	台数	設置形態	設置年	更新対象	備考
A	普通教室	1・2・3	GHP	56.0	1	屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
B	普通教室	1・2・3	GHP	56.0	1	屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
C	普通教室	1・2・3	GHP	56.0	1	屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
D	普通教室	1・2・3	GHP	56.0	1	屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
E	普通教室	1・2・3	GHP	56.0	1	屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
F	普通教室	1・2・3	GHP	56.0	1	屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
G	普通教室	1・2・3	GHP	56.0	1	屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
H	普通教室	1・2・3	GHP	56.0	1	屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	

工芸高等学校

空調系統	空調対象室	階	空調方式	室外機	台数	設置位置	室内機	台数	設置形態	設置年	更新対象	備考
A	普通教室	2	GHP	56.0	1	地上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
B	普通教室	2	GHP	56.0	1	地上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
I	理科準備室(理科職員室)	1	EHP	4.0	1	地上	4.0	1	天吊り	H19	○更新する	
C	普通教室	2	GHP	56.0	1	地上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
J	職員室(第二)(定時制普通科	2	EHP	9.0	1	2F庇	9.0	1	天吊り	S63	○更新する	
D	普通教室	2	GHP	56.0	1	地上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
E	普通教室(休養室×2)	2	GHP	18.0	1	屋上	9.0	2	天吊り	H17	○更新する	
K	演習室(普通教室(24教))	3	EHP	12.5	1	屋上	7.1	2	天吊り	H20	○更新する	
L	演習室(普通教室(23教))	3	GHP	14.0	1	地上	7.1	2	天吊り	H20	○更新する	室外機基礎を新設すること(防振架台共)
F	普通教室	1・2	GHP	35.5	1	屋上	9.0	4	天吊り	H17	○更新する	
G	普通教室	1・2	GHP	35.5	1	屋上	9.0	4	天吊り	H17	○更新する	
H	普通教室	1・2	GHP	35.5	1	屋上	9.0	4	天吊り	H17	○更新する	

大阪ビジネスフロンティア高等学校

空調系統	空調対象室	階	空調方式	室外機	台数	設置位置	室内機	台数	設置形態	設置年	更新対象	備考
A	普通教室	4	GHP	56.0	1	屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
B	普通教室	3	GHP	56.0	1	屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
C	普通教室	2	GHP	56.0	1	屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
D	普通教室	2・3	GHP	56.0	1	屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
E	普通教室	3・4	GHP	56.0	1	屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
F	普通教室	2	GHP	56.0	1	屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
G	普通教室、学習室	3	GHP	56.0	1	屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
H	普通教室、学習室	4	GHP	56.0	1	屋上	9.0	6	天吊り	H17	○更新する	
I	校長室、保健室	1	EHP	69.0	1	屋上	5.6	4	天力セ4	H23	○更新する	既設室内機 加湿機能付
	事務室、	1					7.1	2	天力セ4		○更新する	〃
	管理作業員室	1					2.2	1	天力セ2		○更新する	〃
	管理作業員室	1					4.5	1	天力セ4		○更新する	〃
	管理作業員室	1					7.1	1	天力セ4		○更新する	〃
J	操作控室	1	EHP	150.0	1	屋上	2.2	1	天力セ2	H23	○更新する	〃
	多目的教室	1					11.2	12	天力セ4		○更新する	〃
K	第2会議室	2	EHP	125.0	1	屋上	11.2	2	天力セ4	H23	○更新する	〃
	図書室	2	EHP				3.6	1	天力セ4		○更新する	〃
		2	EHP				8.0	10	天力セ4		○更新する	〃
L	音楽教室、音楽準備室	5	EHP	40.0	1	屋上	5.6	1	天力セ4	H23	○更新する	〃
		5	EHP				7.1	4	天力セ4		○更新する	〃
M	情報処理実習室(2)	6	EHP	136.0	1	屋上	9.0	4	天力セ4	H23	○更新する	〃
	準備室	6	EHP				7.1	1	天力セ4		○更新する	〃
	情報処理実習室(1)	6	EHP				9.0	4	天力セ4		○更新する	〃
	プログラミング実習室	6	EHP				8.0	5	天力セ4		○更新する	〃
N	進路指導室等	2	EHP	50.0	1	屋上	8.0	2	天力セ4	H23	○更新する	〃
	進路指導・相談室	2	EHP				7.1	2	天力セ4		○更新する	〃
	講師室	2	EHP				9.0	1	天力セ4		○更新する	〃
O	職員室	2	EHP	80.0	1	屋上	9.0	7	天力セ4	H23	○更新する	〃