

(R04) 大阪府大手前庁舎来庁者駐車場営業事業者募集に係る質問及び回答

令和4年1月13日

到達日	採番	質問内容（原文のまま、すべての御質問を記載しています。）	回答
1月7日	13	1 仕様書P3 3使用条件等(4)整備工事等 物件2 [その他] ア 歩行者用階段について高低差があるとのことですが、積算の為、凡そでも結構ですので、高低差をご教示願います。	今回対象物件外側の擁壁の高さが約95cmになりますので、その高さをもとにご判断願います。
1月7日	14	仕様書P3 3使用条件等(4)整備工事等 物件2 [その他] ア 歩行者用階段について歩行者用階段を設置しない場合、歩行者用出入口は車路と同一となりますがよろしいでしょうか。	同一でも構いませんが、歩行者の安全を優先した出入口としていただくようお願いします。
1月11日	15	4 応募申込手続き（2）必要書類につきまして、平成31年度～令和3年度大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿にて、権限を代表者から拠点長に委任している場合は、拠点長の名義及び印鑑で申込手続きを進めても問題ございませんか。	支障はございません。