プール事前履行確認シート

様式第37－1

指定管理者記入日 ： 令和　　年　　月　　日

土木事務所確認日 ： 令和　　年　　月　　日

分類			確認項目	指定管理者記入			土木事務所記入	
大項目	中項目	小項目		実施計画	実施状況の自己点検		特記 ・ 指摘事項	履行確認の結果
					実施状況	実施状況の分析・結果		
手続き	公官庁手続き	土木事務所	利用料金と期間			□ 遅滞なく手続き実施 □ 手続きが遅れている	□ 遅滞なく手続き実施 □ 手続きが遅れている	S・A・B・C
			プール供用開始・再開届出書			□ 遅滞なく手続き実施 □ 手続きが遅れている	□ 遅滞なく手続き実施 □ 手続きが遅れている	
			プール安全管理・事故対応マニュアル			□ 遅滞なく手続き実施 □ 手続きが遅れている	□ 遅滞なく手続き実施 □ 手続きが遅れている	
			許可売店　管理許可 占用許可(臨時売店)			□ 遅滞なく手続き実施 □ 手続きが遅れている	□ 遅滞なく手続き実施 □ 手続きが遅れている 平成〇年〇月〇日許可	
運営管理	運営体制	必要な資格者の配置	プール管理責任者		□ 専任 □ 5年以上のプール管理業務従事経験を有する □ 日本体育施設協会認定水泳指導管理士 又は日本赤十字社水上安全救助員の資格を有する	□ 適切な配置状況 □ 改善が必要な配置状況	□ 適切な配置状況 □ 改善が必要な配置状況 管理体制計画および資格者証により確認。	S・A・B・C
			プール衛生管理者		□ プール衛生管理者の資格を有する	□ 適切な配置状況 □ 改善が必要な配置状況	□ 適切な配置状況 □ 改善が必要な配置状況 管理体制計画および資格者証により確認。	
			水面監視業務業務責任者		□ 専任 □ 3 年以上のプール管理業務従事経験を有する者。 □ 日本赤十字社水上安全法救助員 又は日本赤十字社救急法救急員の資格を有する	□ 適切な配置状況 □ 改善が必要な配置状況	□ 適切な配置状況 □ 改善が必要な配置状況 管理体制計画および資格者証により確認。	
			水面監視員		□ 専任 □ 溺水者を救助できる泳力があり年齢18歳以上の者(高校生不可) □ 営業開始前に日本赤十字社水上安全法救助員又は日本赤十字社救急 法救急員の資格を有する者による救護法(AED 等の応急手当・心肺蘇生法)の訓練を受けている	□ 適切な配置状況 □ 改善が必要な配置状況	□ 適切な配置状況 □ 改善が必要な配置状況 管理体制計画および資格者証により確認。	
			(水面監視業務を 外注する場合)		□ 警備業の認定を持っている	□ 適切な配置状況 □ 改善が必要な配置状況	□ 適切な配置状況 □ 改善が必要な配置状況 管理体制計画および資格者証により確認。	
			設備管理業務従事者		□ 電気又は機械設備の運転管理に関する技術上の実務に3 年以上の経験を有する □ 第三種電気主任技術者以上の資格を有する	□ 適切な配置状況 □ 改善が必要な配置状況	□ 適切な配置状況 □ 改善が必要な配置状況 管理体制計画および資格者証により確認。	
			医務業務従事者		□ 専任 □ 実務経験3 年以上の者 □ 准看護師以上の国家資格を有する	□ 適切な配置状況 □ 改善が必要な配置状況	□ 適切な配置状況 □ 改善が必要な配置状況 管理体制計画および資格者証により確認。	

		ローテーション表	常駐・専任		□　資格者が常駐している □　資格者が不在の日があり、改善の余地あり ※特記事項があれば記入	□　適切な配置状況 □　改善が必要な配置状況	□　適切な配置状況 □　改善が必要な配置状況	
			医務業務従事者			□　適切な配置状況 □　改善が必要な配置状況	□　適切な配置状況 □　改善が必要な配置状況	
			水面監視業務従事者			□　適切な配置状況 □　改善が必要な配置状況	□　適切な配置状況 □　改善が必要な配置状況	
			スライダー運営			□　適切な配置状況 □　改善が必要な配置状況	□　適切な配置状況 □　改善が必要な配置状況	
維持管理	維持管理	施設・設備点検	排水口（循環吸込口）の蓋			□　適切な管理状況 □　改善が必要な管理状況	□　適切な管理状況 □　改善が必要な管理状況	S・A・B・C
			プール本体・プールサイド、スライダー、付属設備等			□　適切な管理状況 □　改善が必要な管理状況	□　適切な管理状況 □　改善が必要な管理状況	
		設備試運転	設備試運転			□　適切な管理状況 □　改善が必要な管理状況	□　適切な管理状況 □　改善が必要な管理状況	
		水質管理	保健所による水質検査の結果			□　適切な管理状況 □　改善が必要な管理状況	□　適切な管理状況 □　改善が必要な管理状況	
			水質・水温等の検査結果			□　適切な管理状況 □　改善が必要な管理状況	□　適切な管理状況 □　改善が必要な管理状況	
		看板の表示内容及び配	入口			□　適切な掲示状況 □　改善が必要な掲示状況	□　適切な掲示状況 □　改善が必要な掲示状況	
			プールサイド			□　適切な掲示状況 □　改善が必要な掲示状況	□　適切な掲示状況 □　改善が必要な掲示状況	
		開場準備	清掃（プール本体・プールサイド・管理棟備品等）			□　適正な管理状況 □　改善が必要な管理状況	□　適正な管理状況 □　改善が必要な管理状況	
			樹木管理			□　適正な管理状況 □　改善が必要な管理状況	□　適正な管理状況 □　改善が必要な管理状況	
			除草			□　適正な管理状況 □　改善が必要な管理状況	□　適正な管理状況 □　改善が必要な管理状況	
			害虫駆除			□　適正な管理状況 □　改善が必要な管理状況	□　適正な管理状況 □　改善が必要な管理状況	
サービス向上	売店・食堂の運営	売店・食堂	販売品目			□　適正な管理状況 □　改善が必要な管理状況	□　適正な管理状況 □　改善が必要な管理状況	S・A・B・C
			アレルギー物質の表示			□　適切な掲示状況 □　改善が必要な掲示状況	□　適切な掲示状況 □　改善が必要な掲示状況	
			保健所の許可証の掲示			□　適切な掲示状況 □　改善が必要な掲示状況	□　適切な掲示状況 □　改善が必要な掲示状況	