

## ○消防設備保守点検に関わる機器リスト

機器名	仕様	台数
消火器具	ABC10加圧式	85
消火器具	二酸化炭素	1
消火器具	強化液	3
スプリンクラー設備（閉鎖型）	ポンプ・電動機	各1
スプリンクラー設備（開放型）	ポンプ・電動機	各1
不活性ガス消火設備	ガス圧式	ボンベ30本
自動火災報知設備	受信機 GR型自立型	1
自動火災報知設備	発信機 P型1級	41
自動火災報知設備	感知器（空気管式）	10
自動火災報知設備	感知器（作動式スポット型）	5
自動火災報知設備	感知器（定温式スポット型）	37
自動火災報知設備	感知器（煙式スポット型光電アナログ式）	377
自動火災報知設備	地区音響装置	50
非常警報器具及び設備	通話装置	12
非常警報器具及び設備	増幅器	4
誘導灯及び誘導標識	避難口BH級	52
誘導灯及び誘導標識	避難口BL級	80
誘導灯及び誘導標識	避難口C級	8
誘導灯及び誘導標識	避難口標識板	3
誘導灯及び誘導標識	通路BH級	10
誘導灯及び誘導標識	通路BL級	6
誘導灯及び誘導標識	通路C級	52
誘導灯及び誘導標識	通路階段40W1灯	36
誘導灯及び誘導標識	通路階段20W1灯	4
誘導灯及び誘導標識	通路階段13W1灯	20
排煙設備	排煙機（北系統）	1
排煙設備	手動式起動装置（押釦）	42
排煙設備	排煙機（南系統）	1
排煙設備	手動式起動装置（押釦）	21
排煙設備	建基法に基づく自然排煙（押釦）	17
連結送水管	20m×2本ノズル径19mm	18
非常電源（自家発設備）	ガスタービン発電機（625KVA）	1
非常電源（蓄電池設備）	電気室内（鉛蓄電池54セル）	1
非常電源（蓄電池設備）	発電機室内（鉛蓄電池12セル）	1
防排煙設備	連動制御盤（防火扉、シャッター、ダンパー、垂れ壁）	1
簡易自動消火装置	レストラン厨房内 薬剤	6
簡易自動消火装置	レストラン厨房内 感知器	6
簡易自動消火装置	レストラン厨房内 ノズル	16