

台風21号接近の影響による府税事務所の被害状況【第2報】

■ 泉南府民センター（岸和田市野田町3丁目13-2）

- 府民センター外壁工事の足場囲いが暴風により倒壊

【施設被害の状況】

飛ばされた足場囲いにより、執務室の窓ガラス（2枚）が割れ、破片が執務に飛散。
飛ばされた足場囲いが市道に落下。

→ 撤去作業開始

【人的被害の状況】

府民及び職員に被害なし。

【連絡状況】

- 公建室 : 連絡済み
- 工事業者 : 連絡済み（⇒ 対応する、との回答）
- 警察 : 市道の安全確保を依頼
- 財政課 : 上記について一報（13:49）

【その他】

- 停電中。自家発電稼働中。停電の範囲が市内なのか建物のみか不明。

■ 大阪自動車税事務所 なにわ分室（住之江区南港東3-1-14）

- 事務所 停電中
- 正面玄関の亚克力製のひさしが暴風により飛散。

■ 大阪自動車税事務所 和泉分室（和泉市上代町）

- 暴風により窓ガラス 5枚破損

■ 北河内府民センター（枚方市大垣内町2-15-1）

- 事務所 停電中（自家発電機で対応）

■ 泉北府民センター

- 駐車場出口案内板の倒壊・カーポート屋根の内1枚飛散

■ なにわ南府税事務所

- 隣家のトタン板が風で飛び、駐車場に落下。事務所中庭の低木が折れた。

■ 三島府民センター

- 4階窓ガラス、3枚破損。共用スペースの部分であり、職員に被害なし。

■ 豊能府民センター

- 合同庁舎屋上のパラペットの笠木3枚落下、1枚めくれ。
落下した3枚は撤去、残りは風が収まり次第、撤去の予定

■ 南河内府民センター

- 一部雨漏り