

【総務部】

9月7日 15時00分現在

<庁舎状況>

【咲洲庁舎】

○人的被害なし

○EVが復旧、運行中。

(展望台のEV2基のうち、1基は復旧、運行中。1基は部品調達次第、復旧予定。)

○1階 フェスパ北側 窓ガラス2枚破損

⇒ブルーシートにて応急対応済

○1階(タイムズ側) 環境保全課倉庫ガラス破損

⇒9月4日倉庫内物品移動完了

○1階 防災センター前外装材一部(高さ約7m部)破損

⇒落下防止のため応急対応

○空調用冷水ポンプ停止

⇒9月4日22時復旧

○19階 統計課会議室外部側窓ガラス一部破損(二重ガラスの外側)

⇒応急対応予定

○フェスパ保安用発電機の扉飛散、発電機の内部水損

⇒扉部はブルーシートにて応急対応済、発電機内部はメーカーに対応依頼中。

※咲洲庁舎屋外

○隣接駐車場(タイムズ)から10数台の乗用車が横転して、敷地内に数台進入。

⇒タイムズ(管理者)に撤去を要請(9月5日)、住友商事(所有者)にも対応要請(9月6日)

敷地内残車両3台

○正面玄関両側 樹木倒壊(複数本)

⇒撤去予定

【大手前(本館、別館、新別館等)】

○人的被害なし

○敷地内樹木の損壊

(倒木1か所(旧職員会館敷地))

(幹折れ2か所(旧職員会館敷地、公館敷地))

⇒撤去予定

<庁内ネットワーク状況>

本庁(大手前・咲洲庁舎状況)…ネットワークは正常に稼働しています。

出先機関等…停電やネットワーク障害で不通状態の出先機関等:6か所

不通原因(停電:2か所、ネットワーク障害:3か所、建物損壊:1か所)

※地方公共団体の庁内LANを相互に接続するネットワーク(LGWAN)が不通になっている市町村はありません(すべて正常稼働済)