

台風21号接近の影響による府税事務所の被害状況【第7報】(9/7 15:30現在)

■ 泉南府民センター（岸和田市野田町3丁目13-2）

- 府民センター外壁工事の足場囲いが暴風により倒壊

【施設被害の状況】

飛ばされた足場囲いにより、執務室の窓ガラス（2枚）が割れ、破片が執務室に飛散。

飛ばされた足場囲いが市道に落下。

⇒ エントランス及び崩落部分撤去完了。

崩落を免れた足場について、現在撤去中。

- 本館 窓ガラス7か所破損、自動ドアガラス破損、雨漏り4か所、車庫重量シャッター破損
- 別館 窓ガラス4か所破損、屋上防水シート及びネットフェンス破損、2階出入口ひさし破損、雨漏り1か所
- 敷地内街灯1本破損
- 停電中。（7日（金）午後に自家発電機への給油予定（15KL））
システムサーバ作動せず、納税証明等は手書き対応中。
7日（金）中に当該地域につき通電する見込み（関西電力からの連絡。）。
- 降雨に備え、6日午後に屋上防水シート及び窓ガラス破損個所の養生済み。

■ 大阪自動車税事務所 なにわ分室（住之江区南港東3-1-14）

- 事務所 停電継続中。（架線切断のため、復旧めどたたず。）
但し、隣接する陸運事務所は通電しているため、ケーブルを引き通電。
システムサーバ作動せず、納税証明等は手書き対応中。
- 架線を切断した樹木の撤去については、6日夜に完了。
- ⇒ 7日（金）15時過ぎに通電。
- 大阪自動車本所及び寝屋川分室から職員派遣済。（5日3人、6日4人、7日4人）
- 正面玄関の亚克力製のひさしが暴風により飛散。

■ 大阪自動車税事務所 和泉分室（和泉市上代町）

- 暴風により窓ガラス 5枚破損
- 2階サッシガラス1枚破損（ベニア板で緊急対応）、ブラインド5個破損
- 分室表示板破損、網戸落下破損2枚、テレビアンテナ歪み
- 電気供給復旧（9/6 15:40 大阪自動車税事務所〔本室〕から連絡。）

■ 北河内府民センター（枚方市大垣内町2-15-1）

- 地域の停電は解消も、事務所 停電中（自家発電機で対応）
⇒停電復旧。システムサーバも復旧。
- ガラス破損（西側塔屋1枚、2F倉庫1枚）
- 冷却塔枠破損、屋上雨樋1か所破損、網戸1枚脱落、雨漏り数か所

■ 泉北府税事務所（堺市堺区中安井町3-4-1）

- 駐車場出口案内板の倒壊・カーポート屋根の内1枚飛散
- 3階換気扇外カバー破損
- 東側シャッターボックス破損

■ なにわ南府税事務所（天王寺区伶人町2-7）

- 隣家のトタン板が風で飛び、駐車場に落下。事務所中庭の低木が折れた。

■ 三島府民センター（茨木市中穂積1-3-43）

- 4階窓ガラス、3枚破損。共用スペースの部分であり、職員に被害なし。

■ 豊能府民センター（池田市城南1-1-1）

- 合同庁舎屋上のパラペットの笠木3枚落下、1枚めくれ。
落下した3枚は撤去、残りは風が収まり次第、撤去の予定

■ 南河内府民センター（富田林市寿町2-6-1）

- 一部雨漏り

■ なにわ北府税事務所（北区西天満3-5-24）

- 2階窓ガラス1枚破損。
- 3階窓ガラス2枚破損。

■ 中河内府税事務所（東大阪市御厨栄町4-1-16）

- 屋上冷却塔の囲い（一面の約半分）が暴風で飛ばされる。飛ばされた断片は回収済み。
 - 3階空調の屋上設置の室外機4台の土台がすべてずれる。
- 以上について、保守業者に点検を依頼中。