

## 福祉部関係の被害状況

### 1 所有施設の状況

- 障がい者自立センター
  - ・窓ガラス破損 (9/7 復旧)
  - ・網戸破損
  - ・空調機室外機故障
  - ・空調機室外機消音ボックス破損
  - ・テクノエイド入口自動扉が外れかけ (9/7 に対応済み)
  - ・屋上室外機置場のフェンス、ケーブルカバー一部破損
  - ・空調機室外機故障、室外機フェンス・カバー破損
- 砂川厚生福祉センター
  - ・敷地内及び外周道路(認定市道)に倒木
    - ⇒ 人力で撤去出来るもの及び一部倒木については、撤去済み
    - 高圧電線にかかる枝撤去は、関西電力に通報済み
    - 外周道路(認定市道)にかかる倒木については、市と共同で撤去済み
    - その他倒木等については、処理手配中
  - ・倒木による高圧ケーブル断線・停電(9/5 復旧済み)
  - ・電話不通(9/6 復旧済み)
  - ・屋根瓦一部損壊
  - ・ベランダ一部損壊
  - ・倒木によるフェンス傾き・損壊 (複数個所)
  - ・物置の倒壊
  - ・窓ガラスの破損
  - ・断水 (9/5 復旧)
- 障がい者交流促進センター (ファインプラザ)
  - ・敷地内倒木
- こんごう福祉センター
  - ・倒木による建物損傷、施設内雨漏り、展望台屋根損傷
- 谷町福祉センター
  - ・空調配管カバー損傷、屋上アンテナ損傷
- ITステーション
  - ・空調機械室(屋上)のドア破損、屋上スロープ破損
- 子ども家庭センター
  - ・窓ガラスの破損
  - ・玄関外の照明ポールの破損
  - ・雨漏り、漏水
  - ・換気扇破損、屋外掲示板の扉の(アクリル板)破損
  - ・樹木等被害
- 修徳学院
  - ・倒木 (10 本程度) ⇒伐採・処理手配中 (今週中の実施見込)。
  - 寮窓ガラスの破損⇒修繕済

- ・ 倉庫の波板シャッター、ブロック塀上部等破損⇒ブロック塀の撤去・フェンス設置と併せて対応、停電（9/4 19時復旧済み）
- ・ 電話線の破損（9/5 復旧済み）
- 子どもライフサポートセンター
  - ・ 倒木⇒対応済（業者委託にて撤去済）
- ビッグバン
  - ・ 駅に向かう屋根部分・本体の屋根部分・子ども劇場屋根部分が損壊
  - ・ 倒木
- 女性自立相談センター
  - ・ 瓦の落下（30枚程度）、職員の車が瓦落下によりガラス破損⇒法人で対応検討中
  - ・ 屋外倉庫の屋根が瓦の落下により破損
  - ・ 中庭倉庫の扉が破損
  - ・ 緊急車両用の門の引き戸のレールが破損⇒門そのものの取替えを検討（公建相談済）
- 東貝塚引揚者住宅
  - ・ 倒木

## 2 府内社会福祉施設の状況

- ・ 所在市町村を通じて被災状況を把握（9/12 12時時点）
  - 人的被害 15施設（割れたガラスで怪我、転倒 等）
  - 建物被害等 1,215施設（停電、雨漏り、ガラス破損、倒木 等）

### 【施設種別内訳】

児童関係施設	障がい関係施設	高齢関係施設	その他
<u>761</u>	<u>126</u>	<u>324</u>	<u>4</u>

- ※ 9/7 の段階では、停電が続いている施設から、利用者への食事提供や空調管理に支障をきたしている事例が報告されていた。  
（現在も停電が継続しているとの報告はなし。）