

【環境農林水産部】

〔府有施設など〕

§ 大阪府中央卸売市場（市場機能・取引面は関係者の尽力により通常の規模で運営）

- ①青果棟と水産棟にかかる大屋根シートが約 3mに渡り破損、同大屋根骨組みも損傷
 - ②青果棟：屋根一部損傷（屋根剥がれ）⇒ 屋根下の（大果）事務所天井の多数から雨漏
 - ③青果棟水産棟渡り廊下の窓ガラス破損、④市場北門：警備ボックス倒壊、
 - ⑤室外機等の破損、⑥コンポスト跡地のフェンス損壊、
 - ⑦水産棟屋上一部損傷（屋根剥がれ）⇒ 屋根下の部屋天井から多数・大量に雨漏りがありその階下の（うおいち）事務所にまで漏水する恐れあり。
 - ⑧管理棟：内窓水漏れ、踊り場部分の天井損傷、屋上防水シート損傷
 - ⑨冷蔵庫棟屋上防水シート損傷
- ※②、⑦については、事務所の天井も破損し部分的に空が見える状態。
⇒②青果棟については、9/6 に応急対応済み
⑦水産棟については、9/8 に応急対応済み
⑨冷蔵庫棟については、9/7 に応急対応済み

§ 大阪府漁港管理事務所

- ①停電継続中及び復帰見込み不明。⇒ 9/5 復旧
- ②事務所屋上：防水シート一部飛散
- ③関空周辺水産動植物採捕禁止区域明示灯標：一部損傷 ⇒ 修理方針を検討中
- ④食品コンビナート内
電柱・フェンス・ガードレール倒壊、倒木及びそのおそれ、護岸鋼板めくれ

§ 堺第 7 - 3 区

- ①管理事務所
・建屋の沖側（西側）の壁が全損壊し、高波が事務所内を押しつぶしているため、什器類が折り重なり事務所に入れず業務不可。南側の壁も一部損壊、水道管破損あり、停電、庁内ネットワーク利用不可など通信網にも障害あり。
- ②沖側護岸
・上部 3 箇所破損、沖側の外周フェンスが全部倒壊。
- ③浸出水調整池
・水位が高波により上昇し、同池の水が雨水排水路を通じて外海へ流出した。
⇒ 9/6 流路に土嚢を積み流出防止対応済み。
・流出水の簡易測定結果は基準値内。 ⇒ 9/6 詳細分析を依頼中
- ④航路側護岸（セル護岸）
上部コンクリート製の蓋がはずれるとともに、航路側の門扉、フェンスの倒壊あり。

また、航路側護岸から海域への流出水あり。

⇒ 9月11日午前中、流出水の詳細分析を依頼予定。

⑤泊地側護岸

上部に亀裂あり

§ 大気汚染常時監視測定局

①南海団地局

・PM_{2.5}測定機器が横倒し、当該機器及び局舎を囲むフェンスが一部破損。⇒9/6測定は再開

②淀川工科高校局

・強風で飛ばされた工事用フェンスが電話回線を切断。⇒9/6電話回線復旧

③寝屋川市役所局

・強風によりポンベ室のガラス製天井が一部破損。⇒9/6応急措置済み

§ 地盤沈下観測所

◆堺第1観測所：屋根の仕上げ材の一部が落下。

◆堺第2観測所：倒木により、扉の開閉不可。

◆堺第5観測所：扉が損傷。

◆岸和田第3観測所：強風による飛来物によって、観測所の屋根に軽微な損傷。

§ 騒音測定物品

◆咲洲庁舎1階の物品倉庫に、隣のタイムズ駐車場から吹き飛ばされてきた自動車が衝突し、外壁のガラスが全て砕け散り、中の物品が風雨に晒された。

⇒倉庫内の物品については、9/4夕方以降、職員が回収済み。

§ 滝畑ダム（南河内農と緑の総合事務所）

・停電のため自家発電により事務所やダム施設に電源を供給中。⇒9/6停電復旧、通常稼働
その他ダム施設や管理用道路に大きな被害はない。（事務所の樋や屋根瓦の一部は破損）

§ 河南西部現場事務所

・天井からの雨漏り、窓枠から浸水あり。

§ 大阪府立花の文化園

◆台風当日（9/4）は臨時休園日。人的被害はなし。

◆建物等の施設には、大きな被害なし。（花の工房のトタンが一部損壊）

◆高木が数本、倒木した。

◆被害状況の調査、片付けにより、9月14日（金）までの閉園は決定。それ以降は未定

§ ため池防災テレメータ

◆ため池防災テレメータ（雨量・水位観測施設）

・停電等により観測データ欠損3箇所（全体91箇所） ⇒ 通電、点検により順次回復

§ 大阪府動物愛護管理センター

◆本所：建物等への被害はなし。

自然活用型ゾーン：入口付近の法面を覆っていた防草シートが大幅に剥離。

同ゾーン内では倒木多数、また階段の左右の鋼製手すり・敷地境界のネットフェンス・法面との境界ロープが数か所破損。

◆泉佐野支所：停電、断水、電話も不通。⇒ 9/5 電話は復旧、9/10 停電、断水とも復旧

§ 大阪府家畜保健衛生所

◆焼却炉内の天井塔屋付近から雨漏り ⇒ 9/6 雨漏りは解消、応急対応済

§ 漁港（漁業協同組合）

組合名	区分	漁港内の被害状況
大阪府漁連		停電 ⇒ 9/5 復旧済、砕氷棟等の破損
大阪市		プレハブ倒壊、棧橋破損、漁船被害
大阪住吉		事務所被害なし。漁船被害、その他の被害確認中
堺市沿岸	漁港	倉庫破損、冠水、フェンス倒壊
堺市	漁港	とれとれ市場冠水により使用不可、倉庫破損
堺市出島	漁港	倉庫破損(シャッター)
堺市浜寺	漁港	倉庫破損(シャッター)、冠水、漁港内ゴミ滞留、横断側溝破損
高石市	漁港	倉庫倒壊、浸水、照明柱6本半倒壊
泉大津		事務所破損(壁面)
忠岡		倉庫2棟倒壊、漁船2隻乗り上げ
春木	漁港	物揚場屋根倒壊、施設水没(冷蔵庫等)、転落防止策破損、証明柱1本半倒壊
岸和田市		市場及び倉庫屋根破損、製氷機破損
北中通	漁港	倉庫破損、製氷機屋根破損、漁港内ゴミ滞留
泉佐野	漁港	BBQ施設破損、電柱倒壊、倉庫屋根破損
田尻	漁港	BBQ施設及び照明灯破損、旧組合事務所屋根破損
岡田浦	漁港	事務所倉庫屋根破損、せり場屋根破損、朝市施設破損 倉庫(2棟)倒壊、車両全壊(漁協所有)、電灯破損、突堤一部破損
樽井		倉庫破損(シャッター)、フェンス倒壊
尾崎		倉庫及びシャッター破損
西鳥取	漁港	事務所前の道路まで浸水、倒木、事務所及び突堤一部破損

下荘	漁港	倉庫破損(屋根)、冷蔵施設(シャッター)
淡輪	漁港	荷捌き場及び製氷施設破損(シャッター)、倉庫及び給油施設破損、ポンプ収納施設等倒壊、倒木
深日	漁港	製氷機破損(シャッター)、停電により活魚水槽の魚全滅、浮棧橋、ガードレール及び照明塔破損
谷川		倉庫屋根破損
小島	漁港	看板及び防犯カメラ被害、漁具倉庫一部停電、照明塔電線切断、漁港内道路陥没
鯉巾着網	漁港	荷捌き場破損(シャッター)、製氷機破損

§ 漁港（内水面漁協ほか）

組合名		区分	漁港内の被害状況
内水面漁協	芥川		倉庫屋根破損、事務所被害なし
	尺代		被害なし
	止々呂美		停電復旧済、被害なし
	能勢		被害なし
	東能勢		被害なし
	安威川上流		被害なし
業種組合	小島養殖生産組合		倉庫破損(シャッター)、停電

§ 府民の森の被害（8園地）

- ◆東大阪市：なるかわ園地（1箇所） ⇒ なるかわ園地は閉園
 - ・らくらく登山道沿いの斜面の倒木
 - ⇒ センターハウスとなるかわ谷ハイキングコース合流地点までの間で通行止め
（前回の斜面崩壊地の手前での倒木であり、現在も通行止めの区間）
- ◆八尾市：みずのみ自動車道（1箇所）
 - ・みずのみ自動車道沿いの斜面の倒木 ⇒ 全線で通行止めの措置、⇒ 9/5 通行止め解除
- ◆八尾市：みずのみ園地（1箇所） ⇒ アキグミ管理道は通行止め
 - ・管理道沿いの斜面からの落石 ⇒ 園地職員により落石を撤去予定
（前回の集中豪雨災害から現在も通行止めの区間）
- ◆府民の森8園地 ⇒ 全園地は閉園 ⇒ 9/10 から、ほしだ、ちはや、のみ開園
（くろんど・ほしだ・むろいけ・くさか・ぬかた・なるかわ・みずのみ・ちはや）
 - ・園地内歩道、施設周辺に多数の倒木 ⇒ 園地内の施設安全確認後に開園予定

〔その他〕

§ 林地被害

- ◆山腹崩壊・風倒木被害（2箇所） ⇒ 高槻市1箇所、貝塚市1箇所
- ◆風倒木被害（15箇所）
 - ・高槻市2箇所、河内長野市1箇所、和泉市6箇所、貝塚市3箇所、岸和田市1箇所、泉佐野市2箇所
 - その他、多数の倒木被害あり（調査中）

§ 林道被害

- ◆倒木により通行止め（32路線）
 - ・高槻市8路線、・河内長野市14路線、・千早赤阪村2路線、・和泉市8路線
 - ・その他、多数の倒木被害あり（調査中）

§ 自然公園施設の被害（5箇所）

- ◆箕面市：自然研究路2号線、3号線、6号線、8号線及び東海自然歩道の歩道全線で多数の倒木により両路線とも通行止め

§（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所（人的被害なし）

- ◆羽曳野サイト
 - ・倒木が多数発生（正門から車が通行できない状況） ⇒ 9/5 車の通行ができる程度に復旧
 - ・敷地内圃場の東系統及び井戸用の揚水ポンプが停電 ⇒ 9/5 復旧
 - ・施設内全ての上水道が断水。⇒ 9/5 復旧
 - ・敷地内通路のフェンスが倒木により一部損壊。
 - ・敷地内の作業舎の天井が外れ、雨漏り。
 - ・ビニルハウス、ガラス温室が複数被害（全壊、ガラス破損等）
- ◆岬サイト
 - ・停電が散発的に発生したが随時復旧。⇒ 9/5 復旧
 - ・ボイラー：火災報知器が作動（発火はしていない：原因不明）⇒ 9/5 復旧
 - ・屋根：台風20号の被害箇所に加えて2か所以上が飛散。
 - ・展示コーナーの床に雨水が吹き込み水溜り。
 - ・公用車駐車場のシャッター破損により、公用車が使用できない状況。
- ◆寝屋川サイト
 - ・停電発生。電話不通。⇒ 9/5 復旧
 - ・屋外実験棟 笠木部分スレート剥離、 ・国道1号線側センター看板破損

§ 大阪湾広域臨海環境整備センター

【処分場】

- ◆神戸沖処分場：ベルトコンベアが破損、9/7 ダンプ等重機点検中。
- ◆大阪沖処分場
 - ・ダンプトラック18台中15台が横転し使用不可、揚陸機も使用可能か現段階で不明、受入の可否について検討中。

- ⇒ 9月8日(土)に、10tダンプ9台、重ダンプ(30t)2台を搬入完了
- ⇒ 9月10日(月)より、揚陸再開(約1,000tを揚陸)
- ・揚陸機械(バックホウ)は、5台/6台の稼働可能を確認
- ・埋立機械(ブルドーザ等)は、3台/3台の稼働可能を確認(さらに1台追加予定)
- ・タンカーから屋外軽油タンクへ給油する配管に損傷のおそれがあるため、最速(9/18)で消防署の気密試験を受け、配管使用の可否を確認する。
- ・揚陸の再開にあたっては、場内輸送機械への軽油給油装置が破損しているため、仮設給油装置を12日に設置する。

- ・軽油タンクに給油できるまで、屋外軽油タンク内残量(約10kℓ:1週間程度分)を使用して場内輸送機械に給油し、当面の埋立作業を実施。
- ・発電機の停止と処理水の放流管破損のため排水処理不可。
 - ⇒ 排水処理施設の発電機復旧。(電力供給は明日(9/8)以降から)、放流管は今週中に復旧させて排水を再開する予定。
- ◆尼崎沖処分場
 - ・関電停電のため排水処理施設停止 ⇒ 9/6 関電送電再開。
 - ・排水処理施設の状況確認中。⇒ 排水処理施設の被害なし(通常運転)
- ◆泉大津沖処分場
 - ・関電停電、排水処理施設停止、場内輸送機器(バックホウ)が全部損傷 ⇒ 9/11 関電復旧 ⇒ 稼働可

【基地】

- ◆大阪基地：9/6も受入困難、停電により全機器類が使用出来ず。⇒ 9/6, 11AM受入再開
- ◆堺基地：9/6受入再開予定、機器類の軽微な損傷あり。
- ◆泉大津基地：停電のため受入れ困難。⇒ 9/11 関電復旧(しかし通電せず⇒13日までに対応予定)
- ◆尼崎基地：9月12日(水)受入再開予定。
 - ⇒ 大阪沖埋立処分場の状況により、受入再停止の可能性あり。

§ 鶴見フラワーセンター

- ◆倒木あり(4,5本)

§ 北大阪流通業務団地充填所(人的被害なし)

- ・キャノピー(スタンドの屋根)の裏部分が、天然ガスST(1基)は3分の1、水素ST(1基)は2分の1が垂れ下がり、車両が入れないため、破損していない天然ガスST(1基)を含め営業停止。
 - ⇒ 破損部の撤去は9/7に全て終了
 - 破損部を撤去した水素ST及び天然ガスSTの営業開始については茨木消防と調整中。
 - 破損していない天然ガスSTは9/7 17:00より営業再開。

S 農地・農業用施設

◆農地（法面の崩壊）：高槻市 2 箇所、河内長野市 4 箇所、河内長野市 9 箇所

◆農業用施設

- ・農道（倒木による通行止）：泉南市 1 箇所、和泉市 6 箇所、河内長野市 7 箇所
- ・農業用水路（護岸崩落、水路への倒木）：八尾市 1 箇所、河内長野市 10 箇所
- ・ため池（フェンス破損、倒壊）：河内長野市 1 箇所、泉南市 1 箇所
（地山の崩れ）：岬町 1 箇所
- ・頭首工下流の護床ブロック（ブロックのずれ⇒市と河川管理者で協議予定）泉南市 1 箇所
- ・農業用施設（倒木による断線）：池田市 1 箇所
（建屋屋根の一部が剥離し、民家の外壁等を損傷させた）：茨木市 1 箇所
（壁の損傷）：高槻市 2 箇所

S 農作物・農業用ハウス・農業用機械

◎府全域

・31 市町村

・被害面積 211ha（施設被害 142ha、農作物被害 69ha）

・被害金額 33.2 億円（施設被害 31.4 億円、農作物被害 1.8 億円）

◆茨木市

・ハウスの被害 全壊：4a、半壊：2a、一部損傷（ビニルの破れ等）：8a
（被害額 2,210 千円）

・ガラスハウス ガラス破損 10 枚～20 枚

◆能勢町

・ハウスの被害 一部損傷（ビニルの破れ等）：4a（被害額 172 千円）

◆高槻市

・ハウスの被害 全壊：3a、一部損傷（ビニルの破れ等）：2a（被害額 1,400 千円）

◆豊能町

・ハウスの被害 全壊：13a、一部損傷（ビニルの破れ等）：7a（被害額 5,995 千円）

・トマト被害（被害額 3,500 千円）

◆吹田市

・ハウスの被害 全壊 4a、一部損壊（ビニルの破れ等）2a（被害額 1,811 千円）

◆八尾市（詳細調査中）

・ハウス被害 一部破損（ビニル破れ等）：42a（被害額 1,806 千円）

◆大阪市（詳細調査中）

・ハウスの破損 全壊 1 件、一損壊（ビニルの破れ等）12 件

◆交野市

・ハウスの被害 全壊：19a、半壊：8a（被害額 10,074 千円）

・トマト被害（被害額 3,000 千円）

◆守口市

・風圧で露地野菜に被害（面積：2a）

◆東大阪市

- ・ハウス被害 一部破損（ビニル破れ等）：3a（被害額 129 千円）
- ・きゅうりの倒れ

◆大東市

- ・ハウス被害 一部損壊（ビニル破れ等）5a（被害額 215 千円）

◆柏原市

- ・ハウス被害 全壊 50a、半壊 80a、（被害額 20,627 千円）

◆門真市

- ・れんこん 葉、茎の折れ 200a（被害金額 1,000 千円）

◆富田林市ほか

- ・きゅうり等農業用ハウスの倒壊 5ha、ビニルの破れ 5ha（被害額 255,495 千円）
- ・きゅうり、なす、えびいも等の農産物被害（被害額 55,939 千円）
- ・サバーファーム内の被害（野菜等ハウス全半壊 6 棟、ぶどうハウスビニルの破れ 7 棟、ぶどう 4,250 房落下、梨 300 個落下）



◆松原市

- ・野菜ハウス全壊（20a）半壊（16a） 一部損傷ビニル破れ 40a、米倒伏 20a（被害額 13,984 千円）

◆羽曳野市

- ・ぶどうハウス全壊 40a、一部損壊ビニルやぶれ 23ha
- ・いちじくハウス 半壊 10a
- ・いちじく風すれによる果実の被害 20ha（被害額 17,497 千円）
- ・野菜ハウス全壊 6a（被害額 55,348 千円）

◆大阪狭山市

- ・ぶどうハウス 一部損壊ビニルやぶれ 11ha（被害額 11,000 千円）

◆藤井寺市

- ・いちじく風すれによる果実の被害 5ha（被害額 4,374 千円）

◆千早赤阪村ほか

- ・いちごハウス全壊 8a、半壊 4a、ビニルやぶれ 60a（被害額 6,960 千円）
- ・いちご被害（被害額 3,000 千円）

◆河内長野市

- ・農業用ハウス全壊 10a、一部破損（被害額 4,595 千円）
- ・桃倒木 5a
- ・ぶどう風圧により落下

- ・ぶどう棚全壊 10a
- ・梨およびももの農作物および樹体被害（被害額 133 千円）

◆河南町

- ・野菜ハウス全壊 11a、半壊 14a、ビニル破れ 25a（被害額 8,959 千円）
- ・トマト（露地）（被害額 200 千円）
- ・いちじく風すれによる果実の被害 8ha（被害額 6,999 千円）



◆太子町

- ・ハウスの被害 全壊 1 件、一部損壊（ビニル破れ等）2 件
- ・ぶどうハウス 一部損壊ビニルやぶれ 9ha（被害額 9,000 千円）

◆泉州全域

- ・ハウスの被害 全半壊・一部損壊ビニル破れ：83ha（被害額 27.5 億円）
- ・主な農産物被害
 - 水なす： 露地栽培風すれ、倒株等（被害額 64,886 千円）
 - みつば： ハウス倒壊による栽培不能（被害額 14,742 千円）
 - 停電による根腐れ、枯死（被害額 7,140 千円）



§ 畜産の被害

◆畜舎屋根の飛散（20 件）

能勢町 2 件、枚方市 1 件、大阪市 1 件、東大阪市 1 件、堺市 5 件、富田林市 1 件、河南町 1 件、和泉市 2 件、岸和田市 1 件、貝塚市 2 件、泉佐野市 1 件、田尻町 1 件、阪南市 1 件、

◆畜舎の一部破損（6 件）

堺市 2 件、富田林市 2 件、泉佐野市 2 件

◆畜舎の倒壊など（4 件）

岸和田市 1 件、泉佐野市 2 件、河南町 1 件

◆ハウス破損（6件）

枚方市1件、堺市1件、和泉市2件、岸和田市2件

◆停電（29件）

能勢町5件、堺市15件、和泉市2件、岸和田市1件、熊取町1件、泉佐野市3件、
阪南市1件、田尻町1件

※このうち、酪農家17件では停電による生乳廃棄の被害

S 廃棄物処理施設の被害

設置主体名	施設名	稼働状況	人的・物的被害及び復旧の状況等
岸和田市 貝塚市清掃 施設組合	岸和田市貝塚市清掃施設組合 焼却処理施設	稼働中	建物の屋根が大破
	岸和田市貝塚市清掃施設組合 リサイクルプラザ	閉鎖中→ 9/5 稼働	建物の屋根・シャッター等が大破
柏羽藤環境 事業組合	柏羽藤クリーンセンター	稼働中	管理棟と工場棟を結ぶ渡り廊下の 壁が剥がれ落ちる。管理棟にて雨漏り。 (焼却場稼働には影響なし)
高槻市	高槻市クリーンセンター (第一工場)	稼働中	入口扉のガラス破損、建築排気ダクト破損、工場棟屋上笠木脱落、工場棟トップライト破損、窓ガラス破損、投入ステージ出口シャッター変形、特高電気室笠木破損
	高槻市クリーンセンター (第二工場)	稼働中	軽量簡易屋根の吹き飛びによる破損、上部点検口落下(破損)、窓破損、トップライトガラス破損、余熱利用設備室扉変形、復水器室吸音材脱落、機器冷却塔室笠木脱落
	高槻クリーンセンター (最終処分場浸出液処理施設)	稼働中	屋根部分の一部損壊、最終処分場行き先表示物破損
大阪市・ 八尾市・ 松原市環境 施設組合	鶴見工場	稼働中(1、2 号炉共) ⇒1号炉の み稼働中	ごみピットトップライト破損 屋上防水シート破損 雨水侵入によるクレーン設備(2基) 故障(1基仮復旧済)
	西淀工場	稼働中(1、2 号炉共)	屋上トップライト破損、扉破損、建屋ALC脱落等々
	八尾工場	稼働中(1、2 号炉共)	ごみピットトップライト破損、窓ガラス破損
	舞洲工場	稼働中(1、2 号炉共)	建築物装飾品破損 高架水槽飛来物による破損

	平野工場	稼働中(1、2号炉共)	扉、シャッター破損
	東淀工場	稼働中	復水器ファン回転数制御不能により2炉共運転停止中(9/5復旧) 扉、シャッター等破損
	北港処分地	稼働中	電柱倒壊による断線に伴う停電(10本程度) 廃水処理設備損壊 作業用車両等使用不可(6台程度) (9/6復旧)
守口市	守口市クリーンセンターごみ焼却施設(第4号炉)	稼働中	屋根防水破損 屋上避雷針導線破損 照明回路漏電
摂津市	摂津市環境センター	稼働中	場内倒木等の発生。灰ピットの容量が1日分しかなく、フェニックスの動向次第では、7日以降はごみの受け入れを停止する可能性あり。⇒9/6よりフェニックスに搬出開始。炉は稼働中であり、ごみの受け入れも通常どおり。
島本町	島本町清掃工場	稼働中	停電のため、稼働停止。道路も倒木、電柱倒壊のため封鎖(⇒9/6撤去完了、9/10には開通見込み)。可燃ごみは高槻市へ依頼。不燃ごみは復旧まで庁内に仮置き。復旧の見込み未定。(⇒9/10復旧)
熊取町	熊取町環境センター	稼働中	停電のため稼働停止。(⇒9/8復旧)
泉南清掃事務組合	清掃工場	稼働中	停電のため、稼働停止(⇒9/6午後に通電再開し、試験運転中)。稼働には一週間必要。(⇒9/8復旧)
北河内4市リサイクル施設組合	北河内4市リサイクルプラザ	稼働中	管理棟の外壁タイルが剥がれ落ちた。 施設の稼働自体に影響なし。
泉北環境整備施設組合	泉北クリーンセンター	稼働中	外壁ルーバー、屋上笠木、避雷針、屋上トップライト、通路シャッター等の破損による被害あり
枚方市	穂谷川清掃工場第3プラント	停止中(定期補修工事)	第3プラント外壁雨仕舞い設備損傷、リサイクル棟外壁損傷、破碎処理設備屋根損傷(いずれも復旧は未定)

門真市	クリーンセンター施設棟（ごみ処理施設）	稼働中	一部施設の天井が破損
	リサイクルプラザ（リサイクル施設）	稼働中	窓の一部が破損
箕面市	箕面市環境クリーンセンター	稼働中	ごみピット屋根トップライト全数破損、停電による運転停止（復旧まで2～3日程度の見込み）⇒9/7夜に電気復旧。再開に向けて点検中（⇒9/11復旧）
豊中市伊丹市クリーンランド	リサイクルプラザ	稼働中	リサイクルプラザ西側屋外エレベーター出口付近のガラス製手すりの崩壊
忠岡町	忠岡町クリーンセンター	稼働中	停電のため、稼働停止。建屋の一部破損。（⇒9/8復旧）
	ペットボトル減容機施設 缶・ビン選別機施設	停止中	停電のため、稼働停止。シャッター破損。
藤井寺市	藤井寺市資源化物保管施設	稼働中	敷地内の植木がフェンスと共に倒壊したが、作業には影響なし。
吹田市	資源循環エネルギーセンター	稼働中	管理棟自動ドア損壊、工場棟メンテナンス通路入り口シャッター損壊、南側屋上雨樋脱落

（被害なしを確認済み）

◆9/5、南大阪食肉市場（松原市）

◆9/5、旧環境情報センター（大阪市東成区）