

都道府県 高圧ガス保安法担当課長 様

長野県商工労働部ものづくり振興課長

フォークリフト用高圧ガス容器の未回収容器の流出に関する周知
について (依頼)

このことについて高圧ガス保安法に基づく容器検査所の登録企業である日通商事株式会社から、過去 5 年間の「フォークリフト用高圧ガス容器」の容器再検査において「耐圧試験」を実施せずに合格させていた旨の報告が、平成 25 年 9 月にありました。

当県では事業者に対し、納品先等への注意喚起と一刻も早い回収を指導してきましたが、未検査の疑いのある容器 4,266 本のうち、下記 1 に記載の 27 本につきましては未だ回収できておりません。

未回収の検査容器は東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県及び長野県内の事業者にも納められています。フォークリフトに搭載したまま他の事業者に引き渡されるといったケースもあり、他の道府県に流出した可能性もあります。

つきましては、貴県内の充填所等へ周知いただきますとともに、未回収容器が見つかった場合には下記 2 までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

記

1 未回収容器の容器番号

HNJ4744 VFJ27232 VFJ29512 VFJ32131 VFJ32289 VFJ32872 VFJ34016
VFJ34156 VFJ38836 VFJ40232 VFJ55139 VFJ55705 VFK52114 VFK59834
VFK70885 VFK86505 VFW8279 VFW11167 VFW15783 VFX6064 VFX7822
VFX12858 VFX12862 VFX14053 VFX14097 VFX14153 VFX14770

2 連絡先

日通商事株式会社 LP ガス部 お客様ご相談窓口
フリーダイヤル 0120-86-2226

担当	ものづくり振興課生活産業係 上原 卓 (課長) 久保田 裕樹 (担当)
電話	026-235-7132 (直通)
FAX	026-235-7197
Mail	mono@pref.nagano.lg.jp

- ・フォークリフト用高圧ガス容器



- ・ガス燃料フォークリフト（参考例）

