

国道371号

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果		耐震改修等の予定		備考	
					現状値	目標値	内容	実施時期		
1	河内長野郵便局	大阪府河内長野市喜多町154	事務所	3	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版、2017年版)	$I_S/I_{SO}=1.33$ 、 $C_{TU} \cdot S_D=1.02$	$I_S/I_{SO}=1.0$ 、 $C_{TU} \cdot S_D=0.3$	耐震改修不要		
2	三日市ビル	河内長野市三日市町137-2	事務所	1	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	$I_S=0.18$ 、 $q=0.73$	$I_S=0.6$ 、 $q=1.0$			