

ブロック塀等チェックリスト

□コンクリートブロック塀の場合

チェック項目		基準	結果	
1	建築時期	昭和56年5月以前に工事着手したものである。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
2	塀の高さ	地盤から2.2m以下である。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
3	塀の厚さ	10cm以上である。(高さ2m超2.2m以下の場合は、15cm以上である)	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
4	控え壁	【塀の高さが1.2m超の場合のみ】 塀の長さが3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
5	基礎	コンクリートの基礎がある。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
6	塀の健全性	傾きやひび割れがない。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
		ぐらつきがない。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
【以下の項目は、上記1～6の全てが「はい」の場合のみチェック】				
7	鉄筋	確認できる図面がある。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
		【以下は、図面がある場合のみチェック】		
		塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
		【塀の高さが1.2m超の場合のみ】 基礎の根入れ深さが30cm以上である。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ

□組積造（れんが造、石積塀等）の場合

チェック項目		基準	結果	
1	建築時期	昭和56年5月以前に工事着手したものである。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
2	塀の高さ	地盤から1.2m以下である。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
3	塀の厚さ	その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上である。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
4	控え壁	塀の長さが4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁がある。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
5	基礎	基礎がある。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
6	塀の健全性	傾きやひび割れがない。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
		ぐらつきがない。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
【以下の項目は、上記1～6の全てが「はい」の場合のみチェック】				
7	基礎の根入れ深さ	確認できる図面がある。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
		【図面がある場合のみ】 20cm以上である。	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ