

## ダイオキシン類対策特別措置法に基づく事業者の測定結果一覧表

本表は、府が所管する事業所の測定結果についてとりまとめたものです。

### 本表の見方

「基準」とは、同法第8条第1項の排出基準又は同法第24条第1項の処理の基準です。

ダイオキシン類濃度測定結果

1.大気基準適用施設(製鋼用電気炉等)

No.	工場・事業場名	所在地	施設 No.	特定施設の種類	試料採取日	排出ガス		備考
						測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準	
	該当なし							

No.	工場・事業場名	所在地	施設 No.	ダイオキシン類(排出ガス)			ダイオキシン類(燃え殻)			ダイオキシン類(ばいじん)			備考	
				試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/g)	基準	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/g)	基準		
1	(株)植田建設	大東市龍間1075	1	R2.12.22	0.25	10	R2.12.22	0.036	3	R2.12.22	0.036	3		
2	(株)木下組	大東市龍間947	2	R2.5.14	0.68	10	R2.5.14	0.0096	3	R2.5.14	0.042	3		
3	柏羽藤クリーンセンター	柏原市円明町666	1号炉	3	R2.5.26	0.034	1	R2.5.26	0.029	3	R2.5.26	2.9	-	ばいじんは全施設混合、薬剤処理
			2号炉	4	R2.6.23	0.039	1	R2.6.23	0.065	3	R2.8.4	1.4	-	ばいじんは全施設混合、薬剤処理
			3号炉	5	R2.6.9	0.022	1	R2.6.9	0.026	3	R2.11.2	1.4	-	ばいじんは全施設混合、薬剤処理
			4号炉	6	R2.5.26	0.034	1	R2.5.26	0.0041	3	R3.1.5	2.0	-	ばいじんは全施設混合、薬剤処理
4	大阪樹脂工業(株)	柏原市片山町20-5	7	R3.2.6	1.1	10	R3.2.6	0.18	3	R3.2.6	1.2	3		
5	松井組	羽曳野市誉田1772-2	8	R3.2.23	5.5	10	R3.2.23	0.30	3	R3.2.23	0.19	3		
6	摂津市環境センター	摂津市鶴野1-3-1	3号炉	9	R3.1.6	0.025	5	R3.1.6	0.00046	-	R3.1.6	1.0	-	燃え殻、ばいじんともに薬剤処理 燃え殻は3、4号炉混合 ばいじんは3、4号炉混合
			4号炉	10	R3.2.22	0.0028	5	R3.1.6	0.00046	-	R3.1.6	1.0	-	燃え殻、ばいじんともに薬剤処理 燃え殻は3、4号炉混合 ばいじんは3、4号炉混合
7	大阪クリーンテック(株)	摂津市安威川南町3-28	11	R2.11.25	0.65	5	R2.11.25	0.12	-	R2.11.25	2.3	-	燃え殻、ばいじんともに薬剤処理	
8	ダイキン工業(株)淀川製作所	摂津市西一津屋1-1	12	R2.6.22	0.0000047	5				R2.6.22	0	3	廃液炉(燃え殻は発生しない)	
										R2.6.22	0	3	廃液炉(燃え殻は発生しない)	
9	三井化学(株)大阪工場	高石市高砂1-6	13	R2.8.19	0.000019	1	R2.6.10	0	3	R2.6.18	0	3		
			14	R2.8.21	0.0000015	1								廃液炉(燃え殻、ばいじんは発生しない)
10	DIC(株)堺工場	高石市高砂1-3	15	R2.5.22	0	5							廃液炉(燃え殻、ばいじんは発生しない)	
11	大和川下流域下水道 大井水みらいセンター	藤井寺市西大井1-407-1	16	R2.9.29	0.000028	5	R2.11.11	0	3	R2.10.6	0.00000042	3	流動床炉	
12	関西国際空港	泉南市泉州空港南1	1号炉	17	R3.3.29	0.00062	5				R3.3.18	0.16	-	ばいじんは薬剤処理 燃え殻は発生しない
			2号炉	18	R2.5.25	0.0060	5				R2.4.30	0.21	-	ばいじんは薬剤処理 燃え殻は発生しない
13	(株)リバーズ	泉南市男里4-33-7	19	R2.5.7	0.0049	10	R2.6.4	0	3	R2.6.19	0.28	-	ばいじんは薬剤処理	
14	四條畷市交野市清掃施設組合	交野市大字私市3029番1	1号炉	20	R2.7.21	0.00000041	1	R2.8.7	0.000024	3	R2.6.5	0.094	3	ばいじんは薬剤処理 1.2号炉運転時(2施設混合)
					R2.12.15	0.0000011	1	R3.1.12	0.00038	3	R2.8.7	0.62	3	ばいじんは薬剤処理
										R3.1.12	0.18	3	ばいじんは薬剤処理 1.2号炉運転時(2施設混合)	
			2号炉	21	R2.6.19	0.000024	1	R2.6.5	0.000042	3	R2.6.5	0.094	3	ばいじんは薬剤処理 1.2号炉運転時(2施設混合)
					R2.12.16	0.0000011	1	R2.10.2	0.00000048	3	R2.10.2	0.16	3	ばいじんは薬剤処理
										R3.1.12	0.18	3	ばいじんは薬剤処理 1.2号炉運転時(2施設混合)	

No.	工場・事業場名	所在地		施設 No.	ダイオキシン類(排出ガス)			ダイオキシン類(燃え殻)			ダイオキシン類(ばいじん)			備考
					試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/g)	基準	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/g)	基準	
											R3.2.5	0.094	3	ばいじんは薬剤処理 1.2号炉運転時(2施設混合)
15	島本町清掃工場	島本町尺代490	1号炉	22	R2.10.8	0.013	5	R2.8.19	0.0028	-	R2.8.19	1.7	-	燃え殻は薬剤処理、2施設混合 ばいじんは薬剤処理及びセメント固化後、2施設混合
			2号炉	23	R2.10.8	0.0078	5	R2.8.19	0.0028	-	R2.8.19	1.7	-	燃え殻は薬剤処理、2施設混合 ばいじんは薬剤処理及びセメント固化後、2施設混合
16	熊取町環境センター	熊取町大字久保2983-1	1号炉	24	R2.7.2	0.20	5	R2.7.2	0.020	3	R2.7.2	3.6	-	ばいじんは薬剤処理
											R2.9.16	2.0	-	ばいじんは薬剤処理
			2号炉	25	R2.12.17	0.16	5	R2.12.17	0.021	3	R2.12.17	3.0	-	ばいじんは薬剤処理
											R3.1.13	2.3	-	ばいじんは薬剤処理
17	熊取町立大原衛生公苑	熊取町野田4-2063		26	R2.7.15	0.0078	10	R2.7.15	0.00000051	3	R2.7.15	0.00000051	3	燃え殻、ばいじんは混合
18	(株)泰西鴻業	熊取町大字小谷1471		27	R3.3.13	0.78	10	R3.3.13	0.012	3	R3.3.13	0.33	3	
19	泉佐野市田尻町清掃施設組合第2事業所	田尻町嘉祥寺290	1号炉	28	R2.12.25	0.036	5	R2.12.25	0.018	3	R2.12.25	95	-	ばいじんは薬剤処理
			2号炉	29	R2.12.24	0.0068	5	R2.12.24	0.061	3	R2.12.24	4.7	-	ばいじんは薬剤処理
			3号炉	30	R2.12.23	0.021	5	R2.12.23	0.054	3	R2.12.23	4.0	-	ばいじんは薬剤処理
20	岬町美化センターごみ焼却場	岬町多奈川谷川1004			R2.8.26	0.27	5				R2.7.2	1.3	-	流動床炉(燃え殻は発生しない) ばいじんは薬剤処理
					R3.2.10	0.053	5				R2.11.5	3.0	-	流動床炉(燃え殻は発生しない) ばいじんは薬剤処理
											R3.3.11	1.6	-	流動床炉(燃え殻は発生しない) ばいじんは薬剤処理
21	泉南阪南共立火葬場	泉南市信達市場2464番26		32	R3.2.25	0.0043	5	R3.2.25	0	3	R3.2.25	0.039	3	
22	株式会社YUKEN	四條畷市逢阪767		33	R3.3.23	0	5	R3.3.23	0	3	R3.3.23	0	3	

ダイオキシン類濃度測定結果 3.水質基準適用事業場(廃棄物焼却炉に係る施設を有する事業場)

No.	工場・事業場名	所在地	特定施設の種類	試料採取日	ダイオキシン類 (排水)		備考
					測定結果 (pg-TEQ/L)	基準	
1	三井化学(株) 大阪工場	高石市高砂1-6	灰の貯留施設	R2.8.19	0.0027	10	
2	熊取町立大原衛生公苑	熊取町野田4-2063	廃ガス洗浄施設	R2.7.15	0.00046	10	

ダイオキシン類濃度測定結果 4.水質基準適用事業場(下水道終末処理施設を有する事業場その他)

No.	工場・事業場名	所在地	特定施設の種類	試料採取日	ダイオキシン類 (排水)		備考
					測定結果 (pg-TEQ/L)	基準	
1	(株)クリーンセンター	柏原市国分東条町4331-4	廃ガス洗浄施設	R2.7.31	0.35	10	No.2排水口
2	大和川下流流域下水道 大井水みらいセンター	藤井寺市西大井1-407-1	廃ガス洗浄施設 下水道終末処理施設	R2.8.31	0.00035	10	