

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく事業者の測定結果一覧表

本表は、府が所管する事業所の測定結果についてとりまとめたものです。

本表の見方

「基準」とは、同法第8条第1項の排出基準又は同法第24条第1項の処理の基準です。

ダイオキシン類濃度測定結果 1.大気基準適用施設（製鋼用電気炉等）

No.	工場・事業場名	所在地	施設 No.	特定施設の種類	試料採取日	排出ガス		備考
						測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	基準	
	該当なし							

ダイオキシン類濃度測定結果 2.大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)

No.	工場・事業場名	所在地		施設 No.	ダイオキシン類(排出ガス)			ダイオキシン類(燃え殻)			ダイオキシン類(ばいじん)			備考
					試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	基準	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	基準	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	基準	
1	島本町清掃工場	島本町尺代490	1号炉	1	R7.7.9	0.0058	5	R7.7.9	0	-	R7.7.9	1.9	-	燃え殻は薬剤処理、2施設混合 ばいじんは薬剤処理及びセメント固化、2施設混合
			2号炉	2	R7.7.9	0.001	5	R7.7.9	0	-	R7.7.9	1.9	-	燃え殻は薬剤処理、2施設混合 ばいじんは薬剤処理及びセメント固化、2施設混合
2	大阪クリーンテック(株)	摂津市安威川南町3-28		3	R8.3.26	0.13	5	R8.2.9	0.64	-	R8.3.25	1.9	-	燃え殻、ばいじんともに薬剤処理
3	ダイキン工業(株)淀川製作所	摂津市西一津屋1-1		4	R7.7.7	0.0000027	5				R7.7.7	0	3	廃液炉(燃え殻は発生しない) ばいじん:回収蛍石
										R7.7.7	0	3	廃液炉(燃え殻は発生しない) ばいじん:脱水汚泥	
4	(株)植田建設	大東市龍間1075		5	R7.11.28	0.14	10	R7.11.28	0.0024	3	R7.11.28	0	3	
5	四條畷市交野市清掃施設組合 ごみ処理施設	交野市大字私市3029番1	1号炉	6	R7.6.18	0.000000045	1	R7.7.4	0.00045	3	R7.7.4	0.13	-	ばいじんは薬剤処理
					R7.12.5	0.0000001	1						-	
			2号炉	7	R7.7.22	0.000025	1	R8.1.9	0	3	R8.1.9	0.12	-	ばいじんは薬剤処理
					R7.12.5	0.000042	1					-		
6	株式会社YUKEN	四條畷市逢阪767		8	R8.2.24	0.12	5	R8.2.25	0.062	3	R8.2.25	0.049	3	
7	柏羽藤クリーンセンター	柏原市円明町666	1号炉	9	R7.6.16	0.017	1	R7.6.16	0.029	3	R7.6.16	1.1	-	排出ガスは1,4号炉混合 ばいじんは1,2,4号炉混合、薬剤処理
										R7.8.4	1.3	-	ばいじんは1,3号炉混合、薬剤処理	
										R8.1.6	2.8		ばいじんは1,2号炉混合、薬剤処理	
			2号炉	10	R7.6.17	0.049	1	R7.6.17	0.016	3	R7.6.16	1.1	-	ばいじんは1,2,4号炉混合、薬剤処理
										R7.11.13	1.8	-	薬剤処理	
										R8.1.6	2.8	-	ばいじんは1,2号炉混合、薬剤処理	
			3号炉	11	R7.8.5	0.035	1	R7.8.5	0.012	3	R7.8.4	1.3	-	ばいじんは1,3号炉混合、薬剤処理
			4号炉	12	R7.6.16	0.017	1	R7.6.16	0	3	R7.6.16	1.1	-	排出ガスは1,4号炉混合 ばいじんは1,2,4号炉混合、薬剤処理
8	大阪樹脂工業(株)	柏原市片山町20-5		13	R8.1.29	1.7	10	R8.1.29	0.54	3	R8.1.29	0.53	3	
9	松井組	羽曳野市菅田1772-2		14	R7.4.1	9.2	10	R7.4.1	0.64	3	R7.4.1	0.81	3	
10	大和川下流流域下水道 大井水みらいセンター	藤井寺市西大井1-407-1		15	R7.8.18	0.00000066	5	R7.11.13	0	3	R7.11.13	0	3	流動床炉 燃え殻は発生しないばいじんは抜出珪砂

ダイオキシン類濃度測定結果 2.大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)

No.	工場・事業場名	所在地	施設 No.	ダイオキシン類(排出ガス)			ダイオキシン類(燃え殻)			ダイオキシン類(ばいじん)			備考
				試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	基準	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	基準	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	基準	
11	三井化学(株)大阪工場	高石市高砂1ー6	16	R7.10.2	0.0000019	1	R7.7.22	0	3	R7.7.17	0	3	
			17	R7.10.3	0.000003	1							廃液炉(燃え殻、ばいじんは発生しない)
12	DIC(株)堺工場	高石市高砂1ー3	18	R7.11.19	0.0000009	5							廃液炉(燃え殻、ばいじんは発生しない)
13	DICマテリアル(株)堺工場	高石市高砂1ー3	19	R7.5.22	0.00000087	5							廃液炉(燃え殻、ばいじんは発生しない)
14	泉南阪南共立火葬場	泉南市信達市場2464番26	20	R7.10.31	0.000044	5	R7.10.31	0.00000033	3	R7.10.31	0.041	3	
15	関西国際空港 廃棄物処理施設	泉南市泉州空港南1	1号炉	R7.11.28	0.000069	5				R7.11.28	0.16	-	流動床炉 ばいじんは薬剤処理 燃え殻は発生しない
			2号炉	R7.4.18	0.00017	5				R7.4.18	0.22	-	流動床炉 ばいじんは薬剤処理 燃え殻は発生しない
16	(株)リバース	泉南市男里4ー33ー7	23	R7.5.8	0.0090	10	R7.5.8	0.000012	3	R7.5.8	0.27	-	ばいじんは薬剤処理
17	熊取町環境センター	熊取町大字久保2983ー1	1号炉	R7.6.19	0.18	5	R7.6.19	0.011	3	R7.6.19	2.4	-	流動床炉 ばいじんは薬剤処理
			2号炉	R8.2.20	0.42	5	R8.2.20	0.017	3	R8.2.20	4.6	-	流動床炉 ばいじんは薬剤処理
18	(株)泰西鴻業	熊取町大字小谷1474	26	R8.3.16	3.6	10	R8.3.16	0.0057	3	R8.3.16	0.64	3	
19	泉佐野市田尻町清掃施設組合第2事業所	田尻町嘉祥寺290	1号炉	R7.12.3	0.14	5	R7.12.3	0.031	3	R7.12.3	3.1	-	ばいじんは薬剤処理
			2号炉	R7.12.4	0.15	5	R7.12.4	0.0075	3	R7.12.4	1.6	-	ばいじんは薬剤処理
			3号炉	R7.12.2	0.22	5	R7.12.2	0.011	3	R7.12.2	4.6	-	ばいじんは薬剤処理
20	岬町美化センターごみ焼却場	岬町多奈川谷川1004	30	R7.9.25	17	5				R7.4.8	1.4	-	流動床炉 ばいじんは薬剤処理
				R8.3.5	0.10	5				R7.7.3	1.1	-	流動床炉 ばいじんは薬剤処理
										R7.8.6	2.8	-	流動床炉 ばいじんは薬剤処理
										R7.10.2	1.3	-	流動床炉 ばいじんは薬剤処理
										R8.1.8	1.6	-	流動床炉 ばいじんは薬剤処理

ダイオキシン類濃度測定結果 3.水質基準適用事業場(廃棄物焼却炉に係る施設を有する事業場)

No.	工場・事業場名	所在地	特定施設の種類	試料採取日	ダイオキシン類 (排水水)		備 考
					測定結果 (pg-TEQ/L)	基準	
1	三井化学(株) 大阪工場	高石市高砂1-6	灰の貯留施設	R7.10.2	0.0018	10	

ダイオキシン類濃度測定結果 4.水質基準適用事業場(下水道終末処理施設を有する事業場その他)

No.	工場・事業場名	所在地	特定施設の種類	試料採取日	ダイオキシン類 (排水水)		備 考
					測定結果 (pg-TEQ/L)	基準	
1	大和川下流流域下水道 大井水みらいセンター	藤井寺市西大井1-407-1	廃ガス洗浄施設 下水道終末処理施設	R7.8.19	0	10	