

2. JA北河内二島支店の現地検証

令和3年9月9日

【参加者】

- ・大阪府福祉のまちづくり審議会 岩田委員
- ・府職員 3名
- ・JA 1名

- ・緊急事態宣言の最中で、1日あたりのコロナの感染者数も1,000人超と非常に多かったことから、大阪府から車椅子を持参し、現地検証
- ・岩田委員に現地検証にご同行いただきアドバイスをいただいた。

【JA北河内二島支店の概要】

最寄り駅 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南駅 北側 徒歩約7分

建物概要 敷地面積 785.11m² 延べ面積 498.6m² 地上2階建て 鉄骨造

2. JA北河内二島支店の現地検証



【引用元】JA北河内ホームページ

2. JA北河内二島支店の現地検証

共通事項

花屋・金融機関 店舗出入口




- ・花屋出入口 幅 約 93 cm
- ・金融機関出入口 幅 約 158 cm
- ・全体的に段差がなくスムーズに移動可能

車椅子使用者用便房出入口



- ・出入口 幅 約 88 cm
形式 手動引き戸



2. JA北河内二島支店の現地検証

花屋

レジ




- ・レジカウンター 高さ 約90cm
少し高いが、店員が接客により対応。
- ・レジ前の通路 幅 約130cm



通路



- ・店舗内通路 幅 約75cm~約90cm
植木鉢を移動することで対応。




2. JA北河内二島支店の現地検証

花屋

店舗内



- 金融機関の呼出番号及び窓口番号の電光表示板の設置



- 商品名や値札はわかりやすい文字で表示

2. JA北河内二島支店の現地検証

花屋

喫茶コーナー




- ・ テーブル 高さ 上端 約70cm
下端 約67cm
可動椅子のため車椅子での
利用が可能。

販売コーナー



- ・ 一番上の商品棚 高さ 約120cm
少し高いが、手の届く範囲。



2. JA北河内二島支店の現地検証

金融コーナー 待合




- ・待合通路 幅 約 85 cm
- ・全て可動椅子
- ・回転スペースは十分な広さを確保

窓口



- ・カウンター 高さ 約 75 cm
奥行き 約 33 cm
- 可動椅子のため車椅子での
利用が可能。





2. JA北河内二島支店の現地検証

金融コーナー

電光表示板



- ・ 文字の大きい呼出番号等の電光表示板の設置
- ・ 窓口番号も大きく表示



2. JA北河内二島支店の現地検証

金融コーナー

ATM




- ・ ATM 高さ 約 80 cm
足入れ 約 15 cm
車椅子だと画面が少し見えにくい。

記入台



- ・ 記入台 高さ 約 94 cm
高さが高く、車椅子だと記入が困難。
来客者が車椅子使用者や高齢者等の場合は、金融カウンターに案内して対応。



2. JA北河内二島支店の現地検証

車椅子使用者用便房

- ・ 便房 広さ 約200cm角
- ・ 転回可能




触知図案内板



オストメイト



トイレ



2. JA北河内二島支店の現地検証

車椅子使用者用駐車場



- ・幅 約350cm
- ・出入口に近い場所に設置

