令和5年度

精密試験結果　　流入水　　竜華水みらいセンター　　流入水　　竜華水みらいセンター

	項　目	(項目番号)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項　目	
		(1~21,60,61)	5日	20日	10日	24日	8日	21日	5日	19日	2日	23日	6日	25日	6日	18日	1日	15日	6日	20日	10日	17日	9日	21日	7日	18日					
		(22~59)	5日	—	10日	—	8日	—	5日	—	2日	—	6日	—	6日	—	1日	—	6日	—	10日	—	9日	—	7日	—					
1	採水方法		コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット	コンポジット					22~58はスポット採水
2	水温	℃	20.1	18.5	22.2	21.0	23.4	25.0	26.3	26.8	28.0	28.2	28.4	27.5	26.0	27.0	24.0	23.0	19.0	19.0	20.0	18.5	17.1	19.3	18.0	18.0	22.7	28.4	17.1	水温	
3	透視度	度	4.0	6.0	3.5	3.5	3.5	5.5	3.5	3.5	3.5	5.9	4.0	5.5	4.0	5.3	3.5	5.2	4.0	4.5	3.5	5.1	4.0	8.5	5.0	8.0	5.0	9	3.5	透視度	
4	pH		6.8	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	6.6	7.1	6.7	7.1	6.9	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.4	7.1	7.2	6.9	7.2	7.2	7.1	7.0	7.4	6.6	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	891	702	602	748	533	786	743	960	676	594	926	624	630	780	832	792	837	622	698	680	809	904	840	604	742	960	533	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	536	436	407	430	379	390	487	486	477	316	521	368	441	474	554	454	518	372	443	392	531	546	526	362	452	554	316	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	355	266	195	318	154	396	256	474	199	278	405	256	189	306	278	338	319	250	255	288	278	358	314	242	290	474	154	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	748	652	512	620	450	684	545	772	561	504	751	556	528	694	712	720	695	498	595	578	696	800	732	538	631	800	450	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	143	50	90	128	83	102	198	188	115	90	175	68	102	86	120	72	142	124	103	102	113	104	108	66	111	198	50	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	280	82	130	170	160	140	190	200	170	97	190	120	170	130	160	190	160	170	190	150	210	100	140	96	160	280	82	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	140	54	72	84	96	64	160	91	100	72	100	68	100	63	110	62	96	76	96	77	91	56	80	48	86	160	48	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T−N）	mg／L	58	27	39	33	42	28	50	35	47	26	49	31	38	33	46	35	47	34	48	39	40	33	47	29	39	58	26	全窒素（T−N）	
13	有機性窒素	mg／L	25	13	17	18	15	13	39	20	20	15	31	16	13	17	20	18	32	17	13	21	11	15	17	13	19	39	11	有機性窒素	※1
14	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4−N）	mg／L	33	14	22	15	27	15	11	15	27	11	18	15	25	16	26	17	15	17	35	18	29	18	30	15	20	35	11	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4−N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2−N）	mg／L	<0.010	<0.010	0.031	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.10	<0.010	0.054	<0.010	0.054	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2−N）	
16	硝酸性窒素（NO3−N）	mg／L	0.40	<0.10	0.61	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.61	<0.10	硝酸性窒素（NO3−N）	
17	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等	mg／L	13	5.6	9.4	6.0	10	6.0	4.4	6.0	10	4.4	7.2	6.0	10	6.4	10	6.8	6.0	6.8	14	7.2	11	7.2	12	6.0	8	14	4.4	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等	※2
18	全燐（T−P）	mg／L	5.1	2.4	3.6	3.6	4.7	3.1	5.2	3.6	4.4	2.5	4.4	2.4	1.8	2.7	4.1	2.9	4.4	3.5	4.3	3.2	4.3	1.9	3.1	1.8	3.5	5.2	1.8	全燐（T−P）	
19	りん酸態りん	mg／L	3.1	1.2	1.7	2.2	2.1	1.7	2.0	1.9	2.3	1.3	2.3	1.6	1.6	1.7	1.9	1.6	2.2	1.9	1.4	1.7	2.0	1.0	1.5	1.1	1.8	3.1	1.0	りん酸態りん	
20	塩化物イオン	mg／L	190	64	140	110	92	110	140	180	120	100	170	170	150	220	170	220	160	74	140	200	170	260	210	190	160	260	64	塩化物イオン	
21	よう素消費量	mg／L	66	−	20	−	28	−	28	−	27	−	15	−	22	−	26	−	29	−	22	−	27	−	24	−	28	66	15	よう素消費量	
22	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	mg／L	27	−	14	−	16	−	29	−	20	−	20	−	21	−	24	−	19	−	18	−	26	−	14	−	21	29	14	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	
23	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	mg／L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	
24	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	mg／L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	—	—	—	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	
25	陰イオン界面活性剤	mg／L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	—	—	—	陰イオン界面活性剤	
26	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／L	0.07	−	<0.05	−	0.08	−	0.11	−	<0.05	−	0.06	−	<0.05	−	0.09	−	<0.05	−	0.10	−	<0.05	−	<0.05	−	<0.05	0.11	<0.05	ﾌｪﾉｰﾙ類	
27	ｼｱﾝ含有量	mg／L	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	ND	ND	ｼｱﾝ含有量	
28	ｱﾙｷﾙ水銀	mg／L	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	ND	ND	ｱﾙｷﾙ水銀	
29	有機燐	mg／L	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	−	−	<0.1	−	−	−	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
30	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg／L	<0.003	−	<0.003	−	<0.003	−	<0.003	−	<0.003	−	<0.003	−	<0.003	−	<0.003	−	<0.003	−	<0.003	−	<0.003	−	<0.003	−	<0.003	<0.003	<0.003	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	
31	鉛	mg／L	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
32	PCB	mg／L	−	−	ND	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	−	−	ND	−	−	−	ND	ND	ND	PCB	
33	六価ｸﾛﾑ	mg／L	<0.04	−	<0.04	−	<0.04	−	<0.04	−	<0.04	−	<0.04	−	<0.04	−	<0.04	−	<0.04	−	<0.04	−	<0.04	−	<0.04	−	<0.04	<0.04	<0.04	六価ｸﾛﾑ	
34	砒素	mg／L	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
35	総水銀	mg／L	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	−	ND	ND	ND	総水銀	
36	ｸﾛﾑ	mg／L	0.05	−	0.02	−	0.06	−	0.03	−	0.03	−	0.04	−	0.07	−	0.05	−	0.08	−	0.04	−	0.06	−	0.04	−	0.05	0.08	0.02	ｸﾛﾑ	
37	銅	mg／L	0.07	−	0.02	−	0.03	−	0.03	−	0.03	−	0.03	−	0.05	−	0.03	−	0.03	−	0.03	−	0.04	−	0.02	−	0.03	0.07	0.02	銅	
38	亜鉛	mg／L	0.15	−	0.07	−	0.12	−	0.26	−	0.13	−	0.16	−	0.06	−	0.12	−	0.13	−	0.08	−	0.14	−	0.12	−	0.13	0.26	0.06	亜鉛	
39	鉄（溶解性）	mg／L	0.8	−	0.7	−	0.9	−	1.2	−	0.8	−	1.1	−	0.8	−	0.7	−	0.9	−	0.6	−	0.8	−	0.2	−	0.8	1.2	0.2	鉄（溶解性）	
40	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	mg／L	<0.1	−	0.1	−	<0.1	−	0.1	−	<0.1	−	0.1	−	<0.1	−	<0.1	−	0.1	−	0.1	−	0.1	−	0.1	−	0.1	0.1	<0.1	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	
41	ﾌｯ素	mg／L	0.1	−	0.1	−	0.3	−	0.1	−	0.1	−	0.1	−	0.1	−	0.1	−	<0.1	−	0.2	−	0.1	−	0.1	−	0.1	0.3	<0.1	ﾌｯ素	
42	ﾎｳ素	mg／L	0.08	−	0.07	−	0.07	−	0.07	−	0.08	−	0.11	−	0.08	−	0.06	−	0.07	−	0.08	−	0.06	−	0.05	−	0.07	0.11	0.05	ﾎｳ素	
43	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
44	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	mg／L	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	
45	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	mg／L	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	
46	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／L	0.017	−	0.035	−	0.011	−	0.033	−	0.003	−	0.016	−	0.004	−	0.019	−	0.019	−	0.010	−	0.049	−	<0.001	−	0.018	0.049	<0.001	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	
47	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
48	1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	
49	1，1−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
50	ｼｽ−1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼｽ−1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
51	1，1，1−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
52	1，1，2−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
53	1，3−ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／L	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	1，3−ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	
54	ﾁｳﾗﾑ	mg／L	−	−	<0.0006	−	−	−	−	−	<0.0006	−	−	−	−	−	<0.0006	−	−	−	−	−	<0.0006	−	−	−	<0.0006	<0.0006	<0.0006	ﾁｳﾗﾑ	
55	ｼﾏｼﾞﾝ	mg／L	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼﾏｼﾞﾝ	
56	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg／L	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	
57	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／L	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	
58	1,4−ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／L	<0.05	−	<0.05	−	<0.05	−	<0.05	−	<0.05	−	<0.05	−	<0.05	−	<0.05	−	<0.05	−	<0.05	−	<0.05	−	<0.05	−	<0.05	<0.05	<0.05	1,4−ｼﾞｵｷｻﾝ	
59	ﾆｯｹﾙ	mg／L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	—	—	—	ﾆｯｹﾙ	
60	大腸菌群数	個／cm^3	240000	240000	430000	920000	360000	150000	560000	120000	1000000	240000	1000000	160000	520000	130000	790000	120000	210000	160000	420000	130000	310000	95000	750000	67000	380000	1000000	67000	大腸菌群数	
61	残留塩素（total）	mg／L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	—	—	—	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）　　※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

令和5年度

精密試験結果　放流水　竜華水みらいセンター

	項目	(項目番号)	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		平均	最大	最小	項目	
		(1~21,60,61)	5日	20日	10日	24日	8日	21日	5日	19日	2日	23日	6日	25日	6日	18日	1日	15日	6日	20日	10日	17日	9日	21日	7日	18日					
		(22~59)	5日	20日	10日	24日	8日	21日	5日	19日	2日	23日	6日	25日	6日	18日	1日	15日	6日	20日	10日	17日	9日	21日	7日	18日					
1	採水方法		スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット	スポット					22~58はスポット採水
2	水温	℃	21.0	21.0	20.4	21.9	24.1	24.0	26.4	27.7	28.8	31.2	29.4	28.1	26.5	21.4	24.5	24.0	20.2	20.0	20.5	19.5	18.0	20.5	16.1	16.0	23.0	31.2	16.0	水温	
3	透視度	度	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	透視度	
4	pH		6.5	6.3	6.6	6.7	6.6	6.6	6.4	6.3	6.4	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.4	6.4	6.8	6.4	6.4	6.2	6.2	6.1	6.6	6.6	6.5	6.8	6.1	pH	
5	蒸発残留物	mg／L	832	589	663	686	501	640	643	718	570	405	729	588	715	724	769	680	687	447	544	673	781	832	556	541	646	832	405	蒸発残留物	
6	強熱残留物	mg／L	522	439	440	465	353	518	423	465	399	325	471	414	501	539	513	479	521	338	394	474	538	548	394	305	449	548	305	強熱残留物	
7	強熱減量	mg／L	310	150	223	221	148	122	220	253	171	80	258	174	214	185	256	201	166	109	150	199	243	284	162	236	197	310	80	強熱減量	
8	溶解性物質	mg／L	832	589	662	686	501	638	641	718	570	405	727	588	715	724	769	679	687	446	544	673	780	832	556	541	646	832	405	溶解性物質	
9	浮遊物質（SS）	mg／L	<1	<1	1	<1	<1	2	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	2	<1	浮遊物質（SS）	
10	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	1.9	1.5	1.3	1.4	1.8	1.8	1.1	1.1	1.1	1.3	1.2	1.7	1.2	<1.0	<1.0	1.7	1.2	<1.0	1.3	<1.0	2.5	1.0	<1.0	1.5	1.2	2.5	<1.0	生物化学的酸素要求量（BOD）	
11	化学的酸素要求量（COD）	mg／L	8.9	7.3	7.5	8.4	7.8	8.0	7.4	7.9	7.8	7.8	8.0	8.5	9.2	9.9	8.5	7.9	8.3	10	8.8	7.4	8.3	8.3	6.4	6.0	8.1	10	6.0	化学的酸素要求量（COD）	
12	全窒素（T-N）	mg／L	8.4	7.7	6.5	8.3	6.4	6.0	6.1	7.1	9.3	4.8	7.3	8.4	8.2	8.9	8.4	7.5	9.6	10	12	7.9	9.1	10	8.7	8.2	8.1	12	4.8	全窒素（T-N）	
13	有機性窒素	mg／L	2.3	2.0	2.4	2.8	2.3	1.3	2.0	1.6	8.1	1.2	4.2	1.5	1.8	1.9	1.7	1.1	2.7	2.3	2.2	2.3	2.3	1.9	2.4	2.5	2.4	8.1	1.1	有機性窒素	※1
14	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）	mg／L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）	
15	亜硝酸性窒素（NO2－N）	mg／L	<0.010	<0.010	0.034	0.029	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.026	0.071	0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.012	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.071	<0.010	亜硝酸性窒素（NO2－N）	
16	硝酸性窒素（NO3－N）	mg／L	6.1	5.7	4.1	5.5	4.1	4.7	4.1	5.5	1.2	3.6	3.1	6.9	6.4	7.0	6.7	6.4	6.9	7.7	9.8	5.6	6.8	8.1	6.3	5.7	5.8	9.8	1.2	硝酸性窒素（NO3－N）	
17	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等	mg／L	6.1	5.7	4.1	5.5	4.1	4.7	4.1	5.5	1.2	3.6	3.1	6.9	6.4	7.0	6.7	6.4	6.9	7.7	9.8	5.6	6.8	8.1	6.3	5.7	5.8	9.8	1.2	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等	※2
18	全燐（T－P）	mg／L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.11	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.11	<0.10	<0.10	0.13	<0.10	0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0.13	<0.10	全燐（T－P）	
19	りん酸態りん	mg／L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	りん酸態りん	
20	塩化物イオン	mg／L	210	160	150	180	120	150	170	180	150	100	170	160	180	180	210	180	180	97	130	190	200	210	190	140	170	210	97	塩化物イオン	
21	よう素消費量	mg／L	4	2	2	1	4	<1	1	1	<1	3	3	1	<1	<1	<1	1	1	3	2	1	3	2	3	4	2	4	<1	よう素消費量	
22	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	mg／L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）	
23	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）	
24	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）	
25	陰イオン界面活性剤	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	陰イオン界面活性剤	
26	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	ﾌｪﾉｰﾙ類	
27	ｼｱﾝ含有量	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ｼｱﾝ含有量	
28	ｱﾙｷﾙ水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ｱﾙｷﾙ水銀	
29	有機燐	mg／L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	有機燐	
30	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg／L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	
31	鉛	mg／L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	鉛	
32	PCB	mg／L	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	ND	ND	ND	PCB	
33	六価ｸﾛﾑ	mg／L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	六価ｸﾛﾑ	
34	砒素	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	砒素	
35	総水銀	mg／L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	総水銀	
36	ｸﾛﾑ	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	ｸﾛﾑ	
37	銅	mg／L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	銅	
38	亜鉛	mg／L	0.03	0.05	0.04	0.03	0.05	0.04	0.09	0.04	0.04	0.06	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.09	0.02	亜鉛	
39	鉄（溶解性）	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	鉄（溶解性）	
40	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	mg／L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）	
41	ﾌｯ素	mg／L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	ﾌｯ素	
42	ﾎｳ素	mg／L	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.04	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.10	0.08	0.05	0.07	0.05	0.05	0.03	0.07	0.10	0.03	ﾎｳ素	
43	セレン及びその化合物	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	セレン及びその化合物	
44	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）	
45	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）	
46	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	
47	四塩化炭素	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	四塩化炭素	
48	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	
49	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
50	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	
51	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
52	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
53	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	
54	ﾁｳﾗﾑ	mg／L	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006	ﾁｳﾗﾑ	
55	ｼﾏｼﾞﾝ	mg／L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ｼﾏｼﾞﾝ	
56	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg／L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	
57	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	
58	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg／L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	
59	ﾆｯｹﾙ	mg／L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	—	—	—	ﾆｯｹﾙ	
60	大腸菌群数	個／cm^3	<1	7	1	5	1	15	20	29	11	71	26	35	50	58	66	2	9	2	8	14	19	2	13	6	20	71	0	大腸菌群数	
61	残留塩素（total）	mg／L	0.23	0.17	0.16	0.24	0.24	0.24	0.16	0.21	0.22	0.18	0.21	0.16	0.18	0.20	0.25	0.19	0.19	0.22	0.20	0.25	0.13	0.27	0.21	0.13	0.20	0.27	0.13	残留塩素（total）	

※1）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）

※2）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素