

令和元年度特定設備事故届出状況(自動ドア)

番号	事故発生日	事故の分類	事故状況	建物用途	被害者の年齢層	人数	症状	被害程度	再発防止対策の状況
1	3/28	ドアに衝突する	店舗入口自動ドアの動作範囲に立ち止まっている際、自動ドアが閉まりだし体にあたり横転した。	マーケット	65歳以上	1	頭部打撲	3週間以上の入院	<ul style="list-style-type: none"> センサーの点検及び本体部の基盤の変更を実施。 今後、動作点検を月次で実施する。
2	9/3	その他・不明	外に出ていく際に自動ドアに躓き転倒した。	その他	65歳以上	1	擦過傷	入院不要	対策を講じる予定はない。
3	9/26	ドアに挟まれる	店舗入口自動ドアの動作範囲に立ち止まっている際、自動ドアが閉まり出し体に接触し転倒した。	マーケット	65歳以上	1	頭部裂傷	入院不要	センサーの感度範囲を広げた。