

令和2年度特定設備事故届出状況（エレベーター）

番号	事故発生日	事故の分類	事故状況	建物用途	被害者の年齢層	人数	症状	被害程度	再発防止対策の状況
1	6/10	扉に巻き込まれた	親が目を離した際に子供が戸袋に指を引き込まれた	その他	5歳以下	1	不明	入院不要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・扉付近に注意を呼び掛ける掲示物の貼り付け</li> <li>・扉への注意喚起のステッカーの貼り付け</li> <li>・館内に事務所・営業所を構えている団体への注意喚起</li> </ul>
2	8/12	扉に巻き込まれた	エレベーターから降りる際に、指が扉に巻き込まれ、擦り傷を負った。	その他	5歳以下	1	擦り傷	入院不要	指詰防止のお知らせ文を継続して掲示
3	12/21	扉に巻き込まれた	子供の右手が扉に巻き込まれた	ホテル	5歳以下	1	不明	入院不要	扉が開く速度をレベル2からレベル1に提下げた扉と柱の隙間を6mm以下から5mm以下に調整
4	1/27	機械的トラブルなど	エレベーターのレベル調整動作は稼働していたが段差が残り、利用者がつまづいて転倒した	飲食店	20～64歳	1	不明	入院不要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・流量制御装置のオーバーホール、油圧ジャッキオイルシール・ダストワイパーの取替</li> <li>・次回のダストワイパーの交換時期（通常10～20年後）を6年後に実施するよう計画</li> <li>・3か月ごとの昇降路の点検にて、ダストワイパー、かご床の沈み量の点検を重点的に実施</li> </ul>
5	2/4	扉に挟まれた	扉が開いたときに指を挟まれた	マーケット	5歳以下	1	人差し指と中指を挟んだ	入院不要	事案発生後に点検を実施し、問題ないことを確認した。
6	3/3	扉に衝突又は接触	半身の状態でEVが閉まり、押し出される形で転倒	共同住宅	65歳以上	1	頭と腰に打撲	3週間未満の入院	注意喚起を促すシールを貼る予定
7	3/27	扉に挟まれた	ターレットによる運転操作ミス	その他	20～64歳	1	腕を挟んだ	入院不要	既に対策を講じている。