

平成26年度 特定設備事故届出状況（エレベーター）

番号	事故発生日	事故の分類	事故状況	建物用途	被害者の年齢層	人数	症状	被害程度	再発防止対策の状況
1	.3/21	扉に挟まれた	エレベーターが到着した際、開く扉に手を置いており、扉隙間に指を挟んだ	百貨店	5歳以下	1	右手指の腫れ	入院不要	今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
2	.3/26	機械的トラブルなど	停止位置より約10cm上で扉が開き、降りる際につまづき、転倒した。	共同住宅	20～64歳	1	左頬・左眉毛上擦過傷	入院不要	当該部品の取替えを行った。
3	5/11	閉じ込め	3階で閉じ込められた。	その他	5歳以下	1		入院不要	設備部品の交換
					20～64歳	1		入院不要	
4	5/11	その他・不明	停止位置より約5cm下で扉が開き、降りる際につまづき、転倒した。	共同住宅	20～64歳	1	足首ひび	入院不要	不具合部品を交換した。
5	5/31	扉に巻き込まれた	扉に手をついていたため、扉が開いた際に隙間に腕を挟まれた。	複合施設	5歳以下	1	左手首打撲	入院不要	注意喚起表示の追加
6	6/20	扉に挟まれた	エレベーターの扉が閉まる直前に手を入れて指を挟まれた。	マーケット	65歳以上	1	指の腫れ	入院不要	今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
7	6/30	扉に巻き込まれた	扉が開く際、手指を扉と戸袋の隙間に挟まれた。	共同住宅	5歳以下	1	指先挫傷	入院不要	今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
8	7/5	扉に巻き込まれた	扉に手をついていて、扉が開いた際、かご内の戸袋に手を引込まれた。	その他	5歳以下	1	右手指打撲	入院不要	かご内外に注意喚起表示、扉開閉を最遅速度に設定
9	8/5	扉に巻き込まれた	扉に手を伸ばし、同時に扉が開いたことで、指を扉に挟まれた。	共同住宅	5歳以下	1	左中指負傷	不明	今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
10	8/20	その他・不明	AGT内椅子から立ち上がろうとした際、バランスを崩して転倒した。	その他	65歳以上	1	左臀部打撲	不明	今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
11	8/30	扉に巻き込まれた	ドアに手を置いており、ドアが開いたときに指を挟まれた。	その他	13～19歳	1	左手中指裂傷	入院不要	扉付近で遊んでいる客に警備員より注意喚起する。
12	9/14	その他・不明	商品運搬用エレベーターが着床した際、カゴの周囲に壁がなく、カゴと壁との間の30cm程度の隙間に転落した。	マーケット	20～64歳	1	腕等腫れ	入院不要	使用禁止
13	9/21	扉に巻き込まれた	抱かれていた子どもの指が、開く扉に挟まれた。	マーケット	5歳以下	1	打撲等軽症	入院不要	今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
14	9/24	機械的トラブルなど	エレベーター速度制御ユニットの経年劣化により不時に生じる段差の不具合調査中に、その段差につまづいて転倒した。	共同住宅	65歳以上	1	鼻腔から出血	入院不要	エレベーター速度制御ユニットの取替、遠隔監視装置設置、利用者に注意喚起
15	10/24	扉に巻き込まれた	扉に手をつけていたところ、扉が開き指を挟んだ。	マーケット	5歳以下	1	右手小指擦過傷	入院不要	今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
16	1/29	その他・不明	エレベーターに乗り込む際、扉が閉まり、バランスを崩して転倒した。	マーケット	65歳以上	1	後頭部腫脹	入院不要	検討中
17	2/9	機械的トラブルなど	リミットスイッチで停止した際、緩衝器に衝突し、その衝撃で転倒した。	共同住宅	20～64歳	1	軽傷	不明	階床検出 2階用（2FC）・4階用（4FC）、最下階強制減速用（SLD） 塔内インダクター取替え実施。
18	2/26	機械的トラブルなど	扉が開かず閉じ込められ、自力で脱出時にビット内に転落した。	その他	20～64歳	1	右大腿骨骨折・肋骨骨折による胸部うっ血	3週間未満	一次側のブレーカーをインバーター対応のものに交換。全エレベーターに閉じ込め時の対応について掲示。インターホン位置の明確化。事故事例研究会を開催。エレベーター事故緊急連絡票を警備室に設置。