

平成27年度 特定設備事故届出状況（エレベーター）

| 番号 | 事故発生日 | 事故の種類 | 事故状況 | 建物用途 | 被害者の年齢層 | 人数 | 症状 | 被害程度 | 再発防止対策の状況 |
|----|-------|----------|---|-------|---------|----|----------|------|--|
| 1 | 4/6 | その他・不明 | カゴの着床レベルが高かったため、カートが引っかかり、カートに脛をぶつけ負傷した。 | 販売店 | 20～64歳 | 1 | 軽症 | 入院不要 | 巡回点検を週1回とし、4週間程度続ける。日常点検にメンテナンス業者だけでなく店舗管理者を加える。 |
| 2 | 4/4 | 扉に挟まれた | 車椅子でエレベーターへ乗り込み時、セーフティバーやセンサーが反応しない位置で扉に挟まれた。 | 共同住宅 | 65歳以上 | 1 | 左足くるぶし骨折 | 不明 | 乗降時に車椅子から足などがはみ出さないように注意喚起する文書を個別に配布する。 |
| 3 | 5/20 | その他・不明 | エレベーター乗車中、バランスを崩し転倒した。 | その他 | 65歳以上 | 1 | 頭部打撲 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。 |
| 4 | 6/27 | 扉に巻き込まれた | エレベーター降車時、開く扉に右手を巻き込まれた。 | マーケット | 5歳以下 | 1 | 右手内出血 | 入院不要 | 従来より事故対策を講じている。 |
| 5 | 7/3 | 扉に巻き込まれた | 開く扉に手を添え、扉とカゴ枠の隙間に指を挟んだ。 | 共同住宅 | 5歳以下 | 1 | 軽症 | 入院不要 | 各階乗場及びカゴ扉にドア巻き込まれ注意喚起掲示を行った。 |
| 6 | 7/13 | 扉に巻き込まれた | エレベーター内側扉にもたれかかり乗車中、停止階で扉が開き腕を巻き込まれる。 | マーケット | 5歳以下 | 1 | 不明 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。 |
| 7 | 7/13 | 閉じ込め | 降下時、エレベーターが緊急停止し、その後低速運転し1階へ到着、ドアが開き降車した。 | 共同住宅 | 20～64歳 | 1 | 腰痛 | 入院不要 | 機器に異常がないことを確認したため、今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。 |
| 8 | 8/5 | 扉に巻き込まれた | 開く扉に手を添え、扉とカゴ枠の隙間に指を挟んだ。 | 複合施設 | 5歳以下 | 1 | 左手甲打撲 | 入院不要 | 挟み込み注意喚起サインを掲示。 |
| 9 | 8/2 | 扉に巻き込まれた | 開く扉と枠に腕を挟まれる。 | マーケット | 5歳以下 | 1 | 腕に腫れ | 入院不要 | 従来より事故対策を講じている。 |
| 10 | 9/7 | その他・不明 | エレベーター内の手摺りと壁との間に肘が挟まり抜けなくなる。 | マーケット | 5歳以下 | 1 | 外傷なし | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。 |
| 11 | 12/5 | 扉に巻き込まれた | エレベーター乗車中、開く扉と戸袋の間に指が引き込まれる。 | その他 | 5歳以下 | 1 | 右手指挫傷 | 入院不要 | 引き込み注意喚起サインを掲示。 |
| 12 | 12/13 | 扉に巻き込まれた | エレベーター乗車時、開く扉と戸袋の間に指が引き込まれる。 | マーケット | 5歳以下 | 1 | 左手指打撲 | 入院不要 | 扉の外側に注意喚起サインを掲示予定。（扉の内側には既に注意喚起掲示を実施している。） |
| 13 | 1/14 | 扉に巻き込まれた | エレベーター乗車時、開く扉と戸袋の間に指が引き込まれる。 | マーケット | 5歳以下 | 1 | 軽症 | 入院不要 | 従来より事故対策を講じている。 |