

特定設備事故届出状況(エレベーター)

| 番号 | 事故発生日      | 事故の分類     | 事故状況   | 建物用途  | 被害者の年齢層 | 人数 | 症状       | 被害程度 | 再発防止対策の状況  |   |
|----|------------|-----------|--|-------|---------|----|----------|------|--|---|
| 1  | 3/9        | 閉じ込め      | 1階から上昇中、まもなくエレベーターが停止して閉じ込められた。  | 事務所   | 20～64歳  | 1  | 心的外傷     | 入院不要 | 電源回路の調整、分解手入れを行うとともに、外部通報システムを改良した。  |   |
| 2  | 5/19       | 扉に挟まれた    | ほぼ満員のエレベーターに最後に乗ったが、閉まるドアの内面と負傷者の左腕の間隔を十分に取る事が出来なかったため、腕がはさまれたままの状態にてエレベーターが動き目的階に着床し、開放された。 | 事務所   | 20～64歳  | 1  | 左腕打撲     | 入院不要 | カゴ内と各階床のドアに「ドアに注意」の表示シールを貼り付けた。  |   |
| 3  | 6/14       | 扉に挟まれた    | 扉に手を触れていたために、扉が開く際に外側扉の隙間に手が挟まれた。  | 事務所   | 5歳以下    | 1  | 左手中指擦過傷  | 入院不要 | 乗場階扉（外側・両開き）に「ドアにちゅうい」喚起シール貼付け   |   |
| 4  | 6/21       | 扉に挟まれた    | 乗る際、開こうとした1階乗場扉と三方枠の戸袋の間に手を挟まれた。   | 共同住宅  | 5歳以下    | 1  | 腕打撲      | 入院不要 | 従来より事故対策を講じている（注意喚起掲示）   |   |
| 5  | 6/29       | 機械的トラブルなど | 職員12名が1階から乗り込み、上昇し始めて直ぐに停止。約40分閉じ込められた。  | その他   | 20～64歳  | 7  | 脱水症      | 入院不要 | 取り付け不良となっていたロータリーエンコーダーを取り付け直した。   |   |
| 6  | 7/6        | その他・不明    | 1階にてエレベーターを待っていたところ、途中で停止（カゴ内暴れによる）その後、救出運転により1階に着床し、エレベーターに乗り込もうとしたところ、段差が発生しており、気付かず躓いた。   | 共同住宅  | 65歳以上   | 1  | 足首捻挫     | 入院不要 | いたすらが原因、特に対策を講じる予定はない。   |   |
| 7  | 7/13       | 扉に挟まれた    | 降りる際、ベビーカーに乗っていた子供の手が扉に挟まった。   | マーケット | 5歳以下    | 1  | 左手指擦過傷   | 入院不要 | 従来より事故対策を講じている（注意喚起シール貼付）  |   |
| 8  | 7/21       | 扉に挟まれた    | 親が先に乗り込み扉を閉めると、子供が扉に手をついた。その時に親が扉を開けると左手が扉と扉の間に挟まれた。   | 共同住宅  | 5歳以下    | 1  | 左手首打撲    | 入院不要 | 1階乗場扉に指詰め注意を促すステッカーを貼り付け、2階から15階までの各階扉にも注意ステッカーを貼り付けた。高速扉と低速扉の隙間を再確認して6mm以下になるよう再調整した。 |   |
| 9  | 7/22       | 扉に巻き込まれた  | 子供の指が不注意により扉に指が挟まれた状態で運転した。  | マーケット | 5歳以下    | 1  | 手打撲      | 入院不要 | 従来より事故対策を講じている（注意喚起シール貼付）  |   |
| 10 | 8/14       | 機械的トラブルなど | 1階から大人6名、子供7名が乗り込み、1階着床位置から約3m下の位置で安全装置が作動して停止。  | マーケット | 5歳以下    | 3  | 13       | 熱中症  | 入院不要   | 原因個所の調査及び調整作業の実施。調速機ロープ取替後の初期伸びによるテンション不足を是正した。 |
|    |            |           |  |       | 6～12歳   | 3  |          | 熱中症  | 入院不要   |   |
|    |            |           |  |       | 13～19歳  | 1  |          | 熱中症  | 入院不要   |   |
|    |            |           |  |       | 20～64歳  | 6  |          | 熱中症  | 入院不要   |   |
| 11 | 10/3       | 機械的トラブルなど | 6階より乗り込み最上階へ走行し、フロアの50センチ上で停止し閉じ込められた。   | 共同住宅  | 20～64歳  | 1  | 肘擦過傷     | 入院不要 | コアガイド・マグネットコア及び制御基板2枚を交換   |   |
| 12 | 11/1       | 機械的トラブルなど | 6階から下降中のエレベーターが一旦停止と同時に横揺れが発生し揺れが停止後、1階に着床した。  | 事務所   | 20～64歳  | 1  | 気分不良     | 入院不要 | キャッチ装置の分解及びメーカー基準値へ調整実施等   |   |
| 13 | 11/7       | 扉に巻き込まれた  | エレベーターの扉が開いた際、子供が扉に手を当てていたため、手を挟んだ。  | マーケット | 6～12歳   | 1  | 左手中指擦過傷  | 入院不要 | 従来より事故対策を講じている（注意喚起シール）  |   |
| 14 | (H23) 1/12 | 扉に挟まれた    | エレベーターに乗る際、ドアに手をつけていたため、ドアが開くときに手が巻き込まれた。  | マーケット | 5歳以下    | 1  | 打撲       | 入院不要 | 従来より事故対策を講じている（注意喚起シール）  |   |
| 15 | (H23) 2/3  | 扉に巻き込まれた  | エレベーター到着時、子供が扉に手を当てていたため、左手を戸袋に吸い込まれた。   | 百貨店   | 5歳以下    | 1  | 薬指・中指擦過傷 | 入院不要 | 従来より事故対策を講じている（注意喚起）   |   |
| 16 | (H23) 3/24 | 扉に挟まれた    | エレベーターに乗る際、体を挟まれたが、すぐに扉が開いたため、後ろに転倒した。   | 百貨店   | 65歳以上   | 1  | 頭部・腰部打撲  | 入院不要 | （第2報未届出）   |   |