


大阪府立中央図書館 会議室 平面図 47.46㎡ 単位=mm



大阪府立中央図書館 大会議室 平面図 138㎡
 単位=mm

消防設備項目一覧表

設備名称	項目
消火器	ABC粉末10消火器
	ABC粉末50消火器
	二酸化炭素7型
屋内消火栓設備	加圧送水装置
	操作盤
	呼水装置
	消火栓(屋内型)
	水源
	起動スイッチ
屋外消火栓設備	加圧送水装置
	操作盤
	呼水装置
	消火栓
	表示灯
	水源
スプリンクラー設備(予作動式)	加圧送水装置
	ヘッド
	操作盤
	呼水装置
	予作動式流水装置
	送水口
	水源
	一斉開放弁
コンプレッサ-	
泡消火設備	泡(原液) タンク
	加圧送水装置
	放出ヘッド
	操作盤
	流水検知装置
	圧カスイッチ
	一斉開放弁
	混合装置
	手動開放弁
	水源
呼水装置	
不活性ガス(二酸化炭素) 消火設備	二酸化炭素ガス容器
	容器弁開放器
	起動用小容器
	起動用操作箱
	音響装置(スピーカー)
	非常電源用蓄電池装置
	選択弁
	噴射ヘッド
	作動試験
	受信機G型1級
自動火災報知設備 (令和元年度末更新のため、右記項目に変更ありの予定。)	副受信機
	差動式分布型(空気管式)
	差動式スポット型感知器
	定温式スポット型感知器

	煙感知器スポット（光電式）
	中継器
	P型1級発信機
	表示灯
	音響装置
	常用電源(交流)
	予備電源(蓄電池装置)
ガス漏れ火災警報設備	受信機
	検知器
	警報装置
	常用電源装置
	非常電源装置
非常警報設備	操作部(電源部)
	音響装置
	増幅器操作部
	スピーカー回線
	音量調整器
	遠隔操作部
	常用電源(交流)
	予備電源(蓄電池装置)
誘導灯及び誘導標識	誘導灯
	誘導標識
避難器具(救助袋)	3F救助袋(垂直式)
排煙設備 (防火・防煙設備等含む)	防煙タンパー
	排煙口
	防火戸
	防火シャッター
	可動垂れ壁
	遮煙スクリーン
	排煙装置
	起動盤
消防用水	採水口
	吸管投入口
	標識
連結送水管設備	連結送水口
	放水用器具格納箱
	連結放水口
非常コンセント設備	消火栓組込型
無線通信補助設備	保護箱
	端子
	分配器
	空中線
	同軸ケーブル
簡易自動消火装置	厨房ガスレンジ用
非常蓄電池	非常照明等
自家発電機	750KVA