

## 随 意 契 約 理 由 書

### 1. 工事名

淀川左岸流域下水道 渚水みらいセンター 直流電源補修工事

### 2. 随意契約理由書

本工事は、渚水みらいセンターに設置されている蓄電池盤の補修を行うものです。

本機器は安定した電源供給を行ううえで重要な機器であるが、老朽化に伴い蓄電池に著しく機能の低下が発生しているため、補修工事を実施するものです。

本機器は、古河電池株式会社が設計、製作したものであり、本工事を実施するには、設計、製作技術に関する知見、高度な診断能力、不具合に対する処置検討能力、及び補修工事に伴う交換部品の入手と熟練した技術者の確保が必要であるため、他社では施工できないものであります。

以上のことから、本工事を実施できるのは古河電池株式会社以外になく、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定により、同社関西支社と随意契約を締結するものです。

### 3. 比較見積省略理由

本件は、上述のとおり「特定の者でなければ履行できないもの」であることから、大阪府財務規則第62条及び同規則の運用第62条関係第2項第1号の規定により比較見積りの徴取を省略するものです。