


# 正しくつくるう、 ブロック塀。


平成 30 年 6 月 18 日に発生した大阪府北部を震源とする地震（M6.1）では、ブロック塀の倒壊が発生し、基準を満たさないブロック塀の危険性が改めて認識されたところです。ブロック塀には、建築基準法で定められた構造基準（裏面）があり、その安全性の確保は所有者の責任です。

ブロック塀をつくる場合は、基準を守り、正しくつくりましょう。



# 構造基準


## ▶コンクリートブロック塀の場合 [建築基準法施行令第62条の8による]



項目		内容
①	高さ	2.2m以下
②	壁の厚さ	高さ2mを超える塀で15cm以上
		高さ2m以下の塀で10cm以上
③	鉄筋	壁内に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm以下の間隔で入っており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている
④	控壁 <small>(高さ1.2mを超える時)</small>	塀の長さ3.4m以下ごとに、直径9mm以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある
⑤	基礎 <small>(高さ1.2mを超える時)</small>	丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある

※構造計算によって安全であることが確かめられた場合においては、この表の限りではありません。

## ▶組積造の場合 (鉄筋が入っていないコンクリートブロック塀を含む) [建築基準法施行令第61条による]



項目		内容
①	高さ	1.2m以下
②	壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある
③	鉄筋	—
④	控壁	塀の長さ4m以下ごとに壁面からその部分の②の1.5倍以上突出している、又は②が必要寸法の1.5倍以上ある
⑤	基礎	根入れ深さが20cm以上ある

## ▶問合せ先

ここに記載している市については各市に、ここに記載のない市町村については、大阪府にお問合せください。

### 大阪府

住宅まちづくり部 建築指導室  
審査指導課 確認・検査グループ  
TEL : 06-6210-9724

### 大阪市

都市計画局 建築指導部  
建築確認課  
TEL : 06-6208-9298

### 豊中市

都市計画推進部 建築審査課  
建築審査係  
TEL : 06-6858-2422

### 堺市

建築都市局 開発調整部  
建築安全課 審査係  
TEL : 072-228-7936

### 東大阪市

建設局 建築部  
建築指導室 建築審査課  
TEL : 06-4309-3240

### 吹田市

都市計画部  
開発審査室  
TEL : 06-6384-1984

### 高槻市

都市創造部 審査指導課  
建築審査チーム  
TEL : 072-674-7567

### 枚方市

都市整備部 開発指導室  
開発審査課 建築グループ  
TEL : 072-841-1438

### 守口市

TEL : 06-6992-1221

### 八尾市

建築部 審査指導課  
建築指導室  
TEL : 072-924-8544

### 寝屋川市

まち政策部  
まちづくり指導課  
TEL : 072-824-1181

### 茨木市

都市整備部 審査指導課  
許可・確認係  
TEL : 072-620-1661

### 岸和田市

まちづくり推進部  
建設指導課  
TEL : 072-423-9570

### 門真市

まちづくり部 建築指導課  
審査指導グループ  
TEL : 06-6902-6346

### 箕面市

みどりまちづくり部  
審査指導室 建築指導グループ  
TEL : 072-724-6972

### 和泉市

都市デザイン部  
建築・開発指導室  
TEL : 0725-99-8141

### 池田市

都市建設部  
審査指導課  
TEL : 072-754-6339

### 羽曳野市

都市開発部  
建築指導課  
TEL : 072-958-1111