

## (2) 給水状況

### ① 給水の現況

事業主体名	給水区域内人口 (人)	※給水人口 (人)	給水区域内普及率 (%)	1日最大給水量 (m <sup>3</sup> )	1日最大給水日付 (月 日)	水 源 内 訳 (m <sup>3</sup> )					
						表流水	伏流水	地下水	企業回水	その他の受水	
大 阪 市	2,760,091	2,760,055	100.00	1,183,500	7月1日	1,183,500					
大 阪 府	能 勢 町	8,552	8,453	98.84	3,735	1月27日	213			3,522	
	大阪広域水道企業団 (豊 能)	17,526	17,516	99.94	6,065	12月31日	1,081			4,984	
	池 田 市	104,403	104,385	99.98	32,743	6月27日	26,833	4,493		1,417	
	箕 面 市	137,026	137,025	100.00	45,335	12月31日	2,332		2,637	40,366	
	豊 中 市	399,029	399,022	100.00	127,287	12月31日		16,920		110,320	47
	吹 田 市	391,283	390,899	99.90	124,122	6月30日	30,112		15,765	78,245	
	摂 津 市	87,135	87,064	99.92	30,630	8月8日			6,630	24,000	
	茨 木 市	289,717	289,295	99.85	90,620	6月29日			8,323	82,294	3
	高 槻 市	349,536	349,531	100.00	107,756	12月31日	273		33,476	74,007	
	島 本 町	30,702	30,702	100.00	9,817	6月2日			8,938	879	
小 計	1,814,909	1,813,892	99.94	—	—	—	—	—	—	—	
大 阪 府	枚 方 市	392,666	392,640	99.99	128,000	6月28日	115,100			12,900	
	寝 屋 川 市	225,688	225,688	100.00	71,160	12月31日				71,160	
	守 口 市	140,945	140,794	99.89	46,020	6月29日	44,940			1,080	
	門 真 市	116,580	116,580	100.00	41,540	4月20日				41,540	
	交 野 市	74,595	74,595	100.00	22,833	12月31日			17,233	5,600	
	大阪広域水道企業団 (四 條 巖)	54,305	54,305	100.00	18,007	12月31日				17,915	92
	大 東 市	116,881	116,387	99.58	37,735	6月30日				37,184	551
	東 大 阪 市	486,400	485,941	99.91	162,450	6月28日				153,370	9,080
	八 尾 市	260,410	260,102	99.88	95,126	6月29日				95,126	
	柏 原 市	68,250	68,146	99.85	25,778	6月29日			16,485	9,293	
小 計	1,936,720	1,935,178	99.92	—	—	—	—	—	—	—	
大 阪 府	大阪広域水道企業団 (藤 井 寺)	64,369	63,483	98.62	20,230	12月31日		11,835		8,395	
	松 原 市	115,470	115,293	99.85	36,080	12月31日				36,080	
	羽 曳 野 市	104,208	103,945	99.75	36,016	12月31日		12,948	4,089	18,979	
	富 田 林 市	106,291	106,200	99.91	35,764	12月31日	18,462			17,302	
	河 内 長 野 市	98,179	98,144	99.96	33,168	12月31日	22,344			10,824	
	大阪広域水道企業団 (太 子)	12,664	12,659	99.96	4,152	12月31日			2,130	2,022	
	大阪広域水道企業団 (河 南)	15,226	15,198	99.82	5,378	7月2日	40			5,338	
	大阪広域水道企業団 (千 早 赤 阪)	4,646	4,620	99.44	3,020	11月10日	1,737			671	612
	大阪広域水道企業団 (大 阪 狭 山)	57,760	57,244	99.11	18,351	12月31日				18,351	
	小 計	578,813	576,786	99.65	—	—	—	—	—	—	—
大 阪 府	堺 市	814,567	814,396	99.98	270,200	6月29日				270,200	
	高 石 市	54,812	54,516	99.46	19,530	12月31日				19,530	
	泉 大 津 市	73,131	72,678	99.38	24,434	6月27日				24,434	
	大阪広域水道企業団 (密 陽)	16,275	16,270	99.97	6,236	11月24日				6,236	
	和 泉 市	180,990	178,979	98.89	57,310	6月29日	468			47,152	9,690
	岸 和 田 市	186,440	186,171	99.86	64,130	6月30日			4,110	60,020	
	貝 塚 市	81,977	81,977	100.00	28,119	6月30日	28		13,010	15,081	
	泉 佐 野 市	98,856	98,856	100.00	36,740	8月23日				36,740	
	大阪広域水道企業団 (熊 取)	43,105	43,105	100.00	14,675	12月31日				14,675	
	大阪広域水道企業団 (田 尻)	8,747	8,747	100.00	3,279	5月23日				3,279	
大阪広域水道企業団 (泉 南)	57,932	57,893	99.93	26,640	7月19日				26,640		
大阪広域水道企業団 (阪 南)	49,183	49,180	99.99	18,264	12月31日				18,264		
大阪広域水道企業団 (岸 田)	14,153	14,153	100.00	7,390	8月11日	1,173			6,217		
小 計	1,680,168	1,676,921	99.81	—	—	—	—	—	—	—	
府 内 計 (大阪市を除く)	6,010,610	6,002,777	99.87	—	—	—	—	—	—	—	
府 総 計	8,770,701	8,762,832	99.91	—	—	—	—	—	—	—	

※当該水道事業が給水する人口

1日平均 給水量 (m <sup>3</sup> )	負荷率 (%)	施設能力 <sup>※2</sup> (m <sup>3</sup> /日)	稼働率 (%)	1人1日 <sup>※3</sup> 最大給水量 (L)	1人1日 <sup>※3</sup> 平均給水量 (L)	生 活 用				
						年間有収水量 (千m <sup>3</sup> )	年間1人 平均給水量(L)	1人1日 平均給水量(L)	世帯数 (世帯)	一世帯当り1日平均 給水量 (L)
1,086,200	91.8	2,430,000	48.7	429	391	256,182	92,818	254	1,516,586	463
2,822	75.6	3,849	97.0	442	334	699	82,693	227	3,408	562
4,863	80.2	6,830	88.8	346	278	1,512	86,321	236	7,592	546
30,630	93.5	69,000	47.5	314	293	9,442	90,454	248	49,353	524
39,351	86.8	48,700	93.1	331	287	11,973	87,378	239	59,188	554
116,877	91.8	216,575	58.8	319	293	35,957	90,113	247	179,181	550
114,266	92.1	141,000	88.0	318	292	33,374	85,378	234	187,263	488
27,460	89.7	57,400	53.4	352	315	8,245	94,700	259	41,065	550
83,616	92.3	111,000	81.6	313	289	25,695	88,819	243	128,840	546
98,789	91.7	112,393	95.9	308	283	30,774	88,044	241	155,253	543
9,107	92.8	10,800	90.9	320	297	2,739	89,212	244	12,954	579
<b>527,781</b>	—	<b>777,547</b>	—	—	※1 291	<b>160,410</b>	※1 <b>88,434</b>	※1 <b>242</b>	<b>824,097</b>	※1 <b>533</b>
119,825	93.6	206,800	61.9	326	305	34,155	86,988	238	175,215	534
63,858	89.7	116,300	61.2	315	283	19,752	87,519	240	110,299	491
42,753	92.9	68,280	67.4	327	304	12,730	90,416	248	68,176	512
35,022	84.3	34,247	121.3	356	300	10,518	90,221	247	57,893	498
20,512	89.8	38,500	59.3	306	275	6,238	83,625	229	30,282	564
15,795	87.7	18,750	96.0	330	290	4,738	87,248	239	22,690	572
34,819	92.3	64,000	59.0	324	299	10,676	91,728	251	53,362	548
149,041	91.7	260,180	62.4	334	307	41,544	85,492	234	236,127	482
84,584	88.9	153,000	62.2	366	325	28,755	110,553	303	115,412	683
22,027	85.4	41,000	62.9	378	323	6,036	88,575	243	30,887	535
<b>588,236</b>	—	<b>1,001,057</b>	—	—	※1 304	<b>175,142</b>	※1 <b>90,504</b>	※1 <b>248</b>	<b>900,343</b>	※1 <b>533</b>
18,255	90.2	21,000	96.3	319	288	5,874	92,529	254	28,866	558
32,356	89.7	56,500	63.9	313	281	10,210	88,557	243	52,968	528
31,444	87.3	39,250	91.8	346	303	10,097	97,138	266	44,613	620
31,556	88.2	56,200	63.6	337	297	9,777	92,062	252	46,270	579
29,312	88.4	54,975	60.3	338	299	8,623	87,861	241	42,345	558
3,625	87.3	4,820	86.1	328	286	1,183	93,451	256	5,099	636
4,718	87.7	5,608	95.9	354	310	1,303	85,735	235	6,399	558
1,874	62.1	2,640	114.4	654	406	449	97,186	266	1,912	643
16,589	90.4	18,900	97.1	321	290	4,938	86,262	236	24,535	551
<b>169,729</b>	—	<b>259,893</b>	—	—	※1 294	<b>52,454</b>	※1 <b>90,942</b>	※1 <b>249</b>	<b>253,007</b>	※1 <b>568</b>
250,189	92.6	427,800	63.2	332	307	68,888	84,588	232	370,899	509
17,666	90.5	31,500	62.0	358	324	5,435	99,696	273	23,466	635
22,496	92.1	43,700	55.9	336	310	6,101	83,946	230	33,482	499
5,564	89.2	6,100	102.2	383	342	1,616	99,324	272	6,866	645
52,756	92.1	77,400	74.0	320	295	15,406	86,077	236	80,231	526
59,063	92.1	105,000	61.1	344	317	18,136	97,416	267	80,118	620
26,027	92.6	33,600	83.7	343	317	7,864	95,929	263	33,605	641
34,616	94.2	72,380	50.8	372	350	8,671	87,713	240	44,978	528
12,674	86.4	15,190	96.6	340	294	3,892	90,291	247	18,647	572
3,112	94.9	3,700	88.6	375	356	729	83,343	228	4,027	496
19,605	73.6	22,000	121.1	460	339	5,317	91,842	252	23,107	630
15,378	84.2	19,300	94.6	371	313	4,632	94,185	258	19,246	659
6,066	82.1	7,400	99.9	522	429	1,354	95,669	262	6,230	595
<b>525,212</b>	—	<b>865,070</b>	—	—	※1 313	<b>148,041</b>	※1 <b>88,281</b>	※1 <b>242</b>	<b>744,902</b>	※1 <b>544</b>
<b>1,810,958</b>	—	<b>2,903,567</b>	—	—	※1 302	<b>536,047</b>	※1 <b>89,300</b>	※1 <b>245</b>	<b>2,722,349</b>	※1 <b>539</b>
<b>2,897,158</b>	—	<b>5,333,567</b>	—	—	※1 329	<b>792,229</b>	※1 <b>90,408</b>	※1 <b>248</b>	<b>4,238,935</b>	※1 <b>512</b>

※1 平均値  
 ※2 施設能力：浄水施設の一あたりの給水能力（水道用水供給事業等からの受水により供給する能力を含む）  
 ※3 分水を除く