

令和8年度 第1回 大阪府環境放射線評価会議

原子燃料工業株式会社 熊取事業所

令和7年度 放射線管理等概要

排気口・排水口における全α放射能濃度注1) (Bq/cm³)

採取場所		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
排気口1	平均	LTD	LTD	LTD	LTD
	最大	LTD	LTD	LTD	LTD
排気口2	平均	LTD	LTD	LTD	LTD
	最大	LTD	LTD	LTD	LTD
排水口1	平均	LTD	LTD	LTD	LTD
	最大	LTD	LTD	LTD	LTD
排水口2	平均	LTD	LTD	LTD	LTD
	最大	LTD	LTD	LTD	LTD
一般排水口	平均	LTD	LTD	LTD	LTD
	最大	LTD	LTD	LTD	LTD

注1) 検出限界値
排気口: 1.5×10^{-10} Bq/cm³
排水口: 1.1×10^{-3} Bq/cm³