

アスベスト含有吹付け材の使用施設一覧

府民が利用される室にアスベスト含有吹付け材が使用されている施設(室名及び部位)の一覧です。

(分類の解説)

分類B:一部の場所でアスベストを含有する吹付け材を使用していますが、「飛散防止対策を実施」しています。

分類C:一部の場所でアスベストを含有する吹付け材を使用していますが、室内空気環境測定の結果、「世界保健機関の環境保健判定基準以下であることを確認」しています。

分類	施設名称	所在地	使用室名	階	使用部位
C	労働センター(エルおおさか)	大阪市	エレベーターホール・廊下	2F	天井
			セミナールーム(旧レストラン)	2F	天井
			食堂	2F	天井
			階段ロビー横廊下	2F	天井
			ホワイエ	3F	天井
			階段ロビー横廊下	3F	天井
			エレベーターホール・廊下	3F	天井
			廊下(短)	4F	天井
			事務室	4F	天井
			廊下(長)	4F	天井
			エレベーターホール・廊下	5F	天井
			エレベーターホール・廊下	6F	天井
			エレベーターホール・廊下	7F	天井
			エレベーターホール・廊下	8F	天井
			廊下(1)	9F	天井
C	青少年海洋センター	岬町	廊下	10F	天井
			エレベーターホール・廊下	11F	天井
			集会展示棟 大研修室(太平洋)	1F	天井裏
			集会展示棟 プログラム室	1F	天井裏
			集会展示棟 クラフトルーム	1F	天井裏
			集会展示棟 控室	1F	天井裏
			集会展示棟 資料室	1F	天井裏
			集会展示棟 和室(日本海)	2F	天井裏
			集会展示棟 男子トイレ・女子トイレ	2F	天井裏
			集会展示棟 障がい者トイレ	2F	天井裏
			集会展示棟 小研修室(北極海)	3F	天井裏
			集会展示棟 小研修室(南極海)	3F	天井裏
			集会展示棟 小研修室(地中海)	3F	天井裏
			集会展示棟 小研修室(インド洋)	3F	天井裏
			集会展示棟 中研修室(大西洋)	3F	天井裏
C	門真運転免許試験場	門真市	集会展示棟 ラウンジ	3F	天井裏
			待合いホール他機械室除く全域(5F)	5F	天井裏
B	三島府民センタービル	茨木市	事務室他機械室除く全域(6F)	6F	天井裏
			渡り廊下	1F	天井裏
			渡り廊下	2F	天井裏
B	日本万国博覧会記念公園	吹田市	渡り廊下	3F	天井裏
			EXPO'70パビリオン ホール	1F	天井裏